



Naručitelj: MUNDUS VIRIDIS d.o.o., Grabrić 17, 10345 Gradec, OIB: 11419394782

Projekt: Energetskom obnovom do rasta i razvoja – MUNDUS VIRIDIS d.o.o.

Ev. broj nabave: KK.04.1.1.01.0016 / 06 – 2018

Dostava odgovora/objašnjenja

Dana 24. prosinca 2018. godine Naručitelj je zaprimio pitanja vezano uz postupak nabave za nabavu i ugradnju rasvjete u okviru projekta „Energetskom obnovom do rasta i razvoja – MUNDUS VIRIDIS d.o.o.“, ev. broj nabave: KK.04.1.1.01.0016 / 06 – 2018. Sukladno točci 1.4. Dokumentacije za nadmetanje odgovor/objašnjenje na postavljena pitanja nalazi se u nastavku:

Pitanje 1.:

4

Šta se tu traži

Odgovor na pitanje br. 1.:

Za točku 4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti traži se:

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potpisani Izjavu, odnosno Prilog III – Izjava ponuditelja koja mora biti potpisana od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Za točku 4.2. Financijska sposobnost traži se:

U svrhu dokazivanja da nije insolventan, odnosno za potrebe utvrđivanja financijske sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potpisani Izjavu, odnosno Prilog III – Izjava ponuditelja koja mora biti potpisana od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Za točku 4.3. Tehnička i stručna sposobnost traži se:

Za potrebe utvrđivanja tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja popunjen, potpisani i ovjereni Prilog IV - Popis ugovora, koji sadrži naziv druge ugovorne strane, predmet ugovora, iznos ugovora te razdoblje realizacije ugovora. Popis ugovora potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Ponuditelja.



Pitanje 2.:

5.4.

Dali je dostava ponude moguća i po mailu?

Odgovor na pitanje br. 2.:

Dokumentacija za nadmetanje točkom 5.4. Datum, vrijeme, mjesto i način dostave ponude propisuje:

- Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: MUNDUS VIRIDIS d.o.o., Grabrić 17, 10345 Gradec, Republika Hrvatska.

Kako je Dokumentacija za nadmetanje već objavljena zbog poštivanja načela jednakog postupanja i transparentnosti nije moguće dostaviti ponudu putem e-pošte.

Pitanje 3.:

5.6.

2.2. Kriterij predmeta nabave nije potrošnja svetiljki na sat. Manja potrošnja za isto osvetljenje donese najviše benefita-profita za Mundus Viridis.

2.3. Koju vrednost u predmetu nabave imajo senzori na prisutnost i dimovanje osvetljenja, koji još do 30% smanju potrošnjo energije i sa time povećaju profit za Mundus Viridis

Odgovor na pitanje br. 3.:

Naručitelj je definirao kako opis predmeta nabave tako i kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude jasno, nedvojbeno i razumljivo te na način da omogući jednaki pristup svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj skreće pozornost da je projekt sufinanciran iz Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije“ (referentni broj: KK.04.1.1.01.), a čija je svrha poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjer. Dakle, svrha projekta nije povećanje profita za Naručitelja te je Naručitelj u skladu s



predmetnim Pozivom i važećim Pravilnikom za neobveznike Zakona o javnoj nabavi odredio predmet nabave i kriterije za odabir ponude.

Pitanje 4.:

Prilog II – Troškovnik

U troškovnki za rasvjetu se traži minimalno 14.000lm.

- Dali su ti traženi lumeni bruto ili neto?
- Dali se kod svetiljki traženi da imaju vanjski priključak (konektor)?
- Dali se traži da imaju svetiljke više godišnju protiprašnu zaštitu?
- dali trebaju svetiljke imate ZHAGA standard
- dali moraju biti svetilke iz EU ili i sa Kine
- dali se traži ogled Mundus Viridisa i priprema projekta pre izdavanja ponude

Odgovor na pitanje br. 4.:

Glavnim projektom energetske obnove (mapa 4 - elektrotehnički projekt) koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje kao prilog VI propisane su minimalne vrijednosti koje ponuditelj mora ponuditi. Također, prilogom II – Troškovnik Naručitelj je odredio tehničke specifikacije i količinu predmeta nabave.

Dodatno, Naručitelj naglašava da ponuđena roba mora zadovoljavati EU norme i standarde za plasiranje proizvoda na europsko tržište tj. ponuđena roba mora biti u skladu sa EU standardima posebice sa EU sigurnosnim standardima (European safety standards). Također, u "Programu dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima" koji je sastavni dio dokumentacije predmetnog Poziva ne postoji uvjet vezan za porijeklo robe koju Korisnici nabavljaju kroz navedeni Program.

Naručitelj će zainteresiranim Ponuditeljima, na pisani zahtjev, omogućiti izlazak na lokaciju projekta, a kako je i predviđeno točkom 2.6. Dokumentacije za nadmetanje.

Pitanje 5.:

Kriterij za kvalitetu svetiljki nema osnovnih tehničkih specifikacija:

- temperaturu rada koja se traži za svetiljke,
- dali se traži, da se svetiljka sama kontrolira protiv pregrijavanja
- koju zaštitu protiv mehaničkih udara se traži,
- kakav difuzor se traži, dali plastika ili kaljeno staklo
- kvaliteta svjetlosti (CRI),
- boju svjetlosti (Kelvini, mnogo utječe na radne uvjete i višinu osvetljenja),
- flickering (stroboskopski efekt, blinkanje) – bitna stavka zbog zdravja radnika, potrebni standard
- opcija dimovanja



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



Europska unija
Zajedno do fondova EU

- životni vijek unutrašnje rasvjete
- certifikati (ENEС - certifikat najvišeg kvaliteta proizvoda, fotobiološki,)

Odgovor na pitanje br. 5.:

Glavnim projektom energetske obnove (mapa 4 - elektrotehnički projekt) koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje kao prilog VI propisane su minimalne vrijednosti koje ponuditelj mora ponuditi. Također, prilogom II – Troškovnik Naručitelj je odredio tehničke specifikacije i količinu predmeta nabave.

Pitanje 6.:

DALI JE UVJET DAVANJA PONUDE I OGLED TVORNICE I PRIPREMA PROJEKTA OSVETLENJA?

Odgovor na pitanje br. 6.:

Vidi odgovor na pitanje br . 4.