



Naručitelj: DI ČAZMA d.o.o., A. Vulinca 28, 43240 Čazma, OIB: 48193612203

Projekt: Energetska obnova proizvodnog pogona – DI Čazma

Naziv nabave: Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane u okviru projekta „Energetska obnova proizvodnog pogona – DI Čazma“

Dostava odgovora / objašnjenja

U postupku javnog nadmetanja za nabavu i ugradnju fotonaponske elektrane u okviru projekta „Energetska obnova proizvodnog pogona – DI Čazma“ u okviru projekta „Energetska obnova proizvodnog pogona – DI Čazma“, ev. broj nabave KK.04.1.1.01.0086 / 06 – 2018, Naručitelj je od zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimio upite, zahtjeve za objašnjenje, te u skladu sa točkom 1.4. Dokumentacije za nadmetanje daje zatražena objašnjenja / odgovore u nastavku:

Pitanje 1:

Molim Vas pojašnjenje vezano za stavke navedene u Dokumentaciji za nadmetanje, broj ugovora KK.04.1.1.01.0086, objavljenoj na internet stranicama <https://struktturnifondovi.hr>.

U navedenoj dokumentaciji u stavci 4.3. Tehnička i stručna sposobnost navedeno je: “Ponuditelj mora dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren Prilog VII – Izjava o posjedovanju certifikata i deklaracija (1. izmjena). Izjavu o posjedovanju certifikata i deklaracija potpisuje ovlaštena osoba za zastupanje Ponuditelja.

Ovim dokazom sposobnosti Ponuditelj mora dokazati da posjeduje certifikate i deklaracije koje dokazuju da su monokristalični moduli koji će se instalirati ispitani i certificirani prema sljedećim normama:...”

U priloženom dokumentu “Prilog II - Troškovnik_3. izmjena.xlsx” objavljenom 02.09.2019. u stavci 2.1. navedeno je:

“Standardni energetski fotonaponski modul:

- broj ćelija: 60 ćelija, 156x156 mm
- vrsta ćelije: polikristalni silicij
- nazivna snaga modula: 270Wp, -0/+8%
- dimenzije modula [mm]: 1640x992x40, +/- 3%”.



Kako je u navedenim dokumentima navedena različita tehnologija izrade ćelija, koja ima značajan utjecaj na konačnu cijenu, molim Vas da objavite ispravnu izmjenu predmetnog troškovnika, odnosno izmjenu Dokumentacije za nadmetanje s prilogom.

Odgovor na pitanje br. 1:

U izmjeni dokumentacije za nadmetanje priložen je novi Prilog VII - Izjava o posjedovanju certifikata i deklaracija u kojem je omaškom ostalo navedeno „monokristalični moduli“. U skladu s Vašim upitom, u izmijenjenoj Dokumentaciji za nadmetanje te u novom Prilogu VII - Izjava o posjedovanju certifikata i deklaracija navedeno je izmijenjeno iz „monokristalični moduli“ u „polikristalni moduli“.