



Naručitelj: dm-drogerie markt d.o.o., Kovinska 5/a, 10090 Zagreb, OIB: 94124811986

Projekt: „Povećanjem energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije do rasta konkurentnosti društva dm-drogerie markt d.o.o.“

Naziv nabave: Implementacija mjera energetske učinkovitosti i korištenja energije obnovljivih izvora u okviru projekta „Povećanjem energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije do rasta konkurentnosti društva dm-drogerie markt d.o.o.“

Dostava odgovora / objašnjenja

U postupku javnog nadmetanja za: Implementacija mjera energetske učinkovitosti i korištenja energije obnovljivih izvora u okviru projekta „Povećanjem energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije do rasta konkurentnosti društva dm-drogerie markt d.o.o.“, ev. broj nabave KK.04.1.2.01.0098/04 Naručitelj je od zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimio upite, zahtjeve za objašnjenje, te u skladu sa točkom 1.4. Dokumentacije za nadmetanje daje tražena objašnjenja / odgovore u nastavku:

Pitanje br. 1:

U stavkama 30., 52. i 53. strojarskog troškovnika nisu definirane dimenzije tražene opreme (ventili, filteri..), te bi zamolili nadopunu navedenih stavki u troškovniku.

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

U nastavku pojašnjenje za predmetne stavke:

30. Dobava i montaža kuglastog prirubničkog ventila s protuprirubicama, vijcima i brtvom, NP 16			
DN 150	kom.	2,00	0,00
DN 125	kom.	6,00	0,00
DN 100	kom.	22,00	0,00
DN 80	kom.	6,00	0,00
DN 65	kom.	12,00	0,00
DN 50	kom.	6,00	0,00
DN 40	kom.	7,00	0,00
DN 32	kom.	6,00	0,00



52. Dobava i montaža kuglastog prirubničkog hvatača nečistoća s protuprirubnicama, vijcima i brtvom, NP 16

DN 150	kom.	1,00	0,00
DN 125	kom.	1,00	0,00
DN 100	kom.	1,00	0,00
DN 80	kom.	1,00	0,00
DN 65	kom.	2,00	0,00
DN 50	kom.	1,00	0,00
DN 40	kom.	1,00	0,00
DN 32	kom.	1,00	0,00

53. Dobava i montaža nepovratnog prirubničkog ventila s protuprirubnicama, vijcima i brtvom, NP 16

DN 150	kom.	1,00	0,00
DN 125	kom.	1,00	0,00
DN 100	kom.	1,00	0,00
DN 80	kom.	1,00	0,00
DN 65	kom.	2,00	0,00
DN 50	kom.	1,00	0,00
DN 40	kom.	1,00	0,00
DN 32	kom.	1,00	0,00

54. Kuglasti ventil za toplu vodu, PN6, navojni

DN 25	kom.	8	0,00
DN 20	kom.	6	0,00

Pitanje br. 2:

2. MODERNIZACIJA SUSTAVA RASVJETE - centralno skladište

2. KABELSKE TRASE I NAPOJNI KABELI

5. Nabava, dobava i montaža pokanala 5 cm širine s tiplama, navojnom šipkom 3m i C nosivim profilom m1 2.700,00

Obzirom na opis navedene stavke, molimo dodatne informacije – detalj postave, montaže i tip kanala, C profila i kao i način ovješnja i visinu montaže svjetiljaka.

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

C profil se reže i postavlja otvorom na dolje okomito na os pokanala ispod njega kao nosač, a pričvršćuje se sa dvije navojne šipke sa svake strane pokanala. Na pokanal se direktno montira rasvjeta i unutar pokanala se postavljaju instalacije. Navojne šipke se sidre u strop prostorije. Visina montaže svjetiljki je određena u nacrtnoj dokumentaciji.



Pitanje br. 3:

Molim Vas, mogu li sutra pogledati tu kotlovnicu?

Možete li mi poslati hidrauličke sheme i tehnički opis iz projekta rekonstrukcije kotlovnice?

Odgovor/objašnjenje Naručitelja:

Naručitelj će zainteresiranim Ponuditeljima, na pisani zahtjev, omogućiti izlazak na lokaciju projekta kako bi prikupili sve informacije nužne za izradu ponude, a kako je navedeno u točki 2.6. Dokumentacije za nadmetanje.

Sva tehnička dokumentacija nalazi se u *Prilogu VI - Tehnička dokumentacija*.