

PRILOG II POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA

Broj nabave: Usluge 20-01

Nabava: Certificiranje protupožarnih i protuprovalnih vrata po EU normama

Stavka	Tražene specifikacije	Ponudene specifikacije	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju	Ocjena (DA/NE)
1.	<b>a/ ispitivanje otpornosti na požar (EI<sub>2</sub> 120) protupožarnih punih jednokrlnih zaokretnih vrata prema HRN EN 1634-1:2018</b>			
2.	<b>b/ ispitivanje dimonepropusnosti (S<sub>m</sub>, 20/200°C) protupožarnih punih jednokrlnih zaokretnih vrata prema HRN EN 1634-3:2008</b>			
3.	<b>c/ ispitivanje otpornosti na požar (EI<sub>2</sub> 120) protupožarnih punih dvokrlnih zaokretnih vrata prema HRN EN 1634-1:2018</b>			

4.	<b>d/ ispitivanje dimonepropusnosti (<math>S_{m, 20/200^{\circ}C}</math>) protupožarnih punih dvokrilnih zaokretnih vrata prema HRN EN 1634-3:2008</b>			
5.	<b>e/ ispitivanje otpornosti na požar (<math>EI_2 120</math>) protupožarnih punih jednokrilnih kliznih vrata prema HRN EN 1634-1:2018</b>			
6.	<b>f/ ispitivanje otpornosti na požar (<math>EI_2 120</math>) protupožarnih punih dvokrilnih kliznih vrata prema HRN EN 1634-1:2018</b>			
7.	<b>g/ ispitivanje protuprovalnosti (RC 4) protupožarnih punih jednokrilnih zaokretnih vrata prema HRN EN 1627:2012</b>			
8.	<b>h/ certificiranje (izdavanje certifikata o stalnosti svojstava građevnog proizvoda)</b> - protupožarnih punih jednokrilnih zaokretnih vrata - protupožarnih punih dvokrilnih zaokretnih vrata - protupožarnih punih jednokrilnih kliznih vrata - protupožarnih punih dvokrilnih kliznih vrata			