



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog fonda za Regionalni razvoj

**Udruga za autizam - Zagreb
Ulica Ljudevita Posavskog 37
10 000 Zagreb**

Predmet nabave: Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena školske ustanove u stambenu zgradu – životna zajednica za odrasle osobe sa autizmom na lokaciji Gornji Vukšinci 9, 10342 Dubrava

gospodarskim subjektima

- svima -

Predmet:

- objašnjenje izmjene dokumentacije, dostavlja se

U skladu sa točkom 1.6. Poziva na dostavu ponuda, naručitelj je zaprimio zahtjev za dodatnim informacijama i objašnjenjem u vezi s Pozivom na dostavu ponuda te navedenu izmjenu i pojašnjenje dostavlja na isti način i na istim mjestima kao i Poziv na dostavu ponuda .

Naručitelj mijenja Poziv na dostavu ponuda. I Izmjene Poziva na dostavu ponuda označene su crvenom bojom radi lakše preglednosti.

Mijenja se točka 7. Poziva na dostavu ponuda, te je **novi datum zaprimanja ponuda: 3. svibnja 2021. godine** do 12:00 sati.

Sukladno upitima, odgovori kako slijedi:

UPIT 1 :

U ponudbenom troškovniku je za rasvjetna tijela specificirana jačina u Kelvinima, Lumenima i Vatima. Da li je dozvoljeno odstupanje po pojedinom rasvjetnom tijelu u količini Lumena?

UPIT 2 :

Ograda rampe je u izvedbenom projektu nacrtana kao rukohvat sa stupovima na svakoj četvrtini rampe, a u opisu stavke u troškovniku stoji da se izrađuje kao ograda od plosnatih profila debljine 0,5 cm. Također ni ne odgovara duljina koja je u izvedbenom projektu 21 m, a u troškovniku 33 m.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Europska unija
Zajedno do fondova EU



**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

Ograda vanjskog stubišta je u izvedbenom projektu nacrtana kao ograda od čeličnih vertikalnih šupljih cijevi sa drvenim rukohvatom u duljini 3,00 m + 4,00 m. A u troškovniku 2,10 m izrađena od plosnatih profila debljine 0,5 mm sa okruglim šupljim čeličnim rukohvatom.

Čelična vanjska ograda terase nije u troškovniku (15 m), a postoji u izvedbenim nacrtima.

UPIT 3 :

U dijelu troškovnika strojarske instalacije plina, tople vode i ventilacije pod grupom radova I. Centralno grijanje nedostaje stavka rastera za podno grijanje bez kojega nije moguće izvesti instalaciju podnog grijanja.

Odgovor naručitelja:

U dokumentu UAZ-PALIRSKI NACRTI_ARH_STAVKE , mijenjaju se stranice 24, 25, 26 - izvedbeni nacrti: nacrti stavki : bravarija : LIST 12, 13, 14 (STAVKE 1, 1.1, 2), te se zamjenjuju novima. Dokument se objavljuje pod nazivom UAZ-PALIRSKI NACRTI_ARH_STAVKE_1. IZMJENA

Odgovor naručitelja na Upit 1,2,3:

Naručitelj u Troškovniku dodatno pojašnjava i mijenja tražene stavke.

Naručitelj objavljuje izmijenjeni Troškovnik kao i izmijenjeni Poziv na dostavu Ponuda i stavlja ga na raspolaganje na istim mjestima na kojima je objavljen i Poziv na dostavu ponuda bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta u skladu s točkom 1.6. Poziva na dostavu ponuda te primjereno produljuje rok za dostavu ponuda.

Povjerenstvo za provedbu i odabir ponuda