

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el., oib 66006323128
Proletna ulica 2 Koprivnica tel/fax: 048/601010

INVESTITOR:

**HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 32, Vrbovec
OIB: 38476056380**

GRAĐEVINA:

**CENTAR ZA PRUŽANJE
SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC**

LOKACIJA:

**VRBOVEC, k.č.br. 1839,
k.o. VRBOVEC_1**

GLAVNI PROJEKTANT:

Đurđica Bajić dipl.ing.arh.
Ovlaštena arhitektica A2210

PROJEKTANT:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
Ovlašteni inženjer elektrotehnike E2924

**IZVEDBENI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA**

MAPA 5

DATUM: Koprivnica, siječanj 2021. godine

BROJ TD: 12711/20-IZ

Z.O.P. 23/2020

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
POPIS DIJELOVA IZVEDBENOG PROJEKTA.....	4
POPIS DIJELOVA ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA	5
SPISAK PROJEKATA I PROJEKTANATA	6
NOMENKLATURA DIJELOVA PROJEKTA	7
IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA.....	8
RJEŠENJE UREDA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	9
RJEŠENJE PROJEKTANTA.....	12
IZJAVA PROJEKTANTA.....	13
PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA ZAŠTITE OD POŽARA...15	
PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA ZAŠTITE NA RADU	17
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA.....	22
PROJEKTNNA ZADAĆA	23
Električne instalacije.....	23
Općenito	23
TEHNIČKI OPIS.....	24
Općenito.....	24
Napajanje građevine električnom energijom i razdjelnice građevine	24
Električne instalacije građevine.....	25
Instalacija telefona.....	28
Instalacija elektroničkog komunikacijskog sustava (EKMI)	29
Antenska instalacija.....	29
Sustav zaštite od munje (LPS).....	29
Izjednačenje električnog potencijala i uzemljenje.....	32
Zaštita od električnog udara	33
TEHNIČKI IZRAČUNI.....	34
Dimenzioniranje napojnog kabela prema opterećenju.....	34
Dimenzioniranje vodiča s obzirom na pad napona.....	35
Procjena dijela struje munje kroz odvod na vanjskom LPS-u.....	35
Proračun sigurnosnog razmaka	36
Proračun udarnog otpora uzemljenja LPS-a.....	36
Proračun otpora rasprostiranja LPS-a.....	37
Provjera otpora uzemljivača.....	37
Kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira automatskim isklapanjem napajanja pomoću uređaja od nadstruje.....	38
Zaštita od kratkospojnih struja	38
TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA.....	39
TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA.....	40
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	41
GRAFIČKI PRILOZI	45
E 01. Situacija.....	46
E 02. Elektroinstalacije rasvjeta – podrum.....	47
E 03. Elektroinstalacije rasvjeta – prizemlje.....	48
E 04. Elektroinstalacije rasvjeta – kat.....	49
E 05. Elektroinstalacija priključnica i priključaka – podrum.....	50
E 06. Elektroinstalacija priključnica i priključaka – prizemlje.....	51
E 07. Elektroinstalacija priključnica i priključaka – kat.....	52

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

E 08.	Elektroinstalacije slaba struja – podrum.....	53
E 09.	Elektroinstalacije slaba struja – prizemlje.....	54
E 10.	Elektroinstalacije slaba struja – kat.....	55
E 11.	Instalacija LPS-a – temeljni uzemljivač.....	56
E 12.	Instalacija LPS-a – pročelje jugozapad i sjeverozapad.....	57
E 13.	Instalacija LPS-a – pročelje sjeveroistok i jugoistok.....	58
E 14.	Instalacija LPS-a – krovne plohe.....	59
E 15.	Jednopolna shema SSPMO i GRO.....	60
E 16.	Jednopolna shema RO1.....	63
E 17.	Jednopolna shema RO2.....	65
E 18.	Jednopolna shema RO3.....	67
E 19.	Jednopolna shema RO4.....	68
E 20.	Jednopolna shema RO5.....	69
	PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA.....	71
	PROJEKTNA ZADAĆA.....	72
	Namjena i konstrukcija građevine.....	72
	Tip i opseg zaštite.....	72
	TEHNIČKI OPIS.....	73
	Općenito.....	73
	TEHNIČKI OPIS SUSTAVA.....	73
	Opis sustava.....	73
	Periferni elementi sustava.....	74
	TEHNIČKI IZRAČUNI.....	78
	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE.....	84
	GRAFIČKI PRILOZI.....	89
	V 01 Raspored opreme - prizemlje.....	90
	V 02 Raspored opreme - prizemlje.....	91
	V 03 Raspored opreme – kat.....	92
	V 04 Blok shema spajanja.....	93
	PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE.....	94
	PROJEKTNA ZADAĆA.....	95
	Električne instalacije.....	95
	Općenito.....	95
	OPĆENITO O SUNČANOJ ELEKTRANI.....	96
	TEHNIČKI OPIS.....	98
	Općenito.....	98
	Priključak na elektroenergetsku mrežu i tehničko rješenje – energetske uvjeti.....	98
	Opis tehnologije.....	100
	Priključak elektrane na elektroenergetski sustav.....	103
	Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata sunčane elektrane.....	103
	TEHNIČKI IZRAČUNI.....	105
	TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA.....	110
	TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA.....	111
	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE.....	112
	GRAFIČKI PRILOZI.....	116
	SE 01 Raspored polaganja fotonaponskih modula.....	117
	SE 02 Blok shema spajanja fotonaponskih modula.....	118

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

POPIS DIJELOVA IZVEDBENOG PROJEKTA

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec, OIB: 38476056380
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839 k.o. VRBOVEC_1
GLAVNI PROJEKTANT: ĐURĐICA BAJIĆ, dipl.ing.arh.
ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPA: 23/2020

MAPA 1 **COART d.o.o. Koprivnica**
I ARHITEKTONSKI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Đurđica Bajić, dipl.ing.arh. broj upisa u komoru: A 2210
II GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT TOPLINSKE ZAŠTITE I
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Matija Sočev, mag.ing.aedif. broj upisa u komoru: G 5778

MAPA 2 **COART d.o.o. Koprivnica**
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Damir Kušek, dipl. ing. građ. broj upisa u komoru: G 2131

MAPA 3 **COART d.o.o. Koprivnica**
OZNAKA PROJEKTA: 112023
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT NOSIVE KONSTRUKCIJE
projektant: Marin Posavec, dipl.ing.građ., univ.spec.aedif. broj upisa u komoru: G 4180

MAPA 4 **COART d.o.o. Koprivnica**
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Damir Kušek, dipl. ing. građ. broj upisa u komoru: G 2131

MAPA 5 **URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE**
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 12711/20-IZ
projektant: Kristijan Šimunija, dipl. ing. el. broj upisa u komoru: E 2924

MAPA 6 **ENERGETIKA d.o.o. Koprivnica**
STROJARSKI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 61/2020
projektant: Sanjin Godek, dipl. ing. stroj. broj upisa u komoru: S 1492

MAPA 7 **Thyssenkrupp Dizala d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb**
STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT DIZALA
OZNAKA PROJEKTA: 20-P-1101
projektant: Vladimir Barać, dipl. ing. stroj. broj upisa u komoru: S 1457

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

POPIS DIJELOVA ELEKTROTEHNIČKOG PROJEKTA

1. PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Građevina: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Izgrađen po: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike, Kristijan
Šimunija, Proljetna 2, Koprivnica
Projektant: Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
Broj projekta: 12711/20-IZ

2. PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Građevina: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Izgrađen po: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike, Kristijan
Šimunija, Proljetna 2, Koprivnica
Projektant: Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
Broj projekta: 12711/20-IZ

3. PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE

Građevina: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Izgrađen po: Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike, Kristijan
Šimunija, Proljetna 2, Koprivnica
Projektant: Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
Broj projekta: 12711/20-IZ

Za Ured:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

SPISAK PROJEKATA I PROJEKTANATA

BROJ	VRSTA PROJEKTA	PROJEKTANT
1.00	ELEKTROINSTALACIJE	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
2.00	INSTALACIJA TELEFONA	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
3.00	INSTALACIJA EKMI	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
4.00	INSTALACIJA ANTENA	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
5.00	INSTALACIJA LPS-a	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
6.00	INSTALACIJA VATRODOJAVE	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
7.00	SUNČANA ELEKTRANA	Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Za Ured:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

NOMENKLATURA DIJELOVA PROJEKTA

<u>BROJ VRSTA PROJEKTA</u>	<u>PODUZEĆE</u>	<u>BR.TEH.DN.</u>
MAPA 5 – POGLAVLJE I		
1.00 ELEKTROINSTALACIJE	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
2.00 INSTALACIJA TELEFONA	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
3.00 INSTALACIJA EKMI	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
4.00 INSTALACIJA ANTENA	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
5.00 INSTALACIJA LPS-a	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
MAPA 5 – POGLAVLJE II		
1.00 INSTALACIJA VATRODOJAVE	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ
MAPA 5 – POGLAVLJE III		
1.00 SUNČANA ELEKTRANA	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA vl. Kristijan Šimunija	12711/20-IZ

Za Ured:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju članka 52. stavak 4,
ZAKONA O GRADNJI
(Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

imenuje se za: **GLAVNOG PROJEKTANTA**

građevina: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
mjesto gradnje: VRBOVEC, k.č.br. 1839
investitor: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec

ĐURDICA BAJIĆ, dipl. ing. arh.

Imenovani ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni
ispit te je upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata pod rednim brojem 2210, i ima potrebno radno
iskustvo na poslovima projektiranja.

investitor:
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC



Koprivnica, 16. studeni 2020.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

RJEŠENJE UREDA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-06/17-01/2
Urbroj: 504-05-17-2
Zagreb, 16. lipnja 2017. godine

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike na temelju članka 20. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Kristijan Šimunija, dipl.ing.el., Proljetna ulica 2, KOPRIVNICA**, donosi sljedeće

RJEŠENJE

o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike

1. U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike upisuje se **Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike, Kristijana Šimunije, dipl.ing.el., OIB: 66006323128, Proljetna ulica 2, KOPRIVNICA**, pod rednim brojem **632**, s danom upisa **01.07.2017** godine.
2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike **Kristijana Šimunije, dipl.ing.el., Proljetna ulica 2, KOPRIVNICA**, osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, a s radom započinje **01.07.2017.** godine.
3. Poslovno sjedište Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike **Kristijana Šimunije, dipl.ing.el.**, je na adresi **Proljetna ulica 2, KOPRIVNICA**.
4. Ured mora imati natpisnu ploču koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten ured.
5. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike izdaje natpisnu ploču, a Kristijan Šimunija, dipl.ing.el. snosi trošak korištenja natpisne ploče, koji jednokratno uplaćuje u korist računa Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Natpisna ploča vlasništvo je Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.
6. Matični broj Ureda: **80472842**
7. Šifra djelatnosti Ureda je: NKD 71.12 - Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje.
8. Skraćeni naziv Ureda je: **Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Kristijan Šimunija**

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

2

Obrazloženje

Dana 09.06.2017. godine Kristijan Šimunija, dipl.ing.el., podnio je Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

Prema odredbi članka 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, između ostalih i ovlašteni inženjer elektrotehnike može obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan te da podnositelj udovoljava uvjetima koji su propisani Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Statutom Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera elektrotehnike utvrđeno je da je **Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.**, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim brojem **2924**, s danom upisa **07.06.2017.** godine te je i s tog osnova stekao pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ovlaštenog inženjera elektrotehnike osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, **s danom 01.07.2017. godine, pod rednim brojem 632.**

Uredu je Državni zavod za statistiku dodijelio Matični broj ureda, u skladu s Odlukom o sadržaju i načinu vođenja registra ovlaštenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuća šifra djelatnosti za samostalnu djelatnost inženjera u graditeljstvu.

Ured će poslovati pod skraćenim nazivom: **Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike, Kristijan Šimunija.**

Pečat ovlaštenog inženjera elektrotehnike može se koristiti samo na projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izrađena pod njegovim vodstvom i isti se ne može koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog poslovanja Ureda.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike koji obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu dužan je za redovito poslovanje imati poseban pečat Ureda kojega sam izrađuje o svom trošku.

U članku 37. stavku 1. Statuta Komore propisano je da je ovlašteni inženjer elektrotehnike koji poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja obavlja samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu, dužan imati ploču ureda istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smješten. Oblik i obvezatni sadržaj natpisne ploče propisan je člancima 23. i 24. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Temeljem Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ostvaruje vlastite prihode Kristijan Šimunija, dipl.ing.el. uplatio je u korist računa Hrvatske komore inženjera elektrotehnike upisninu u iznosu od 500,00 kn za upis u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te trošak korištenja natpisne ploče u iznosu od 350,00 kn.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

3

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaćena je upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske koji su zaljepljeni na podnesak i poništeni pečatom ovog tijela prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju članka 20. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna državnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017).



Dostaviti:

1. Kristijan Šimunija, dipl.ing.el., Proljetna ulica 2, 48000 KOPRIVNICA
2. Područna služba HZMO KOPRIVNICA, Hrvatske državnosti 3, 48000 Koprivnica
3. Područni ured HZZO KOPRIVNICA, Hrvatske državnosti 3, 48000 Koprivnica
4. Područni ured Porezne uprave KOPRIVNICA, Hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvršenoj dostavi uz točke 1. do 4.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

RJEŠENJE PROJEKTANTA

Temeljem članka 51, Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, članak 1. stavak 2. (NN RH br. 47/99), izdaje se:

RJEŠENJE

kojim se imenuje

projektant ELEKTROINSTALACIJA

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.
UP/I-800-01/17-01/65

OBRAZLOŽENJE

Imenovani ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit, te je član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike pod rednim brojem E 2924 i ima potrebno radno iskustvo na poslovima projektiranja.

U Koprivnici, 01. 2021. godine

Za Ured:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

IZJAVA PROJEKTANTA E12711/20-IZ

O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

PROJEKTANT : ovlašteni inženjer **Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.**
Ured Ovlaštenog Inženjera Elektrotehnike Kristijan Šimunija, Proljetna
2, Koprivnica
BROJ PROJEKTA: 12711/20-IZ

Ovaj projekt je usklađen s glavnim projektom, važećim prostornim planovima (Prostorni plan uređenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/03,17/08), Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 10/05,33/10,9/14)) i posebnim propisima navedenim u popisu:

A) ZAKONI

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18)
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
- Zakon o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i 154/14)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14)
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

B) PRAVILNICI

- Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br. 41/10)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 145/12)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN br. 88/12)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13, 105/20)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list SFRJ 62/73)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15)
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN br. 23/11)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN br. 155/09)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13)
- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN br. 69/97)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13, 87/15)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08, 33/10)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
- Pravila tehničke prakse

U Koprivnici, 01. 2021. godine.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

**PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA ZAŠTITE
OD POŽARA
PRIMIENJENIH U PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA**

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Opis tehničkih rješenja zaštite od požara elektroinstalacije

U odnosu na dozvoljena zagrijavanja u normalnom pogonu i na otpornost prema toplini, vatri i stvaranju vodljivih staza, projektom el. instalacija definirani su elektroinstalacioni materijali i svjetiljke koji po svojim karakteristikama odgovaraju, a kvalitetom zadovoljavaju ispitivanja prema zahtjevima slijedećih normi:

HRN EN 50525-2-31	za vodiče izolirane termoplastičnim masama (P i P/F)
HRN HD 21.4 S2	za vodiče izolirane termoplastičnim masama (PPy)
HRN HD 603 S1	za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00, XP00, PP00-A, XP00-A)
CEI UNEL 35375	za kabele do 1kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (FG7(0)R)
HRN EN 50428	za instalacijske sklopke
HRN EN 60898	za instalacijske automatske osigurače
HRN EN 60269	za NN osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe
HRN EN 60598	za svjetiljke sa žarnom niti
HRN EN 60081	za svjetiljke s fluorescentnim cijevima
IEC 158-1	za grebenaste sklopke, motorno zaštitne sklopke i sklopnike
HRN IEC 60884	za priključnice 10/16A

Podaci o građevini

Elektroenergetska instalacija građevine služi za napajanje električnih trošila, rasvjete i određeni broj priključnica. Princip razvođenja električne energije do pojedinih potrošača je izveden kabelima i vodičima uvučenim u PVC cijevi ugrađene u zid, strop, pod ili iznad spušenog stropa predmetne građevine. Svi dijelovi objekta klasificirani su u skladu s HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije, a ugrađena oprema je u skladu s odredbama HRN HD 384.4.482 S1: 1999.

Analiza mogućih uzroka požara i mjere za njihovo otklanjanje

Uzroci nastanka požara zbog djelovanja električne struje mogu nastati zbog preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata, od kratkih spojeva izazvanih kvarovima uređaja ili probojem izolacije na elementima instalacije ili nepravilnim korištenjem i održavanjem instalacija. Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba el. instalacije i svih elemenata u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uređajima i redovito održavanje instalacije u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaštitu od preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata izvedene su: kod termičkih potrošača niskonaponskim osiguračima, a za upotrebu u domaćinstvu i slične svrhe, inst. automatskim osiguračima i niskonaponskim osiguračima velike prekidne moći. Zaštita od kratkih spojeva provedena je ili ugradnjom odgovarajućih osigurača na početku svakog pojedinog voda, odnosno na mjestu promjene presjeka ili upotrebom elektromagnetskih nadstrujnih releja. Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala (samogasive). Da bi sve mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne, potrebno je da se izvođač radova na elektroinstalacijama i gromobranu, pridržava danih tehničkih rješenja i radove izvede pažljivo i u skladu s citiranim propisima i standardima.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

**PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PRAVILA I PROPISA
ZAŠTITE NA RADU
PRIMIJENJENIH U PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA**

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Opis tehničkih rješenja koja osiguravaju uvjete za siguran rad elektroinstalacije ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA VODIČA I MEHANIČKOG OŠTEĆENJA

Opći zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje jest uporaba vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti HRN HD 384.4.442 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – Zaštita niskonaponskih instalacija. U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja za zadovoljavanje tih potreba:

- kod dimenzioniranja vodova i opreme, vođeno je računa o toplinskim i električnim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička, električna i toplinska vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe (HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije i HRN HD 384.4.482 S1: 1999).
- električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih razaranja zaštitnim napravama (inst. osiguračima s topljivim umetkom, automatskim inst. osiguračima velike prekidne moći, prekidačima s zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja odabranim prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – Nadstrujna zaštita. Ovako dimenzioniranje omogućuje upotrebu vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti.
- električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja zaštitnim cijevima od tvrdog PVC materijala, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkatnenim cijevima položenim u pod. Kabeli položeni u zemlju zaštićeni su plastičnim cijevima označenim trakom s upozoravajućim tekstom.
- u prostorijama s prašnjavom, vlažnom ili agresivnom atmosferom, odnosno u prostorijama s mogućnošću stvaranja eksplozivnih smjesa upotrebljavana je oprema u odgovarajućoj zaštiti prema zahtjevima HRN HD 384.4.442 S1: 1999 – Električne instalacije zgrada – Zaštita niskonaponskih instalacija.

ZAŠTITA OD INDIREKTOG DODIRA NAPONA

Opći zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje jest sprečavanje dodira nastanka previsokog napona na uređaju u kvaru, odnosno ograničavanje vremena trajanja takvog napona i sprečavanje pojave razlike napona na ostalima metalnim masama koje ne pripadaju el. uređaju, a mogle bi se rukom premostiti (HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 – Zaštita od električnog udara, HRN HD 384.4.43 S2: 2002 – Električne instalacije zgrada – Nadstrujna zaštita i HRN HD 60364-7-701: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadm ili tušem).

U projektu su primijenjena slijedeća tehnička rješenja za primjenu tog zahtjeva:

- zaštita od indirektnog dodira provedena je pomoću zaštite automatskim isklapanjem napajanja. Navedena zaštita podrazumijeva isključenje napajanja u slučaju kvara i na taj način sprečava održavanje napona dodira u takvom trajanju da ne može predstavljati opasnost, podrazumijeva koordinaciju karakteristika

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

zaštitnog uređaja, sistema uzemljenja, prema HRN HD 30364-1:2008 – Niskonaponske električne instalacije i zaštitnog provodnika HRN HD 60364-5-54: 2007 – Niskonaponske električne instalacije – Uzemljenje i zaštitni vodiči, uz uvjet izjednačenja potencijala. Tip sistema napajanja s obzirom na uzemljenje jest TT sistem.

Zaštitni uređaji koji trebaju automatski isključiti kvar u dopuštenom vremenu isklapanja, prema HRN EN 61140: 2002 + A1: 2007 – Zaštita od električnog udara su topljivi osigurači, automatski osigurači ili prekidači, te zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS 0,3/0,03A - FID), koji u slučaju kvara mora isključiti u vremenu od 0,4sek.

Svi vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon, kao i zaštitni kontakti priključnica moraju biti povezani zaštitnim vodičem koji su spojeni s temeljnim uzemljivačem. Zaštitni vodiči moraju biti u žuto-zelenoj boji, a u razdjelnici će se svi spojevi ovih vodiča izvesti pristupačno s mogućnošću pojedinačnog isključenja.

- za eliminiranje mogućnosti nastanka razlike potencijala između metalnih masa koje u pogonu nisu pod naponom, predviđeno je njihovo međusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom izvedenom trakom FeZn 25x3mm ili vodičem P/F 6mm², spojenim preko glavne sabirnice za uzemljenje na uzemljivač.

ZAŠTITA OD DIREKTOG DODIRA NAPONA

Dopunski zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje putem slučajnog dodira dijelovima pod naponom, riješen je na slijedeći način:

- na električnim uređajima primijenjena je odgovarajuća mehanička zaštita (od prašine i vlage) koja ujedno sprečava slučajan dodir dijelova pod naponom. Električni vodovi su zaštićeni svojim izolacionim plaštem, a na posebno ugroženim mjestima dodatno s mehaničkom zaštitom.
- uređaji u otvorenoj izvedbi, osigurači, priključci, kontakti prekidača, postavljeni su u zatvoreno kućište, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima će se postaviti natpis s upozorenjem približavanju dijelova pod naponom. S unutarnje strane vrata, preko uređaja s otvorenim kontaktima, postaviti će se izolaciona pregrada.
- s obzirom na namjenu objekta, sve utičnice na objektu dodatno su zaštićene mehaničkom zaštitom od slučajnog dodira
- ispred razdjelnice predviđen je dovoljan manipulativni prostor od min. 0,8m.

ZAŠTITA OD UDARA MUNJE

Sustav zaštite od munje projektiran je prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08). Obavezno je periodično ispitivanje otpora uzemljivača i kvalitete povezanosti metalnih masa.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

RASVJETA

Zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete s obzirom na potreban nivo osvjetljenosti, ovisno o vrsti djelatnosti, karaktera prostorije i izvora svjetlosti (HRN HD 60364-5-559:2007 – Električne instalacije zgrada – Svjetiljke i instalacije rasvjete).

Tehnički uvjeti za izvođenje radova

OPĆENITO

Ovi tehnički uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi obavezni za izvođača elektro radova.

Radovi ne mogu početi bez zakonom propisane dokumentacije.

PRIPREMNI RADOVI

Prije početka radova izvođač je dužan proučiti projekt, te uspostaviti kontakt s projektantom elektro instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni nesporazumi prilikom izvedbe. Tu ubrajamo i upoznavanje i organizaciju gradilišta, organizaciju transporta, izvedbu privremenog NN priključka i slične predradnje.

IZVOĐENJE RADOVA

Radove izvoditi prema priloženoj dokumentaciji i općim tehničkim uvjetima koji su sastavni dio projekta. Koristiti adekvatan alat i zaštitnu opremu (odijelu, rukavice, cipele), kao i ostalu potrebnu opremu (ljestve, skele).

- električnu instalaciju treba izvesti prema priloženoj dokumentaciji, općim tehničkim uvjetima iz HRN-a što čini sastavni dio projekta.
- za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, koji ovjerava nadzorni inženjer, koordinirati s ostalim izvođačima i uskladiti tok radova, kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.
- ugrađivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vodeći računa o važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača opreme.
- uređaji moraju biti tako ugrađeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slučaju ne dođe u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zaštita od previsokog napona dodira.
- svi vodovi, osigurači i sl., na razdjelnicama moraju se vidno označiti natpisnim pločicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupačnost, a razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.

Sva oprema mora imati atest za naponski nivo na kojem se radi!

RAD POD NAPONOM

Pri organizaciji "sigurnog rada u beznaponskom stanju", prije početka radova potrebno je mjesto rada osigurati primjenom svih 5 pravila za siguran rad:

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- iskopčanje-vidljivo odvajanje od napona
- osiguranje od ponovnog ukopčanja
- provjera beznaponskog stanja
- uzemljenje i kratko spajanje na mjestu spajanja i rastavljanja od napona
- ograđivanje od dijelova pod naponom postavljanjem izo ploče

Kao dodatna mjera postavlja se tabla zabrane uključivanja. Primjena navedenih pravila određena je važećim Pravilnikom o tehničkim mjerama za siguran rad na EE građevinama.

RUKOVOĐENJE GRADILIŠTEM

Potrebno je imenovati Voditelja gradilišta koji ispunjava zakonom propisane uvjete, te rješenje o imenovanju predati nadzornom inženjeru.

ZAVRŠNI RADOVI

Izvršiti čišćenje gradilišta i sanaciju terena, izvršiti sva zakonom propisana mjerenja za predmetni tip građevine, prema potrebi izraditi izvedbenu projektnu dokumentaciju, te izvršiti tehnički pregled.

- u slučaju da je prilikom izvođenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, što je odobrio projektant i nadzorni inženjer, izvođač je dužan, po završetku radova, predati investitoru planove i nacрте stvarno izvedenog stanja.
- nakon završetka montaže izvršiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema važećim propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih investitoru da ih predoči na tehničkom pregledu.
- nakon tehničkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te počinje teći dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

MAPA 5 – POGLAVLJE I

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

PROJEKTANT:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROJEKTNA ZADAĆA

Za predmetnu građevinu potrebno je izraditi investiciono tehničku dokumentaciju i to Izvedbeni projekt elektroinstalacija rasvjete, priključnica i priključaka, instalacije telefona, antena, instalacija elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture (EKMI), instalacije Sustava za zaštitu od munje, te instalacije izjednačenja električnog potencijala za dobivanje Građevinske dozvole, izvođenje i priključak kod distributera.

Električne instalacije

Priključak predmetne građevine izvesti iz NN mreže do slobodnostojećeg priključno mjernog ormara SPMO-E koji smjestiti na granici građevinske čestice investitora i javne površine. Investitor će biti u statusu kupca s vlastitom elektranom i mogućnošću isporuke električne energije u elektroenergetsku mrežu. Priključna snaga na NN priključku iznositi će 89,5kW plus dodatnih 20kW proizvedenih putem elektrane.

Glavni napojni vod za predmetnu građevinu izvesti vodičem tipa NAYY-O 4x95+1x50mm² podzemno i u cijevi PVC Ø40mm.

Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja od diferencijalne struje (ZUDS sklopka) u glavnim razdjelnicama sistemom TNC/S.

Instalaciju rasvjete i priključnica izvesti podžbukno i u visećem stropu u CS cijevima i PK kanalima i PNT cijevima kabelima NYM-J i NYY, a sve prema važećim propisima.

Rasvjeta je predviđena sa LED izvorom svjetlosti, a izbor svjetiljki izvršit će projektant i investitor.

Predvidjeti instalaciju izjednačenja električnog potencijala u sanitarnim čvorovima i kuhinjama.

Za antensku i telefonsku instalaciju položiti kanale i PVC cijevi, te potrebne kablove i predvidjeti zajednički antenski uređaj.

Električnu instalaciju u sanitarnim čvorovima izvesti kabelima NYM-J.

Predvidjeti instalaciju telefona, komunikacija i antena.

Predvidjeti instalaciju LPS-a.

Previdjeti elektroinstalaciju za napajanje i povezivanje opreme u kuhinji.

Predvidjeti vanjsku rasvjetu oko objekta i na parkiralištu.

Predvidjeti instalaciju izjednačenja električnog potencijala.

Općenito

Projektiranu dokumentaciju izraditi u skladu s EES i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu objekta.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Investitor:

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI OPIS

Općenito

Za predmetni Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec potrebno je izraditi izvedbeni projekt elektroinstalacija. Predmetna građevina je slobodnostojeća sa podrumom, prizemljem i katom.

Ukupna neto površina građevine iznosi 1.209,81m², a biti će izgrađena na k.č.br. 1839 k.o. Vrbovec_1 u mjestu Vrbovec.

Napajanje građevine električnom energijom i razdjelnice građevine

Priključak predmetne građevine izvesti iz NN mreže do slobodnostojećeg priključno mjernog ormara SPMO-E koji smjestiti na granici građevinske čestice investitora i javne površine. S obzirom da će investitor na parceli posjedovati i sunčanu elektranu, u SPMO-E ugraditi tropolnu osigurač sklopku u dolazu s mreže, dvosmjerno intervalno kombi komunikacijsko brojilo električne energije, a na izlazu iz brojila prema korisniku mreže ugraditi četveropolnu rastavnu osigurač sklopku opremljenu kratkospojnicima u svim polovima koja će služiti za odvajanje instalacije korisnika mreže od distribucijske mreže. Spomenuta četveropolna rastavna osigurač sklopka mora biti trajno dostupna djelatnicima HEP-ODS-a. Na zaštitno izoliranu razdjelnicu postaviti ograničavalo strujnog opterećenja (OSO).

Priključna snaga na NN priključku iznositi će 89,5kW plus dodatnih 20kW proizvedenih putem elektrane.

Glavni napojni vod za predmetnu građevinu izvesti vodičem tipa NAYY-O 4x95+1x50mm² podzemno i u cijevi PVC Ø40mm.

Priključni kabel položiti u već iskopani rov na dubini cca 80cm na posteljicu od pijeska i zatrpati sa 10cm pijeska, te zatim sa rasutom zemljom, a trideset centimetara ispod površine zemlje postaviti traku upozorenja. Rov zatrpavati uz slojevito nabijanje. Kabel položiti u zaštitnu cijev PEHD Ø50mm dok u građevini kabel položiti u PVC cijevi Ø40mm do razdjelnice GRO.

Od temeljnog uzemljivača pa do ormarića GRO položiti traku FeZn 30x4mm, a u ormariću izraditi sabirnicu i mjerni spoj vijkom M10mm. Kako je zaštitno i radno uzemljenje spojeno u jednu točku to će u razdjelniku GRO biti postavljeni odvodnici prenapona radi zaštite elektroinstalacije.

U glavnoj razdjelnici biti će montirana glavna sklopka koja će služiti za uključenje električne energije u građevini, a ujedno će služiti za isključenje električne energije unutar građevine i u slučaju požara. Za daljinsko isključenje glavne sklopke biti će montirani tasteri JPR na zidu građevine pored ulaza u građevinu. Isključenje glavne sklopke u ormaru GRO biti će moguće pomoću tastera (crvena gljiva) montiranog na vratima ormara GRO.

Iz razdjelnice GRO biti će napojene pomoćne razdjelnice koje će biti montirane u građevini. Pomoćne razdjelnice biti će napojene kabelima potrebnog presjeka koji su vidljivi u jednopolnoj shemi razdjelnice GRO.

Na ulazu napojnog kabela u stambenu građevinu ugraditi kutiju za mjerni spoj i u njoj izvesti mjerni spoj vijkom M10. Od kutije za mjerni spoj položiti traku FeZn 25x4mm u već iskopani rov ili temelj objekta radi uzemljenja za ZUDS sklopku.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Ukupna instalirana snaga predmetne građevine je $P_{inst} = 298\,250\text{W}$, a vršno opterećenje iznosi $P_{vr} = 89\,500\text{W}$ trofazno.

Razdjelnice građevine izvode se kao zaštitno izolirane razdjelnice za ugradnju u i na zid, opremljene sa svom potrebnom opremom za napajanje i zaštitu potrošača spojene prema jednopolnim shemama.

U razdjelnicu GRO ugraditi sljedeće elemente:

- Sklopku NSX 690/400A
- Odvodnike prenapona
- sklopku ZUDS 40/0,03A
- sklopku ZUDS 25/0,3A
- sklopnik CN 16/230A
- sklopka G10, 1,0,2
- luksomat
- NVO osigurače 160/100A, 160/160A i 250/200A
- automatske osigurače 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 35A, 50A i 63A

U razdjelnice RO1 (podrum) ugraditi sljedeće elemente:

- sklopku ZUDS 40/0,03A
- automatske osigurače 10A, 16A i 20A

U razdjelnicu RO2 (kuhinja) ugraditi sljedeće elemente:

- sklopku AS250/R200/IO230
- sklopku ZUDS 40/0,03A
- automatske osigurače 10A, 16A i 20A
- kombiniranu zaštitnu sklopku (KZS) C25/0,03A i C63/0,03A
- strujni trafo 230/24V

U razdjelnicu RO3 (stan 1) i RO4 (stan 2) ugraditi sljedeće elemente:

- sklopku ZUDS 40/0,03A
- automatski osigurači 10A i 16A

U razdjelnice RO5 (kat) ugraditi sljedeće elemente:

- sklopku ZUDS 40/0,03A
- automatski osigurači 10A i 16A
-

Električne instalacije građevine

Električnu instalaciju građevine čine:

- instalacija rasvjete
- instalacija priključnica i priključaka
- instalacija telefona
- instalacija EKMI
- instalacija antena
- instalacija LPS-a
- instalacija izjednačenja električnog potencijala

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Elektroinstalacija u predmetnoj građevini napajati će se iz glavne i više pomoćnih razdjelnica koje će imati prepoznatljiv naziv. Sve pomoćne razdjelnice biti će napojene iz razdjelnice GRO napojnim kabelima presjeka prema vršnom opterećenju i dužini napojnog kabela, a presjeci su vidljivi u shemi napajanja. Napojne kabele položiti podžbukno i u PK kanale u visećem stropu, a horizontalni razvod izvesti kroz spušteni strop također u PK kanalima.

Električna instalacija podruma će se napajati iz razdjelnice RO1 (podrum). U prostoru prizemlja će se instalacija napajati iz razdjelnice GRO osim kuhinje sa popratnim prostorima koji će se napajati iz razdjelnice RO2 (kuhinja). Iz razdjelnice GRO će se napajati i potrošači izvan građevine (vanjska rasvjeta, ograda, prepumpna stanica). Prostor na kata se sastoji od uredskih i sanitarnih prostora i dvije stambene jedinice koji se također napajaju iz zasebnih razdjelnica RO3 (stan 1), RO4 (stan 2) i RO5 (kat).

Na dijelu građevine gdje se zidovi i stropovi izvode sistemom Knauf, instalaciju je potrebno uvući u Pešel savitljive cijevi, te koristiti original razvodne i montažne kutije Knauf. Instalaciju u zidovima i stropovima od Knaufa izvesti sa kabelima NYM-J. Elektroinstalaciju koja se izvodi na dijelu tavana potrebno je dodatno štititi u Pešel giblјivim cijevima.

Kako u građevini postoji nekoliko požarnih sektora sve kabele koji prolaze preko granica požarnih sektora dodatno zaštititi protupožarnim brtvljenjem kako bi se spriječio prijelaz požara na druge protupožarne sektore.

Rasvjeta je riješena pomoću svjetiljki sa LED izvorom svjetlosti, a odabir istih izvršiti će projektant i investitor. Raspored svjetiljki dan je u nacrtima. Svjetiljke se montiraju na strop i na zid.

Razvod elektroinstalacija za rasvjetu biti će u spušenom stropu. Razvod za napajanje rasvjete biti će izveden kabelima NYM-J položenim u PK kanalima u visećem stropu, te u PVC cijevima u oblogama od Knaufa.

Uključivanje i upravljanje rasvjetom u cijeloj građevini predviđeno ručno, pomoću prekidača, sensorima pokreta i preko panela (LCD zaslona) koji će se nalaziti na za to predviđenim mjestima u građevini. Upravljanje je predviđeno putem DALI protokola i to InteractPRO sustavom. Za ispravan rad sustava nije potrebno dodatno ožičenje svjetiljki sa komunikacijskim vodovima, a veze prema panelima ostvarene su bežičnim putem.

Osim navedenog uključivanja i upravljanja rasvjetom u prostorima hodnika i sanitarija biti će postavljeni senzori pokreta koji će paliti rasvjetu ovisno o prisutnosti osoba.

U cijelom prostoru je predviđena ugradnja opće, nužne i protupanične rasvjete. Opća rasvjeta opisana je prethodno, a za nužnu rasvjetu predviđena je ugradnja svjetiljki sa autonomijom napajanja od 3h i snage tako da u slučaju nužde osvjetljenost poda bude 1,5lx koja omogućuje kretanje prema izlazu iz objekta. U slučaju nestanka napona uključiti će se protupanična rasvjeta koja osvjetljava i usmjerava kretanje osoblja bez panike. Na svakoj protupaničnoj svjetiljci potrebno je ugraditi strelicu smjera kretanja „piktogram“.

Vanjska rasvjeta za osvjetljenje pristupnih cesta i staza riješena je postavljanjem svjetiljki na stupovima javne rasvjete i reflektorima na fasadi građevine.

Prostor će se osvjetliti svjetiljkama javne rasvjete postavljenim na stupove visine 4m. Rasvjeta će biti regulirana i upravljana ručno, te pomoću luksomata koji će biti postavljen unutar razdjelnice GRO.

Kabli za napajanje vanjske rasvjete NYN 5x4mm² polažu se u zemljani rov. Na dijelu trase gdje kablovi prolaze ispod prometnice, parkirališta i pješačke staze iste je potrebno štititi u PVC cijevima.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Zaštita vodiča javne rasvjete od kratkog spoja i preopterećenja izvodi se u razdjelnici GRO ugradnjom niskonaponskih osigurača postavljenih na početku izvoda i u stupu javne rasvjete (selektivni osigurači). Zaštita opreme u rasvjetnoj armaturi izvedena je vlastitim NN osiguračima koji su sastavni dijelovi svake razdjelnice u stupu. U toku izvođenja zemljanih radova potrebno je položiti zaštitne cijevi za kablove i pocinčanu traku FeZn25x4mm ili Cu uže 8mm za uzemljenje, a sve prema situacijskom nacrtu trase polaganja kabela.

Projektirana rasvjetna tijela biti će sa LED izvorom svjetlosti montirana na rasvjetnim stupovima visine 4m. Rasvjetni stupovi su konusni izrađeni od čeličnog lima 3mm zaštićeni toplim cinčanjem, a postavljaju se na gotovi temelj pomoću anker vijaka koji se postavljaju u temelj stupa prilikom betoniranja istog. U temelju stupa postaviti proturne cijevi za dolaz i odlaz napojnog kabela. Temelj stupa izvodi se u zelenoj površini.

Uz napojni kabel za javnu rasvjetu polaže se čelična pocinčana traka FeZn25x4mm ili Cu uže 8mm² na koji se povezuju stupovi vanjske rasvjete, a sve zajedno na temeljni uzemljivač ugostiteljskog objekta.

U građevini su predviđene trofazne i jednofazne šuko priključnice koje se montiraju na visini 0,4m i 1,2m od gotovog poda ovisno o namijeni. Sve priključnice imaju zaštitni kontakt, a napajaju se kabelom NYM-J 3 i 5x2,5mm².

U prostorima sanitarija kompletna elektroinstalacija izvodi se polaganjem kabela NYM-J direktno pod žbuku. U sastavu sanitarnog čvora nalazit će se i sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti. U tim prostorima izvodi se pored instalacije rasvjete i signalizacija SOS sa mogućnošću poziva na mjesto domara.

U građevini je predviđen i prostor za dizalo. Dizalo će biti za osam osoba i za osobe s invaliditetom (kolica). Dizalo je električno sa upravljačko napojnim ormarom koji će biti montiran kod ulaza u dizalo na 1. katu. U dizalu je potrebno izraditi instalaciju rasvjete koja će se napajati iz razdjelnice dizala. Do razdjelnice dizala potrebno je položiti dva napojna voda i to NYY 5x6mm² za pogon dizala i NYM-J 3x2,5mm² za potrošače lifta. U voznom oknu potrebno je uzemljiti vodilice dizala i to u gornjoj točki i u donjoj točki. Spoj na uzemljivač u donjoj točki izvesti preko odvodnika prenapona.

Elektroinstalacija kuhinje izvodi se kabelima NYM-J direktnim polaganjem pod žbuku dok je za podne izvode napojne kabele potrebno uvući u zaštitnu rebrastu ojačanu cijev.

Oprema kuhinje projektirana je tako da sve potrošače čine električna trošila koja će biti koncipirana sa centralnim toplim blokom iznad kojeg će se montirati napa. Prema izračunu potrebnih broja izmjena zraka od strane projektanta strojarskog projekta, odabrani su ventilatori za dobavu i odsis zraka smješteni na krovu građevine, a koji će osigurati dobavu svježeg zraka u kuhinju i odsis ustajalog zraka iz kuhinje.

Sve veće metalne površine opreme potrebno je uzemljiti posebnim vodičem, a zaštitni vodič uz napojni kabel služi kao zaštita od napona dodira.

Grijanje prostora biti će izvedeno pomoću ventilkonvektora koji će biti montirani u visećem stropu. Svaki ventilkonvektor ima napajanje, a upravlja se digitalno, prostornim termostatom u svakom zasebnom prostoru. Ventilkonvektori imaju dvojnu namjenu grijanje i hlađenje, a za stvaranje ovih uvjeta na građevini će biti montirana dizalice topline. Ventilkonvektori se napajaju iz pomoćnih razdjelnica ovisno o lokaciji. Za opremu grijanja i hlađenja predviđeni su direktni priključci iz glavne razdjelnice GRO.

Stolarija u prostorima sa ventilkonvektorima će biti opremljena mikro prekidačima koji će prilikom otvaranja prozora prekidati rad ventilkonvektora radi uštede potrošnje energije. Svaki mikro prekidač signalnim kabelom povezati na ventilkonvektor.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

U prostorima građevine predviđena je dodatna prisilna ventilacija, rekuperacija, koju izvesti ventilatorima smještenima u za to predviđenim prostorima. Napajanje ovih ventilatora biti će iz pomoćnih razdjelnica ovisno o njihovoj lokaciji, a upravljanje sa paljenjem rasvjete ili na vremenski period.

U vanjskom prostoru građevine predviđena je ugradnja hidropaka koji će se napajati iz razdjelnice GRO. Kao rezervni sustav napajanja za pumpe hidropaka i u slučaju požara predviđena je ugradnja agregata smještenog u vanjskom prostoru na ulazu u podrum. Agregat povezati sa pumpama hidropaka, a upravljanje istim je predviđeno ručno.

Za potrebe odimljavanja prostora u slučaju požara potrebno je predvidjeti mogućnost motornog otvaranja prozora na najvišim točkama projektiranih stubišta. U tu svrhu potrebno je postaviti i napojiti elektro motore na predviđenim prozorima stubišta kojim će se upravljati ručno ili automatski putem centrale za odimljavanje smještene te opremom postavljenom u prizemlju i na katu.

Instalacija telefona

U području zahvata izgradnje predmetne građevine postoje podzemne EKI trase telekom operatera.

Trase ostalih komunalnih instalacija se križaju, približavaju ili paralelno vode s izvedenim telefonskim vodom. Ta mjesta bit će izvedena u skladu s propisima za ovu vrstu instalacije.

Na mjestu približavanja ili paralelnog vođenja ostalih komunalnih instalacija s telefonskim instalacijama bit će postignuta minimalno dopuštena horizontalna udaljenost od najmanje 0,5m od telefonskih instalacija bez zaštite, a ukoliko se to ne može ispuniti, TF kabel će biti položen u zaštitnu plastičnu cijev s tim da razmak neće biti manji od 0,3m.

Na mjestu križanja ostalih komunalnih instalacija s telefonskim instalacijama bit će postignuta minimalno dopuštena vertikalna udaljenost od najmanje 0,3m od telefonskih instalacija, s tim da će TF kabel biti položen u zaštitnu plastičnu cijev u dužini 1,5m na jednu i na drugu stranu od križanja.

Na dijelovima trase u koridoru 1m lijevo i 1m desno od osi trase podzemnog TF kabela vršit će se samo ručni iskop rova bez uporabe krampa.

Najmanje 7 dana prije početka radova, potrebno je o početku radova obavijestiti HT d.d. i zatražiti detaljno iskolčenje trase postojećih podzemnih TF kabela u zoni zahvata, te dostaviti adrese izvođača radova i nadzornog inženjera.

Za potrebe spoja na telekomunikacijsku infrastrukturu, od predmetne građevine pa do ruba parcele položiti slobodne cijevi 2xTubeles Ø50mm za izvedbu podzemnog priključka. Priključna kutija mora biti povezana na temeljni uzemljivač građevine pomoću izoliranog bakrenog užeta Ø 6mm².

Za potrebe predmetne građevine potrebno je izvesti telefonsku instalaciju i to više priključnih mjesta u podrumu, prizemlju i na katu. Instalaciju izvesti kabelom UTP cat VI, uvučenim u CS cijev Ø21mm ili u PK kanalima u spušenom stropu. Kabele položiti od priključnica do komunikacijskog ormarića kojeg smjestiti u prizemlju. Komunikacijski ormarić je centralno mjesto komunikacija u predmetnoj građevini. Komunikacijski ormarić povezati na priključnu TK kutiju na vanjskom zidu objekta sa dvije cijevi od kojih jednu ostaviti slobodnu za eventualni priključak putem optičkog kabela.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Od priključnica pa do komunikacijskog ormarića instalaciju položiti ili u cijevi PVC Ø21mm u zidovima i spušenom stropu u koje uvući spomenuti kabel. Za svaku priključnicu položiti zaseban kabel 4x2x0,6mm. Priključnice montirati na visinu 0,4m od gotovog poda ili u podnim kutijama.

Instalacija elektroničkog komunikacijskog sustava (EKMI)

EKMI (elektronička komunikacijska mreža s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom) građevine sastoji se od:

1. elektroničke komunikacijske opreme:
 - a) kabliranja
 - b) aktivne mrežne opreme
 - c) terminalne opreme
2. elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (EKI):
 - a) sustava za vođenje kabela
 - b) telekomunikacijskih prostora

Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) potrebno je osigurati pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine.

Trase kablenskog razvoda su prilagođene lokacijama priključnih mjesta i dozvoljenim dužinama 100 Ω-skog razvoda, kategorija 6 do priključnica. Za vođenje ožičenja do mikrolokacija u prostore, predviđene su trase kroz PVC cijevi za zidne priključnice.

Na mjesta sa predviđenim priključkom na lokalnu računalnu mrežu ugrađuju se priključne kutije za zidni razvod. Glavno komunikacijsko čvorište za cijelu građevinu je predviđeno u prizemlju građevine u komunikacijskom ormaru.

Pasivna oprema to jest instalacija i priključnice biti će predviđene ovim projektom dok aktivnu opremu odabire investitor prema nivou opremljenosti.

Instalaciju položiti u PVC cijevi Ø16mm. Na mjestu ugradnje komunikacijskog ormara potrebno je ostaviti za potrebe ranžiranja ormara po 2,5 m duže kabele.

Antenska instalacija

Za razvod antenske instalacije potrebno je položiti PVC cijevi Ø21mm od priključnica na katu do komunikacijskog ormarića u kojem ugraditi zajednički antenski uređaj (ZAU), gdje će biti montirano antensko pojačalo povezano na antenski stup s potrebnim antenama, te na komunikacijski ormarić.

Antenski stup s antenama i pojačalom nisu predmet ovog projekta, već ih investitor rješava samostalno prema želji i signalima koje može primiti na tom području. Predviđa se ugradnja kućnog pojačala za zemaljske programe u kombinaciji sa pojačalom za satelitske programe.

Svaka priključnica mora biti krajnja.

Sustav zaštite od munje (LPS)

Sustav je projektiran u skladu sa Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10).

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Projektiranje sustava izrađeno je prema slijedećim normama:

- EN 50164-1, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPS) + A1 – 1. dio: Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1)
- EN 50164-2, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) + A1 – 2. dio: Zahtjevi za vodiče i uzemljivače (EN 50164-1)
- EN 50164-3, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) – 3. dio: Zahtjevi – za iskrišta za odvajanje (EN 50164-3)
- IEC 61643-1, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mreže – 1. dio: Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:2005).
- EN 61643-11, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon – 11.dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s niskonaponskom mrežom – Zahtjevi i ispitivanja (IEC 61643-1:1998+Corr.:1998, modified; EN 61643-11)
- IEC 61643-12en, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 12. dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja za niskonaponske distribucijske mreže - Izbor i načela uporabe (IEC 61643-12)
- EN 61643-21, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 21. dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s telekomunikacijskom i signalnom mrežom – Zahtjevi za uporabu i ispitne metode (IEC 61643-21+Corr.; EN 61643-21)
- CLC/TS 61643-22, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 21. dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja povezani s telekomunikacijskom i signalnom mrežom – Načela odabira i primjene (IEC 61643-22:2004, modified; CLC/TS 61643-22)
- EN 62305-1, Zaštita od munje, 1. dio: Opća načela (IEC 62305-1; EN 62305-1)
- EN 62305-2, Zaštita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2; EN 62305-2)
- EN 62305-3, Zaštita od munje, 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-3; EN 62305-3)
- EN 62305-4, Zaštita od munje, 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 62305-4; EN 62305-4)
- EN 61663-1, Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi – 1. dio: Instalacije s optičkim vlaknima (IEC 61663-1; EN 61663-1)
- EN 61663-2, Zaštita od munje – Telekomunikacijski vodovi – 2. dio: Vodovi s kovinskim vodičima (IEC 61663-2; EN 61663-2)
- CLC/TR 50469, Sustavi zaštite od munje – Znakovi (CLC/TR 50469)

Zaštita građevine će se izvesti postavljanjem LPS –a vrste IV prema HRN EN 62305-3 sastavljenim od slijedećih dijelova:

- Hvataljka - AL profil Ø8mm postavljen na ravni krov.
- Odvodi - AL profil Ø8mm postavljen na ravni krov i traka FeZn 25x4mm podžbukno.
- Uzemljenje će se izvesti uzemljivačem tipa B – prstenasti uzemljivač položen u već iskopani rov

Kao hvataljke po krovnim površinama koristit Al profil promjera 8mm postavljenim na odgovarajuće nosače za ravni krov ovisno o završnom sloju krova.

Za odvođe od krova do temeljnog uzemljivača koristiti pocinčanu čeličnu traku FeZn 20x3mm položenu podžbukno.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Mjerne spojeve izvesti na preklop od 10cm na visini cca 150cm od gotovog terena, u kutiji za mjerni spoj. Spojeve izvesti na preklop 10cm sa tri vijka M10mm. Od MS položiti zemne uvodnika trakom Fe Zn 25x4mm, podžbukno.

Uzemljivač se veže na mjestima ako postoje sa uzemljivačem drugih objekata, odnosno uzemljivačima vanjske rasvjete i MM ukopanih u zemlju na udaljenosti od 10m.

Uzemljivač izvesti od trake 30x4mm, a polaže se u trakasti temelj prilikom betoniranja. Traka se polaže u rov okomito „KANT“. Spojeve traka-traka izvesti križnom spojkom preklopa dužine 10cm, a spoj – pletenica vijkom M8mm, nastavkom i pero stezaljkom preko kabel stopice. Sve priključke zaštititi dvostrukim slojem vrućeg bitumena. Da ne bi došlo do korodiranja priključka pričvršćenih na uzemljivač, priključak treba do 30cm od izlaska iz zemlje premazati dvostrukim slojem vrućeg bitumena.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE LPS-a

A. Svrha kontrole

- Pregledi i kontrolna mjerenja trebaju dati usporedbu normi, projektiranog i izvedenog stanja.
- Utvrđivanje stanje spojeva i pozicija odvoda i hvataljki i pravilan način postave-stanje ugroženosti od kemijske ili eventualne elektrokorozije
- Ispunjenost uvjeta povezivanja kovinskih dijelova na najbliže sabirnice za izjednačenje potencijala
- Pregled i opis stanja označenosti mjernih spojeva

B. Tijek kontrolnih pregleda

- Kontrola tijekom građenja građevine
- Završna kontrola po završetku izgradnje LPS-a
- Periodični pregledi koji se rade specifično za svaku građevinu gustoća pregleda;
- 1 nakon dopune ili u rekonstrukciji LPS-a
- 2 nakon udara munje
- 3 u redovnim periodičkim pregledima

Razina zaštite sustava	Razdoblje između pregleda	Razdoblje između ispitivanja i mjerenja	Razdoblje između pregleda kritičnih dijelova *
I	1 godina	2 godine	1 godina
II	1 godina	4 godine	2 godine
III, IV	2 godine	6 godina	3 godine

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrdanju, spojevi na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačavanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

Kod pregleda je potrebno:

- izraditi izvješće o stanju oštećenja sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu fizičke ispravnosti i stanja korozivnosti.
- Izmjeriti veličinu otpora rasprostiranja
- Pregledati stanje uzemljivača
- Pregledati stanje priključka kovinskih masa
- Pregledati galvansku povezanost kovinskih masa s odvodima LPS-a

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- f. Pri prvom pregledu izraditi knjigu LPS-a s ucrtanim odvodima i mjernim točkama, zaštitnim zonama od LEMP, te odrediti rokove periodičkih pregleda.

Izvješće o pregledu sustava LPS-a mora sadržavati;

1. mjesto mjerenja
2. izvedba mjerenja; datum, uvjeti okoline(temperatura, vlažnost)
3. naručitelj mjerenja
4. opseg mjerenja
5. sustav neizravne zaštite od dodira
6. opis LPS-a instalacije eventualne prenaponske zaštite
7. mjerne metode i instrumenti
8. korišteni propisi
9. mjerni rezultati

Vrste mjerenja LPS-a

1. mjerenje povezanosti odvoda struje munje sa sustavom struje združenih uzemljivača
2. mjerenje otpora zajedničkog uzemljivača
3. mjerenje galvanske povezanosti kovinskih dijelova-izjednačenje potencijala
4. mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u sustav LPS-a moraju biti izgrađeni u skladu sa čl. 15,16,17, 18 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). Projektiranje sustava zaštite od munje izvedeno je u skladu s čl. 19 - 25 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). Izvođenje i uporabljivost sustava od zaštite od munje mora biti u skladu s čl. 26 - 31 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10). Održavanje sustava od zaštite od munje mora biti u skladu s čl. 32 - 35 Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH 87/08 i NN RH 33/10).

Izjednačenje električnog potencijala i uzemljenje

U svrhu izjednačenja el. Potencijala i izbjegavanja pojave opasnosti napona višeg od 50V a prema HRN N.B2.754 i HRN N. B2 741 .

U glavnom razdjelniku predviđa se ugradnja sabirnice na koju je potrebno spojiti

- temeljni uzemljivač
- glavni vodič za izjednačenje potencijala u sanitarijama
- glavni vodič za izjednačenje potencijala MM u objektu. U tu svrhu predviđa se montaža u zid kutije za izjednačenje el. potencijala (KIP) na koju će se spojiti sve metalne mase vodičima P/F 6mm². Spojewe na metalne mase treba izvesti ili obujmicama ili pomoću kabel stopice i vijka M8. Vodiči za izjednačenje el. potencijala polažu se u pod ili u PNT zaštitne cijevi.

Od kutije izjednačenja el. potencijala polaže se vodič P/F 10mm² do sabirnice u GRO.

Uzemljenje je izvedeno vodičem P/F 6mm² do kutije KIP, gdje se spaja s glavnom sabirnicom vodičem P/F 10mm², a od mjernog spoja se polaže uzemljivač izveden od pocinčane trake Fe Zn 30x4mm.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Uzemljenje metalnih vrata, prozora, elementima termotehnike te ostalih metalnih masa potrebno je najkraćim putem spojiti na ekvipotencijalne trake ili temeljni uzemljivač.

Sve PK kanalice potrebno je spojiti vodičem P/F 6mm² tako da se na oba kraja postave kabel stopice a spoj izvede vijčano sa upotrebom zupčaste podložne pločice.

Zaštita od električnog udara

Zaštita od direktnog dodira dijelova pod naponom ostvarena je zatvaranjem u odgovarajuća kućišta.

Zaštita od indirektnog dodira ostvarena je automatskim isklapanjem napajanja primjenom zaštitnog uređaja od diferencijalne struje, s proradom na struju greške od 0,03A.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI IZRAČUNI

Dimenzioniranje napojnog kabela prema opterećenju

Priključak građevine izvesti iz NN mreže do ormarića SPMO-E. Priključak građevine izvesti kabelom NAYY-O 4x150+1x50mm² od ormarića SPMO-E do razdjelnice GRO. Iz razdjelnice GRO biti će napojene pomoćne razdjelnice koje će biti montirane u građevini kabelima potrebnog presjeka.

Maksimalna ili instalirana snaga iznosi $P_{inst.} = 298\ 250\text{W}$.

Vršno opterećenje iznosi $P_{vrš.} = 85\ 900\text{W}$ (trofazno).

Dimenzioniranje kabela prema opterećenju vrši se izračunom struja I_B koja će teći kroz kabel, a računa se prema donjoj formuli::

$$I_B = \frac{P_{vr}}{U \times 1,73 \times \cos \varphi}$$

gdje je:

P_{vr} – vršna snaga na promatranoj razdjelnici
 U – napon (230 / 400V)
 $\cos \varphi$ – faktor snage (0,95)

Presjeci svih vodova određuju se tako da uvijek zadovoljavaju uvjet:

$$I_z \geq I_n \geq I_B$$

gdje je:

I_z - trajno podnosiva struja kabela
 I_n - nazivna struja zaštitnih uređaja
 I_B – struja tereta za koju se kabel predviđa

Rezultati izračuna za glavne vodove vidljivi su u tablici u nastavku:

Razdjelnica	Kabel (mm ²)	P_{inst} (W)	P_{vr} (W)	I_z (A)	I_n (A)	I_B (A)	Zadovoljava
GRO	NAYY-O 4x150+1x50	298250	85900	263	250	130,66	DA
RO1	NYY 5x10	36250	14500	61	50	22,05	DA
RO2	FG(7)R 4x95	110150	66000	250	200	100,39	DA
RO3	NYY 5x4	9500	3800	34	25	5,78	DA
RO4	NYY 5x4	8750	3500	34	25	5,32	DA
RO5	NYY 5x6	16500	6000	44	35	9,12	DA

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Dimenzioniranje vodiča s obzirom na pad napona

Ovdje će biti prikazani proračuni pada napona za najudaljenije potrošače iz pojedinih razdjelnica građevine koji će se računati prema formulama prikazanim u nastavku.

Pad napona od SPMO-E do razdjelnice GRO iznosi:

$$u_1 = \frac{1 \times P_{vr}}{U \times S \times \chi}$$

Pad napona od razdjelnice GRO do pomoćne razdjelnice iznosi:

$$u_2 = \frac{1 \times P_{vr}}{U \times S \times \chi}$$

Pad napona u strujnom krugu pomoćne razdjelnice iznosi:

$$u_3 = \frac{2 \times 1 \times P_{vr}}{U \times S \times \chi}$$

Rezultati su prikazani u tabelarnom prikazu u nastavku.

Razdjelnica	Strujni krug	Snaga (W)	u ₁ (V)	u ₂ (V)	u ₃ (V)	u (V)	u (%)	Zadovoljava
GRO	6	400	1,39	0,35	-	1,74	0,43	DA
RO1	1	400	1,39	0,45	1,28	3,12	1,00	DA
RO2	1	450	1,39	0,27	1,07	2,73	0,87	DA
RO3	1	350	1,39	0,63	0,43	2,45	0,69	DA
RO4	1	350	1,39	0,63	0,43	2,45	0,69	DA
RO5	1	500	1,39	0,62	1,60	3,61	1,18	DA

Na isti način izvršene je kontrola padova napona za sve strujne krugove, te su padovi napona ispod dozvoljenih.

Procjena dijela struje munje kroz odvod na vanjskom LPS-u

Zgrada je zaštićena sustavom zaštite razine IV, za koji se računa s amplitudom struje munje od $I = 100\text{kA}$.

Koeficijent raspodjele struje munje među vodičima odvoda k_c ovisi o ukupnom broju odvoda n i njihovu položaju, o (vodoravnim) prstenima vodiča, vrsti sustava hvataljki kao i vrsti sustava uzemljivača.

S obzirom da se kao vanjski sustav zaštite koristi četiri odvodna vodiča ($n = 4$) i uzemljivač vrste B (prstenasti), onda koeficijent k_c prema formuli na tablici C.1 i slici C.2 u HRN EN 62305-3, iznosi za 4 i više odvoda, te vrstu B uzemljivača:

$$k_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h}} = \mathbf{0,4640}$$

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

gdje je

$n = 4$ - ukupan broj vodiča odvoda

$c = 21,0m$ - razmak između susjednih vodiča odvoda

$h = 12,3m$ - razmak (ili visina) između prstenastih vodiča

Sa strujom $I = 100kA$ će kroz pojedini odvod u najgorem slučaju proteći samo određeni dio struje munje (formula D.1 u HRN 62305-1):

$$i_p = k_c \times I = 0,4640 \times 100 = 46,40kA$$

Proračun sigurnosnog razmaka

Zgrada je zaštićena sustavom zaštite razine IV, za koji se računa s amplitudom struje munje od $I = 100kA$. Električna izolacija između hvataljka ili odvoda i konstrukcijskih metalnih dijelova, metalnih instalacija i unutarnjih sustava, može se postići odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je veća od sigurnosne udaljenosti (HRN EN 62305-3, odjeljak 6.3):

$$s = k_i \times \frac{k_c}{k_m} \times l = 0,04 \times \frac{0,4640}{1} \times 17 = 0,3155m$$

gdje je:

$k_i = 0,04$ koeficijent ovisan o izabranoj vrsti LPS

$k_c = 0,4640$ koeficijent ovisan o struji munje koja teče kroz odvode

$k_m = 1$ koeficijent ovisan o vrsti gradiva za električnu izolaciju

$l = 17m$ duljina, u metrima, duž hvataljke ili odvoda, od mjesta gdje se traži sigurnosni razmak do najbliže sabirnice za izjednačivanje potencijala.

Izjednačenje potencijala projektirati prema hrvatskoj normi HRN EN 62305-4 Električki i elektronički sustavi unutar građevine i normi HD 60364-5-54 Niskonaponske električne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradba električne opreme - Instalacije uzemljenja, zaštitni vodiči i zaštitni vodiči izjednačivanja potencijala.

Izjednačenje potencijala se izvodi spajanjem svih metalnih dijelova (metalna instalacija vode, grijanja i odvoda) na glavnu sabirnicu za izjednačenje potencijala.

Izjednačenje potencijala se izvodi preko kutija za lokalno izjednačenje potencijala u sanitarijama. Povezivanje svih metalnih cijevi i drugih instalacija izvodi se odgovarajućim obujmicama i vodičima H07V-K 6mm².

Proračun udarnog otpora uzemljenja LPS-a

Udarni otpor uzemljenja se izračunava prema formuli Löbla:

$$R_u = 0,366 \times \frac{\rho}{L} \times \log \frac{2 \times L^2}{d \times h}$$

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

gdje je:

- ρ - specifični otpor betona [$m\Omega$]
- L - ukupna dužina trakastog uzemljivača [m]
- d - širina trake [m]
- h - dubina polaganja trake [m]

$$R_u = 0,366 \times \frac{100}{90} \times \log \frac{2 \times 90^2}{0,04 \times 0,8} = 2,3197\Omega$$

ZADOVOLJAVA s obzirom da je udarni otpor manji od dozvoljenih 20Ω .

Proračun otpora rasprostiranja LPS-a

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivača iznosi:

$$R = \frac{\rho}{\pi \times l} \times \ln \frac{2 \times l}{d} = 3,3219\Omega$$


gdje su

- ρ – specifični otpor betona (100)
- l – duljina trake (90m)
- d – računski promjer trake ($30 \times 4 \text{mm}$, $d = \text{širina trake} / 2$)

Provjera otpora uzemljivača

Prema novoj normi HRN EN 62305-3 nije potrebno izračunavati otpor uzemljivača ukoliko dozvoljena dužina uzemljivača odgovara vrijednosti očitanoj sa dijagrama na slici 1.

Budući da proračunom rizika je dovoljno izvesti sustav zaštite od munje u razredu III proizlazi da je minimalna dužina uzemljivača od 5m.



Slika 1: Najmanja duljina l_1 osnovnog uzemljivača ovisno o električnoj otpornosti tla ($m\Omega$) i razredu LPS-a

Na predmetnoj građevini upotrijebljen je prstenasti uzemljivač tipa B. Za prstenasti uzemljivač (ili temeljni uzemljivač), srednji polumjer r_e ekvivalentnog kruga obuhvaćenog prstenom uzemljivača (ili temeljnog uzemljivača) ne smije biti manji od vrijednosti l_1 :

$$r_e \geq l_1$$

gdje je:

l_1 – duljina uzemljivača prema slici 1, ovisno o vrsti LPS (I, II, III ili IV).

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Polumjer odgovarajućeg kruga r_e izračunava se iz jednadžbe:

$$r_e = \sqrt{\frac{a \times b}{\pi}}$$

gdje je:

a - dužina temelja
b - širina temelja

$$r_e = \sqrt{\frac{20 \times 21}{\pi}} = 11,56$$

$$11,56 \geq 5$$

ZADOVOLJAVA

Kontrola efikasnosti zaštite od indirektnog dodira automatskim isklapanjem napajanja pomoću uređaja od nadstruje

Zaštita od indirektnog dodira provedena je zaštitnim uređajem od diferencijalne struje sa strujom greške $I_a = 0,03A$.

Kod ove zaštite mora biti ispunjen uvjet:

$$R_a \times I_a \leq U_a$$

gdje je:

R_a – zbroj otpora uzemljivača zaštitnog vodiča

I_a – struja greške koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja od diferencijalne struje

$$R_a = U_a / I_a = 50 / 0,03 = 1666,67\Omega$$

$$R_a \leq 1666,67\Omega$$

što je sigurno u praksi ostvareno i omogućava ispravnost djelovanja zaštite. Mjerenjima treba dokazati da je otpor R_a manji od $1666,67\Omega$.

Zaštita od kratkospojnih struja

Zaštita od kratko spojnih struja izvedena je automatskim osiguračima, a usklađenje je izvršeno prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL br. 53/88, te NN RH 53/91 i 05/02).

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Ovi tehnički uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi obavezni za izvođača elektro radova.

1. Prije početka radova izvođač je dužan proučiti projekt, te se staviti u vezu s projektantom električnih instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni nesporazumi kod izvedbe i da projektant dade sva potrebna tumačenja i upute prije početka i tokom izvedbe radova.
2. Električnu instalaciju treba izvesti prema priloženoj dokumentaciji, općim tehničkim uvjetima iz HRN-a što čini sastavni dio projekta.
3. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, koji ovjerava nadzorni inženjer, koordinirati s ostalim izvođačima i uskladiti tok radova, kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.
4. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vodeći računa o važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača opreme.
5. Uređaji moraju biti tako ugrađeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slučaju ne dođe u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zaštita od previsokog napona dodira.
6. Svi vodovi, osigurači i sl., na razdjelnicama moraju se vidno označiti natpisnim pločicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupačnost, a razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.
7. Ako je prilikom izvođenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, što je odobrio projektant i nadzorni inženjer, izvođač je dužan, po završetku radova, predati investitoru planove i nacрте stvarno izvedenog stanja.
8. Nakon završetka montaže izvršiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema važećim propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih investitoru da ih predoči na tehničkom pregledu.
9. Nakon tehničkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te počinje teći dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Zaštita od indirektnog dodira, za slučaj kvara (opasnost od slučaja dodira dijelova koji u normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN-S-zaštitni uređaj diferencijalne struje, te polaganjem posebnog zaštitnog vodiča, paralelno s faznim i nultim vodičem u svim strujnim krugovima.

Zaštitni vodič je označen žuto-zelenom bojom i spaja se na zaštitne kontakte šticeh potrošača i šuko priključnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zaštitnih vodiča u razdjelnicama s druge strane.

Zaštitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljivačem izvedenim P vodičem, istog presjeka kao i napojni vod.

Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na zaštitnu sabirnicu vodičem P presjeka 6mm^2 žuto-zelene boje.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o tipskim električnim i mehaničkim unutrašnjim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga, toplinska, mehanička i električna vanjska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

Sve to omogućuje uporabu elemenata električne instalacije u granicama nazivnih veličina deklariranih po proizvođaču.

Električni vodovi i oprema su zaštićeni od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog spoja osiguračima s topivim ulošcima, odnosno s osiguračima s termo elementima podešenim za nazivnu struju osigurača i s automatskim isklapanjem kod preopterećenja.

Prijelaze električnih vodova između požarnih sektora potrebno je dodatno zaštititi protupožarnim brtvljenjem kako bi se spriječio prijelaz požara na druge protupožarne sektore.

Zaštitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima, što predstavlja sigurnu osnovnu zaštitu od požara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja vodova i opreme.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Općenito

Prema Zakonu o građenju (NN RH br. 153/13 i 20/17) sastavni dio glavnog projekta je i program kontrole i osiguranja kvalitete, a koji mora biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96).

Svi primijenjeni propisi i pravilnici nalaze se u dijelu projekta pod nazivom Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Izvoditelj elektro radova dužan je pridržavati se tih propisa.

Tehnički uvjeti

Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu s važećim propisima. Cijenom pojedine stavke troškovnika Izvoditelj je dužan obuhvatiti izvedbu cijele instalacije po troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke Izvoditelj je dužan uračunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije, transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i dr. Kvaliteta ugrađenog materijala treba zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih standarda, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaći.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe iste, izvoditelj je dužan obavijestiti investitora o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje radova mimo danih rješenja projektom, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju da investitor u dogovoru s izvoditeljem izvrši promjenu ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je dužan tijekom realizacije građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaži opreme, izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno:

- početak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, specifikacije primljenih količina materijala po stavkama troškovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane projektanta i nadzornog inženjera, opis eventualnih nezgoda i sl.

Radi normalnog odvijanja radova Investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala Izvoditelja, ako to nije drugačije regulirano.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu, koji svojim karakteristikama odgovaraju zahtjevima važećih standarda, te polaganjem na jedan od važećih načina:

- direktno pod žbuku
- uvlačenjem u plastične cijevi
- učvršćivanje na zid obujmicama na razmaku većem od 20cm

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- polaganjem u limene perforirane kanale

Međusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Vodovi položeni na obujmicama se do ulaza u instalacijsku sklopku ili priključnicu do 2,5m od nivoa gotovog poda dodatno mehanički zaštićuju plastičnim cijevima. Vodovi kojima se priključuju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja od zida do ulaza u motor, zaštićuju se metalnom savitljivom cijevi. Preko završetka cijevi i uvodnice priključne kutije motora treba navući dvostruki kolčah iz programa pribora za instalacije u tehnologiji monolitnog nalijevanja betonom ili originalnim nastavcima.

Perforirani kabel kanali montiraju se direktno na zid ili na originalne nosače proizvođača kanala. Kanale ili nosače treba na zid pričvrstiti isključivo uporabom originalnih zidnih umetaka ili vijaka proizvođača kanala, jer se na taj način postiže garantirana nosivost. Sve kanale, bez obzira na način montaže, treba prekriti originalnim poklopcima. Vodovi u kabel kanalima montiranim direktno na zid učvršćuju se plastičnim nazupčanim trakama.

Cijevi se polažu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad cijevi bude 1cm. Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodan kraj u minimalnoj duljini 10cm.

Svaki vod kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnim oznakama. Oznaka treba biti takva i učvršćena na takav način da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice, obuhvaćena je nabavka specifičnog materijala prema stavci troškovnika, izrada razdjelnice u skladu s važećim propisima i tehničkom opisu, te spajanje svih dolaznih i odlaznih vodova.

Instalacijske osigurače u razdjelnici ugraditi komplet s kapom, topljivim umetkom i kalibracionim prstenom. Razdjelnice s NV osiguračima treba opremiti s ručkom za vađenje uloška (velika i mala). Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu ploču od izolacionog materijala radi zaštite od slučajnog dodira. Razdjelnica mora biti opremljena natpisom o prisutnosti napona, natpisom naziva razdjelnice, natpisnim pločicama iznad komandno-signalnih elemenata, jednopolnom i strujnom shemom i uputama za davanje prve pomoći u slučaju udara električne struje. Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način da osiguraju trajnu čitljivost i primamljivost ploči. Razdjelnicu treba ispitati u pogledu montaže i funkcionalnosti svakog elementa posebno i čitave razdjelnice kao funkcionalne cjeline.

Izvoditelj el. instalacija jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje u roku koji ugovori s Investitorom. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema postrojenja, ovisno od dana predaje postrojenja na uporabu Investitoru, ukoliko je zatražen prijem postrojenja prije tehničkog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka Izvoditelj je obvezan po pozivu Investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. Od garancije su izuzeti dijelovi podložni trošenju, kao što su: osigurački ulošci, žarulje, fluo-cijevi i dr. Ukoliko se Izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke, Investitor ih ima pravo otkloniti na teret Izvoditelja.

Nakon završenih radova na građevini, potrebno je izvršiti mjerenja propisana Pravilnikom o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona, dio IV – Postupak i način kontroliranja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvalitete el. energije.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Provjera pregledom

U toku i nakon izvedbe električne instalacije, potrebno je izvršiti provjeru pregledom i to kad je instalacija isključena. Vrši se provjera:

- a.) izbora opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima
- b.) raspoznavanja neutralnog i zaštitnog vodiča
- c.) spajanja vodiča
- d.) raspoznavanja strujnih krugova
- e.) postojanja shema, pločica s upozorenjem
- f.) pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje
- g.) zaštite od električnog udara uključujući mjerenja razmaka kod zaštite zaprekama ili kućistima
- h.) zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča prema trajno dopuštenim vrijednostima struje i dopuštenom padu napona
- i.) izbora i uređenosti zaštitnih uređaja za nadzor
- j.) ispravnosti postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja u pogledu razdjelnog razmaka

U toku izvođenja provjeriti način polaganja uzemljivača u temelje, povezivanje uzemljivača i odvoda, te provjeriti zaštitu spoja od korozije prije betona.

Mjerenja

Nakon izvršene provjere pogledom izvršiti mjerenja i to:

- a.) neprekinutost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala
- b.) izolacijskog otpora el. instalacije. Mjerenje izvesti prije vezanja opreme
- c.) funkcionalnost

Neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala ispituje se mjerenjem električnog otpora, naponom od 4V do 24V istosmjerne struje s najmanjom strujom od 0,2A.

Električni izolacijski otpor se mjeri između vodiča pod naponom, uzimajući dva po dva (prije povezivanja opreme), te između svakog vodiča pod naponom i zemlje (fazni vodič i neutralni vodič se mogu spojiti zajedno).

Izolacijski otpor se mjeri ispitnim naponom od 500V. Otpor zadovoljava ako izmjerena vrijednost nije manja od 0,5MΩ.

Preporučuje se mjerenje nivoa osvjetljenosti.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Ispitivanja i atesti

Uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu treba priložiti:

- a.) projekt izvedenog stanja
- b.) atesti ugrađene opreme i kabela
- c.) atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije
- d.) atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodira
- e.) atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
- f.) dnevnik s uvedenim svim atestima na posljednjoj stranici
- g.) rješenja o imenovanju nadzornog inženjera i voditelja radova

Osiguranje kvalitete

- a.) jednom mjesečno izvršiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka
- b.) najmanje dva puta godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja.


Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAFIČKI PRILOZI

SITUACIJA
1:250



Detalje križanja energetskih vodova s instalacijama unutar građevinske čestice uskladi ti prilikom izvođenja sa strojarskim projektom i projektom hidroinstalacija.

Prilikom izgradnje kolnih ulaza i ulične ograde predvidjeti zaštitu postojeće HT_EKI u skladu s izdanim posebnim uvjetima.

Agregat povezati kabelom NY 3x2,5mm² sa hidrobokom za rad u slučaju pojave požara.


LEGENDA RASVJETE

LEKST.OZN.	GRAF.SIMB.	TIP SVJETLIKE
V1		Philips TownTune Central Post Top BDP260 LED2x4S/630 II
V2		DMG SRT SRG10 6SP
V3		PERFORMANCE IN LIGHTING GUELL 1/AVW 60-30x64
		PERFORMANCE IN LIGHTING GUELL ZERO DETEK /AVW 90 930 GR-04

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Profjetna ulica 2, Koprivnica

PROJEKANT:	KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.		
GRADEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
LOKACIJA:	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1		
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT		
ST.OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		
PROJEKTIRANI DIO:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA		
SADRŽAJ:	SITUACIJA		
BROJ PROJEKTA:	12710/20-IZ	DATEK:	23/2020
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	SLJEČANJ 2021.		MERILU:
	1:250	LIST:	E 01
STRANICA:	46 od 118		



TLOCRT PODRUMA
1:50



NAPOMENE:
 Prilikom montaže opreme detaljnije mikrokabele uskladišiti s ostalim projektima.
 Elektronske uređaje, uključujući sve vrste komunikacione opreme, priključiti na odgovarajuće izlaze i signalizaciju u WC-ima za osobe s smanjenim sposobnostima.
 Elektronske uređaje i signalizaciju u WC-ima za osobe s smanjenim sposobnostima postaviti na visini od 120cm od poda.
 Sve kablove na prijelazima između požarnih sektora dodatno zaštititi propisanim sredstvima.

- LEGENDA:**
- 1. Svrha
 - 2. Simbol
 - 3. Broj uređaja
 - 4. Oznaka kabele
 - 5. Oznaka kabele
 - 6. Oznaka kabele
 - 7. Oznaka kabele
 - 8. Oznaka kabele
 - 9. Oznaka kabele
 - 10. Oznaka kabele
 - 11. Oznaka kabele
 - 12. Oznaka kabele
 - 13. Oznaka kabele
 - 14. Oznaka kabele
 - 15. Oznaka kabele
 - 16. Oznaka kabele
 - 17. Oznaka kabele
 - 18. Oznaka kabele
 - 19. Oznaka kabele
 - 20. Oznaka kabele
 - 21. Oznaka kabele

| LEKCIJA |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
| RO1 | RO2 | RO3 | RO4 | RO5 | RO6 | RO7 | RO8 | RO9 | RO10 |

Simboli sigurnosne rasvjete

- ☐ - rasvjetna rasvjeta

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.

GRAJEVINA:
 CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
 U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA LEVINSKOG KRIZA VIBOVAC

LOKACIJA:
 VIBOVAC, k. l. br. 1839, k. o. VIBOVAC_1

INVESTITOR:
 HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐEVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VIBOVAC

NAZIV PROJEKTA:
 IZVEDBENI PROJEKT

ST. OD. PROJEKTA:
 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PROJEKTIRANI OD:
 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

SADRŽAJ:
 ELEKTROINSTALACIJE OSVJETLA - PODRUM


BR. PROJEKTA:
 127/10/20-IZ

DATUM:
 23/2020

STRANICA:
 E 02

LET:
 1:50

47 od 118



TLOCRT PRIZEMLJA
1:50



LEGENDA

1. Lampa
2. Svjetlo tijelo
3. L.P.
4. Soba
5. Soba
6. Soba
7. Tinja
8. Soba
9. Soba
10. Soba
11. Soba
12. Soba
13. Soba
14. Soba
15. Soba
16. Soba
17. Soba
18. Soba
19. Soba
20. Soba
21. Soba
22. Soba
23. Soba
24. Soba
25. Soba
26. Soba
27. Soba
28. Soba
29. Soba
30. Soba
31. Soba
32. Soba
33. Soba
34. Soba
35. Soba
36. Soba
37. Soba
38. Soba
39. Soba
40. Soba
41. Soba
42. Soba
43. Soba
44. Soba
45. Soba
46. Soba
47. Soba
48. Soba
49. Soba
50. Soba
51. Soba
52. Soba
53. Soba
54. Soba
55. Soba
56. Soba
57. Soba
58. Soba
59. Soba
60. Soba
61. Soba
62. Soba
63. Soba
64. Soba
65. Soba
66. Soba
67. Soba
68. Soba
69. Soba
70. Soba
71. Soba
72. Soba
73. Soba
74. Soba
75. Soba
76. Soba
77. Soba
78. Soba
79. Soba
80. Soba
81. Soba
82. Soba
83. Soba
84. Soba
85. Soba
86. Soba
87. Soba
88. Soba
89. Soba
90. Soba
91. Soba
92. Soba
93. Soba
94. Soba
95. Soba
96. Soba
97. Soba
98. Soba
99. Soba
100. Soba

NAPOMENE:
 Prilikom montaže opreme detaljne mikrokolokacije uskladi s ostalim projektima.
 Montazu svjetelnih tijela vršiti prema terminskom planu, prateći građevinske radove.
 Elektrifikaciju i signalizaciju u WC-ima za osobe smanjene pokretljivosti izvesti tako da se osigura pristupačnost osodama smanjene pokretljivosti i osobama s prekidat sa svjetlo i zvono na visini od 90-120cm
 - potezni alarm i potezni prekidat sa vrpcom do visine 70cm
 Kablove u spojiternim stropovima voditi u instalacijskim kanalima s dvije konove III poglednicu u oplaćanim nepropisnim PVC cijevima.
 Kablove u zidovima od cijep / betona u podovima voditi u oplaćanim ekstrudnim PVC cijevima.
 Sve kablove na prijelazima iznad potpornih sektora dodatno zaštititi protupožarnim brežuljcima.

LEGENDA	LEGENDA	LEGENDA	LEGENDA
P1	P2	P3	P4
P5	P6	P7	P8
P9	P10	P11	P12
P13	P14	P15	P16
P17	P18	P19	P20
P21	P22	P23	P24
P25	P26	P27	P28
P29	P30	P31	P32
P33	P34	P35	P36
P37	P38	P39	P40
P41	P42	P43	P44
P45	P46	P47	P48
P49	P50	P51	P52
P53	P54	P55	P56
P57	P58	P59	P60
P61	P62	P63	P64
P65	P66	P67	P68
P69	P70	P71	P72
P73	P74	P75	P76
P77	P78	P79	P80
P81	P82	P83	P84
P85	P86	P87	P88
P89	P90	P91	P92
P93	P94	P95	P96
P97	P98	P99	P100

Simboli sigurnosne rasvjete
 - Svjetlo u slučaju požara
 - Svjetlo u slučaju nesreće
 - Svjetlo u slučaju opasnosti
 - Svjetlo u slučaju zastoja

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.

PROJEKT:
 CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
 U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA ČERVENOG KRIZA VIBROVEC

GRAĐEVINA:
 VIBROVEC, k.č. br. 1839, k.o. VIBROVEC_1

LOKACIJA:
 HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO BRISTVO ČERVENOG KRIZA VIBROVEC

INVESTITOR:
 IZVEDBENI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:
 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

ST. OD - PROJEKTA:
 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

PROJEKTIRANI OD:
 ELEKTROINSTALACIJE INŠVIJETA - PRIZEMLJE

SAOBLASNIK:
 KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.


BRIS PROJEKTA:
 12/10/20-IZ

DATUM:
 23/2020

STRANICA:
 E 03

LET:
 1:50

46 od 118



TLOCRT KATA
1:50



NAPOKNE
 Prilikom montaže opreme detaljne mikrodijaloge uključiti i ostalim projektima.
 Analizu napajanja vršiti prema terminskom planu, zaštiti gradivne
 Elektroinstalacije i signalizacije u VČ ima za osobe smanjene pokretljivosti izvesti
 tako da se osigura pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti i osobama s
 - prekidač sa svjetlo i zvonu na visini od 90-120cm
 - prekidač alim i posezni prekidač sa visinom do visine 70cm
 Kabele u spuštenim stropovima voditi u instalacijskim kanalima s debljine komore ili
 pojedinačno u ojačanim ebračnim PVC cijevima. Instrukcije PVC cijevima.
 Kabele u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u ojačanim ebračnim PVC
 cijevima.
 Sve instalacije odvesti u matične skablove od PVC cijevi.
 Sve kablove na pripajalima između raznih sektora dovesti zaštićeni protupožarnim
 brtviljnjama.

LEGENDA


1. Stalno	17.20P
2. Stalno	20.20P
3. LEP	3.20P
4. Voda	4.20P
5. Voda	5.20P
6. Voda	6.20P
7. Voda	7.20P
8. Voda	8.20P
9. Voda	9.20P
10. Voda	10.20P
11. Voda	11.20P
12. Voda	12.20P
13. Voda	13.20P
14. Voda	14.20P
15. Voda	15.20P
16. Voda	16.20P
17. Voda	17.20P
18. Voda	18.20P
19. Voda	19.20P
20. Voda	20.20P
21. Voda	21.20P
22. Voda	22.20P
23. Voda	23.20P
24. Voda	24.20P
25. Voda	25.20P
26. Voda	26.20P
27. Voda	27.20P
28. Voda	28.20P
29. Voda	29.20P
30. Voda	30.20P
31. Voda	31.20P
32. Voda	32.20P
33. Voda	33.20P
34. Voda	34.20P
35. Voda	35.20P
36. Voda	36.20P
37. Voda	37.20P
38. Voda	38.20P
39. Voda	39.20P
40. Voda	40.20P
41. Voda	41.20P
42. Voda	42.20P
43. Voda	43.20P
44. Voda	44.20P
45. Voda	45.20P
46. Voda	46.20P
47. Voda	47.20P
48. Voda	48.20P
49. Voda	49.20P
50. Voda	50.20P
51. Voda	51.20P
52. Voda	52.20P
53. Voda	53.20P
54. Voda	54.20P
55. Voda	55.20P
56. Voda	56.20P
57. Voda	57.20P
58. Voda	58.20P
59. Voda	59.20P
60. Voda	60.20P
61. Voda	61.20P
62. Voda	62.20P
63. Voda	63.20P
64. Voda	64.20P
65. Voda	65.20P
66. Voda	66.20P
67. Voda	67.20P
68. Voda	68.20P
69. Voda	69.20P
70. Voda	70.20P
71. Voda	71.20P
72. Voda	72.20P
73. Voda	73.20P
74. Voda	74.20P
75. Voda	75.20P
76. Voda	76.20P
77. Voda	77.20P
78. Voda	78.20P
79. Voda	79.20P
80. Voda	80.20P
81. Voda	81.20P
82. Voda	82.20P
83. Voda	83.20P
84. Voda	84.20P
85. Voda	85.20P
86. Voda	86.20P
87. Voda	87.20P
88. Voda	88.20P
89. Voda	89.20P
90. Voda	90.20P
91. Voda	91.20P
92. Voda	92.20P
93. Voda	93.20P
94. Voda	94.20P
95. Voda	95.20P
96. Voda	96.20P
97. Voda	97.20P
98. Voda	98.20P
99. Voda	99.20P
100. Voda	100.20P

LEGENDA RAZLIČITE

P1	1. Stalno	17.20P
P2	2. Stalno	20.20P
P3	3. LEP	3.20P
P4	4. Voda	4.20P
P5	5. Voda	5.20P
P6	6. Voda	6.20P
P7	7. Voda	7.20P
P8	8. Voda	8.20P
P9	9. Voda	9.20P
P10	10. Voda	10.20P
P11	11. Voda	11.20P
P12	12. Voda	12.20P
P13	13. Voda	13.20P
P14	14. Voda	14.20P
P15	15. Voda	15.20P
P16	16. Voda	16.20P
P17	17. Voda	17.20P
P18	18. Voda	18.20P
P19	19. Voda	19.20P
P20	20. Voda	20.20P
P21	21. Voda	21.20P
P22	22. Voda	22.20P
P23	23. Voda	23.20P
P24	24. Voda	24.20P
P25	25. Voda	25.20P
P26	26. Voda	26.20P
P27	27. Voda	27.20P
P28	28. Voda	28.20P
P29	29. Voda	29.20P
P30	30. Voda	30.20P
P31	31. Voda	31.20P
P32	32. Voda	32.20P
P33	33. Voda	33.20P
P34	34. Voda	34.20P
P35	35. Voda	35.20P
P36	36. Voda	36.20P
P37	37. Voda	37.20P
P38	38. Voda	38.20P
P39	39. Voda	39.20P
P40	40. Voda	40.20P
P41	41. Voda	41.20P
P42	42. Voda	42.20P
P43	43. Voda	43.20P
P44	44. Voda	44.20P
P45	45. Voda	45.20P
P46	46. Voda	46.20P
P47	47. Voda	47.20P
P48	48. Voda	48.20P
P49	49. Voda	49.20P
P50	50. Voda	50.20P
P51	51. Voda	51.20P
P52	52. Voda	52.20P
P53	53. Voda	53.20P
P54	54. Voda	54.20P
P55	55. Voda	55.20P
P56	56. Voda	56.20P
P57	57. Voda	57.20P
P58	58. Voda	58.20P
P59	59. Voda	59.20P
P60	60. Voda	60.20P
P61	61. Voda	61.20P
P62	62. Voda	62.20P
P63	63. Voda	63.20P
P64	64. Voda	64.20P
P65	65. Voda	65.20P
P66	66. Voda	66.20P
P67	67. Voda	67.20P
P68	68. Voda	68.20P
P69	69. Voda	69.20P
P70	70. Voda	70.20P
P71	71. Voda	71.20P
P72	72. Voda	72.20P
P73	73. Voda	73.20P
P74	74. Voda	74.20P
P75	75. Voda	75.20P
P76	76. Voda	76.20P
P77	77. Voda	77.20P
P78	78. Voda	78.20P
P79	79. Voda	79.20P
P80	80. Voda	80.20P
P81	81. Voda	81.20P
P82	82. Voda	82.20P
P83	83. Voda	83.20P
P84	84. Voda	84.20P
P85	85. Voda	85.20P
P86	86. Voda	86.20P
P87	87. Voda	87.20P
P88	88. Voda	88.20P
P89	89. Voda	89.20P
P90	90. Voda	90.20P
P91	91. Voda	91.20P
P92	92. Voda	92.20P
P93	93. Voda	93.20P
P94	94. Voda	94.20P
P95	95. Voda	95.20P
P96	96. Voda	96.20P
P97	97. Voda	97.20P
P98	98. Voda	98.20P
P99	99. Voda	99.20P
P100	100. Voda	100.20P

Simboli sigurnosne rasvjete
 - simbol za opću rasvjetu
 - simbol za rasvjetu za hitne slučajeve
 - simbol za rasvjetu za hitne slučajeve
 - simbol za rasvjetu za hitne slučajeve

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
 KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.
 CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
 U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA LEVIČKOG KRIZA VIBROVEC
 LOKACIJA: VIBROVEC, k. l. br. 1839, k. o. VIBROVEC_1
 INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐANSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VIBROVEC
 NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
 ST. OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
 PROJEKTIrani DO: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
 SAĐRŽAJ: ELEKTROINSTALACIJE OSVJETLA - MAT
 BR.1 PROJEKTA: 127/10/20-IZ
 DNEVNIK: 23/2020
 DATUM: SREĐANJ 2021.
 METRO: 1:50
 LET: E 04
 STRANICA: 49 od 118




TLOCRT PODRUMA
1:50



- LEGENDA
- 1. Soba
 - 2. Spisarna
 - 3. Otvor
 - 4. Čaršav
 - 5. Otvor
 - 6. Otvor
 - 7. Otvor
 - 8. Otvor
 - 9. Otvor
 - 10. Otvor
 - 11. Otvor
 - 12. Otvor
 - 13. Otvor
 - 14. Otvor
 - 15. Otvor
 - 16. Otvor
 - 17. Otvor
 - 18. Otvor
 - 19. Otvor
 - 20. Otvor
 - 21. Otvor
 - 22. Otvor
 - 23. Otvor
 - 24. Otvor
 - 25. Otvor
 - 26. Otvor
 - 27. Otvor
 - 28. Otvor
 - 29. Otvor
 - 30. Otvor
 - 31. Otvor
 - 32. Otvor
 - 33. Otvor
 - 34. Otvor
 - 35. Otvor
 - 36. Otvor
 - 37. Otvor
 - 38. Otvor
 - 39. Otvor
 - 40. Otvor
 - 41. Otvor
 - 42. Otvor
 - 43. Otvor
 - 44. Otvor
 - 45. Otvor
 - 46. Otvor
 - 47. Otvor
 - 48. Otvor
 - 49. Otvor
 - 50. Otvor

NAPOMENE:
 Prilikom montaže opreme detaljne introdukcije uskladiti s ostalim projektima.
 Kablaže u spojitim stropovima voditi u instalacijskim kanalima s dvije komere ili pojedinačno u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablaže u zidovima od klinkera voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablaže u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablaže u podovima od keramike voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Sve kablaže na prijelazima između požarnih sektora dodatno zaštititi protupožarnim betinjelijem.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.	
PROJEKTOVANJE: KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et. 2. Koprivnica	
GRAJEVINA:	CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
LOKACIJA:	U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA ČERVENOG KRIZA, VRBOVEC.
INVESTITOR:	VRBOVEC, k. l. br. 1839, k. o. VRBOVEC_1
NAZIV PROJEKTA:	HRVATSKI ČERVENI KRIZ, GRAĐEVNO DRUŠTVO ČERVENOG KRIZA, VRBOVEC
ST. OD. PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTIRANI DO:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
SADRŽAJ:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
ELEKTROINSTALACIJE PIRINILJUNICE I PRILJUČKI - PODRUM	
BR. PROJEKTA:	127/10/20-IZ
DATA:	23/2020
STRANICA:	E 05
LET:	1:50
SREĆANJ 2021.	
50 od 118	



TLOCRT PRIZEMLJA
1:50



- LEGENDA
- 1. Lampa
 - 2. Svičnik
 - 3. IZ
 - 4. Soba
 - 5. Soba
 - 6. Soba
 - 7. Tinja
 - 8. Soba
 - 9. Soba
 - 10. Soba
 - 11. Soba
 - 12. Soba
 - 13. Soba
 - 14. Soba
 - 15. Soba
 - 16. Soba
 - 17. Soba
 - 18. Soba
 - 19. Soba
 - 20. Soba
 - 21. Soba
 - 22. Soba
 - 23. Soba
 - 24. Soba
 - 25. Soba
 - 26. Soba
 - 27. Soba
 - 28. Soba
 - 29. Soba
 - 30. Soba
 - 31. Soba
 - 32. Soba
 - 33. Soba
 - 34. Soba
 - 35. Soba
 - 36. Soba
 - 37. Soba
 - 38. Soba
 - 39. Soba
 - 40. Soba
 - 41. Soba
 - 42. Soba
 - 43. Soba
 - 44. Soba
 - 45. Soba
 - 46. Soba
 - 47. Soba
 - 48. Soba
 - 49. Soba
 - 50. Soba

NAPOMENE:
 Prilikom montaže opreme detaljne introdukcije uskladiti s ostalim projektima.
 Kablove u spojiteljskim strojevima voditi u instalacijskim kanalima s drve komere ili pojedinačno u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Cijevima u zidovima od klinkera voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablove u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablove u podovima od betona i podovima voditi u ojačanim rebrastim PVC cijevima.
 Sve kablove na prijelazima između požarnih sektora dodatno zaštititi protupožarnim brtvljenjem.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.	
KORISTILAN ŠIMUNJIA, 49400 Zagreb, Poljana 10a/2, Koprivnica	
GRAĐEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA
LOKACIJA:	U ZAJEDNICI GRADSKOG BRATVA ČEVIŠKOGR KRIZA, VIBOVAC
INVESTITOR:	VIBOVAC, k. l. pr. 1839, k. o. VIBOVAC, 1
NAZIV PROJEKTA:	HRVATSKI ČEVIŠI KRIZI, GRAĐEVNO DRUŠTVO ČEVIŠKOGR KRIZA, VIBOVAC
ST. OD. PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SAVRŠENJE:	ELEKTROINSTALACIJE PRILJUČNICE I PRILJUČNI - PRIZEMLJE
BROJ PROJEKTA:	127/10/20-IZ
DATA:	23/2020
LIST:	1:50
STRANICA:	E 06
51 od 118	




TLOCRT KATA
1:50



- LEGENDA:
- 1. Stijela
 - 2. Stijela
 - 3. LJE
 - 4. Voda
 - 5. Voda
 - 6. Voda
 - 7. Voda
 - 8. Voda
 - 9. Voda
 - 10. Voda
 - 11. Voda
 - 12. Voda
 - 13. Voda
 - 14. Voda
 - 15. Voda
 - 16. Voda
 - 17. Voda
 - 18. Voda
 - 19. Voda
 - 20. Voda
 - 21. Voda
 - 22. Voda
 - 23. Voda
 - 24. Voda
 - 25. Voda

NAPOMENE:
 Prilikom montaže opreme detaljne introdukcije uskladiti s ostalim
 kabele u spojnici strojovna voditi u instalacijskim kanalima s dvije
 komere ili pojedinačno u oplaćanim rebrastim PVC cijevima.
 Cijevima u zidovima od klinkera voditi u oplaćanim rebrastim PVC
 cijevima u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u oplaćanim
 rebrastim PVC cijevima. U slučaju potrebe za dodatnim
 kablovima instalirati dodatne u metalne kabele polke i PNT cijevi.
 Sve kablove na prijelazima između požarnih sektora dodatno zaštititi
 propisanim betinjnjem.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.	
GRAEVING:	CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA LEVNOSKI KRIZA VIBROVEC
LOKACIJA:	VIBROVEC, k. ž. br. 1839, k. o. VIBROVEC_1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VIBROVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SAVRHA:	ELEKTROINSTALACIJE PIRILJUNICE IPRILJUNICE IPRILJUNICE - KAT
BROJ PROJEKTA:	127/10/20-IZ
DATA:	23/2020
STAVKA:	E 07
LIST:	1:50
STRANICA:	52 od 118



TLOCRT PODRUMA
1:50




LEGENDA

1. Soba	110V
2. Spavaća	230V
3. Dnevni boravak	230V
4. Centar za posjetu	230V
5. Oprema uobičajena	230V
6. Pomoćna	230V
7. Pomoćna	230V
8. Spavaća soba	230V
9. Spavaća soba	230V
10. Spavaća soba	230V
11. Spavaća soba	230V
12. Spavaća soba	230V
13. Spavaća soba	230V
14. Spavaća soba	230V
15. Spavaća soba	230V
16. Spavaća soba	230V
17. Spavaća soba	230V
18. Spavaća soba	230V
19. Spavaća soba	230V
20. Spavaća soba	230V
21. Spavaća soba	230V

- upravljačke jedinice rekuveratora
- sobni termostati ventilokonvektora
- signalni kabeli

NAPOVEDE:
 Prilikom montaže opreme detaljne mikrokablaže uskladiti s ostalim projektima.
 Kablaže u skladu s opremanjem, voditi u skladu s kabinama s drjele kabele u zidovima od kofurta voditi u gipsanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablaže u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u ovljapanim rebrastim PVC cijevima.
 Kablažu instalirati pažljivo u imenike kabele po vrsti i vrsti cijevi, pri čemu treba paziti na pravilnu izolaciju kabele i zaštiti pronađenim brijevljenjem.
 Sve signalne kabele prije navodbe uskladiti sa strujnim projektom.

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.	
CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA	
U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA VEŠTAKA KRIZA VIBROVEC	
LOKACIJA:	VIBROVEC, k. ž. br. 1839, k. o. VIBROVEC_1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRAĐEVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIBROVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SAVRŠENJE:	ELEKTROINSTALACIJE SLABA STRUJA - PODRUM
BR. PROJEKTA:	127/10-20-IZ
BR. DOKUMENTA:	23/2020
BR. STRANICA:	1:50
BR. LISTA:	E 08
BR. STRANICE:	53 od 118
DANAK: SREČANJ 2021.	



TLOCRT PRIZEMLJA
1:50



LEGENDA

1. Linijski	1000
2. Simboli	1000
3. Linije	1000
4. Simboli	1000
5. Linije	1000
6. Simboli	1000
7. Linije	1000
8. Simboli	1000
9. Linije	1000
10. Simboli	1000
11. Linije	1000
12. Simboli	1000
13. Linije	1000
14. Simboli	1000
15. Linije	1000
16. Simboli	1000
17. Linije	1000
18. Simboli	1000
19. Linije	1000
20. Simboli	1000
21. Linije	1000
22. Simboli	1000
23. Linije	1000
24. Simboli	1000
25. Linije	1000
26. Simboli	1000
27. Linije	1000
28. Simboli	1000
29. Linije	1000
30. Simboli	1000
31. Linije	1000
32. Simboli	1000
33. Linije	1000
34. Simboli	1000
35. Linije	1000
36. Simboli	1000
37. Linije	1000
38. Simboli	1000
39. Linije	1000
40. Simboli	1000
41. Linije	1000
42. Simboli	1000
43. Linije	1000
44. Simboli	1000
45. Linije	1000
46. Simboli	1000
47. Linije	1000
48. Simboli	1000
49. Linije	1000
50. Simboli	1000

- upravljačke jedinice reluperaatora
- sobni termostati ventilokonvektora
- signalni kabel
- komunikacijski kabel (UTP)
- optički kabel

OPREMA:
 - upravljačke jedinice reluperaatora
 - sobni termostati ventilokonvektora
 - signalni kabel
 - komunikacijski kabel (UTP)
 - optički kabel

OPREMA:
 - upravljačke jedinice reluperaatora
 - sobni termostati ventilokonvektora
 - signalni kabel
 - komunikacijski kabel (UTP)
 - optički kabel

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE			
KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.			
PROJEKAT: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA			
LOKACIJA: U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA ČEVIŠKOG KRIZA, VIBROVEC			
INVESTITOR: HRVATSKI ČOVJEKI KRIZI, GRAĐOVNO DRUŠTVO ČEVIŠKOG KRIZA, VIBROVEC			
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT			
ST. OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
PROJEKTIRANI OD: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA			
SADRŽAJ: ELEKTROINSTALACIJE SLABA STRUJA - PRIZEMLJE			
BR. PROJEKTA: 127/10/20-IZ	DATA: 23/2020	LET: 1:50	STRANICA: E 09
			54 od 118



TLOCRT KATA
1:50




- LEGENDA:
- 1. Stola
 - 2. Stolica
 - 3. LEP
 - 4. Vrhak
 - 5. Stolica za rad
 - 6. Vrhak
 - 7. Namještaj
 - 8. Stolica
 - 9. Namještaj
 - 10. Namještaj
 - 11. Namještaj
 - 12. Namještaj
 - 13. Namještaj
 - 14. Namještaj
 - 15. Namještaj
 - 16. Namještaj
 - 17. Namještaj
 - 18. Namještaj
 - 19. Namještaj
 - 20. Namještaj
 - 21. Namještaj
 - 22. Namještaj
 - 23. Namještaj
 - 24. Namještaj
 - 25. Namještaj

- upravljačke jedinica reuperatora
- sobni termostati ventilokonvektora
- signalni kabel
- komunikacijski kabel (UTP)

NAPOМЕНЕ:
Kabele u spuzbenim stropovima voditi u instalacijskim kanalima s drve kabele u zidovima od Knaufa voditi u objezanim rebrastim PVC cijevima, u zidovima od cigle / betona i podovima voditi u objezanim rebrastim PVC cijevima.
Nadbitu instalaciju prilagiti u metalne kabele po koje i PRT cijevi, pri tome paziti na pravilnu izolaciju i zaštitu pred požarom i zaštitu pred mehaničkim oštećenjima.

Sve signalne kabele prije namidbe uskladiti sa strojarskim projektom.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
KRIŠTIAN ŠIMUNJA, dipl. ing. et.	
GRAEVINA:	CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
LOKACIJA:	U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA ERVENOG KRIZA VROVCE
INVESTITOR:	VROVCE, k. l. br. 1839, k. o. VROVCE, 1
NAZIV PROJEKTA:	HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUŠTVO ERVENOG KRIZA VROVCE
ST. OD. PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
SADRŽAJ:	ELEKTROINSTALACIJE SLABA STRUJA - KAT
BROJ PROJEKTA:	127/10/20-IZ
DATA:	23/2020
STRANICA:	E 10
LET:	1:50
STRANICA:	55 od 118



TLOORTEMELJA
1:50




- Sve metalne dijelove (metalne mase - MM) izvesti u željezo ili aluminijskom žicom Al 08mm.
- Spoj i traka / filca metalne mase ili sa spojem izvesti u željezo ili aluminijskom žicom Al 08mm.

- MS Mjerni spoj
- MM Metalna masa

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE		PROJEKTANT	KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.
CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA UZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA ČEVENOG KRIZA VROVCE		POSREDOVANJE	
LOKACIJA: VROVCE, k.ž.br. 1839, k.o. VROVCE_1		PROJEKT	
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUŠTVO ČEVENOG KRIZA VROVCE		STRANAK	
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT		ST. OD	
PROJEKTIRANI OD: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		LET	
SADRŽAJ: INSTALACIJA LPS-a - TEMELJNI UZEMLJIVAČ		BR. PROJEKTA	127/10/20-IZ
		DATAK	23/2020
		INFORM.	1:50
		STRANAK	E 11
			56 od 118

SJEVEROZAPAD




PROČELJA
1:50


JUGOZAPAD

PROJEKTOVALA KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et.	
UREĐ OVLASTEENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA	
U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA LEVENOG KRIZA VROĐEC	
GRADJEVINA:	VROĐEC, k. ž. br. 1839, k. o. VROĐEC_1
LOKACIJA:	HRVATSKI ČOVENI KRIZ, GRADSKO BRISTVO ČOVENOG KRIZA VROĐEC
INVESTITOR:	IZVEDBENI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
PROJEKTIRANI OD:	INSTALACIJA LPŠ-a - PROČELJE JUGOZAPAD I SJEVEROZAPAD
SADRŽAJ:	BRIS PROJEKTA: 127/10/20-IZ
DANAK: 23/2020	
SUEĆANJ 2021.	
LET: 1:50	
E 12	
STRANICA: 57 od 118	

SIEVERISTOK




JUGOISTOK



PROJEKCIJA
1:50

PROJEKTOVALAC KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et.	
URED OVLASTEENOG INZENERERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et., Profesora Ibra 2, Koprivnica	
GRABEVINJA:	CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH I USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUSTVA LEVENOG KRIZA VROBVEC
LOKACIJA:	VROBVEC, k. ž. br. 1839, k. o. VROBVEC_1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUSTVO CRVENOG KRIZA VROBVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIrani DO:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SADRŽAJ:	INSTALACIJA LPS-a - PROJEKCIJE SIEVERISTOK I JUGOISTOK
BROJ PROJEKTA:	127/10-20-IZ
PROJEKTOVANJE:	23/2020
STRANICA:	E 13
LET:	1:50
STRANICA:	58 od 118



TLOCRT KROVNIH PLOHA
1:50




URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.	
GRAEVINJA: CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA LEVENOG KRIZA VROBDEC	PROJEKTOVALAC KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. et.
LOKACIJA: VROBDEC, k. ž. br. 1839, k. o. VROBDEC_1	STRANICA: 59 od 118
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VROBDEC	DATUM: 23. 12. 2020
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	LET: 1:50
ST. OD - PROJEKTA: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA	E 14
SAHRZAJ: INSTALACIJA LPS-a - KROVNE PLOHE	BR. PROJEKTA: 12710/20-IZ

JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO

List 1

Pinšt = 298 250W
Pvr = 85 900W



STR. KRUG	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	1	2
DOLAZ	DT	RO1 (podrum)	RO2 (kuhinja)	RO3 (stan 1)	RO4 (stan 2)	RO5 (kat)	RO6 (lift)	Hidrobox	Kompenzacija	Rasvjeta	Rasvjeta
SNAGA (W)	55200	36250	110150	9500	8750	16500	4000	11000	75kVar	450	500
VODIČ/I.C.	FG(7)R	NY	FG(7)R	NY	NY	NY	NY	NY	FG7OR	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	4x150+1,5	5x10	4x95	5x4	5x4	5x6	5x2,5	5x4	4x1x50	1,5	1,5

N A P O M E N A :


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.e.	
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.e., Projelna ulica 2, Koprivnica	
GRADEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1	
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	
ST. OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA	
SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO	
BROJ PROJEKTA: 12710/20-IZ	DATUM: 23/2020
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: SIJEČANJ 2021.	MJERLO: E 15
STRANICA: 60 od 118	LIST: E 15

JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO

List 2

Pinst = 298 250W
Pvr = 85 900W



STR. KRUG	3	4	5	6	6/1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Trošilo	Rasvjeta	Rasvjeta	Panik	Vanjska rasvjeta	Komandni napon	Ograda								Peritica za suđe			
SNAGA (W)	300	450	50	400		500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2500	2500	1000	1000	1000
VODIČ/I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

NAPOMENA:


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

UREĐ OVLASŦENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
GRAĐEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
LOKACIJA:	VRBOVEC, k. č. br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI DIO:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SADRŽAJ:	JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO
BROJ PROJEKTA:	12710/20-IZ
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	23/2020
DATUM:	SIJEČANJ 2021.
MJERILO:	
LIST:	E 15
STRANICA:	61 od 118

JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO

List 3

P_{inst} = 298 250W
P_{vr} = 85 900W



STR. KRUG	19	20	21	22	23	24	25	26
Trošilo	KO	ZAU	Vatrodjjava	Rekuperator	Ventil konvektor	Šuko priključnica	Potopna pumpa	Klima tehnika
SNAGA (W)	500	300	300	1600	450	1000	1100	1000
VODIČ / I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	2,5	1,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5

N A P O M E N A :


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	
PROJEKTANT:	KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.eł.
GRAĐEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
LOKACIJA:	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI DIO:	PROJEKT ELEKTROINSTALCIJA
SADRŽAJ:	JEDNOPOLNA SHEMA SPMO-E I GRO
BROJ PROJEKTA:	12710/20-IZ
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	23/2020
DATUM:	SIJEČANJ 2021.
MJERILO:	
LIST:	E 15
STRANICA:	62 od 118

JEDNOPOLNA SHEMA R01

List 1

Pinšt= 36 250W



STR. KRUG		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tršilo	DOLAZ	Rasvjeta	Rasvjeta	Rasvjeta	Panik	Šuko priključnica	Perilica za rublje	Sušilica									
SNAGA (W)		400	500	550	50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2500	2500
VODIČ/I.C.	NYN-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	5x10	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

N A P O M E N A :


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

<p>URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Projelna ulica 2, Koprivnica</p>		<p>PROJEKTANT:</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.</p>	
<p>GRADEVINA:</p> <p>CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>			
<p>LOKACIJA:</p> <p>VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1</p>			
<p>INVESTITOR:</p> <p>HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>		<p>SURADNIK:</p>	
<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVEDBENI PROJEKT</p>			
<p>ST.OD. PROJEKTA:</p> <p>ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT</p>			
<p>PROJEKTIRANI DIO:</p> <p>PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA</p>			
<p>SADRŽAJ:</p> <p>JEDNOPOLNA SHEMA R01</p>			
<p>BROJ PROJEKTA:</p> <p>12710/20-IZ</p>	<p>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</p> <p>23/2020</p>	<p>MJERILO:</p> <p>SIJEČANJ 2021.</p>	<p>LIST:</p> <p>E 16</p>
			<p>STRANICA:</p> <p>63 od 118</p>

JEDNOPOLNA SHEMA R01

List 2

P1nst= 36 250W



STR. KRUG	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Trošilo	Rekuperator	Ventil konvektor	Grijač STV	Grijač STV	Cirkulaciona pumpa	Autom. dopunj. sustava	lonški omeđivač	Prekretni ventil	Cirkulaciona pumpa P1	Cirkulaciona pumpa P2	Cirkulaciona pumpa P3	Cirkulaciona pumpa P4	Cirkulaciona pumpa P5
SNAGA (W)	350	350	9000	9000	100	50	50	50	250	250	100	100	100
VODIČ/I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	1,5	1,5	5x2,5	5x2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

NAPOМЕНА:


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

<p>URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Projelna ulica 2, Koprivnica</p>	
<p>GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	<p>PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.</p>
<p>LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1</p>	
<p>INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	
<p>NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT</p>	<p>SURADNIK:</p>
<p>ST.OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT</p>	
<p>PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA</p>	
<p>SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SHEMA R01</p>	
<p>BROJ PROJEKTA: 12710/20-IZ</p>	<p>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 23/2020</p>
<p>DATUM: SIJEČANJ 2021.</p>	<p>MJERILO: E 16</p>
<p>LIST: E 16</p>	<p>STRANICA: 64 od 118</p>

JEDNOPOLNA SCHEMA ROZ

Pinst = 110 150W

List 1



STR. KRUG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tržište																
DOLAZ	Rasvjeta	Suiko priključnica	Suiko priključnica	Rashadni stol	Mljevenje mesa	Suiko priključnica	Perilica za suđe	Perilica za suđe	Suiko priključnica	Suiko priključnica	Napa	Trokraki mješ. ventil	Ventilator dobava	Ventilator odsis	Električni kotao	
SNAGA (W)	450	1000	1000	2000	1500	1000	3200	3600	1000	1000	300	100	2000	2000	15000	
VODIČ/I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	
PRESJEK	4x95	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	5x6	

NAPOMENA:


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

<p>URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Projelna ulica 2, Koprivnica</p>	
<p>GRADEVINA:</p> <p>CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	<p>PROJEKTANT:</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.</p>
<p>LOKACIJA:</p> <p>VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1</p>	
<p>INVESTITOR:</p> <p>HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	
<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVEDBENI PROJEKT</p>	<p>SURADNIK:</p>
<p>ST.OD. PROJEKTA:</p> <p>ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT</p>	
<p>PROJEKTIRANI DIJELI:</p> <p>PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA</p>	
<p>SADRŽAJ:</p> <p>JEDNOPOLNA SCHEMA ROZ</p>	
<p>BROJ PROJEKTA:</p> <p>12710/20-IZ</p>	<p>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</p> <p>23/2020</p>
<p>DATUM:</p> <p>SIJEČANJ 2021.</p>	<p>MJERILO:</p>
<p>LIST:</p> <p>E 17</p>	<p>STRANICA:</p> <p>65 od 118</p>

JEDNOPOLNA SCHEMA RO3

P1nst - 9 500W

List 1



STR. KRUG	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Štošilo	DOLAZ	Šuko priključnica	Šuko priključnica	Šuko priključnica	Peć	Perilica za rublje	Šuko priključnica	Rekuperator	Ventil konvektor
SNAGA (W)	350	1000	1000	1250	2500	2500	500	300	100
VODIČ I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	3x6	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5

NAPOМЕНА:


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.	
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Prnjeva ulica 2, Koprivnica	
GRADEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1	
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	
ST.OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA	
SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SCHEMA RO3	
BROJ PROJEKTA: 12710/20-IZ	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 23/2020
DATUM: SIJEČANJ 2021.	MJERLO: LIST:
STRANICA: E 18	LIST: 67 od 118

JEDNOPOLNA SCHEMA RO4

Pinst - 8 750W

List 1



STR. KRUG	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trošilo	DOLAZ	Rasvjeta	Šuko priključnica	Šuko priključnica	Peć	Perilica za rublje	Šuko priključnica	Rekuperator	Ventil konvektor
SNAGA (W)		350	1000	750	750	2500	500	300	100
VODIČ I.C.	NYY	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J
PRESJEK	3x6	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5

NAPOМЕНА:


Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.e.l.	
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.e.l., Projelna ulica 2, Koprivnica	
GRADEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1	
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC	
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT	
ST.OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	
PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT ELEKTROINSTALCIJA	
SADRŽAJ: JEDNOPOLNA SCHEMA RO4	
BROJ PROJEKTA: 12710/20-IZ	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 23/2020
DATUM: SIJEČANJ 2021.	MJERLO: LIST:
STRANICA: E 19	LIST: 68 od 118

JEDNOPOLNA SHEMA RO5

Pihst= 16 500W

List 1



STR. KRUG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tržište	DOLAZ	Rasvjeta	Rasvjeta	Panik	Suko priključnica	Rekuperator											
SNAGA (W)	500	400	450	50	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
VODIČ/I.C.	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
PRESJEK	5x6	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

NAPOMENA:

Zaštita od indirektnog dodira provedena je automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje

<p>URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Projelna ulica 2, Koprivnica</p>	
<p>GRADEVINA:</p> <p>CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	<p>PROJEKTANT:</p> <p>KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.</p>
<p>LOKACIJA:</p> <p>VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1</p>	<p>SURADNIK:</p>
<p>INVESTITOR:</p> <p>HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC</p>	
<p>NAZIV PROJEKTA:</p> <p>IZVEDBENI PROJEKT</p>	
<p>ST.OD. PROJEKTA:</p> <p>ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT</p>	
<p>PROJEKTIRANI DIO:</p> <p>PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA</p>	
<p>SADRŽAJ:</p> <p>JEDNOPOLNA SHEMA RO5</p>	
<p>BROJ PROJEKTA:</p> <p>12710/20-IZ</p>	<p>LIST:</p> <p>E 20</p>
<p>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</p> <p>23/2020</p>	<p>STRANICA:</p> <p>69 od 118</p>

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

MAPA 5 – POGLAVLJE II

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

PROJEKTANT:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROJEKTNJA ZADAĆA

Za investitora Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec potrebno je izraditi Projekt sustava za dojavu požara za Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec. Prilikom izrade projekta potrebno je poštivati važeće propise i prihvaćenu tehničku praksu na izradi ovakvih sustava i napraviti projekt u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Namjena i konstrukcija građevine

Predmetna građevina će biti smještena u Vrbovcu na k.č.br. 1839 k.o. Vrbovec_1.

Građevina će biti izvedena kao samostojeća građevina sa podrumom, prizemljem i katom. U građevini će biti smještena kuhinja s blagovaonicom, uredski i prateći sadržaji.

Tip i opseg zaštite

Prostori i sadržaji koji treba obuhvatiti ovim projektom su:

- podrum
- prizemlje
- kat

Zaštita je izvedena ručnim, optičkim, termičkim i multikriterijskim javljačima požara. Svi javljači su adresabilni. Na izlazima iz prostora postavljeni su ručni javljači požara i sirene.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Investitor:

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI OPIS

Općenito

Investitor želi projektirati Sustav za dojavu požara u Centru za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec.

Kao što je navedeno u projektnoj zadaći građevina je samostojeća s podrumom, prizemljem i katom.

Sustav za dojavu požara izvodi se u kompletnoj površini.

Sustav za dojavu požara izvodi se poradi otkrivanja požara u njegovoj najranijoj fazi, a sve u cilju zaštite osoba i imovine od posljedica njegovog djelovanja.

TEHNIČKI OPIS SUSTAVA

Sustav za dojavu požara se sastoji od sljedećih dijelova:

- centrale za dojavu požara
- optičkih javljača požara
- termičkih javljača požara
- optičko-termičkih javljača požara
- ručnih javljača požara
- ulazno-izlaznih modula
- alarmnih i signalnih elemenata
- el. instalacije

Opis sustava

Objekt će se štititi sustavom dojave požara koji je projektiran sukladno za primjenu obaveznoj (prema čl. 4 Pravilnika o sustavima za dojavu požara, NN 56/99) normi HRN DIN VDE 0833-2:2005. Prostor se štiti točkastim kombiniranim optičkim, termičkim i multikriterijskim javljačima sukladnim HRN EN 54-7:2005, uz površinu pokrivanja jednog detektora ne veću od 80m².

Ručni javljači će biti postavljeni pokraj svakog izlaza iz objekta, te na evakuacijskim putevima.

Svi periferni elementi povezani su na jednu centralu dojave požara smještenu u spremištu u prizemlju u vatrootpornom ormaru s vatrootpornim staklenim vratima u klasi F60. Objekt je opremljen uređajima za kombinirano svjetlosno i zvučno uzbuđivanje.

Centrala dojave požara prosljeđivati će alarme i greške sustava javnoj vatrogasnoj postrojbji.

Analogno-adresabilna centrala za dojavu požara napaja se mrežnim naponom 230V, 50Hz iz elektroenergetskog razvodnog ormara (GRO) s posebnog strujnog kruga.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

U slučaju ispada mrežnog napona raspolaže ugrađenom akumulatorskom baterijom koja osigurava nesmetani rad sustava u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju.

U slučaju prorade sustava za dojavu požara, centrala za dojavu požara odlazi u alarmno stanje sa sljedećim funkcijama:

- Aktiviranje zvučnog i svjetlosnog signala na centrali koja upozorava dežurnu osobu
- Aktiviranje uređaja za uzbunjivanje
- Aktiviranje uređaja za prosljeđivanje dojave požara – centrala daje signale komunikatoru koja prosljeđuje signale u JVP

Kabelska instalacija kojom su spajani javljači predviđena je kabelom tipa JB-H(St)H 2x2x0,8mm², a napajanje centrale predviđeno je kabelom NHXH FE180/E30 3x1,5mm².

Periferni elementi sustava

Periferni elementi sustava su optički, termički i multikriterijski javljači požara, ručni javljači požara, unutrašnji i vanjski uređaji za uzbunjivanje te ulazno/izlazni moduli.

Optički javljač ED100

Optički javljač požara detektira i signalizira pojavljivanje dima u prostoru (samom javljaču). Optički javljač se spaja u petlju/zonu vatrodajavne centrale. Montira se na strop prostorije. Tehničke značajke:

- niskoprofilni analogno adresabilni optički vatrodajavni detektor
- centrali šalje analognu informaciju o razini produkata gorenja
- kompenzacija "drifta" uzrokovana prašinom u komori detektora
- trobojna LED signalizacija
- potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja optičke komore detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu
- zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata
- memorija nivoa dima u optičkoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg detektiranog alarma
- certificiran po EN54 normi
- za ugradnju potrebno podnožje
- dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
- radna temperatura od -5 do 40 °C, vlažnost do 95%



Termički javljač ED200

Termički javljač požara detektira i signalizira pojavljivanje topline u prostoru (samom javljaču). Optički javljač se spaja u petlju/zonu vatrodajavne centrale. Montira se na strop prostorije. Tehničke značajke:

- niskoprofilni analogno adresabilni optički vatrodajavni detektor

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- centrali šalje analognu informaciju o razini produkata gorenja
- kompenzacija "drifta" uzrokovana prašinom u komori detektora
- trobojna LED signalizacija
- potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja optičke komore detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu
- zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata
- memorija nivoa dima u optičkoj komori u periodu od 5min prije zadnjeg detektiranog alarma
- certificiran po EN54 normi
- za ugradnju potrebno podnožje
- dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
- radna temperatura od -5 do 40 °C, vlažnost do 95%



Multikriterijski (optičko-termički) javljač ED300

Služi za dojavu stanja povišene temperature i dima u prostoru koja indicira pojavu požara. Termički javljač se spaja u petlju/zonu vatrodajavne centrale. Montira se na strop prostorije.

Tehničke karakteristike:

- niskoprofilni analogno adresabilni termički vatrodajavni detektor
- centrali šalje analognu informaciju o razini temperature
- trobojna LED signalizacija
- bljeskanje greška ili visok nivo zaprljanja
- potpuna dijagnostika stanja detektora:provjera ostalih vrijednosti u realnomvremenu
- zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata
- memorija kretanja temperature u periodu od 5min prije zadnjeg detektiranog alarma
- certificiran po EN54 normi
- za ugradnju potrebno podnožje
- dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
- radna temperatura od -5 do 40



LCD tipkovnica, SmartLetUSee/LCD, Inim

LCD tipkovnica prikazuje sve informacije sa sustava i omogućuje korisniku pristup i upravljanje sustavom sukladno ovlastima definiranim za svaku pristupnu šifru.

Tehničke karakteristike:

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- LCD tipkovnica za izdvojenu signalizaciju i upravljanje.
- zujalica za zvučnu signalizaciju, tipke za upravljanje
- maksimalno 1000m od centrale
- maksimalno 4 tipkovnice na RS-485 sabirnici
- certificiran po EN54 normi
- dimenzije 193mm x 367mm x 60mm




Ručni javljač S-EC0020

Ručni javljač požara služi kako bi ljudi mogli ručno aktivirati alarmno stanje centrale nakon što su primijetili požar. Montira se na zid na visinu 140 cm od poda, a spaja u petlju.

Tehničke značajke:

- ručni javljač požara s ugrađenim adresabilnim monitor modulom
- po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača
- automatsko aktiviranje pritiskom na gumb
- višenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo
- nadžbukna ili podžbukna montaža
- za unutarnju montažu
- potrošnja 80 μ A, LED 5mA
- napajanje 19-30Vdc
- dimenzije: 84mm x 84mm x 45mm
- radna temperatura od -5°C do 40°C
- maksimalna radna vlažnost 95%,



Sirena sa bljeskalicom S-ES2021RE

Služi za uzbunjivanje ljudi koji se nalaze izvan ili unutar objekta. Spaja se direktno na petlju te se iz nje i napaja.

Tehničke značajke:

- napajanje iz centrale
- mogućnost podešavanja jačine tona
- zvučni izlaz 101dB
- napajanje 18-30 Vdc
- potrošnja: u mirovanju 70 μ A, u alarmu 10-40mA
- radna temperatura: -20°C do 70°C
- IP zaštita: IP65(duboko kućište)



PSTN dojavnik S-SmartLoop/PSTN


Digitalni/govorni modul na PSTN liniji, 2 nadzirane linije, omogućuje više formata poruka(SIA, Contact ID, itd.), mogućnost slanja poruke na 32 tel. broja, snimanje do 8 audio poruka.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Tehničke značajke:

- IP tehnologija
- Napajanje 13,8 VDC
- potrošnja 360mA,
- TCP/IP – broadband
- Podržana statička IP I DHCP IP adresa
- AES enkripcija – 128bit
- 2 IP prijemnika
- Prozivanje I MAC adresa
- 4 kontrolne zone I 2 PGM izlaza



Ulazno-izlazni modul, EM344R

Služi za povezivanje pridodanih elemenata. Spaja se u vatrodojavnu petlju.

- 4 ulaza,
- 4 relejna izlaza



Vatrootporni ormar

Tehničke karakteristike:

- vatrootpornost T60
- vanjske dim. 800x800x250mm (vxšxd)
- sa vatrootpornim staklom (T60) na vratima dim . 350x350mm
- sa mehaničkom bravom i 3 ključa
- ugrađena protupožarna brava (DIN18250)
- standardna boja: RAL 9010-bijela
- predviđena montaža na zid



Centrala za dojavu požara S-Previdia-C200LG, Inim

Centrala dojave požara je temeljni uređaj sustava na koji su spojene vatrodojavne signalne petlje. Centrala sadrži program na temelju kojeg se odvija djelovanje sustava dojave požara u smislu prihvata alarma i uzbunjivanja. Tehničke karakteristike:

- analogno adresabilna centrala s dvije adresabilne petlje
- maksimalno 240 uređaja po petlji; 240 programskih zona

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI IZRAČUNI

Organizacija alarmiranja

Sustav za dojavu požara zahtjeva razrađen plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrđeni postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slučaj prisutnosti uposlenih osoba i za slučaj kad u štićenom prostoru nema nikoga.


Plan alarmiranja mora biti u skladu s Općim aktom korisnika, odnosno Planom zaštite od požara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu požara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvršiti u pojedinoj situaciji.

Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu požara, planom uzbunjivanja moraju biti obuhvaćeni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju
- uključivanje dežurnog osoblja u gašenje požara
- uzbunjivanje najbliže profesionalne vatrogasne postrojbe
- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne dužnosti vezane za zaštitu od požara

Grafički prikaz organizacije alarmiranja prikazan je na slijedećoj stranici:



Slika 1 Organizacija alarmiranja

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Kao što je vidljivo sa slike, moguće su dvije organizacije alarmiranja:

"DAN" (u radno vrijeme) - prisutno osoblje u šticienom objektu
"NOĆ" (izvan radnog vremena) - nema osoblja u šticienom objektu

Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje može reagirati na alarm požara te, u jednostavnijim slučajevima, i samo ugaziti požar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe. Iz tog razloga se u sustavu za dojavu požara definiraju dva vremena kašnjenja:

-vrijeme potvrde prisutnosti (prihvat alarma)	15 sek
-vrijeme izviđanja (provjera alarma)	180 sek

U slučaju pojave požara u šticienom prostoru dolazi do prorade automatskog javljača požara. Aktiviranje javljača požara uzrokuje **ALARM I (alarm prvog stupnja)** na centrali i započinje odbrojavanje vremena potvrde prisutnosti. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (što znači da je osoblje svjesno da postoji požar i locirano je mjesto požara) započinje odbrojavanje vremena izviđanja (provjere alarma). U okviru tog vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto požara i ovisno o razmjerima požara:

- gasi požar i po povratku "resetira" centralu
- aktivira najbliži ručni javljač požara.

Ako se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ako se osoba koja je prihvatila alarm ne vrati i ne "resetira" centralu prije isteka vremena izviđanja, centrala prelazi u **ALARM II** i izvode se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Aktiviranje ručnog javljača uzrokuje **ALARM II (alarm drugog stupnja)** tj. odmah aktivira alarmne sirene i izvršne funkcije (informacija o požaru signalizirana ručnim javljačem se ne provjerava).

Organizacija alarmiranja "NOĆ" (izvan radnog vremena)

Pritiskom na odgovarajuću tipku na centrali, centrala se prebacuje u režim rada "NOĆ".

U tom slučaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost požarnog alarma. Prorada bilo kojeg javljača požara uzrokuje **ALARM II (alarm drugog stupnja)** tj. aktiviraju se sirene, izvode izvršne funkcije i aktivira se daljinska dojava.

Budući da se u objektu radi u jednoj smjeni te nema prisutnog dežurnog osoblja u preostale dvije smjene, sustav za dojavu požara radit će u režimu „DAN-NOĆ“

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Postupak osoblja u slučaju pojave požara

Razlikujemo dva uzroka alarma požara:

- detekcija požara putem automatskog javljača požara
- signalizacija požara ručnim javljačima

Alarm požara signaliziran automatskim javljačem požara

U slučaju alarma požara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljača požara, postupak osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeći:

- prihvata alarma na centrali (upravljačkom panelu)
- identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali
- odlazak na mjesto požara i analiza stanja
- odluka o razmjerima požara:

požar manjih razmjera

- gašenje požara priručnim sredstvima za gašenje
- povratak do centrale i vraćanje centrale u normalno stanje

veliki požar

- aktiviranje najbližeg ručnog javljača požara nakon čega se uključuju alarmne naprave i izvode izvršne funkcije
- aktiviranje daljinske dojave i telefonski poziv vatrogasnoj postrojbi
- po prestanku opasnosti (po gašenju požara) vraćanje centrale u normalno stanje

Alarm požara signaliziran ručnim javljačem

U slučaju alarma požara uzrokovanog ručnim javljačem postupak osoblja osposobljenog za rukovanje centralom je sljedeći:

- identifikacija mjesta požara prema podacima na centrali (ispisana je adresa i lokacija aktiviranog javljača)
- odlazak na mjesto požara i analiza stanja
- odluka nakon utvrđenog stanja

stvarni požar

- aktiviranje daljinske dojave i telefonski poziv vatrogasnoj postrojbi
- gašenje požara priručnim sredstvima
- povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje

slučajno aktiviran ručni javljač

- povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje

Napomena:

Organizacija uzbunjivanja samo je dio *Plana zaštite od požara*.

U sklopu Plana zaštite od požara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti *shematski prikaz organizacije alarmiranja* s kratkim opisom postupaka u slučaju izbijanja

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

požara. Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene **Knjiga održavanja** i **Upute za rukovanje**.

Knjiga održavanja

Knjiga održavanja sastavni je dio sustava za dojavu požara.

U njoj su predočeni opći i tehnički podaci vezani za sustav za dojavu požara, njegovu funkcionalnost i održavanje.

Knjiga održavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu požara, na mjestu osiguranom od oštećenja, uništenja, zagubljenja ili neovlaštene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna dežurnim osobama, odnosno osobama upoznatima sa radom i dijelovima sustava za dojavu požara.

Iz knjige se ne smiju vaditi i otuđivati listovi.

Podatke u knjigu treba unositi čitljivo, sa datumom i točnim vremenom unosa, te potpisom unositelja. Knjigu je potrebno predočiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji također u nju upisuje svoju intervenciju.

Upute za rukovanje

Upute za rukovanje se sastoje od:

- uvodnih napomena
- opisa centrale za dojavu požara
- blok-sheme
- opisa rukovanja sa centralom
- opisa poslova na održavanju centrale za dojavu požara
- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuće zvučno-svjetlosne signalizacije
- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova
- tehničkih podataka i sl.


Neophodno je da se osobe koje će raditi s vatrodajavnom centralom i cijelim sustavom (djelatnici zaduženi za daljinsko vođenje i nadziranje elektroenergetskog postrojenja, održavanje sustava te djelatnici zaduženi za kontrolu i obilazak tih postrojenja) upoznaju sa načinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu požara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i nedvosmisleno. Zbog toga je potrebno proučiti svu priloženu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Elementi proračuna rasporeda javljača požara

Izbor vrste javljača i raspored javljača izvršen je prema sadržaju i funkciji prostora. Predviđa se instaliranje pretežno optičkih javljača požara, jer su oni za navedene prostore najoptimalniji. Broj i raspored detektora dima u pojedinim prostorima određuje se prema površini zahvata (*monitoring area*) po detektoru. Površina zahvata ovisi o stupnju opasnosti od požara za dotični prostor, te o visini i obliku stropa. Za ravni strop ona se određuje prema dijagramu



U najvećem broju primjena za određivanje površine zahvata koristi se drugi stupanj opasnosti. Tako na primjer za visinu stropa od 3m određuje se površina zahvata po javljaču od $A_m = 50-60m^2$.

Proračun autonomije pri ispadu mrežnog napajanja

ELEMENT	POTROŠNJA (mA)		KOMADA	UKUPNO PO ELEMENTIMA	
Centrala za dojavu požara	80	200	1	80	200
Telefonski dojavnik	20	60	1	20	60
Optički i termički javljač	0,2	10	59	11,8	590
Ručni javljač	0,08	5	15	1,2	75
UI modul	0,07	25	1	0,07	25
Paralelni indikator	0	20	1	0	20
Alarmna sirena s bljeskalicom	0,2	25	5	1	125
				114,07	1095

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi o potrošnji sustava i o kapacitetu akumulatorskih baterija.

Potrebni kapacitet AKU baterija za zadani vremenski period 72-satne autonomije, te 0,5-sati u alarmnom stanju, računa se prema izrazu:

$$C_{ak} = k_s \times (A_1 \times t_1 + A_2 \times t_2)$$

$$C_{ak} = 1,2 \times (0,114 \times 72 + 1,095 \times 0,5)$$

$$C_{ak} = 10,50 \text{ Ah}$$

gdje je:

k_s = koeficijent sigurnosti (rezerve kapaciteta)

C_{ak} = kapacitet AKU baterije

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- A1** = ukupna struja potrošnje sustava u slučaju ispada mreže (A)
A2 = ukupna struja potrošnje sustava za vrijeme uzbunjivanja (A)
t1 = vremenski period autonomije (h)
t2 = vremenski period autonomije uzbunjivanja (h)

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija, te pola sata u alarmu, predviđene su dvije baterije od 12V / 18Ah.

Proračun presjeka vodiča u linijama sustava vatrodjave

Javljači su povezani s VDC prema shemi razvoda instalacije vatrodjave dane u prilogu. Prema tehničkim karakteristikama centrala za dojavu požara, ukupni otpor priključenih dojavnih linija ne smije biti veći od 50 Ω po pojedinom sustavu.

Maksimalna duljina voda u dojavnoj grupi određena je izrazom:

$$2L = \frac{R \times S}{\rho}$$

odnosno

$$L = \frac{R \times S}{2\rho}$$

gdje je:

L - maksimalna duljina vodiča

R - dozvoljeni maksimalni otpor linije 50 Ω

S - površina presjeka vodiča => $S = r^2 \pi = 0,8 \text{ mm}^2$

ρ - specifični otpor bakra 0,0175 Ωmm²/m

Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

$$L = \frac{R \times S}{2\rho} = \frac{50 \times 0,8}{2 \times 0,0175} = 1142,8\text{m}$$

$$\underline{\underline{L = 1142,8 \text{ m max}}}$$

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-H(St)H 2x1 mm² u potpunosti zadovoljava jer su na ovoj građevini najudaljeniji javljači požara znatno bliže centralnom uređaju od izračunate maksimalne udaljenosti od 1.142,80 m.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

Ovaj program je dopuna nekih segmenata projekta i kao takav je sastavni dio projekta, te obavezan za izvođača radova.

Osim po uvjetima navedenim u *Tehničkom opisu*, izvođač je dužan izvoditi radove na instaliranju opreme prema niže navedenim općim tehničkim uvjetima, općim uvjetima izvođenja radova i tehničkim rješenjima za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI

- Prije polaganja kabela treba obilježiti trasu, mjesta proboja stropa i zidova, pa tek onda pristupiti radovima na montaži. Na prolazu kabela kroz zidove treba postaviti zaštitne cijevi bez oštih bridova.
- Kabei se polažu prema planovima polaganja i to horizontalno i vertikalno. Koso polaganje nije dozvoljeno.
- Paralelno vođenje kabela sa dimnim kanalima treba izbjegavati, a ako je to nemoguće, mora se održavati razmak od 20 cm od dimnjaka.
- Radi nesmetanog spajanja kabela na priključna mjesta, treba na krajevima ostaviti kabel u duljini od cca 30 cm.
- Pri vođenju signalnih kabela instalacijskim kanalima, kabelskim policama i sl., kabei različitih sustava se moraju odvojeno grupirati.
- Signalni kabei moraju biti odvojeni od jakostrujnih instalacija. Kod paralelnog polaganja kabela razmak od jakostrujnih kabela mora biti najmanje 20 cm. Križanje kabela treba izvoditi uvijek pod pravim kutom, a vertikalni razmak križanih kabela mora biti najmanje 1 cm, ako se to ne može postići treba između postaviti izolacijsku podlogu min. debljine 3 mm. Oko elemenata sustava (javljači i sl.) ne smiju se nalaziti jakostrujni elementi (utičnice, prekidači, rasvjetna tijela i sl.) na udaljenosti manjoj od 20 cm.
- Sve neaktivne metalne dijelove potrebno je galvanski spojiti na sabirnicu za izjednačavanje potencijala vodičem odgovarajućeg presjeka.
- Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridržavati važećih propisa za instalacije slabe struje kao i posebnih uputa proizvođača opreme.
- Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojavnog sustava i instalacija jake struje, a ako to nije moguće potrebno je osigurati razmake minimalno 10 cm. Križanje s vodovima jake struje nije poželjno, no ako se ono ne može izbjeći trase se moraju sjeći pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.
- Kod probijanja zidova i bušenja armirano-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa stručnjacima.
- Polaganje vodova instalacije vatrodojavnog sustava potrebno je prilagoditi građevinskim rješenjima izvedbe objekta.
- Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedeno tako da se mogu bez teškoća izvući i ponovno uvući.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- Horizontalno polaganje kabela niže od 2 metra treba izbjegavati, a u slučaju da to nije moguće treba ih mehanički zaštititi.
- Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.
- Zaštitu od previsokog napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog uređaja na postojeći sistem zaštite u objektu.
- Sistem zaštite od previsokog napona dodira na javljačima nije potreban, budući da su javljači priključeni maksimalno do 28V.
- Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova prema ovom projektu istoga proučiti. Ukoliko se pojave neke nejasnoće treba se konzultirati sa projektantom i investitorom.
- U projektu se ne smije vršiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno nadzornog organa.
- Vodovi odnosno kabeli vode se od podnožja do podnožja u jednom komadu bez prekida. Prekid se može izvesti tek kod priključnih stezaljki u podnožjima ili u razvodnim ormarima, koji su posebno označeni crvenom bojom i koriste se samo u tu svrhu.
- Svi vatrodajni javljači moraju imati naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese.
- Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadajućeg javljača.
- Iz razloga otežanih uvjeta montaže javljača ili drugih opravdanih razloga, pozicije javljača se kod izvođenja mogu korigirati (manje korekcije pozicija javljača su dozvoljene jer se bitno ne narušavaju nadzorne površine javljača).
- Prilikom montaže javljača obratiti pažnju na solidno učvršćenje.
- Javljače požara spajati prema shemama za spajanje javljača.
- Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.
- Na strujni krug kojim se napaja centrala ne smije se priključiti ništa osim centrale.
- Kod puštanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove, kako bi odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama.
- Uputstva za rukovanje centralnim uređajem daje proizvođač.
- Da bi vatrodajna bila efikasna potrebno je osposobiti dežurne osobe (portire, vatrogasce) za rukovanje vatrodajnim uređajima.
- Izvođač treba biti stručno osposobljen i ovlašten za izvođenje ovakve vrste instalacija
- Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puštanja u pogon novoizvedenog sustava za dojavu požara.
- Prvo ispitivanje obavlja ovlaštena pravna osoba na način propisan "Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara."
- Prije započinjanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti signale za dojavu požara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.
- Po završetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje završeno.
- Ispitivanje automatskih javljača obavlja se na mjestu ugradnje i uključuje sve javljače u sustavu.
- O obavljenom prvom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.
- Preuzimanje sustava za dojavu požara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o preuzimanju i utvrđuje se zapisnički.

OPĆI UVJETI IZVOĐENJA

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

- Izvođenje radova investitor treba povjeriti ovlaštenom, stručnom izvođaču osposobljenom za obavljanje potrebnih radova, upoznatom s navedenim normama i uputama, provjerenim referencama i radnim iskustvom na izvedbi sličnih radova.
- Ugovor o izvođenju predmetnog sustava, Investitor/Naručitelj mora s izvođačem zaključiti ugovor o čuvanju i zaštiti povjerljivih informacija.
- Izvođač mora čuvati u tajnosti sve podatke koje prikupi za vrijeme ugovornog odnosa sa Investitorom, a tiču se podataka o konfiguracijama, svojstvima, modelima i količinama informatičkih i ostalih sustava.
- Odabrani izvođač radova dužan je detaljno upoznati i proučiti projekt, običi gradilište, te o eventualnim primjedbama, odstupanjima od projekta i zahtjevima obavijestiti investitora.
- Sav upotrijebljeni materijal mora po kvaliteti odgovarati navedenim predmetnim normama. Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora postojati pismena suglasnost investitora, odgovorne osobe za nadzor, odnosno projektanta pri bitnim odstupanjima.
- Naručilac je obavezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvođenjem.
- Izvođač je dužan organizirati gradilište i poduzeti sve potrebne mjere zaštite (radnika, okoline, radova i sl.).
- Radovi se izvode po specifikaciji iz projekta. Izmjenama projekta ili dijelova projekta, bez prethodne suglasnosti projektanta, zakonska odgovornost prelazi s projektanta na osobu koja je donijela odluku o provedbi promjena.
- Investitor je dužan na zahtjev izvođača, odmah po obavijesti o završetku radova, formirati komisiju za primopredaju radova, koja mora sastaviti zapisnik o obavljenom pregledu i eventualnim nedostacima, te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
- Za primopredaju radova izvođač je dužan pripremiti:
 - građevinski dnevnik
 - izvedbenu tehničku dokumentaciju
 - ateste za ugrađenu opremu
 - protokole i mjerne rezultate za provedena ispitivanja
 - upute za rukovanje i održavanje
- Izvođač je dužan dati jamstvo za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od minimalno godinu dana.
- Izvođač je dužan nakon obavljenih radova "zatvoriti" gradilište, tj dovesti objekt i okoliš koji je tijekom radova koristio u normalno (prvobitno) stanje.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE IZVEDENOG SUSTAVA

Sukladno važećem Zakonu o gradnji, programom kontrole potrebno je osigurati potrebnu kvalitetu, a što će se postići na taj način da se za opremu predviđenu projektom tijekom gradnje, te puštanja u rad, kontrolom dokaže funkcionalna ispravnost prema važećim zakonima, propisima i standardima i to u pogledu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, da ne ugrožava zdravlje ljudi, ne stvara preveliku buku i vibracije, štedi energiju i da se što bezbolnije uklopi i prirodni okoliš.

Svi učesnici uključeni u nabavu dijelova, opreme ili usluge, izrade, montaže, građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati navedenog programa kontrole i osiguranja kvalitete.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

1. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
 - program kontrole i osiguranja kvalitete;
 - tehnički opis;
 - proračun;
 - opći, tehnički i tehnološki uvjeti za radove i projektiranu opremu;
 - specifikacija opreme i radova;
 - priloženi nacrti.
2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobiti izvođač prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
3. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala.
4. Kod tehničkog prijema instalacije, investitoru je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:
 - Potvrde o kvaliteti ugrađene opreme i materijala (atesti, certifikati, zapisnici o ispitivanju);
 - Jamstveni list;
 - Upute za rukovanje i održavanje;
 - Zapisnik o tehničkom pregledu.
5. Investitor je obavezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
6. Investitor je obavezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.
7. Izvođač je obavezan imenovati, svog ovlaštenog predstavnika - rukovoditelja radova, prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti investitor.
8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s izvoditeljem, preko ovlaštene osobe za obavljanje nadzora.
9. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u dnevnik radova sve potrebne podatke, koje je obavezan upisivati, i da će osobi ovlaštenoj za obavljanje nadzora omogućiti svakodnevno uvid u dnevnik radova.
10. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni točno po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera.
11. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon instalacije, investitor je obavezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti.
12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, izvođač je obavezan dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog pregleda.
13. Izvođač je obavezan dostaviti naručitelju kompletnu dokumentaciju izvedenog stanja sa svim ucrtanim promjenama u odnosu na izvedbeni projekt.
14. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči godinu dana od dana izvršenog tehničkog prijema osim ako to ugovorom nije drugačije naznačeno, a za ugrađenu opremu prema jamstvenim listovima proizvođača opreme.
15. Izvođač mora jamčiti dobavljalivost rezervnih dijelova najmanje 10 godina od instalacije sustava kako bi se osigurao nesmetan i siguran rad u tom periodu.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.


16. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije i cjelokupnog sustava.
17. Preglede sustava treba vršiti barem jednom godišnje od strane ovlaštene organizacije.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAFIČKI PRILOZI



TLOCRT PODRUMA
1:50



- LEGENDA
1. Soba
 2. Spavaća
 3. Kupaonica
 4. Centralni hodnik
 5. Corridor
 6. Stupnište
 7. Prolaz
 8. Spavaća soba
 9. Spavaća soba
 10. Spavaća soba
 11. Spavaća soba
 12. Spavaća soba
 13. Spavaća soba
 14. Spavaća soba
 15. Spavaća soba
 16. Spavaća soba
 17. Spavaća soba
 18. Spavaća soba
 19. Spavaća soba
 20. Spavaća soba
 21. Spavaća soba

OPIS	OPREMA
1. Soba	110V/230V
2. Spavaća	110V/230V
3. Kupaonica	110V/230V
4. Centralni hodnik	110V/230V
5. Corridor	110V/230V
6. Stupnište	110V/230V
7. Prolaz	110V/230V
8. Spavaća soba	110V/230V
9. Spavaća soba	110V/230V
10. Spavaća soba	110V/230V
11. Spavaća soba	110V/230V
12. Spavaća soba	110V/230V
13. Spavaća soba	110V/230V
14. Spavaća soba	110V/230V
15. Spavaća soba	110V/230V
16. Spavaća soba	110V/230V
17. Spavaća soba	110V/230V
18. Spavaća soba	110V/230V
19. Spavaća soba	110V/230V
20. Spavaća soba	110V/230V
21. Spavaća soba	110V/230V

PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et. 2. kategorija

GRAJEVINA: CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA VRBOVEC, VRBOVEC

LOKACIJA: VRBOVEC, k. ž. hr. 1839, k. o. VRBOVEC_1

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐEVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VRBOVEC

NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

ST. OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PROJEKTIRANI DO: PROJEKT SISTAVA ZA DOJAVU POŽARA

SAVRŠAVAJ: RASPORED OPREME - PODRUM


BROJ PROJEKTA: 127/10/20-IZ

DATUM: 23/2020

STRANICA: V 01

LETA: 1:50

90 od 118



TLOCRT PRIZEMLJA
1:50



- LEGENDA
- 1. Linijski simbol
 - 2. Simbol za priključak
 - 3. Linijski simbol
 - 4. Simbol za priključak
 - 5. Simbol za priključak
 - 6. Simbol za priključak
 - 7. Simbol za priključak
 - 8. Simbol za priključak
 - 9. Simbol za priključak
 - 10. Simbol za priključak
 - 11. Simbol za priključak
 - 12. Simbol za priključak
 - 13. Simbol za priključak
 - 14. Simbol za priključak
 - 15. Simbol za priključak
 - 16. Simbol za priključak
 - 17. Simbol za priključak
 - 18. Simbol za priključak
 - 19. Simbol za priključak
 - 20. Simbol za priključak
 - 21. Simbol za priključak
 - 22. Simbol za priključak
 - 23. Simbol za priključak
 - 24. Simbol za priključak
 - 25. Simbol za priključak
 - 26. Simbol za priključak
 - 27. Simbol za priključak
 - 28. Simbol za priključak
 - 29. Simbol za priključak
 - 30. Simbol za priključak
 - 31. Simbol za priključak
 - 32. Simbol za priključak
 - 33. Simbol za priključak
 - 34. Simbol za priključak
 - 35. Simbol za priključak
 - 36. Simbol za priključak
 - 37. Simbol za priključak
 - 38. Simbol za priključak
 - 39. Simbol za priključak
 - 40. Simbol za priključak
 - 41. Simbol za priključak
 - 42. Simbol za priključak
 - 43. Simbol za priključak

OPIS	LEGENDA
1. Linijski simbol	1. Linijski simbol
2. Simbol za priključak	2. Simbol za priključak
3. Linijski simbol	3. Linijski simbol
4. Simbol za priključak	4. Simbol za priključak
5. Simbol za priključak	5. Simbol za priključak
6. Simbol za priključak	6. Simbol za priključak
7. Simbol za priključak	7. Simbol za priključak
8. Simbol za priključak	8. Simbol za priključak
9. Simbol za priključak	9. Simbol za priključak
10. Simbol za priključak	10. Simbol za priključak
11. Simbol za priključak	11. Simbol za priključak
12. Simbol za priključak	12. Simbol za priključak
13. Simbol za priključak	13. Simbol za priključak
14. Simbol za priključak	14. Simbol za priključak
15. Simbol za priključak	15. Simbol za priključak
16. Simbol za priključak	16. Simbol za priključak
17. Simbol za priključak	17. Simbol za priključak
18. Simbol za priključak	18. Simbol za priključak
19. Simbol za priključak	19. Simbol za priključak
20. Simbol za priključak	20. Simbol za priključak
21. Simbol za priključak	21. Simbol za priključak
22. Simbol za priključak	22. Simbol za priključak
23. Simbol za priključak	23. Simbol za priključak
24. Simbol za priključak	24. Simbol za priključak
25. Simbol za priključak	25. Simbol za priključak
26. Simbol za priključak	26. Simbol za priključak
27. Simbol za priključak	27. Simbol za priključak
28. Simbol za priključak	28. Simbol za priključak
29. Simbol za priključak	29. Simbol za priključak
30. Simbol za priključak	30. Simbol za priključak
31. Simbol za priključak	31. Simbol za priključak
32. Simbol za priključak	32. Simbol za priključak
33. Simbol za priključak	33. Simbol za priključak
34. Simbol za priključak	34. Simbol za priključak
35. Simbol za priključak	35. Simbol za priključak
36. Simbol za priključak	36. Simbol za priključak
37. Simbol za priključak	37. Simbol za priključak
38. Simbol za priključak	38. Simbol za priključak
39. Simbol za priključak	39. Simbol za priključak
40. Simbol za priključak	40. Simbol za priključak
41. Simbol za priključak	41. Simbol za priključak
42. Simbol za priključak	42. Simbol za priključak
43. Simbol za priključak	43. Simbol za priključak

PROJEKAT: KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et.

UREĐ OVLASTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
KRISTIJAN ŠIMUNJUA, dipl. ing. et. 2. kognicija

GRAJEVINA: CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA
U ZAJEDNICI GRADSKOG BRISTVA ČERVENOG KRIZA VIBOVEC

LOKACIJA: VIBOVEC, k. l. br. 1839, k. o. VIBOVEC_1

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐOVNO DRUŠTVO ČERVENOG KRIZA VIBOVEC

NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT

ST. OD - PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

PROJEKTIrani DO: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

SAĐRŽAJ: RASPORED OPREME - PRIZEMLJE


BR. PROJEKTA: 127/10/20-IZ

DATA: 23/2020

STANAK: V 02

LET: 1:50

STRANICA: 91 od 118



URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE			
KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el., Profjeina ulica 2, Koprivnica			
GRADEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
LOKACIJA:	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1		
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT		
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		
PROJEKTIRANI DIO:	PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA		
SADRŽAJ:	BLOK SHEMA SPAJANJA		
BROJ PROJEKTA:	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	DATUM:	LIST:
12710/20-IZ	23/2020	SIJEČANJ 2021.	V 04
STRANICA:			93 od 118

PROJEKTANT:
KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.el.

SURADNIK:

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

MAPA 5 – POGLAVLJE III

PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE

PROJEKTANT:

Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROJEKTNA ZADAĆA

Investitor planira izgraditi sunčanu elektranu na lokaciji Centra za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec u Vrbovcu na k.č.br. 1839 k.o. Vrbovec_1 za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe ukupne vršne snage fotonaponskog generatora 20,10kWp.

Na novoj građevini Centra predviđeno je 145m² površine na kojima je predviđena ugradnja elektrane. Na raspoloživoj površini bi se ugradilo 60 fotonaponskih modula. Energiju bi u mrežu predavao trofazni izmjenjivač.

Električne instalacije

Na parceli investitora u sklopu izgradnje Centra za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec planira se izgraditi sunčana elektranu za proizvodnju električne energije koja bi se trošila prvenstveno za vlastite potrebe, a eventualni viškovi bi se prodavali u mrežu po tržišnim uvjetima. Površina raspoložive površine za sunčanu elektranu je oko 145m².

Na raspoloživu površinu potrebno je optimalno rasporediti module na fiksni konstrukcijski sustav, način električnog spajanja, predložiti fotonaponski izmjenjivač, procijeniti ukupne troškove instalacije, te godišnju proizvodnju električne energije.

Priključak postrojenja izvesti prema uvjetima HEP ODS Elektra Zagreb.

Sustav je potrebno osmisliti tako da radi automatski u svim vremenskim uvjetima.

Svi dijelovi i komponente moraju biti osmišljene kako bi se uz minimalne potrebe za održavanjem osigurao siguran pogon i maksimalni radni vijek elektrane.

Općenito

Projektiranu dokumentaciju izraditi u skladu s EES i važećim tehničkim propisima za ovu vrstu objekta.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Investitor:


INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

OPĆENITO O SUNČANOJ ELEKTRANI

Lokacija

Sunčana elektrana se planira izgraditi na k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec_1.



Analiza lokacije

METEOROLOŠKI PARAMETRI NAJBЛИŽE LOKACIJE

Lokacija:	Vrbovec
Zemljopisna širina [N]	45.88°
Zemljopisna dužina [E]	16.41°
Nadmorska visina [m]	128

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Mjesec	Srednja dnevna ozračenost horizontalne površine [kWh/m ²]
Siječanj	31,5
Veljača	55,5
Ožujak	91,0
Travanj	121,0
Svibanj	171,3
Lipanj	174,8
Srpanj	181,4
Kolovoz	155,8
Rujan	98,1
Listopad	68,0
Studen	33,2
Prosinac	23,5
Godina (prosječno)	1205,10

Utjecaj zasjenjenja

Utjecaj zasjenjenja od susjednih objekata i horizonta ne postoji.

Mjere zaštite okoliša

Rad sunčane elektrane kod proizvodnje električne energije ne opterećuje odnosno zagađuje okoliš. Pri radu elektrana ne proizvodi stakleničke plinove, ne stvara buku, fotonaponski moduli ne reflektiraju svjetlost, a oprema koja se ugrađuje ne sadrži štetne tekućine. Proizvedena energija zamjenjuje energiju iz konvencionalnih izvora i s njim povezane onečišćujuće emisije u atmosferu. U dijelu projekta s proračunima dani su podaci koliki je utjecaj ove elektrane na smanjenje ispuštanja onečišćujućih tvari u okoliš.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI OPIS

Općenito

Investitor planira izgraditi sunčanu elektranu na lokaciji Centra za pružanje socijalnih usluga u zajednici gradskog društva Crvenog križa Vrbovec za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe ukupne vršne snage fotonaponskog generatora maksimalno 20,10kWp.

Na građevini je predviđen prostor veličine oko 145m² na kojoj je predviđena ugradnja elektrane.

Priključak na elektroenergetsku mrežu i tehničko rješenje – energetske uvjeti

Novom sunčanom elektranom ukupna priključna snaga u smjeru predaje u mrežu je ograničena na 20,0kW.

Priključak elektrane na mrežu je trofazan. Nazivni napon na mjestu priključka elektrane na distribucijsku mrežu je 0,4 kV. Elektranu će raditi paralelno s mrežom.

Priključak iz NN mreže Centra je podzemni predviđen podzemnim kabelom NAYY-O 4x150mm² do samostojećeg priključnog mjernog ormara SPMO-E kojeg postaviti na granicu javne površine i parcele investitora. S obzirom da će investitor na parceli posjedovati i sunčanu elektranu, u SPMO-E ugraditi trolinjsku osigurač sklopku u dolazu s mreže, dvosmjerno intervalno kombi komunikacijsko brojilo električne energije, a na izlazu iz brojila prema korisniku mreže ugraditi četveropolnu rastavnu osigurač sklopku opremljenu kratkospojnicima u svim polovima koja će služiti za odvajanje instalacije korisnika mreže od distribucijske mreže. Spomenuta četveropolna rastavna osigurač sklopka mora biti trajno dostupna djelatnicima HEP-ODS-a. Na zaštitno izoliranu razdjelnicu postaviti ograničavalo strujnog opterećenja (OSO).

Od ormara SPMO-E izvesti glavni priključak kabelom NAYY-O 4x150+1x50mm² do glavnog razvodnog ormara GRO kojeg postaviti u prizemlju građevine.

Priključni kabel položiti prema pravilima struke u zemljani rov na posteljicu od pijeska i zatrpati sa 10cm pijeska, a preostali dio rova zatrpavati u slojevima uz nabijanje. Poslije

Uz ormariću GRO biti će montirana glavna sklopka koja će služiti za uključivanje električne energije u građevini, a ujedno će služiti za isključenje električne energije unutar ulaza građevine i u slučaju požara. Za daljinsko isključenje glavne sklopke biti će montirani tasteri JPR na zidu građevine pored ulaza.

Zaštitu od indirektnog napona dodira izvesti automatskim isklapanjem napajanja pomoću zaštitnog uređaja od diferencijalne struje (ZUDS sklopka) u razdjelnicama.

Na građevini će biti izvedena Zaštita od previsokog napona dodira, kao i instalacija izjednačenja električnog potencijala.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Izmjenjivač koji će biti postavljen u sustavu sunčane elektrane je ujedno i uređaj za sinkronizaciju sa sljedećim uvjetima:

- sinkronizacija mora biti automatska
- razlika napona mora biti manja od $\pm 10\%$ nazivnog napona
- razlika frekvencije mora biti manja od $\pm 0,5\text{Hz}$
- razlika faznog kuta mora biti manja od $\pm 10^\circ$

Elementi koji osiguravaju primjeren paralelni pogon postrojenja elektrane s mrežom moraju zadovoljavati sljedeće minimalne tehničke uvjete:

1. izmjenjivač mora biti opremljen

- prekidačem – uređajem za isključenje / uključenje s mreže
- sustavom za praćenje mrežnog napona
- uređajem za automatsku sinkronizaciju elektrane i mreže
- odgovarajućim zaštitama (pod/nad naponska i frekventna, ograničenje istosmjerne komponente struje isporučene u mrežu, zaštita od otočnog rada)
- mogućnošću podešavanja intervala „promatranja“ mreže prije uklopa izmjenjivača


2. glavni prekidač mora biti četveropolni opremljen sljedećim zaštitama

- nadstrujna zaštita (preopterećenje, kratki spoj)

Podešavanje proradnih vrijednosti zaštita koje djeluju na proradu uređaja za isključenje mreže moraju biti usuglašene s HEP ODS Elektra Zagreb.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju međusobno usklađene zaštite elektrane i distribucijske mreže. U slučaju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon zaštita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona.

Sustav za odvajanje u elektrani mora zadovoljiti uvjete sigurnog odvajanja elektrane od elektroenergetskog sustava za vrijeme beznaponske pauze unutar ciklusa automatskog ponovnog priključenja.



INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Podešavanja prorađnih vrijednosti izmjenjivača koje djeluju na pridruženi prekidač u izmjenjivaču moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama:

Funkcije zaštite za odvajanje u izmjenjivaču	Područje podešenja uređaja zaštite	Vrijednost podešenja prorađe uređaja zaštite	
		Vrijednost prorađe	Vrijeme djelovanja
Prenaponska zaštita ($U >$)	1,00 do 1,30 U_n	1,11 U_n	≤ 100 ms
Podnaponska zaštita ($U <$)	0,10 do 1,00 U_n	0,85 U_n	≤ 100 ms
Nadfrekventna zaštita ($f >$)	50,0 do 52,0 Hz	51,0 Hz	≤ 100 ms
Podfrekventna zaštita ($f <$)	47,5 do 50,0 Hz	47,5 Hz	≤ 100 ms
Ograničenje istosmjerne komponente struje isporučene u mrežu		1 A	200 ms

Ukupno vrijeme odvajanja elektrane iz neprimjerenih uvjeta paralelnog pogona, djelovanjem zaštite za odvajanje, ostvareno bilo kojom od funkcija zaštite izmjenjivača, ne smije biti veće od 200ms uključujući vlastito vrijeme rasklopne naprave.

Uređaj za nadzor koji je ugrađen u izmjenjivač mora trajno mjeriti utjecajne veličine (napon, frekvenciju i istosmjernu komponentu struje).

Objedinjena zaštita za odvajanje kod jednofaznog, odnosno trofaznog priključenja elektrane mora ostvarivati nadzor napona i frekvencije prema slijedećem prikazu:

MREŽA / ELEKTRANA	PODNAPONSKA ZAŠTITA	PRENAPONSKA ZAŠTITA	POD/NADFREKVENTNA ZAŠTITA
1-fazna / 1-fazna	1-fazno (L-N; 230V)	1-fazno (L-N; 230V)	1-fazno (L-N; 230V)
3-fazna / 1-fazna	3-fazna (L-L; 400V)	1-fazno (L-N; 230V)	1-fazno (L-N; 230V)
3-fazna / 3-fazna	3-fazna (L-N; 230V)	3-fazna (L-N; 230V)	1-fazno (L-N; 230V)

Nadstrujna i kratkospojna zaštita elektrane od struja kratkog spoja iz mreže, ostvaruje se uporabom niskonaponskog zaštitnog prekidača B karakteristike s mogućnošću podešenja elektromagnetskog okidača, a prekidač treba biti smješten u elektrani u spoju izmjenjivača prema mrežnom SPMO.

Opis tehnologije

Električna energija se proizvodi u sunčanim ćelijama koje se sastoje od jednog ili dva sloja poluvodičkog materijala. Kada sunčeve zrake obasjaju sunčanu ćeliju, između tih slojeva se stvara elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne struje. Što je intenzitet sunčevog zračenja veći to je i veći tok električne energije. Najčešći materijal za proizvodnju sunčanih ćelija je silicij, koji se dobiva iz pijeska.

Sunčane ćelije su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi uređaji za proizvodnju električne energije. Tipičan fotonaponski modul ima učinkovitost od oko 15 posto što znači da može pretvoriti šestinu sunčeve energije koja na nj padne u električnu energiju. Fotonaponski sustavi ne proizvode buku i ne ispuštaju onečišćujuće tvari u atmosferu. Uzimajući u obzir i energiju utrošenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni proizvode nekoliko desetaka puta manje ugljičnog dioksida po jedinici proizvedene energije od tehnologija fosilnih goriva.

Fotonaponski modul ima životni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih poluvodičkih proizvoda. Fotonaponskim sustavima je potrebno minimalno

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

održavanje. Na kraju životnog vijeka moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine mogu se ponovno koristiti.

Moduli će biti postavljeni na ravni krov na tračnicu za montažu i to na tipsku konstrukciju s mogućnošću podešenja nagiba.

Glavni dijelovi sunčane elektrane priključeni na elektroenergetsku mrežu su fotonaponsko polje i fotonaponski izmjenjivač. Principijelna shema sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu prikazana je na slici 1.

Fotonaponsko polje se sastoji od međusobno serijski povezanih fotonaponskih modula. Moduli se sastoje od niza sunčanih ćelija spojenih u voodtopnom kućištu. Sunčeva energija se u sunčanim ćelijama direktno pretvara u istosmjernu električnu energiju. Istosmjerni napon potrebno je pretvoriti u izmjenični napon odgovarajućeg napona i frekvencije (400 V, 50 Hz). Pretvorbu istosmjernog napona u izmjenični vrši fotonaponski izmjenjivač.


Osnovni dio izmjenjivača je poluvodički most sastavljen od upravljivih poluvodičkih sklopki koje visokom frekvencijom prekidaju istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjenični. Takav napon se filtrira i predaje elektroenergetskoj mreži. Osim pretvorbe istosmjernog u izmjenični napon izmjenjivač obavlja ostale zadaće potrebne za siguran rad sustava.

Osnovni podaci vezani za izgradnju elektrane:

- Naziv: SUNČANA ELEKTRANA "Crveni križ"
- Tip postrojenja: sunčana elektrana instalirane snage veće od 10kW do uključivo 30kW


SPMO	Samostojeći priključno mjerni ormarić
GRO+RSE	Glavni razvodni ormar objekta i razvodni ormar sunčeve elektrane
+I (1.. i)	Pretvarač
Mi.s.x	x-ti fotonaponski modul s-tog niza (stringa) spojenog na i-ti pretvarač

Slika 1. Principijelna shema sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu



INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.



Načelna blok shema sunčane elektrane

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Priključak elektrane na elektroenergetski sustav

Priključak elektrane na elektrodistributivni sustav HEP-ODS se mora izvesti sukladno napatku HEP-ODS odnosno prema EES. Budući da je sunčeva elektrana namijenjena za pokrivanje vlastite potrošnje potrebna je izmjena postojećeg brojila za dvosmjerno.

Izbor i dimenzioniranje osnovnih komponenata sunčane elektrane

Fotonaponski moduli

Prilikom izračuna sunčane elektrane za ugradnju su odabrani fotonaponski moduli kao tip SOLVIS SV72 E 335Wp. Radi se o standardnom energetskom fotonaponskom modulu sa 72 serijskih spojenih monokristaliničnih silicijskih ćelija dimenzija 156 x 156mm. Ćelije su izrađene u tehnici sitotiskanih prednjih i stražnjih električnih kontakata s difundiranim emiterom dopiranim fosforom na silicijskom supstratu dopiranom borom. Ćelije su međusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodičima i laminirane između stakla izvrsnih optičkih i mehaničkih svojstava s prednje i polimernog zaštitnog filma sa stražnje strane. Aluminijsko kućište modula je galvanski zaštićeno od korozije. Nazivna snaga modula je 335W.



Sunčane ćelije tijekom vremena zbog nepovratnih procesa unutar modula gube snagu. Proizvođač jamči da stvarna snaga modula neće tijekom 12 godina pasti ispod 90% nazivne.

Dimenzije modula su 1956 x 992 x 40mm. Težina modula je 22,5kg. Fotonaponsko polje ukupno sadrži 60 modula ukupne snage fotonaponskog polja max 20,10kWp.

Vrijednosti parametara pri standardnim testnim uvjetima (STC)				RACNI UVJETI			
MODEL		SV72-335 E	SV72-340 E	SV72-345 E	Temperaturna područje	(°C)	-40 to +85
Vršna snaga P_{MPP}	[W]	335	340	345	Maksimalni napon sustava	[V]	1000
Dozvoljeno odstupanje	[W]		-0/+4,9		Najveća dopuštena prednja struja snaga za nizu fotonaponskih modula		15A
Struja kratkog spoja I_{SC}	[A]	9,50	9,57	9,65	Najveća dopuštena reverzna struja		15A
Napon praznog hoda U_{OC}	[V]	46,16	46,30	46,44	Maksimalno opterećenje		Isprano do 5400 Pa (prijetnja struja 3400 Pa, vjetrova struja 2400 Pa)
Nazivna struja I_{MPP}	[A]	8,91	9,01	9,09	Otpornost na udar		Tača prouzročena 23 m/s gusti 23 m/s
Nazivni napon U_{MPP}	[V]	37,71	37,91	38,11			
Dozvoljeno odstupanje napona i struje	[%]		± 3				
Učinkovitost modula	[%]	17,26	17,52	17,78			

STC: 1000W/m² osvijetljenje, 25 °C temperatura ćelije, AM1,5 g optička masa zraka prema normi EN 60904-3
 Prosječni pad učinkovitost od 3,8 % pri instalaciji od 200 W/m² prema normi EN 60904-1

Vrijednosti parametara u točki NOCT				TEMPERATURNJA SVOJSTVA			
MODEL		SV72-335 E	SV72-340 E	SV72-345 E	Temperaturni koeficijent snage P_{MPP}	[%/K]	-0,42
Vršna snaga P_{MPP}	[W]	244,5	248,6	252,1	Temperaturni koeficijent struje I_{SC}	[%/K]	0,05
Dozvoljeno odstupanje	[W]		-0/+4,9		Temperaturni koeficijent napona U_{OC}	[%/K]	-0,33
Struja kratkog spoja I_{SC}	[A]	7,63	7,69	7,75			
Napon praznog hoda U_{OC}	[V]	42,4	42,6	42,7			
Nazivna struja I_{MPP}	[A]	7,13	7,20	7,27			
Nazivni napon U_{MPP}	[V]	34,3	34,5	34,6			

NOCT: 800 W/m² osvijetljenje, 20 °C ambientalna temperatura, 1 m/s brzina vjeha

MEHANIČKI PODACI		
Dimenzije (V x Š x D)	[mm]	1956 x 992 x 40
Masa	[kg]	22,5
Broj i vrsta ćelija		72 ćelije, monokristalini Si, 156 x 156 mm +/- 1mm
Enkapsulacija ćelija		Etilen-vinil acetat(EVA)
Staklo		3,2 mm kaljeno sunčano staklo
Pozadina		Vidljivo poliesterska folija
Okrvir		Okrvir od anodiranog aluminijsa s dvostrukom stjenkom i otvorima za drenažu
Priključna kutija		IP67 s 3 Bypass diode
Priključni kablovi		Kabel 4mm ² , dužine 1000mm

NAPOMINA: Za serije modula SV72 E i YYY, napadni struje mogu varirati ovisno o opterećenju vanjskih YYY i YYY u dovoza, I za čvrsti okvir, E za srebrni okvir i čvrstu poliestersku foliju, EC za čvrsti okvir i čvrstu poliestersku foliju.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Izmjenjivač

Kod dimenzioniranja izmjenjivača za zadano fotonaponsko polje odabran je izmjenjivač koji svojim ulaznim naponskim i strujnim ograničenjima pokriva radno područje fotonaponskog polja u svim uvjetima. Sustav je projektiran za maksimalni napon 1000 VDC uz raspon temperature okoline – 40°C do 85°C.

S obzirom na navedeno i na snagu polja za potrebe izračuna odabran je izmjenjivač kao tip TRIO-20.0-TL-OUTD-400 proizvođača ABB. Izlazne električne karakteristike (napon, struja, snaga) fotonaponskog polja u potpunosti odgovaraju ulaznim električnim karakteristikama izmjenjivača u cijelom temperaturnom opsegu rada elektrane. Izmjenjivač ima ugrađena tri sustava za praćenje točke maksimalne snage (MPPT-engleski: *maximum power point tracking*) fotonaponskog polja. Na izmjenjivač su spojena tri modulska niza elektrane.

Montaža fotonaponskih modula

Moduli će biti postavljeni na ravni krov na tračnicu za montažu i to na tipsku konstrukciju s mogućnošću podešenja nagiba.

Masa konstrukcije i modula

Masa fotonaponskog modula iznosi 22,5 kg. Ukupna masa 60 modula iznosi 1350kg, a raspoređena je na dvije površine krova, jedna sa 24 modula (540kg), a druga sa 36 modula (810kg).

Zaštita od prenapona i nadstruje

Okvir fotonaponskih modula kao i cijela nosiva konstrukcija trebaju biti uzemljeni prema važećim propisima. Fotonaponsko polje i ulaz izmjenjivača će se od prenapona uzrokovanih atmosferskim pražnjenjima štiti odvodnicima prenapona tipa III. Odvodnici prenapona ugrađeni su u sam inverter. Nadstrujna zaštita izmjenične strane izmjenjivača treba biti izvedena koristeći osigurače-sklopku četveropolne izvedbe nazivne struje 63A. U zaštitnom ormaru se također nalaze RCD sklopke nazivne struje 50A i diferencijalne struje 100mA.

Brojilo električne energije treba biti trofazno, dvosmjerno s intervalnim izravnim mjerenjem energije i pohranjivanjem krivulje opterećenja. Brojilo omogućuje mjerenje vršne snage, daljinsko očitavanje i pohranjivanje krivulje opterećenja, s razredom točnosti za radnu energiju 1, a za jalovu energiju 2.

Ostala oprema

Osnovne karakteristike ostale opreme koju čine niskonaponski kabeli za povezivanje fotonaponskih polja, konektori, razvodni ormari, kanalice i ostali sitni spojni i montažni pribor.

Instalacija zaštite od munje

Sunčana elektrana će biti smještena na ravnom krovu. Potrebno je posebnim odvodnim vodičem Al Ø8mm konstrukciju spojiti na temeljni uzemljivač građevine.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.


TEHNIČKI IZRAČUNI

Ponudač je dužan izraditi izračune vezane uz predmetnu sunčanu elektranu, te ih usuglasiti sa investitorom.

PVSYST V6.70		13/12/20	Page 1/3
Grid-Connected System: Simulation parameters			
Project : Crveni križ Vrbovec			
Geographical Site	Vrbovec	Country	Croatia
Situation	Latitude 45.88° N	Longitude	16.41° E
Time defined as	Legal Time Time zone UT+1	Altitude	128 m
Meteo data:	Vrbovec	MeteoNorm 7.1 station - Synthetic	
Simulation variant : New simulation variant			
	Simulation date	13/12/20 22h35	
Simulation parameters	System type	No 3D scene defined	
Collector Plane Orientation	Tilt 25°	Azimuth	-60°
Models used	Transposition Perez	Diffuse	Perez, Meteonorm
Horizon	Free Horizon		
Near Shadings	No Shadings		
PV Array Characteristics			
PV module	Not Specified	Model	SV 72-335 E
Custom parameters definition	Manufacturer	Solvis	
Number of PV modules	In series	20 modules	In parallel 3 strings
Total number of PV modules	Nb. modules	60	Unit Nom. Power 335 Wp
Array global power	Nominal (STC)	20.10 kWp	At operating cond. 13.21 kWp (50°C)
Array operating characteristics (50°C)	U mpp	620 V	I mpp 21 A
Total area	Module area	116 m²	Cell area 105 m²
Inverter			
Original PVsyst database	Model	TRIO-20.0-TL-OUTD-400 (20kWacmax)	
Characteristics	Manufacturer	ABB	
Inverter pack	Operating Voltage	200-950 V	Unit Nom. Power 20.0 kWac
	Nb. of inverters	3 * MPPT 50 %	Total Power 30 kWac Pnom ratio 0.67
PV Array loss factors			
Thermal Loss factor	Uc (const)	20.0 W/m²K	Uv (wind) 0.0 W/m²K / m/s
Wiring Ohmic Loss	Global array res.	489 mOhm	Loss Fraction 1.5 % at STC
Module Quality Loss			Loss Fraction 1.5 %
Module Mismatch Losses			Loss Fraction 1.0 % at MPP
Strings Mismatch loss			Loss Fraction 0.10 %
Incidence effect, ASHRAE parametrization	IAM =	1 - bo (1/cos i - 1)	bo Param. 0.05
User's needs :	Unlimited load (grid)		


INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.



INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.




INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PVSYST V6.70	13/12/20	Page 1/1												
Hourly meteorological data														
Meteo data : Vrbovec;MeteoNorm 7.1 station;Synthetic File Vrbovec_MN71_SYN.MET of 13/12/20 22h03														
Situation Time defined as	Latitude 45.88° N Legal Time Time zone UT+1	Longitude 16.41° E Altitude 128 m												
Source file characteristics Synthetic Data generation, Monthly renormalisation														
Monthly Meteo Values Source Vrbovec_MN71.SIT -- MeteoNorm 7.1 station														
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Year	
Hor. global	31.5	55.5	91.0	121.0	171.3	174.8	181.4	155.8	98.1	68.0	33.2	23.5	1205.1	kWh/m ² .mth
Hor. diffuse	17.4	32.6	48.2	65.6	76.2	76.1	94.0	72.9	49.8	42.1	20.1	16.6	611.6	kWh/m ² .mth
Extraterrestrial	101.3	136.2	213.7	275.3	336.4	347.9	349.6	307.4	234.6	173.2	111.1	87.8	2674.7	kWh/m ² .mth
Clearness Index	0.311	0.408	0.426	0.439	0.509	0.502	0.519	0.507	0.418	0.393	0.299	0.268	0.451	
Amb. temper.	1.1	3.6	8.1	12.8	18.4	21.2	23.0	22.5	16.5	12.7	7.5	2.3	12.5	°C
Wind velocity	1.5	1.7	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	m/s
Hourly meteo, monthly sums														
Interval beginning	GlobHor kWh/m ² .mth	DiffHor kWh/m ² .mth												
January	31.5	17.4	0	0										
February	55.5	32.6	0	0										
March	91.0	48.2	0	0										
April	121.0	65.6	0	0										
May	171.3	76.2	0	0										
June	174.8	76.1	0	0										
July	181.4	94.0	0	0										
August	155.8	72.9	0	0										
September	98.1	49.8	0	0										
October	68.0	42.1	0	0										
November	33.2	20.1	0	0										
December	23.5	16.6	0	0										
January	0.0	0.0	0	0										
January	1205.1	611.6	0	0										
March	0.0	0.0	0	0										
April	0.0	0.0	0	0										
May	0.0	0.0	0	0										
June	0.0	0.0	0	0										
July	0.0	0.0	0	0										
August	0.0	0.0	0	0										
September	0.0	0.0	0	0										
October	0.0	0.0	0	0										
November	0.0	0.0	0	0										
December	0.0	0.0	0	0										
January	0.0	0.0	0	0										
February	0.0	0.0	0	0										
March	0.0	0.0	0	0										
April	0.0	0.0	0	0										
May	0.0	0.0	0	0										
June	0.0	0.0	0	0										
July	0.0	0.0	0	0										
August	0.0	0.0	0	0										
September	0.0	0.0	0	0										
Year	1205.1	611.6	0	0										

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
 CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
 GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
 ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
 VRBOVEC
 LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
 BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
 DATUM: 01.2021.
 FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
 ELEKTROTEHNIKE
 Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.



INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Ovi tehnički uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacije, te su kao takvi obavezni za izvođača elektro radova.

1. Prije početka radova izvođač je dužan proučiti projekt, te se staviti u vezu s projektantom električnih instalacija kao bi se na vrijeme mogli ukloniti svi eventualni nesporazumi kod izvedbe i da projektant dade sva potrebna tumačenja i upute prije početka i tokom izvedbe radova.
2. Električnu instalaciju treba izvesti prema priloženoj dokumentaciji, općim tehničkim uvjetima iz HRN-a što čini sastavni dio projekta.
3. Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik, koji ovjerava nadzorni inženjer, koordinirati s ostalim izvođačima i uskladiti tok radova, kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom.
4. Ugrađivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om, vodeći računa o važećim tehničkim propisima i uputama proizvođača opreme.
5. Uređaji moraju biti tako ugrađeni, a instalacije tako izvedene, da ni u kom slučaju ne dođe u pitanje sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zaštita od previsokog napona dodira.
6. Svi vodovi, osigurači i sl., na razdjelnicama moraju se vidno označiti natpisnim pločicama, a opremu tako smjestiti da je osigurana preglednost i pristupačnost, a razdjelnik treba snabdjeti potrebnom dokumentacijom.
7. Ako je prilikom izvođenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt, što je odobrio projektant i nadzorni inženjer, izvođač je dužan, po završetku radova, predati investitoru planove i nacрте stvarno izvedenog stanja.
8. Nakon završetka montaže izvršiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema važećim propisima i dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja, izdati ateste o izmjerenim otporima uzemljenja i petlje, te izolacione otpore. Ako isti zadovoljavaju, predati ih investitoru da ih predoči na tehničkom pregledu.
9. Nakon tehničkog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije i od tada se smatra da je postrojenje u pogonu, te počinje teći dogovoreni ili propisani garantni rok.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Zaštita od indirektnog dodira, za slučaj kvara (opasnost od slučaja dodira dijelova koji u normalnom pogonu nisu pod pogonskim naponom), provedena je sistemom TN-C/S-zaštitni uređaj diferencijalne struje, te polaganjem posebnog zaštitnog vodiča, paralelno s faznim i nultim vodičem u svim strujnim krugovima.

Zaštitni vodič je označen žuto-zelenom bojom i spaja se na zaštitne kontakte štice potrošača i šuko priključnica s jedne strane i na posebnu sabirnicu zaštitnih vodiča u razdjelnicama s druge strane.

Zaštitna sabirnica na razdjelnici povezana je s uzemljivačem izvedenim P vodičem, istog presjeka kao i napojni vod.

Sve metalne mase u objektu (cijevi centralnog grijanja, vodovoda i sl.) spajaju se na zaštitnu sabirnicu vodičem P presjeka 6mm² žuto-zelene boje.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o tipskim električnim i mehaničkim unutrašnjim napreznjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (vlaga, toplinska, mehanička i električna vanjska napreznja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.

Sve to omogućuje uporabu elemenata električne instalacije u granicama nazivnih veličina deklariranih po proizvođaču.

Električni vodovi i oprema su zaštićeni od prevelikih toplinskih napreznja i kratkog spoja osiguračima s topivim ulošcima, odnosno s osiguračima s termo elementima podešenim za nazivnu struju osigurača i s automatskim isklapanjem kod preopterećenja.

Zaštitni elementi su dimenzionirani pravilno prema zakonom propisanim normativima, što predstavlja sigurnu osnovnu zaštitu od požara, koji bi mogao nastati uslijed pregrijavanja vodova i opreme.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Općenito

Prema Zakonu o građenju sastavni dio glavnog projekta je i program kontrole i osiguranja kvalitete, a koji mora biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96).

Svi primijenjeni propisi i pravilnici nalaze se u dijelu projekta pod nazivom Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu i zaštite od požara. Izvoditelj elektro radova dužan je pridržavati se tih propisa.

Tehnički uvjeti

Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu s važećim propisima. Cijenom pojedine stavke troškovnika Izvoditelj je dužan obuhvatiti izvedbu cijele instalacije po troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke Izvoditelj je dužan uračunati cijenu rada i materijala za izradu instalacije, transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i dr. Kvaliteta ugrađenog materijala treba zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih standarda, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaći.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe iste, izvoditelj je dužan obavijestiti investitora o eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje radova mimo danih rješenja projektom, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju da investitor u dogovoru s izvoditeljem izvrši promjenu ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je dužan tijekom realizacije građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaži opreme, izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno:

- početak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, specifikacije primljenih količina materijala po stavkama troškovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom radova ovjerene od strane projektanta i nadzornog inženjera, opis eventualnih nezgoda i sl.

Radi normalnog odvijanja radova Investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala Izvoditelja, ako to nije drugačije regulirano.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu, koji svojim karakteristikama odgovaraju zahtjevima važećih standarda, te polaganjem na jedan od važećih načina:

- direktno pod žbuku
- uvlačenjem u plastične cijevi
- učvršćivanje na zid obujmicama na razmaku većem od 20cm
- polaganjem u limene perforirane kanale

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Međusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Vodovi položeni na obujmicama se do ulaza u instalacijsku sklopku ili priključnicu do 2,5m od nivoa gotovog poda dodatno mehanički zaštićuju plastičnim cijevima. Vodovi kojima se priključuju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja od zida do ulaza u motor, zaštićuju se metalnom savitljivom cijevi. Preko završetka cijevi i uvodnice priključne kutije motora treba navući dvostruki kolčah iz programa pribora za instalacije u tehnologiji monolitnog nalijevanja betonom ili originalnim nastavcima.

Perforirani kabel kanali montiraju se direktno na zid ili na originalne nosače proizvođača kanala. Kanale ili nosače treba na zid pričvrstiti isključivo uporabom originalnih zidnih umetaka ili vijaka proizvođača kanala, jer se na taj način postiže garantirana nosivost. Sve kanale, bez obzira na način montaže, treba prekriti originalnim poklopcima. Vodovi u kabel kanalima montiranim direktno na zid učvršćuju se plastičnim nazupčanim trakama.

Cijevi se polažu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad cijevi bude 1cm. Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodan kraj u minimalnoj duljini 10cm.

Svaki vod kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnim oznakama. Oznaka treba biti takva i učvršćena na takav način da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice, obuhvaćena je nabavka specifičnog materijala prema stavci troškovnika, izrada razdjelnice u skladu s važećim propisima i tehničkom opisu, te spajanje svih dolaznih i odlaznih vodova.

Instalacijske osigurače u razdjelnici ugraditi komplet s kapom, topljivim umetkom i kalibracionim prstenom. Razdjelnice s NV osiguračima treba opremiti s ručkom za vađenje uložka (velika i mala). Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu ploču od izolacionog materijala radi zaštite od slučajnog dodira. Razdjelnica mora biti opremljena natpisom o prisutnosti napona, natpisom naziva razdjelnice, natpisnim pločicama iznad komandno-signalnih elemenata, jednopolnom i strujnom shemom i uputama za davanje prve pomoći u slučaju udara električne struje. Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način da osiguraju trajnu čitljivost i primamljivost ploči. Razdjelnicu treba ispitati u pogledu montaže i funkcionalnosti svakog elementa posebno i čitave razdjelnice kao funkcionalne cjeline.

Izvoditelj el. instalacija jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje u roku koji ugovori s Investitorom. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema postrojenja, ovisno od dana predaje postrojenja na uporabu Investitoru, ukoliko je zatražen prijem postrojenja prije tehničkog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka Izvoditelj je obavezan po pozivu Investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. Od garancije su izuzeti dijelovi podložni trošenju, kao što su: osigurački uložci, žarulje, fluo-cijevi i dr. Ukoliko se Izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti i ne otkloni nedostatke, Investitor ih ima pravo otkloniti na teret Izvoditelja.

Nakon završenih radova na građevini, potrebno je izvršiti mjerenja propisana Pravilnikom o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona, dio IV – Postupak i način kontroliranja i verifikacije svojstava, karakteristika i kvalitete el. energije.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Provjera pregledom

U toku i nakon izvedbe električne instalacije, potrebno je izvršiti provjeru pregledom i to kad je instalacija isključena. Vršiti se provjera:

- izbora opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima
- raspoznavanja neutralnog i zaštitnog vodiča
- spajanja vodiča
- raspoznavanja strujnih krugova
- postojanja shema, pločica s upozorenjem
- pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje
- zaštite od električnog udara uključujući mjerenja razmaka kod zaštite zaprekama ili kućistima
- zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča prema trajno dopuštenim vrijednostima struje i dopuštenom padu napona
- izbora i uređenosti zaštitnih uređaja za nadzor
- ispravnosti postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja u pogledu razdjelnog razmaka

U toku izvođenja provjeriti način polaganja uzemljivača u temelje, povezivanje uzemljivača i odvoda, te provjeriti zaštitu spoja od korozije prije betona.

Mjerenja

Nakon izvršene provjere pogledom izvršiti mjerenja i to:

- neprekinutost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala
- izolacijskog otpora el. instalacije. Mjerenje izvesti prije vezanja opreme
- funkcionalnost

Neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala ispituje se mjerenjem električnog otpora, naponom od 4V do 24V istosmjerne struje s najmanjom strujom od 0,2A.

Električni izolacijski otpor se mjeri između vodiča pod naponom, uzimajući dva po dva (prije povezivanja opreme), te između svakog vodiča pod naponom i zemlje (fazni vodič i neutralni vodič se mogu spojiti zajedno).

Izolacijski otpor se mjeri ispitnim naponom od 500V. Otpor zadovoljava ako izmjerena vrijednost nije manja od 0,5MΩ.

Preporučuje se mjerenje nivoa osvijetljenosti.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

Ispitivanja i atesti

Uz zahtjev za tehnički pregled i uporabnu dozvolu treba priložiti:

- projekt izvedenog stanja
- atesti ugrađene opreme i kabela
- atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije
- atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od dodira
- atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju
- dnevnik s uvedenim svim atestima na posljednjoj stranici
- rješenja o imenovanju nadzornog inženjera i voditelja radova

Osiguranje kvalitete


- jednom mjesečno izvršiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih grešaka i nedostataka
- najmanje dva puta godišnje izvršiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvršiti popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja.

Projektant:
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA, VRBOVEC
GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
VRBOVEC
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1
BR.TEH.DN.: 12711/20-IZ
DATUM: 01.2021.
FAZA: IZVEDBENI - ELEKTROTEHNIČKI

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Kristijan Šimunija, dipl.ing.el.

GRAFIČKI PRILOZI



PK kanal za smještaj kabela sunčane elektrane

TLOCRT KROVNIH PLOHA
1:50




URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNJIA, dipl. ing. el.	
GRADJEVINA:	CENTAR ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA KRISTIJAN ŠIMUNJIA, 44400 Sl. Prigovo Ilijaš 2, Koprivnica
LOKACIJA:	VRBOVEC, k. ž. br. 1839, k. o. VRBOVEC, 1
INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRAĐEVNO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA VRBOVEC
NAZIV PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
ST. OD. PROJEKTA:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTIRANI OD:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
SADRŽAJ:	POLOŽAJ PANELE SUNČANE ELEKTRANE
BROJ PROJEKTA:	12710/20-IZ
PROJEKCIJSKI LIST:	23/2020
LET:	1:50
STRANICA:	SE 01
117 od 118	

NISKONAPONSKI VOD
ELEKTROENERGETSKE
MREŽE




MJESTO RAZGRANIČENJA


FN MODULI 1






FN MODULI 2



FN MODULI 3



IZMJENJIVAČ



na GRO | na GRO

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.ei., Projeltna 2, Koprivnica		PROJEKTANT: KRISTIJAN ŠIMUNIJA, dipl.ing.ei.
GRADEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. VRBOVEC_1		
INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC		
NAZIV PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT		SURADNIK:
ST.OD. PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		
PROJEKTIRANI DIO: PROJEKT SUNČANE ELEKTRANE		
SADRŽAJ: BLOK SHEMA SPAJANJA FOTONAPONSKIH MODULA		
BROJ PROJEKTA: 12710/20-IZ	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 23/2020	DATUM: SIJEČANJ 2021.
	MJERILO:	LIST: SE 02
		STRANICA: 118 od 118