

RICOSTA CROATIA d.o.o.

Priljevo 203

32000 VUKOVAR

**OBAVIJEST O II. IZMJENI
POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
ZA PREDMET NABAVE
„SUNČANA ELEKTRANA RICOSTA“**

Evidencijski broj nabave: 01/2021.

Vukovar, kolovoz 2021. godine

Temeljem točke 6.7. Poziva na dostavu ponuda evidencijski broj 01/2021 objavljene dana 28. 07. 2021. godine u postupku nabave za predmet nabave „Sunčana elektrana Ricosta“, evidencijski broj 01/2021, Ricosta Croatia d.o.o. u svojstvu Naručitelja donosi i objavljuje:

II. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

I.

Ovom II. izmjenom Poziva na dostavu ponuda mijenja se Poziv na dostavu ponuda evidencijski broj 01/2021 (dalje: Poziv na dostavu ponuda) na način da se u točki 6.3. Poziva na dostavu ponuda - Datum, vrijeme i mjesto dostave jamstva i otvaranje mijenja tekst: „09. kolovoza 2021. godine“ tekstom: „16. kolovoza 2021. godine.“

II.

Poziv na dostavu ponuda mijenja su u točki 6. Prilozi, Prilog 1 – Troškovnik, na način da se točka 5. - Ostalo mijenja na način da se umjesto teksta:

- „5.1. Izrada glavnog projekta
- 5.2. Stručni nadzor nad izgradnjom elektrane
- 5.3. Rad glavnog inženjera gradilišta, vođenje dnevnika i koordiniranje poslovnima na gradilištu
- 5.4. Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlaštenog projektanta
- 5.5. Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije puštanja u rad
- 5.6. Izrada Plana i programa ispitivanja (PPI) i usuglašavanje s nadležnim HEP ODS-om
- 5.7. Sukladno propisima u zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporučene električne energije 7+7
- 5.8. Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti
- 5.9. Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti
- 5.10. Završno ispitivanje elektrane u pokusnom radu
- 5.11. Izrada završnog izvješća izvođača radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija“ ubacuje tekst:
- „5.1. Rad glavnog inženjera gradilišta, vođenje dnevnika i koordiniranje poslovnima na gradilištu
- 5.2. Izrada izvedbenog projekta za fotonaponsku elektranu od strane ovlaštenog projektanta
- 5.3. Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije puštanja u rad
- 5.4. Izrada Plana i programa ispitivanja (PPI) i usuglašavanje s nadležnim HEP ODS-om
- 5.5. Sukladno propisima u zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporučene električne energije 7+7
- 5.6. Izrada Elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti

- 5.7. Izrada elaborata podešenja zaštite (EPZ) sukladno zahtjevima u elektroenergetskoj suglasnosti
- 5.8. Završno ispitivanje elektrane u pokusnom radu
- 5.9. Izrada završnog izvješća izvođača radova, izjava o izvedenim radovima i popratna dokumentacija."

Sve gore navedene izmijene Troškovnika napravljene su sukladno izmjenama Troškovnika i unutar dostavljenog Glavnog projekta – Elektrotehnički projekt – Sunčana elektrana Ricosta.

III.

Izmjene iz točke I. i II. ove II. izmjene Poziva na dostavu ponuda uvrštene su u pročišćeni tekst Poziva na dostavu ponuda koji je sastavni dio ove II. izmjene Poziva na dostavu ponuda.

Pročišćeni tekst poziva na dostavu ponuda se u cijelosti elektronički stavlja na raspolaganje putem internetske stranice www.strukturnifondovi.hr zajedno sa ovom II. izmjenom Poziva na dostavu ponuda.

IV.

U svim ostalim dijelovima Poziv na dostavu ponuda iz točke I. ove II. izmjene Poziva na dostavu ponuda ostaje nepromijenjen.