

STS-tech d.o.o. za proizvodnju i usluge
Ulica Svetog Josipa Radnika 4
40 315 Mursko Središće

DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNENJA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE br. 2

Naziv projekta:

Digitalizacija i optimizacija procesa poslovanja u poduzeću STS-tech d.o.o.

Broj projektnog prijedloga/ugovora:

KK.11.1.1.01.0792

Naziv nabave:

Ulaganje u zelene tehnologije – izgradnja poslovne hale

Evidencijski broj nabave:

2/2021 - Radovi

Unutar roka za dostavu ponuda zaprimljeni su sljedeći upiti gospodarskih subjekata:

Upit br. 1

U Prilogu VI Troškovnik, B/OBRTNIČKI RADOVI, U stavci 2.03. na kraju opisa stavke piše (uključeni i paneli sjever – prema hali od 360,00 m²), pošto iz tehničkih razloga nije moguće izvesti navedene panele, molimo pojašnjenje stavke.

Odgovor br. 1

Vezano za stavku 2.03. Obrtničkih radova s obzirom na to da panele nije moguće tehnički izvesti stavka 2.03. se ne nudi te se briše iz troškovnika. Sukladno navedenom, Naručitelj će objaviti izmijenjeni Prilog VI Troškovnik.

Upit br. 2

U Prilogu VI Troškovnik, 3.00 ALU BRAVARIJA, u stavci 3.01. tražimo pojašnjenje koje dimenzije vrata se montiraju: 500/500 ili 500/450?

Odgovor br. 2

Vezano za stavku 3.01. radi se o tekstualnoj pogrešci. Pravilna dimenzija vrata je 500/500. Sukladno navedenom, Naručitelj će objaviti izmijenjeni Prilog VI Troškovnik.

Upit br. 3

U Prilogu VI Troškovnik, stavka 5.00 GIPSKARTONSKI RADOVI, u opisu stavke 5.01. tražimo izmjenu oznake vatrootpornosti protupožarnih gipskartonskih zidova iz R30 u EI30 iz razloga što se izvedbom iz gipskartonskog zida ne može postići vatrootpornost R30, pa onda ni dokazati pripadajućom atestnom dokumentacijom.

Odgovor br. 3

Vezano za stavku 5.01., nakon provjere s projektantom, stavku je potrebni ponuditi prema oznaci EI 30. Sukladno navedenom, Naručitelj će objaviti izmijenjeni Prilog VI Troškovnik.

Izmjena Dokumentacije za nadmetanje

Mijenja se točka 7. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE, Dokumentacije za nadmetanje te sad glasi:

7.1. Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz točke 6.1. ove Dokumentacije, najkasnije **do 8.12.2021. godine do 14:00 sati** po lokalnom vremenu bez obzira na način dostave. Otvaranje ponude provest će ovlaštene osobe Naručitelja odmah po isteku roka za dostavu ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Ove Dodatne informacije i objašnjenja Dokumentacije za nadmetanje smatraju se sastavnim dijelom Dokumentacije za nadmetanje.

Odbor za nabavu