

**Naručitelj: NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala**

**Predmet nabave: Nabava sustava ventilacije (II. Postupak)**

**Evidencijski broj nabave: 01/2023 – EnU-2**

**Datum: 24. ožujka 2023. godine**

## OBJAŠNJENJE 1

### Upit gospodarskog subjekta br.1:

Ljubazno Vas molimo pojašnjenje vezano za stavku 10.:

<b>10</b>	Ventilacijska zidna napa od 430 AISI ili jednakovrijedno nehrđajućeg čeličnog lima sa labirintnim filterima 430 AISI ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika s protupožrnim zaštitom sa priključkom s gornje strane na ventilacijski kanal za kapacitet zraka 1200 m <sup>3</sup> /h (±5%) zraka odsisa. Svi potrebni elementi za ovješene sa prednje strane kao i pričvršenje na zid.
-----------	--

- U troškovniku kao ni u tehničkom opisu nije navedena dimenzija nape
- U troškovničkom opisu nejasan je dio „nehrđajućeg čelika s protupožrnim zaštitom sa priključkom s gornje strane“ – odnosi li se na specijalnu protupožranu zaklopku za napu ili nešto drugo
- Tehnički opis u kojem je naveden kapacitet klima komore se razlikuje od kapaciteta koji su navedeni u troškovničkim stavkama za nape, ima li postojećih napa koje se uz ove spajaju na predviđenu klima komoru od 11.200 m<sup>3</sup>/h

### Odgovor 1:

Dajemo pojašnjenje stavke 10 i dimenzija nape:

- Potrebno je dimenzionirati nape prema kapacitetu odsisa zraka koji je definiran u troškovniku pod stavkom 10, a ne prema dimenzijama napa jer za iste zbog dovoljnog prostora za montažu nije potrebno definirati dimenzije.

Pojašnjenje troškovničkog opisa koji se odnosi na dio „nehrđajućeg čelika s protupožrnim zaštitom sa priključkom s gornje strane“ – odnosi li se na specijalnu protupožranu zaklopku za napu ili nešto drugo:

- Filteri u obliku labirinta garantiraju konstantnu filtraciju kako bi se izbjeglo začepljenje i požar. Dakle, nema potrebe za protupožrnim zaklopkama, oblogama, detekciji itd. Ono što je potrebno je krilna sklopka u kombinaciji s elektromagnetskim ventilom koji drži plin zatvorenim dok ne proradi odsisna ventilacija nape. No, to postoji i sada na glavnoj, velikoj središnjoj ekonomičnoj napi, koja se nalazi iznad termo-bloka i koja se zadržava.

Pojašnjenje za tehnički opis u kojem je naveden kapacitet klima komore se razlikuje od kapaciteta koji su navedeni u troškovničkim stavkama za nape, ima li postojećih napa koje se uz ove spajaju na predviđenu klima komoru od 11.200 m<sup>3</sup>/h:



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



- Centralna središnja ekonomična napa se zadržava. Ona će raditi s kapacitetom odsisa zraka od 7000 m<sup>3</sup>/h. U troškovniku specificirane 3 nape su pomoćne nape, jer je riječ o velikoj kuhinji s više radnih mjesta koja trebaju odsis zraka. Ukupan zbroj količina odsisanog zraka iznosi oko 11000 m<sup>3</sup>/h, kojeg je kapaciteta i klima-komora, preko koje se vrši odsis i dobava tih 11000 m<sup>3</sup>/h zraka.

S obzirom da Naručitelj ne mijenja Tehničke specifikacije niti Poziv na dostavu ponuda te da Dokumentaciju o nabavi ostaje neizmijenjena, a Naručitelj samo dodatno pojašnjava predmetne stavke, isto se ne smatra značajnom izmjenom te se ne produžuje rok za dostavu ponuda.

**Nexe d.d. – Stručno povjerenstvo za nabavu**



Operativni program  
**KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA**



**EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA SREDSTVIMA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ  
SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST TVRTKE NEXE D.D.