



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

**U Zagrebu, 27.travnja 2023. godine**

## **POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

Sukladno Prilogu 4. *Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi*, (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.01.2.1.02.0193

**Evidencijski broj nabave: 05/2023**

**NABAVA OPREME ZA POTREBE RAZVOJA MODULARNOG SUSTAVA  
NEPREKIDNOG NAPAJANJA 110 VDC ZA EVP I PS / PSN POSTROJENJA 1**

**Projekt: Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i  
industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog  
visokonaponskog napojnog voda, KK.01.2.1.02.0193**



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

## Sadržaj

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | Opće informacije .....  | 3  |
| 1.1  | Podaci o Naručitelju .....  | 3  |
| 1.2  | Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima .....   | 3  |
| 1.3  | Dostupnost Poziva na dostavu ponuda .....   | 4  |
| 1.4  | Pojašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda .....  | 4  |
| 1.5  | Evidencijski broj nabave .....  | 5  |
| 1.6  | Sukob interesa.....   | 5  |
| 1.7  | Vrsta postupka nabave.....  | 5  |
| 1.8  | Zajednica ponuditelja .....   | 5  |
| 1.9  | Podizvoditelji.....   | 6  |
| 2    | Podaci o predmetu nabave.....   | 6  |
| 2.1  | Vrsta ugovora (roba, radovi, usluge).....   | 6  |
| 2.2  | Opis predmeta nabave .....  | 6  |
| 2.3  | Grupe predmetne nabave .....  | 7  |
| 2.4. | Količine i tehnički opis predmeta nabave.....   | 7  |
| 2.5. | Mjesto isporuke .....   | 10 |
| 2.6. | Rok isporuke predmeta nabave.....   | 10 |
| 3.   | Razlozi isključenja Ponuditelja .....   | 11 |
| 3.1  | Obvezni razlozi isključenja Ponuditelja te dokumenti kojima Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje..... | 11 |
| 4.   | Sadržaj ponude, način izrade ponude te način dostave .....  | 12 |
| 4.1  | Sadržaj ponude .....  | 12 |
| 4.2. | Način izrade ponude .....   | 13 |
| 4.3. | Način podnošenja ponude.....  | 14 |
| 5.   | Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude .....  | 15 |
| 5.1  | Rok valjanosti ponude .....   | 15 |
| 5.2  | Kriterij odabira .....  | 15 |
| 6.   | Pregled i ocjena ponude .....   | 15 |
| 7.   | Odluka o odabiru.....   | 17 |
| 8.   | Sklapanje Ugovora o nabavi .....  | 18 |
| 9.   | Ostale odredbe.....   | 20 |
| 10.  | Predstavka .....  | 20 |

Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

## 1. Opće informacije

Tvrtka Mareton d.o.o. je u provedbi projekta pod nazivom „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“, sukladno projektnoj prijavi prijavljenoj na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (Referentni broj: KK.01.2.1.02.), kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije; HAMAG BICRO i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja KK.01.2.1.02.0193.

### **Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.**

Društvo projektom planira razviti novu generaciju sustava neprekidnog napajanja električnih uređaja željezničke infrastrukture i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda uz rješavanje problematike naponskih tranzijenata i drugih naponskih neregularnosti kontaktnog voda na području iza kućnog transformatora u suradnji s partnerom – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, a s ciljem dostizanja zahtjeva Europske unije za tehnički korektnim i energetski učinkovitim napajanjem, bez „prljanja“ mreže i sa suvremenim komunikacijskim mogućnostima putem jačanja istraživačko-razvojnih kapaciteta društva te poticanja suradnje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.670.366,68 HRK. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 8.604.137,96 dok očekivana bespovratna sredstva iznose 6.049.475,88 HRK. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

### 1.1 Podaci o Naručitelju

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Naziv i sjedište Naručitelja: | <b>Mareton d.o.o., Odranska 1, 10 000 Zagreb</b>           |
| OIB:                          | 39679176526  |
| Broj telefona:                | +385 1 549 3882  |
| Broj telefaksa:               | +385 1 3027 452  |
| Internet adresa:              | <a href="https://mareton.hr/">https://mareton.hr/</a>      |
| E-mail:                       | <a href="mailto:mareton@mareton.hr">mareton@mareton.hr</a> |

### 1.2 Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

|                  |  |
|------------------|--|
| Ime i prezime:   | <b>Marko Štetić</b>  |
| E-mail:          | <a href="mailto:mareton@mareton.hr">mareton@mareton.hr</a> |
| Adresa:          | Odranska 1, 10000 Zagreb                                   |
| Kontakt telefon: | +385 98 280 898  |

*Projekt „Razvoj robustnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

### **1.3 Dostupnost Poziva na dostavu ponuda**

Poziv na dostavu ponuda, cjelokupna dokumentacija Poziva na dostavu ponuda, pitanja i odgovori potencijalnih Ponuditelja te sve obavijesti o izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponuda i cjelokupne dokumentacije Poziva na dostavu ponuda bit će stavljene na raspolaganje potencijalnim Ponuditeljima na web stranici <http://www.strukturnifondovi.hr/>.

### **1.4 Pojašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda**

Za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu postavljati pitanja i zahtijevati pojašnjenja vezana za Poziv na dostavu ponuda i cjelokupnu dokumentaciju Poziva na dostavu ponuda. Sva pitanja koja gospodarski subjekt želi postaviti Naručitelju, a proizlaze iz eventualnih nejasnoća u sadržaju Poziva na dostavu ponuda i dokumentacije Poziva na dostavu ponuda, kao i svaka druga komunikacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata mora biti isključivo u pisanom obliku putem elektroničke pošte.

Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezanima uz Poziv na dostavu ponuda i dokumentaciju Poziva na dostavu ponuda isključivo ako su zahtjevi pravovremeni te dostavljeni putem elektroničke pošte na adresu kontakt osobe [mareton@mareton.hr](mailto:mareton@mareton.hr). Zahtjev se smatra pravovremenim ako je zaprimljen najkasnije tijekom zadnjeg dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Odgovore na pitanja i pojašnjenja Naručitelj će staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupan Poziv na dostavu ponuda i cjelokupna dokumentacija Poziva na dostavu ponuda (poveznica: <http://www.strukturnifondovi.hr/>), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj zadržava pravo da tijekom roka za dostavu ponuda može izmijeniti Poziv na dostavu ponuda i cjelokupnu dokumentaciju Poziva na dostavu ponuda. Izmjena će biti objavljena na istim stranicama na kojima je objavljena osnovna dokumentacija.

U slučaju potrebe izmjene Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih pet (5) dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, produljenje roka će biti razmjerno važnosti izmjene, ali neće biti kraće od pet (5) dana, računajući od dana objave izmjene.

Ako iz bilo kojeg razloga Obavijesti o izmjenama i dopunama Poziva na dostavu ponuda i cjelokupne dokumentacije Poziva na dostavu ponuda te odgovori na pitanja Ponuditelja neće biti stavljeni na raspolaganje u predviđenim rokovima, Naručitelj će rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani Ponuditelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnim za izradu ponude. Produljenje roka neće biti kraće od osam (8) dana.



Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

## 1.5 Evidencijski broj nabave

**05/2023**

## 1.6 Sukob interesa

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj i s njima povezane osobe ne smiju sklapati Ugovore o nabavi.

## 1.7 Vrsta postupka nabave

Vrsta postupka nabave je postupak iz točke 4 (Poziv na dostavu ponuda), Priloga 4. *Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi* (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine. Navedeni Prilog 4. je dostupan na internetskoj stranici <http://www.strukturnifondovi.hr>.

U ovom postupku nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

## 1.8 Zajednica ponuditelja

U ovom postupku nabave dopušteno je sudjelovanje dvaju ili više ponuditelja u zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja.

Zajednica ponuditelja je udruženje više fizičkih i/ili pravnih osoba koje su pravodobno dostavile zajedničku ponudu. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu za jednu ili više grupa predmeta nabave ne smije istovremeno sudjelovati u zajedničkoj ponudi zajednice ponuditelja.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u Prilogu I – Ponudbeni list, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti sve dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje te dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti, ukoliko je primjenjivo.

U zajedničkoj ponudi mora se navesti koji će dio predmeta nabave izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (navesti predmet, količinu, vrijednost i postotni dio).

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Ukoliko će biti odabrana ponuda zajednice ponuditelja, Naručitelj plaća svakom članu zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio.

## 1.9 Podizvoditelji

U ovom postupku nabave ponuditeljima je dopušteno da dio Ugovora ustupe podizvoditeljima.

Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja ispunjava obvezu, odnosno dio obveze koja je predmet Ugovora.

Ponuditelji koji namjeravaju dati dio Ugovora u podugovor jednom ili više podizvoditelja, dužni su u ponudi (u Prilogu I - Ponudbenog lista) navesti tražene podatke o podizvoditeljima i podatke o predmetu, količini, vrijednosti podugovora i postotni dio ugovora koje se daje u podugovor. Naručitelj neposredno plaća odobrenim podizvoditeljima osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podizvoditelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora.

## 2 Podaci o predmetu nabave

### 2.1 Vrsta ugovora (roba, radovi, usluge)

Roba

### 2.2 Opis predmeta nabave

Predmet nabave je: Nabava opreme za potrebe razvoja modularnog sustava neprekidnog napajanja 110 VDC za EVP i PS / PSN postrojenja 1

Nabava je podijeljena u sedam (7) grupa.

**Grupa 1** – Programibilni laboratorijski izvor napajanja AC, DC - Mjerna oprema

**Grupa 2** – Programibilno poluvodičko ispitno trošilo za AC i DC napone

**Grupa 3** – Izvori napajanja s naponskim nivoima nadnapona i prednapona

**Grupa 4** – Baterijski tester

**Grupa 5** - Pick and place linija

**Grupa 6** - Laboratorijski ispitni pult

**Grupa 7** - Nadzorno upravljačka mikroprocesorska jedinica s pripadajućim softverom

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Tehničke specifikacije svake pojedine grupe predmeta nabave definirane su u Prilogu IV Poziva na dostavu ponuda (Prilog IV – Tehničke specifikacije). Količine za svaku pojedinu grupu predmeta nabave definirane su Prilogom III Poziva na dostavu ponuda (Prilog III – Troškovnik).

### 2.3 Grupe predmetne nabave

Nabava je podijeljena u sedam (7) grupa.

**Grupa 1** – Programibilni laboratorijski izvor napajanja AC, DC - Mjerna oprema

**Grupa 2** – Programibilno poluvodičko ispitno trošilo za AC i DC napone

**Grupa 3** – Izvori napajanja s naponskim nivoima nadnapona i prednapona

**Grupa 4** – Baterijski tester

**Grupa 5** - Pick and place linija

**Grupa 6** - Laboratorijski ispitni pult

**Grupa 7** - Nadzorno upravljačka mikroprocesorska jedinica s pripadajućim softverom

**Jedan Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.**

Za svaku grupu podnosi se posebna ponuda, u odvojenim omotnicama. U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke unutar grupe na način kako je to definirano u Prilogu IV – Tehničke specifikacije. **Jedan Ponuditelj za svaku grupu može dostaviti samo jednu ponudu.**

Ponuditelju koji preda ili sudjeluje sa više ponuda unutar jedne grupe, kao samostalni ponuditelj ili podizvoditelj, **sve njegove ponude bit će odbijene**, kao i ponude u kojima je član zajednice ponuditelja.

### 2.4. Količine i tehnički opis predmeta nabave

Količine predmeta nabave definirane su Prilogom III – Troškovnik, Poziva na dostavu ponuda. Količine se moraju ponuditi sukladno traženom.

Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u Prilogu IV– Tehničke specifikacije Poziva na dostavu ponuda. Zahtjevi definirani tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se **iste ne smiju mijenjati od strane Ponuditelja.**

**Pojašnjenja traženih tehničkih specifikacija u svrhu poštivanja načela transparentnosti i jednakog postupanja:**

Namjena proizvoda koji su predmet razvoja ovog projekta je za potrebe željezničke infrastrukture i industrije. Zajednička karakteristika ovih sektora, odnosno aplikacija, je izrazito nestabilan napon, deformiran i s izraženim tranzijentima. Kod željezničke infrastrukture to je kontakti vod 25 kV koji napaja lokomotive, a u industriji to je naponska

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

mreža kojom se napajaju strojevi. Lokomotive i strojevi unose izražene deformacije u mrežu. Ostala trošila koja su spojena na takvu nekorektnu mrežu moraju izdržati takve uvjete rada. Napajački uređaji koji se priključuju na takvu mrežu moraju biti otporni na sve nekorektnosti mrežnog napona.

U sklopu predmetnog projekta provodi se razvoj takvih napajačkih uređaja i sustava. Kako bi se razvijani uređaji mogli korektno razviti, potrebno je simulirati nekorektno pojave u mreži i tako testirati razvijane uređaje u toku razvoja i nakon razvoja uređaja.

Za ovu svrhu su potrebni podesivi izvori napona koji mogu dati napone koji su poput onih u navedenim nekorektnim mrežama. Takvim uređajima potrebno je napajati razvijane napajačke uređaje, a navedenim aplikacijama moraju zadovoljiti uvjete koji vladaju u tim sektorima. Iz navedenog razloga, razvijani uređaji, koji su napajačkog karaktera, morat će se testirati u uvjetima koji vladaju u navedenim okruženjima. Samim time potrebna su podesiva trošila koja predstavljaju realna trošila u postrojenjima, a njima će se teretiti razvijeni uređaji i sustavi.

### **Grupa 1 - Programibilni laboratorijski izvor napajanja AC, DC - Mjerna oprema**

- Stavka 1.2. Odstupanje ulaznog napona: 180 V (ili manje) do 264 V (ili više)

Nazivni napon mreže iznosi 230 V, 50 Hz i on ne može biti fiksni, već je podložan promjenama zbog realnih uvjeta rada. Propisi dozvoljavaju odstupanje od napona u najčešćim granicama -15 % i +15 %. Ti postoci preneseni u vrijednosti znače između 195 V i 264 V. U nekim slučajevima, te se granice pomiču prema nižim naponima od 195 V, sve do minimalni 150 V, odnosno prema višim naponima od 264 V, sve do 280 V.

Od ponuditelja se očekuje isporuka programabilnog izvora koji može dati napone čije su granice između 180 V i 264 V. Zato što se u realnim uvjetima navedenih primjena takvi naponi očekuju. No prihvatljivi su i programibilni izvori koji mogu dati napon i u širim granicama. Najviši napon, odnosno gornji napon, koji izvor mora moći dati je 264 V a poželjno je i više. 180 V do 264 V su minimalni zahtjevi kojima se ostavlja mogućnost da se ne eliminiraju ponuditelji koji mogu ponuditi uređaje sa širim granicama izlaznih napona.

- Stavka 1.6. Izlazna frekvencija: od 40 Hz (ili manje) do 999 Hz (ili više)

Nazivna frekvencija opće mreže iznosi 50 Hz. Frekvencije napona koji se nalaze u lokalnim mrežama željezničke infrastrukture iznose 50 Hz, 83,33 Hz i 400 Hz. Standardi dozvoljavaju promjenu frekvencije u granicama od 10 % do +10%.

*Projekt „Razvoj robustnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

U industriji i željezničkoj infrastrukturi, gdje se nalaze trošila s induktivnim, ali i kapacitivnim karakterom, kod dinamičkih procesa javljaju se inducirani naponi s višim frekvencijama.

Iz tog razloga potreban je programabilni izvor napajanja koji može dati napone u granicama 40 Hz do 999 Hz što predstavlja minimalne zahtjeve ali u svrhu jednakog postupanja omogućeno je ponuditi i šire granice.

- Stavka 1.9. Izlazni DC napon: -550 V (ili manje) do +550 V (ili više)

Sukladno gore opisanom, minimalni zahtjevi iznose od minimalnih -550 V do najviših 550 V, ali u svrhu jednakog postupanja omogućena je ponuda i u širim granicama

## **Grupa 2. Programibilno poluvodičko ispitno trošilo za AC i DC napone**

- Stavka 2.5. Otporna vrijednost: od 10 OHM (ili manje) do 10 KOHM ( ili više)

Trošila se karakteriziraju po impedanciji, odnosno otpornoj vrijednosti. Ovisno o navedenoj otpornoj vrijednosti i u naponu, struji i snazi. Ponuđeno programabilno trošilo mora moći dati otporne vrijednosti od 10 OHM-a do 10 KOHM-a (10.000 OHM<sub>a</sub>), a u svrhu jednakog postupanja omogućena je ponuda u širim granicama.

- Stavka 2.8. Programabilna "in rash current" funkcija, o do 220 A ili više / 0,1 ms (ili manje) do 100 ms (ili više)

In rash current je pojava izrazitih strujnih špica kod uključivanja trošila s kapacitivnim karakterom. To su vrlo izražene pojave koje jako loše djeluju na napajajući uređaj i cijelu mrežu. Međutim, realne su, javljaju se u postrojenjima i napajajući uređaji moraju biti dimenzionirani na njih. Neodređene su veličine, odnosno amplitude i vremena trajanja, dakle energija. Ovisi o priključenom trošilu i priključenju mreži.

Uređaj koji će se razviti mora moći izdržati neregularne pojave. Dakle, uređaj mora biti testiran na navedene pojave. Programabilno trošilo mora moći simulirati navedene potezne struje, koje moraju biti podešene po amplitudi, obliku i vremenu trajanja. Amplituda mora biti do 220 A, a prihvatljivo je i više.

Trajanje takvog impulsa mora biti u minimalnim granicama od minimalnih 0,1 ms do maksimalnih 100 ms, a u svrhu jednakog postupanja omogućena je ponuda uređaja s širim granicama.

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Ponuditelj ispunjava tehničke specifikacije samo za grupu predmeta nabave za koju podnosi ponudu.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“ i sl.).

Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Stupac „Ocjena DA/NE“ **ponuditelj ne popunjava** s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

**Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u Prilogu IV - Tehničke specifikacije**

### 2.5. Mjesto isporuke

Mjesto isporuke predmeta nabave su prostori Naručitelja na adresi: **Mareton d.o.o., Odranska 1, 10 000 Zagreb.**

Odabrani Ponuditelj predmet nabave isporučuje u skladu s uvjetima isporuke DDP (isporučeno ocarinjeno) Incoterms® 2010 Međunarodne trgovačke komore.

### 2.6. Rok isporuke predmeta nabave

Odabrani Ponuditelj (za svaku pojedinu grupu predmeta nabave) obvezuje se isporučiti predmet nabave najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana nakon potpisa Ugovora o nabavi.

Napomena: Pojam „kalendarski dan“ označava sve dane uključujući državne blagdane, subote i nedjelje.

U slučaju kašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, Naručitelj je ovlašten na naplatu Ugovorne kazne.

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

### **3. Razlozi isključenja Ponuditelja**

#### **3.1 Obvezni razlozi isključenja Ponuditelja te dokumenti kojima Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje**

Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je Ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, Ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod na hrvatski jezik.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te se dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje moraju dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja.

Ukoliko će dio ugovora o nabavi ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje da za podizvoditelja ne postoje razlozi za isključenje.

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ukoliko:

3.1.1. su gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara

3.1.2. gospodarski subjekt nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 26,54 eura

3.1.3. je gospodarski subjekt lažno izjavljivaio, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete sposobnosti

**3.2 Nepostojanje razloga za isključenje iz točke 3.1. ovog Poziva na dostavu ponuda gospodarski subjekt će dokazati potpisanom Izjavom koju dostavlja s ponudom. Navedena Izjava čini Prilog II Poziva na dostavu ponuda. Prilog II Poziva na dostavu ponuda se mora dostaviti za svakog člana zajednice ponuditelja i podizvoditelja zasebno (ukoliko je primjenjivo).**

3.3 Naručitelj zadržava pravo u svakom trenutku do donošenja Odluke o odabiru pozvati Ponuditelja na dostavu dodatne dokumentacije za potrebe utvrđivanja nepostojanja razloga za isključenje iz točke 3.1.2. Poziva na dostavu ponuda, i to:

- za potrebe utvrđivanja nepostojanja okolnosti iz točke 3.1.2. Poziva na dostavu ponuda:
- a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka ove nabave, ili
  - b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta Ponuditelja, ako se ne izdaje potvrda iz točke a), ili
  - c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje Ponuditelja ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili Izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka ove nabave, ako se u državi sjedišta Ponuditelja ne izdaje potvrda iz točke a) ili jednakovrijedni dokument iz točke b)

#### **4. Sadržaj ponude, način izrade ponude te način dostave**

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije Poziva na dostavu ponuda.

##### **4.1 Sadržaj ponude**

Ponuda obavezno mora sadržavati:

- Popunjen i ovjeren Ponudbeni list (Prilog I Poziva na dostavu ponuda), u izvorniku
- Popunjenu i ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 Poziva na dostavu ponuda (Prilog II Poziva na dostavu ponuda), u izvorniku
- Popunjen i ovjeren Troškovnik (Prilog III Poziva na dostavu ponuda), u izvorniku
- Ovjerene Tehničke specifikacije u izvorniku (Prilog IV Poziva na dostavu ponuda)



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

- Opcionalno: kataloge, brošure i slično ukoliko Ponuditelj smatra da su potrebni

## 4.2. Način izrade ponude

**4.2.1.** Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom, te mora činiti neraskidivu cjelinu, a predaje se u 1 primjerku, u IZVORNIKU. Uz ponudu u papirnatom obliku, može se dostaviti i ponuda na CD/DVD R ili drugom mediju; u tom slučaju relevantna će biti ponuda dostavljena u papirnatom obliku.

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je Ponuditelj registriran izvan Republike Hrvatske, ili je dokument na stranom jeziku, uz prilaganje dokumenata na stranom jeziku, Ponuditelj je dužan uz svaki dokument priložiti i prijevod na hrvatski jezik.

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva (2) ili više dijelova, a Ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, ispravci korekturom). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

Ponude i dokumentacija priložena uz ponude ne vraćaju se Ponuditeljima.

Sve troškove izrade ponude snose Ponuditelji. Ponuditelji nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu troškova izrade ponude.

**4.2.2.** Cijena ponude izražava se u eurima (EUR). U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Dokumente tražene ovim Pozivom na dostavu ponuda, a kojima se utvrđuje postojanje razloga isključenja odnosno kojima se dokazuje sposobnost, Ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici (ako je primjenjivo). Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Prije donošenja Odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela, osim ako je najpovoljniji Ponuditelj već u ponudi dostavio dokumente u izvorniku ili ovjereoju preslici.

Od Ponuditelja se očekuje da pregleda dokumentaciju Poziva na dostavu ponuda, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i specifikacije. Ponuda koje je suprotna odredbama ovog Poziva na

Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

dostavu ponuda i koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjivi ili u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća u svakom je pogledu rizik za Ponuditelja i rezultat će odbijanjem takve ponude.

**Gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu za više grupa predmeta nabave, za svaku grupu dostavlja posebno svu obveznu dokumentaciju koja mora činiti sastavni dio ponude, uključujući onu kojom se dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje i onu kojom se dokazuje sposobnost Ponuditelja u zasebnoj zatvorenoj omotnici.** Ponuditelj koji preda ili sudjeluje u više ponuda, kao samostalni ponuditelj ili podizvoditelj, **sve njegove ponude bit će odbijene**, kao i ponude u kojima je član zajednice ponuditelja.

Ponuditelj koji preda ili sudjeluje u više ponuda, kao samostalni ponuditelj ili podizvoditelj, sve njegove ponude bit će odbijene, kao i ponude u kojima je član zajednice ponuditelja.

#### 4.3. Način podnošenja ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do krajnjeg roka za dostavu ponuda na sljedeću adresu Naručitelja:

**Naručitelj:** Mareton d.o.o.

**Adresa:** Odranska 1, 10 000 Zagreb

**Broj nabave:** 05/2023

**Predmet nabave:** Nabava opreme za potrebe razvoja modularnog sustava neprekidnog napajanja 110 VDC za EVP i PS / PSN postrojenja 1

<Navesti grupu predmeta nabave>

Riječi na omotnici: „NE OTVARAJ“

Na poleđini omotnice: <Naziv i adresa Ponuditelja>

Ako omotnica nije označena u skladu sa zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ponude.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude i dokumentacija priložena uz ponude ne vraćaju se Ponuditeljima.

Alternativne ponude nisu dopuštene.

4.3.1. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. U tom slučaju ponude se otvaraju obrnutim redoslijedom zaprimanja, a vremenom zaprimanja smatra se dostava posljednje verzije izmjene ponude.

4.3.2. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća Ponuditelju.

## **5. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude**

Ponuda mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, na adresi iz točke 4.3. ovog Poziva na dostavu ponuda, najkasnije do **09.05.2023. godine do 15:00 sati**.

Ponude zaprimljene nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i bit će vraćene pošiljateljima neotvorene.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u Upisnik o zaprimanju, ali se evidentira kao zakašnjela, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

### **5.1 Rok valjanosti ponude**

Ponuda mora biti valjana najmanje **45 dana** od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbijene.

Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj može tražiti od Ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude.

### **5.2 Kriterij odabira**

Kriterij za odabir ponude, za svaku pojedinu grupu predmeta nabave, bit će najniža cijena ponude koja je valjana.

## **6. Pregled i ocjena ponude**



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Odbor za nabavu nakon isteka roka za dostavu ponuda pregledava i ocjenjuje sadržaj podnesenih ponuda u odnosu na uvjete iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj može pozvati Ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u točkama 3. i 4. Ovog Poziva na dostavu ponuda uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, ili sadrže greške.

Ponudbeni list i troškovnik ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te Naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

Naručitelj će pozvati Ponuditelje da u primjerenom roku, koji ne smije biti kraći od pet (5) dana niti dulji od petnaest (15) dana pojasne ili upotpune dokumente koje su predali sukladno točki 3. i točki 4. Ovog Poziva na dostavu ponuda te se isto neće smatrati izmjenom ponude.

Naručitelj može pozvati Ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od pet (5) niti duži od deset (10) dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

Traženje pojašnjenja ili upotpunjavanja neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana Ponuditelja ili pogodovanja pojedinom Ponuditelju ili gospodarskom subjektu.

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

- Ponudu koja nije cjelovita
- Ponudu koja je suprotna odredbama Poziva na dostavu ponuda
- Ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjivi
- Ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu
- Ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća
- Ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave te time ne ispunjava zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda
- Ponudu za koju Ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške
- Ponude Ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je Ponuditelj i/ili član Zajednice ponuditelja
- Alternativnu ponudu
- Ponudu koja sadrži štetne odredbe
- Ponudu Ponuditelja koji je u sukobu interesa



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Nakon pregleda i ocjene ponuda valjane ponude rangiraju se prema kriteriju za odabir ponude. Ako su dvije (2) ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

## **7. Odluka o odabiru**

Naručitelj će, na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, a temeljem kriterija za odabir ponude, donijeti Odluku o odabiru, kojom će odabrati najpovoljniju ponudu za predmet nabave, odnosno Ponuditelja s kojima će se sklopiti Ugovori o nabavi.

Odluka o odabiru će minimalno sadržavati:

- naziv i adresu odabranog Ponuditelja,
- ukupnu vrijednost odabrane ponude, sa i bez PDV-a
- datum donošenja i
- potpis odgovorne osobe

Odluka o odabiru odabranom Ponuditelju bit će dostavljena na dokaziv način.

Naručitelj će objaviti Odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda.

Rok za donošenje Odluke o odabiru iznosi trideset (30) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja Odluke o odabiru, Naručitelj može od Ponuditelja s kojim namjerava sklopiti Ugovor o nabavi tražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi Pozivom na dostavu ponuda. Ako je Ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjereoju preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata dostavljeni u svrhu provjere Ponuditelja ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je Naručitelj odredio ovim Pozivom na dostavu ponuda.

Ako Ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija u zadanom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio Naručitelj, Naručitelj će isključiti takvog Ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu. Tada će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu Ponuditelja kojeg je isključio, odnosno Ponuditelja čiju je ponudu odbio te će pozvati novog najpovoljnijeg Ponuditelja da dostavi traženo.



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Naručitelj će sastaviti Zapisnik o pregledu i ocjeni sa sastanka za procjenu ponuda te će sve Ponuditelje obavijestiti o konačnom odabiru dobavljača i to slanjem informacije o Odluci o odabiru ili Odluci o odbijanju ponude, a sukladno Prilogu 4. *Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi* (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja KK.01.2.1.02.0193.

Odluka o odbijanju ponude minimalno će sadržavati:

- naziv i adresu Ponuditelja čija ponuda se odbija,
- razloge za odbijanje ponude,
- datum donošenja i
- potpis odgovorne osobe.

Odluka o odbijanju ponude bit će dostavljena onim Ponuditeljima na koje se odnosi na dokaziv način.

U slučaju da niti jedna ponuda ili niti jedna valjana ponuda ne bude podnesena, Naručitelj će poništiti ovaj postupak nabave, a u tom slučaju bit će donesena Odluka o poništenju koja će biti dostavljena gospodarskim subjektima koji su dostavili ponude u sklopu ovog postupka. Dodatno, Odluka o poništenju će biti objavljena na web stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr).

Odluka o poništenju će minimalno sadržavati predmet nabave na kojeg se donosi Odluka o poništenju, obrazloženje razloga poništenja, rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo te datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

## **8. Sklapanje Ugovora o nabavi**

Naručitelj će, ukoliko je Odluka o Odabiru donesena, s odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

Ugovor mora biti u skladu s uvjetima određenima u ovom postupku nabave i odabranom ponudom.

Ugovor o nabavi sadržava najmanje sljedeće podatke:

- naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, adresa elektroničke pošte, OIB Naručitelja
- naziv, adresa, broj telefona, broj faksa, adresa elektroničke pošte, OIB odabranog Ponuditelja, opis predmeta nabave koji proizlazi iz odabrane ponude,
- podatke o iznosu Ugovora o nabavi koji odgovara iznosu odabrane ponude s PDV-om i bez PDV-a
- način i rok isporuke predmeta nabave
- način i rokove plaćanja



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Ugovor o nabavi stupa na snagu onog dana kada ga potpišu obje strane.

## **8.1. Izmjene Ugovora o nabavi**

**8.1.1.** Izmjene Ugovora o nabavi moraju biti u obliku pisanog dodatka Ugovoru i mogu se odnositi samo na one izmjene koje se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava ne smatraju bitnim izmjenama u odnosu na sadržaj i osnovne elemente Ugovora. Iznimno od ove odredbe, u slučaju predviđenim točkom 8.1.6 nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru.

**8.1.2.** Bitnim izmjenama smatraju se izmjene koje:

- a) uvode uvjete koji bi, da su bili dio postupka nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora, omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u postupku nabave, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u postupku nabave,
- b) znatno proširuju predmet Ugovora,
- c) mijenjaju ekonomsku ravnotežu Ugovora u korist Izvršitelja na način koji nije bio predviđen Ugovorom,
- d) mijenjaju ugovornu stranu odabranog ponuditelja, odnosno Izvršitelja.

**8.1.3.** Izmjene Ugovora o nabavi neće se smatrati bitnim izmjenama Ugovora u smislu prethodnog stavka u sljedećim slučajevima:

- a) mogućnost izmjene Ugovora (opseg i priroda mogućih izmjena, uvjeti pod kojima izmjene mogu nastati) bila je predviđena na jasan i nedvojben način u Pozivu na dostavu ponuda i Ugovoru, pod uvjetom da takva izmjena ne znači promjenu pravne prirode Ugovora
- b) ukupna vrijednost svih izmjena iznosi manje od 10% ukupne vrijednosti Ugovora, pod uvjetom da takva izmjena ne znači promjenu pravne prirode Ugovora
- c) do promjene Izvršitelja došlo je temeljem pravnog sljedništva, a koje sljedništvo je posljedica statusne promjene Izvršitelja, sve pod uvjetom da gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u provedenom postupku javne nabave. U svrhu ove izmjene, Naručitelj ima pravo prije pristanka na izmjenu zahtijevati od Izvršitelja, odnosno novog subjekta, dostavu dokumenta kojima se dokazuje da nova ugovorna strana zadovoljava uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u postupku javne nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora.

**8.1.4.** Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena Ugovora dužna je dostaviti prijedlog za izmjenu drugoj strani bez odgađanja. Prijedlog mora biti sastavljen u pisanom obliku i sadržavati razloge zbog kojih se predmetna izmjena

*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

predlaže. Druga ugovorna strana očitovat će se prihvaća li predloženu izmjenu u roku od 10 dana od primitka prijedloga. U slučaju da se strane usuglase oko sadržaja izmjene, Naručitelj će pripremiti tekst dodatka Ugovoru i isti dostaviti na potpis Izvršitelju u roku od 10 dana od dana usuglašavanja o sadržaju izmjene, odnosno dana saznanja o istom.

**8.1.5.** Ukoliko je potrebna dodatna dokumentacija kako bi se razmotrio prijedlog za izmjenu ugovora, ugovorna strana koja je zaprimila prijedlog za izmjenu ugovora postaviti će zahtjev za dostavom takve dokumentacije. U slučaju takvog zahtjeva rok za očitovanje o predloženoj izmjeni miruje u razdoblju od postavljanja zahtjeva za dostavom dodatne dokumentacije pa do njezina zaprimanja te nastavlja teći protekom navedenog razdoblja.

**8.1.6.** Za izmjene manjeg značaja, kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

## **9. Ostale odredbe**

### **9.1. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Sve obveze Naručitelja prema odabranom Ponuditelju bit će izvršene najkasnije u roku od 30 dana od dana kada Naručitelj izda Izjavu o prihvatu robe odnosno od dana izdavanja računa, ovisno koji trenutak nastupi kasnije.

Navedeno se primjenjuje za sve grupe nabave.

### **9.2. Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata**

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvratke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

### **9.3. Jamstva**

Jamstva se ne traže.



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

## **10. Prijava sumnje na nepravilnosti**

Svaki ponuditelj može podnijeti predstavku ako smatra da je njegova ponuda trebala biti odabrana kao najbolja, ali je to onemogućeno zbog postupanja Naručitelja protivno odredbama Priloga 4. *Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi* (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja KK.01.2.1.02.0193 zbog kojeg je:

- neopravdano isključen iz postupka nabave,
- njegova ponuda neopravdano odbijena, ili
- evaluacija ponude protivna uvjetima i kriterijima Poziva na dostavu ponuda i odredbama navedenog Priloga 4. *Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi* (verzija 7.0), koji je sastavni dio Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja KK.01.2.1.02.0193.

Predstavka se podnosi Posredničkom tijelu razine 2 u pisanom obliku te se dostavlja na sljedeću adresu:

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije  
Ksaver 208  
10000 Zagreb  
[hamagbicro@hamagbicro.hr](mailto:hamagbicro@hamagbicro.hr)

Preslika predstavke se dostavlja Naručitelju na istu poštansku adresu na koju je dostavljena i osnovna ponuda, i to u roku 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru/Odluke o odbijanju ponude ili Odluke o poništenju.

Podnositelj mora u predstavci obrazložiti i dokazati svoje navode.

Podnošenje predstavke ne zaustavlja sklapanje Ugovora o nabavi, ali ako Naručitelj smatra da je predstavka osnovana i u slučaju da Ugovor još nije sklopljen, može ispraviti nepravilnosti i donijeti novu Odluku, a o čemu izvješćuje Posredničko tijelo razine 2.

Posredničko tijelo razine 2 razmatra predstavku u okviru provjere zahtjeva za nadoknadom sredstava te može zatražiti dodatne informacije od podnositelja predstavke i Naručitelja. Ako Posredničko tijelo razine 2 utvrdi da je predstavka osnovana obavještava podnositelja predstavke o utvrđenom te ga upućuje na sudsku zaštitu.

Podnositelj predstavke koji je pretrpio štetu zbog povreda Priloga 4. *Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi* (verzija 7.0), koji je sastavni dio



*Projekt „Razvoj robusnog sustava neprekinutog napajanja za uređaje željezničke i industrijske infrastrukture otpornog na naponske smetnje 25 kV ili drugog visokonaponskog napojnog voda“ se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj*

Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu u prosincu 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja KK.01.2.1.02.0193, ima mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom prema općim propisima o naknadi štete.