

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG
PROJEKTA

KNJIGA 1.

Broj TD: **2004-07-izm**

Z.O.P.: **CB-PRODEKSUZ**

Zagreb, siječanj 2021.g.

Investitor: **SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE
DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve**

Građevina: **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI
CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA**

Lokacija: **novoformirana k.č.br. 5 (formirana od
cijelih k.č.br. 5, 6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg
kralja Tomislava, Molve**

Glavni projektant:
ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh., A 1726

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el., E 2261

Direktor:
MARKO OBAD, dipl.ing.el.

SADRŽAJ:

I. OPĆI DIO.....	4
I.1. Popis suradnika.....	4
I.2. Popis mapa.....	4
I.2.1. Popis mapa iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju odnosno koje se mijenjaju u dijelu.....	4
I.2.2. Popis mapa koje se prilaže uz zahtjev za izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole.....	5
I.3. Izjava projektanta.....	6
I.4. Izjava o usklađenosti sa prostornim planom.....	7
II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO.....	8
II.1. Projektni zadatak.....	8
II.2. Uvjeti i izvršna i pravomoćna građevinska dozvola.....	9
II.3. Elektroenergetska instalacija.....	29
II.3.1. Općenito.....	29
II.3.2. Izmjene i dopune u odnosu na glavni projekt TD: 2004-07.....	29
II.3.3. Dovod i razvod električne energije.....	29
II.3.4. Instalacija rasvjete.....	30
II.3.5. Instalacija priključnica.....	30
II.3.6. Instalacije za zaštitu od previsokog napona dodira.....	30
II.3.7. Izjednačenje potencijala u objektu.....	31
II.3.8. Izvođenje instalacije.....	31
II.3.9. Mjerenja i ispitivanje.....	32
II.4. Elektroničko komunikacijska mreža.....	32
II.4.1. Priključak na elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI).....	32
II.4.1.1. Opći uvjeti.....	32
II.4.1.2. Položaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije.....	32
II.4.1.3. Elementi, tehnički uvjeti i građenje kabelske kanalizacije.....	33
II.4.2. Instalacija EKM i ZAU građevine.....	35
II.5. Instalacija sustava zaštite od munje.....	35
II.5.1. Općenito.....	35
II.5.2. Tehnički opis.....	36
II.5.3. Proračun rizika sustava zaštite od munje.....	36
II.5.4. Uzemljivač i izvodi.....	37
II.5.5. Odvodi i hvataljke.....	37
II.6. Vijek uporabe i održavanje građevine.....	38
II.6.1. Instalacija sustava zaštite od munje.....	38
II.7. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva.....	39
II.7.1. Primijenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja.....	39
II.7.2. Proračun trajno dopuštene struje kroz kabele.....	41
II.7.3. Proračun pada napona.....	41
II.7.4. Proračun zaštite od preopterećenja.....	42
II.7.5. Proračun zaštite od kratkog spoja i toplinska naprezanja u vodičima.....	44
II.7.6. Proračun najveće dopuštene struje kratkog spoja.....	45
II.7.7. Proračuni zaštite od munje.....	45
II.7.8. Proračun rasvjete.....	48
II.7.9. Elaborat zaštite na radu.....	68
II.7.10. Prikaz mjera zaštite od požara.....	69
II.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete.....	70
II.9. Iskaz procijenjenih troškova gradnje.....	72
II.10. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom.....	73
II.10.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje.....	73
II.10.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom.....	73
II.10.3. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom.....	73

III. TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI.....	74
III.1. Situacija – Priklučak na NN i EKI.....	74
III.2. Sustav zaštite od munje.....	74
III.2.1. <i>Tlocrt temelja</i>	74
III.2.2. <i>Jugo-zapadno i sjevero-istočno pročelje</i>	74
III.3. Elektrotehnička instalacija.....	74
III.3.1. <i>Tlocrt prizemlja</i>	74
III.3.2. <i>Tlocrt kata</i>	74
III.3.3. <i>Tlocrt potkovlja</i>	74
III.4. Jednopolne sheme razdjelnica.....	74
III.4.1. <i>GRO</i>	74
III.4.2. <i>ROK</i>	74
III.4.3. <i>ROP</i>	74
III.5. Pregledne sheme.....	74
III.5.1. <i>Elektroenergetskih razvoda</i>	74
III.5.2. <i>Elektroničko komunikacijske mreže i ZAU</i>	74
III.5.3. <i>SOS sustava</i>	74
III.5.4. <i>Sustava za odljavljivanje stubišta</i>	74

I. OPĆI DIO

I.1. Popis suradnika

Popis suradnika:

Dražen Pajan, bacc.ing.el.

I.2. Popis mapa

I.2.1. Popis mapa iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju odnosno koje se mijenjaju u dijelu

Oznaka knjige	Red. br. knj.	Struka projekta	Pravna osoba :	Projektant :
GPA-2020-01	1.	ARHITEKTONSKI PROJEKT	"ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA	Zdravko Ljubić, dipl. ing. arh. Broj upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata – 1726
		GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE		
		GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE		
PGP-2020-01	2.	GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VANJSKOG UREĐENJA I PROMETA	"ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA	Dejan Stojaković, mag.ing.aedif. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva – 5253
		GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE		
		GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA		
PD-2020-01	3.	PROJEKT DIZALA	"ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA	Mladen Jakopović, ing.stroj. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva – 847
2004-07	4.	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA	"ELEKTRO IMBER " d.o.o. ZAGREB	Dražen Volarić , mag. ing. el., Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike – 2261
137/2020	5.	PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA	"ECO Projekt" d.o.o., VARAŽDINSKE TOPLINE	Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva – 1699

POPIS ELABORATA:

GEODETSKI ELABORAT

Izradio: "GEOTRA" d.o.o., ĐURĐEVAC
Projektant: Ilija Evačić, dipl. ing. geod.
Oznaka knjige: 2020-017-1

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Izradio: "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA
Projektant: Miroslav Premec, dipl. ing. arh.
Oznaka knjige: EzoP-2020-01

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Izradio: "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA
Projektant: Duško Borojević, dipl. ing. stroj.
Oznaka knjige: ZnR-2020-01

I.2.2. Popis mapa koje se prilaže uz zahtjev za izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole

Oznaka knjige	Red. br. knj.	Struka projekta	Pravna osoba :	Projektant :
2004-07-izm	1.	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA – izmjena i dopuna	“ELEKTRO IMBER “ d.o.o. ZAGREB	Dražen Volarić , mag. ing. el., Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike – 2261

I.3. Izjava projektanta

Temeljem članka 51. "Zakona o gradnji" (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća :

IZJAVA PROJEKTANTA

br. E-2004-07-izm

Ijavljujem da je izmjena i dopuna glavnog projekta – projekt elektroinstalacija TD: 2004-07-izm za:

Investitor: **SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE
DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve**

Građevina: **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI
BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I
POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE
ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA**

Lokacija: **novoformirana k.č.br. 5 (formirana od
cijelih k.č.br. 5, 6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg
kralja Tomislava, Molve**

izrađen na način da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.



Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

I. 4. Izjava o usklađenosti sa prostornim planom

Temeljem članka 51. stavak 2. i članka 108. stavak 2., podstavak 2. "Zakona o gradnji" (NN RH broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenovani projektant Dražen Volarić, mag.ing. el. daje:

IZJAVU

br. IZ01-2004-07-izm

Kojom se izjavljuje da je izrađeni Glavni projekt izmjena i dopuna u skladu sa slijedećim dokumentom prostornog uređenja:

- II. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od ožujka 2011.g.),
- III. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od srpnja, 2014.g.),
- IV. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od ožujka, 2019.g.), odredbama «Zakona o gradnji» (NN RH 153/13, 20/17, 39/19), te zakonima i propisima a koji su navedeni u poglavljju II.5.1 projekta.

Podaci o Projektu:

Projekt:

**PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna
(IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA)**

TD:

2004-07-izm

ZOP:

CB-PRODEKSUZ

Datum projekta:

siječanj 2021.g.

Investitor:

**SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561
Virovska 21, Molve**

Građevina:

**GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU
PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI
EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA**

Lokacija:

**novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih k.č.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve**

Glavni projektant:

ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh.



Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.	TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Stranica 8 od 74	

II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO

II.1. Projektni zadatak

Potrebno je izraditi glavni projekt elektroenergetske instalacije za građevinu: **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA**

Projektom obuhvatiti elektroenergetsku instalaciju, elektroničko komunikacijsku mrežu (EKM), napajanje tehnoloških potrošača i sustav zaštite od munje.

Elektroenergetskom instalacijom obuhvatiti instalaciju rasvjete, sigurnosne rasvjete, priključnica i napajanje opreme definirane projektima ostalih mapa.

Instalacijom priključnica obuhvatiti napajanje priključnica i tehnoloških potrošača.

Elektroničko komunikacijskom mrežnom infrastrukturom obuhvatiti i RTV instalaciju.

Priključak na NN mrežu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti EES broj: 400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica, a napajanje razvoda građevine ide preko razvoda GRO.

Zaštitu od previsokog dodirnog napona izvesti TN-S načinom primjenom sklopki ZUDS, a prema uvjetima distributera.

Sustav zaštite od munje izvesti kao klasični s primjenom faradajevog kaveza.

Uzemljivač izvesti kao temeljni uzemljivač, a unutar građevine izvesti i izjednačenje potencijala metalnih masa.

Projekt mora biti izrađen u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima.

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.2.	Uvjeti i izvršna i pravomoćna građevinska dozvola		Stranica 9 od 74	

II.2. Uvjeti i izvršna i pravomoćna građevinska dozvola



TELEFON 048/ 654-100
TELEFAX 048/ 621-479
POŠTA 48000 KOPRIVNICA
IBAN HR6523600001500033390

NAŠ BROJ I ZNAK 400500102/3360/20DK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost

SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA
MOLVE, VIROVSKA 21
48350 ĐURDEVAC

VAŠ BROJ I ZNAK

DATUM 22.07.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA, (u daljem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izдавanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, MOLVE, MOLVE, VIROVSKA 21, OIB: 78265547561 (u daljem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 400500-200187-0012

Prihvata se uredno podnesen Zahtjev za izдавanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 13.07.2020. godine, pod uružbenim brojem 5050, za ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK ŠTIČENIKA (u daljem tekstu: Građevina), na lokaciji:

MOLVE, TRG KRALJA TOMISLAVA BB, k.č.br. 5, 6/1, k.o. MOLVE

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izдавanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljem tekstu: EES), te se određuju sljedeći uvjeti priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu radi: priključenja novog korisnika mreže, a na temelju idejnog rješenja Građevine.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O GRAĐEVINI

Vrsta i namjena Građevine: stambeni ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK ŠTIČENIKA
Predviđiva godišnja potrošnja električne energije: 12.500 kWh.

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

- U BLIZINI PREDMETNIH k.č.br. 5 i 6/1, k.o. MOLVE, NALAZI SE IZGRAĐENA PODZEMNA NN MREŽA, VIDI PRILOG 2.

III. UVJETI PRIKLJUČENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUČKA

2.1. Priključna snaga i mjesto priključenja na mrežu

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 27,60 kW

Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 0,00 kW na OMM broj: .

Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV.

Mjesto priključenja na mrežu: SLOBODNOSTOJEĆI RAZDJELNI ORMAR (SSRO) KRO5571-08

Napajanje mesta priključenja iz: TS "MOLVE - CENTAR" (TS br.5571), izvod br. 1 - PREMA KRO-8.

2.2. Priključak

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVА • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643981 • OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.2.	Uvjeti i izvršna i pravomočna građevinska dozvola		Stranica 10 od 74	

2

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je: SSPMO

Uredaj za odvajanje smješten je u: SSPMO

2.3. Obračunska mjerna mjesta

Popis obračunskih mjernih mjesta Građevine s tehničkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerjenja električne energije: SSPMO

Oprema mjernog mesta treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUČENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAĐEVINA

Postrojenje i električna instalacija Građevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema važećim zakonima, tehničkim propisima, normama i preporukama, Mrežnim pravilima i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Građevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehničkim karakteristikama uređaja u susretnom postrojenju na kojeg se priključuje.

Postrojenje i električna instalacija Građevine moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaštitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaštitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrežu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i električnoj instalaciji Građevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje.

Dimenzioniranje postrojenja i električne instalacije Građevine prema očekivanoj maksimalnoj strujni tropolnog kratkog spoja u mreži:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za priključnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine zaštita od električnog udara u slučaju kvara (indirektnog dodira) treba biti izvedena:

SISTEMOM DIFERENCIJALNE ZAŠTITNE STRUJNE SKLOPKE (npr. FID)

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvođenje neutralnog vodiča (N-vodiča) i zaštitnog vodiča (PE-vodiča) do mjesta razgraničenja vlasništva između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem postrojenja i instalacija Građevine može iznositi najviše:
• na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjeđan dana.
Podnositelj zahtjeva dužan je zaštitu Građevine od kvarova uskladiti s odgovarajućom zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i električnoj instalaciјi ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih korisnika mreže.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uključuje isključivo u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, dužan je projektirati i izvesti blokadu uklapa vlastitog izvora napajanja na mrežu.

Projektom Građevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaćeno i:
• elektroenergetski kabeli od Građevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i električna instalacija Građevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i električnom instalacijom građevine drugog korisnika mreže (priključenih preko drugog obračunskog mjesnog mesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.2.	Uvjeti i izvršna i pravomočna građevinska dozvola		Stranica 11 od 74	

3

Podnositelj zahtjeva je dužan s HEP ODS-om zaključiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priključenju, čime se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nužnih za priključenje njegove građevine ne mrežu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA MREŽU

Na temelju ove EES, Građevina ne može biti priključena na mrežu HEP ODS-a.

Za priključenje na mrežu Podnositelj zahtjeva treba:

- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
- sklopiti ugovor o korištenju mreže,
- dostaviti zahtjev za početak korištenja mreže.

Podnositelj zahtjeva dužan je, najmanje 30 dana prije priključenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

HEP ODS će ponuditi Ugovor o korištenju mreže ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon što su ispunjene sve obveze po Ponudi o priključenju.

Za početak korištenja mreže Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za početak korištenja mreže.

Prije početka korištenja mreže Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi električne energije s opskrbljivačem.

VII. OSTALI UVJETI

- NAPOMENA PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

1. POTREBNO JE IZGRADITI PODZEMNI PRIKLJUČNI VOD I UGRADITI SSPMO PREMA EES br. 400500-200003-0012 (za SAMOSTAN) KAO ZAJEDNIČKI DIO PRIKLJUČKA ZA MJERNO MJESTO (OMM br.1078445) OVE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI.

2. ZA ISTOG INVESTITORA VEĆ JE IZDANA EES br. 400500-200003-0012 (SAMOSTAN) TE JE OVU EES MOGUĆE REALIZIRATI PREMA ISTIM TEHNIČKIM UVJETIMA IZ ZAJEDNIČKOG SSPMO-a OPISANOM U PREDMETNOJ EES. ZA ISTO JE POTREBNA REALIZACIJA (UPLATA) PONUDE br. 400500-200003-00120103 TE UGOVORA O PRIKLJUČENJU KOJI ĆE INVESTITORU POTOM BITI DOSTAVLJEN.

- PODNOSITELJ ZAHTJEVA ĆE IZVESTI GLAVNI VOD OD SLOBODNOSTOJEĆEG PRIKLJUČNO-MJERNOG ORMARA (SSPMO-a) DO GLAVNE ZAŠTITNE IZOLIRANE RAZDJELNICE (RS) ZGRADE ZA CJELODNEVNI BORAVAK PODZEMINIM KABELOM, TIP KAO NYY I LI NA2XY, PRESJEKA PREMA OČEKIVANOM OPTEREĆENJU.

- IZVEDBA PRIKLJUČKA OPISANA JE U PONUDI ZA PRIKLJUČENJE, TOČKA 2. "TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA", ČLANAK 2. PRIKLJUČAK IZVODI HEP-ODS d.o.o.

Rok važenja EES za jednostavni priključak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole Građevine, rok važenja EES vezan je uz rok važenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

VIII. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.2.	Uvjeti i izvršna i pravomočna građevinska dozvola		Stranica 12 od 74	

4

Prilozi:

1. Tablica obračunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o priključenju

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA
- HEP ODS, ELEKTRA KOPRIVNICA
- Pismohrani

Direktor:


mr.sc. Goran Pakaslin, dipl.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 2
ELEKTRA KOPRIVNICA

ČLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUŠTVA - DIREKTOR - NIKOLA ŠULENTIĆ -

- TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR6323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.2.	Uvjeti i izvršna i pravomočna građevinska dozvola		Stranica 13 od 74	

5

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesata

Šifra OMM	Naziv OMM	Kategorija korisnika mreže	Napon OMM (kV)	Priklučna snaga - potrošnja (kW)	Dopušteni faktor snage - potrošnja	1F/3F
1078445	ZGRADA ZA CJELODNEVNI BORAVAK ŠTIČENIKA	KUPAC	0,40	27,60	0,95 ind. - 1	3

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600761 • UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.2. Uvjeti i izvršna i pravomoćna građevinska dozvola		Stranica 14 od 74		



 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 15 od 74



KLASA: 361-03/20-01/5823
URBROJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 15.06.2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA			
Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Durdevac			
Primljeno:	15.06.2020		
Klasif. oznaka:	350-05/20-28/000038		
Urudžbeni broj:	376-20-0008		
Org jed.:	2137/I	Broj priloga:	Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Durdevac

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- ZDRAVKO LJUBIĆ, HR-48326 Virje, JOSIPA KUCELA 12

Građevina/zahvat u prostoru:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), skupina neodredena GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Lokacija:

- k.č.br. 5 i 6/1 k.o. Molve

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000038, URBROJ: 376-20-0008 od 15.06.2020. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u pritiku:
 - a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 16 od 74

stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: EKI).

S poštovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinšak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 17 od 74



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/20-01/5823

Datum: 10.06.2020.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.č.br. 5, 6/1, k. o. Molve, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

004



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiri Dvorjančansky, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

Stranica 18 od 74



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

ABRA d.o.o.
Braće Radića 8
48000 Koprivnica

oznaka T43-57350105-20

Kontakt osoba Marijana Tuđman

Telefon +385 1 4918 658

Datum 20.07.2020.

Nastavno na **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK, MOLVE NA K.Č. 5, 6/1 K.O. Molve**
INVESTITOR: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Virovska 21, 48327 Molve

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

- Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
- Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
- Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba **Dalibor Carek**, tel: 043 226019, mob: 098 222477) ili na tel: 080090000, email: dalibor.carek@t.ht.hr).
- Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 20.07.2022. godine.

S poštovanjem,

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica

Maja Mandić, dipl.iur.

Napomena: Izjava je dostavljena na email: mstojicic988@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempić - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registrar trgovачkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 19 od 74



 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 20 od 74



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067

URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021

Đurđevac, 04.12.2020.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine - građevina za cijelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - **socijalni edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstrešnice za druženje i aktivnosti korisnika**

na novoformiranoj građevnoj čestici broj 5 (formirana od cijelih kč.br. 5, 6/1, 12/3) k.o. Molve (Molve, Trg kralja Tomislava),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake CB-PRODEKSUZ, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Zdravko Ljubić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 1726, a sadržava:

MAPA 1

arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od listopada 2020. godine

- projektant: Zdravko Ljubić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 1726
- projektantski ured: ABRA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Braće Radića 8, OIB 16122684880

MAPA 2

građevinski projekt - projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog uređenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, projekt zaštite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od rujna 2020. godine

- projektant: Dejan Stojaković, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5253
- projektantski ured: ABRA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Braće Radića 8, OIB 16122684880

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ:

stranica 1/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 21 od 74

MAPA 3

strojarski projekt - projekt dizala, oznake PD-2020-01 od rujna 2020. godine

- projektant: Mladen Jakopović, ing.stroj., broj ovlaštenja S 847
- projektantski ured: ABRA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Braće Radića 8, OIB 16122684880

MAPA 4

elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od rujna 2020. godine

- projektant: Dražen Volarić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2261
- projektantski ured: ELEKTRO IMBER d.o.o., HR-10000 Zagreb, Nova cesta 184, OIB 41188361058

MAPA 5

strojarski projekt - projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od rujna 2020. godine

- projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1699
- projektantski ured: ECO PROJEKT d.o.o., HR-42223 Varaždinske Toplice, Duga ulica 35, OIB 98611931145.

- II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
- III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.10.2020. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine - građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstrešnice za druženje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj građevnoj čestici broj 5 (formirana od cijelih kč.br. 5, 6/1, 12/3) k.o. Mlove (Mlove, Trg kralja Tomislava), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- a) glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
- b) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
 - Izvješće br. 38/10/20 o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija izdano po ovlaštenom revidentu Milovanu Skendžiću, dipl.ing.građ.
- c) nostifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- d) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 6
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/20-23/5245, URBROJ:532-04-02-02/2-20-2 od 26.11.2020. godine

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ:

stranica 2/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanoći je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 22 od 74

- KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: I2-SUG-1130/20. od 20.11.2020. godine
- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/20-03/10066, URBROJ: 443-02-04-17/5-20-2 od 23.11.2020. godine
- Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Tarašćice 2 - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 116-02/20-14/53, URBROJ: 443-02-04-17/18-20-3 od 27.11.2020. godine
- KOMUNALIJE - PLIN d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: U1-SUG-456/20 od 17.11.2020. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica, HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, Broj: 400500102/5323/20DK od 23.11.2020. godine
- Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, HR-48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-01/20-01/70, URBROJ: 2137/1-04/19-20-2 od 17.11.2020. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta (potvrda usklađenosti glavnog projekta HAKOM-a), KLASA: 361-03/20-02/4629, URBROJ: 376-05-3-20-4 od 30.11.2020. godine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, Odjel inspekcije, HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18
 - izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 214-02/20-04/4216, URBROJ: 511-01-393-20-2 od 02.12.2020. godine

e) priložen je dokaz pravnog interesa

- Izvadak iz zemljишne knjige Općinskog suda u Koprivnici, Zemljisko-knjižni odjel Đurđevac z.k.ul. 6543, k.o.309435, Molve, od 28.09.2020. godine, pod brojem Z-7574/2020.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
 - PPUO Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/00.)

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ:

stranica 3/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 23 od 74

- PPUO Molve - I. ID ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/00. i 5/04.)
- PPUO Molve - II. ID ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/00., 5/04. i 5/11.)
- PPUO Molve - III. ID (ciljane) ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/00., 5/04., 5/11. i 8/14.)
- PPUO Molve - IV. ID ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 11/00., 5/04., 5/11., 8/14. i "Službeni glasnik Općine Molve" broj 2/19. i 8/19. - pročišćeni tekst.).

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, u zoni građevinskog područja naselja

- prema kartografskom prikazu 4.5. "Građevinsko područje naselja Molve" u zoni javne i društvene namjene, oznake D2-socijalna i D8 - vjerska

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom i to čl. 36., čl. 37., čl. 38., čl. 77. navedenog plana.

- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu – priključak na javnu prometnu površinu ostvaruje se s kč.br. 19/2 k.o. Molve
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda – građevina će se priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda prema uvjetima distributera
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu - građevina će se priključiti na niskonaponsku električnu energiju prema uvjetima distributera
- i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
 - Zdravko Ivančan, načelnik Općine Molve HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 32 izjavljuje da se slaže s predmetnim glavnim projektom
 - Stjepan Fosić HR-48327 Molve, Đurđevačka 29 – nema primjedbe
 - Sanela Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6 – nema primjedbe
 - Matea Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6 – nema primjedbe
 - Lovro Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6 – maloljetan, te majka Sanela Bencek, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6, kao zakonski skrbnik izjavljuje da nema primjedbe
 - Vlado Gregurić HR-48327 Molve, Dravska 5 – nema primjedbe
 - Ivančica Gregurić HR-48327 Molve, Dravska 5 – nema primjedbe
 - Marta Žufika HR-48327 Molve, Dravska 1 – nema primjedbe
 - Marija Žufika HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 27 – nema primjedbe
 - Ankica Vargić HR-48327 Molve, Marijanska 12 – nema primjedbe

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ:

stranica 4/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 24 od 74

- Mato Vargić HR-48327 Molve, Marijanska 12 – nema primjedbe

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 2.000,00 kuna na račun broj HR2123860021800006000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zaliđeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalо ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

**VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU**
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
 - SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21
 - Općina Molve HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 32
 - Stjepan Fosić HR-48327 Molve, Đurđevačka 29
 - Sanela Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6
 - Matea Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6
 - Lovro Bencek HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 6
 - Vlado Gregurić HR-48327 Molve, Dravska 5
 - Ivančica Gregurić HR-48327 Molve, Dravska 5
 - Marta Žufika HR-48327 Molve, Dravska 1
 - Marija Žufika HR-48327 Molve, Trg Kralja Tomislava 27
 - Ankica Vargić HR-48327 Molve, Marijanska 12
 - Mato Vargić HR-48327 Molve, Marijanska 12
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ:

stranica 5/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 25 od 74

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - Općina Molve, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-48327 Molve, Trg kralja Tomislava 22
 - Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sлив "Bistra"
HR-48350 Đurđevac, Antuna Radića 8b
 - PUK Koprivnica, Odjel za katastar nekretnina Đurđevac
HR-48350 Đurđevac, Đure Basaričeka 12
 - Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
HR-48000 Koprivnica, Nemčićeva 5

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: stranica 6/6 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

Stranica 26 od 74



 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 27 od 74



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067

URBROJ: 2137/1-05/101-20-0022

Đurđevac, 22.12.2020.

POTVRDA O IZVRŠNOSTI RJEŠENJA

S danom 21.12.2020. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021 od 04.12.2020. godine) je postalo izvršno.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0022 1/1 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

Stranica 28 od 74



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067

URBROJ: 2137/1-05/101-20-0023

Đurđevac, 28.12.2020.

POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

S danom 21.12.2020. godine izdano rješenje (Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021 od 04.12.2020. godine) je postalo pravomoćno.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU

Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0023 1/1 ID: P20201016-563006-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



REPUBLIKA HRVATSKA

Koprivničko-križevačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu

okoliša i zaštitu prirode

Izdvojeno mjesto rada Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067

URBROJ: 2137/1-05/101-21-0025

Đurđevac, 26.02.2021.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), izdaje

RJEŠENJE O ISPRAVKU GREŠKE

I. Građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000067, URBROJ: 2137/1-05/101-20-0021 od 04.12.2020. godine, izvršna dana 21.12.2020. godine, mijenja se na način da se u izreci građevinske dozvole:

- riječi „arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od listopada 2020. godine“ zamjenjuju riječima „arhitektonski projekt, oznake GPA-2020-01 od kolovoza 2020. godine“
- riječi „građevinski projekt – projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog uređenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, projekt zaštite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od rujna 2020. godine“ zamjenjuju riječima „građevinski projekt – projekt konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, vanjskog uređenja i prometa, racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, projekt zaštite od buke i vibracija, oznake GPG-2020-1 od kolovoza 2020. godine“
- riječi „strojarski projekt – projekt dizala, oznake PD-2020-01 od rujna 2020. godine“ zamjenjuju riječima „strojarski projekt – projekt dizala, oznake PD-2020-01 od srpnja 2020. godine“
- riječi „elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od rujna 2020. godine“ zamjenjuju riječima „elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, oznake 2004-07 od kolovoza 2020. godine“
- riječi „strojarski projekt – projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od rujna 2020. godine“ zamjenjuju riječima „strojarski projekt – projekt strojarskih instalacija, oznake 137/2020 od kolovoza 2020. godine“

II. Ispravak ove greške upisati će se u izvornik u obliku bilješke.

III. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak građevinska dozvola koja se ispravlja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, HR-48327 Molve, VIROVSKA 21, OIB 78265547561, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.10.2020. godine izdavanje građevinske dozvole za:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine građevina za cijelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstrešnice za druženje i aktivnosti korisnika

na novoformiranoj građevnoj čestici broj 5 (formirana od cijelih kč.br. 5, 6/1, 12/3) k.o. Molve (Molve, Trg kralja Tomislava).

Predmetna građevinska dozvola izdana je dana 04.12.2020. godine. Uvidom u istu utvrđena je greška iz točke I. izreke ove dozvole.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 104. Zakona o općem upravnom postupku, te je odlučeno kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU

Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
 - SAMOSTAN UZNESENJA B.D. MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA
HR-48327 Molve, VIROVSKA 21

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

II.3. Elektroenergetska instalacija

II.3.1. Općenito

Investitor izvodi: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA.

Građevina tlocrtno sadrži prizemlje, kat i potkrovle.

U etažama zgrada sadrži:

- Prostorije za razne aktivnosti korisnika (ručni radovi, soba s računalima, društvene igre itd.)
- Prostoriju za rekreaciju (vježbanje) korisnika
- Sobi za medicinskog djelatnika
- Prostoriju za djelatnike sa sanitarnim čvorovima
- Prostorije za dnevni odmor korisnika
- Ured za prijem
- Gospodarski dio: kuhinju s pratećom ostavom, kotlovcu, spremište vrtne opreme i alata, praonicu i spremište posteljine, spremište opreme za rekreaciju
- Blagovaonicu i dnevni boravak za korisnike
- Sanitarne prostorije za korisnike

II.3.2. Izmjene i dopune u odnosu na glavni projekt TD: 2004-07

Čestica k.č. br. 5, 6/1, 12/3, k.o. Molve nije više predmet projekta. Predmet projekta je novoformirana čestica k.č.br. 5, k.o. Molve, koji sadrži ovaj projekt.

U grafičkom prikazu III.1. iz projekta TD. 2004-07, kolovoz 2020.g. bio je obrađen dio koji se odnosi na k.č.br. 13/1, k.o. Molve, gdje je obrađeno napajanje platoa i vanjske rasvjete tog dijela. Taj dio se izbacio i nije više dio ovog projekta.

Ostali dijelovi koji su obrađeni u projektu TD: 2004-07, kolovoz 2020.g. ostaju isti i nepromijenjeni prema postojećem već odraćenom glavnom projektu.

II.3.3. Dovod i razvod električne energije

Priključak na NN mrežu izvesti prema uvjetima distributera, dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj: 400500-200187-0012, datum 22.07.2020., Elektra Koprivnica. Od samostojećeg priključnog mjernog ormara SSPMO, smještenog na rubu parcele k.č.br. 13/1, do glavnog razvoda građevine GRO napojiti kabelom NYY 4x35 mm² položenim u zemlju u DWP cijev.

Od glavnog razvodnog ormara GRO koji je smješten u suterenu napojiti ostale razvode u građevini i to razvode ROK i ROP kabelom NYY 5x10 mm² položen u cijevi PVC Ø32mm.

Razdjelnici GRO izvesti kao samostojeći limeni ormarić s vratima i bravom, zaštićen od korozije. U ormar je ugrađena oprema potrebna za napajanje potrošača. Detaljnije o opremi ormarića vidi u jednopolnoj shemi danoj u grafičkim prikazima.

Razdjelnice ROK i ROP izvesti kao tipski ugradni limeni ormarić. U ormar je ugrađena oprema potrebna za

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.3.3.	Dovod i razvod električne energije		Stranica 30 od 74	

napajanje potrošača. Detaljnije o opremi ormarića vidi u jednopolnoj shemi danoj u grafičkim prikazima.

Unutar razdjelnica smještena je neutralnu sabirnicu i zaštitna sabirnica. Obzirom na primjenjenu vrstu zaštite od previsokog dodirnog napona, ove dvije sabirnice moraju biti odvojene. Svi osigurači trebaju imati označene simbole potrošača koje napajaju.

Proizvodi za električnu instalaciju se smiju ugraditi u građevinu, ako ispunjavaju zahtjeve propisane prilogom "A" Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije i ako je za proizvod izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama tog propisa.

Instalacija u građevini izvodi se vodovima tipa NYM položenim u ojačanim PVC cijevima u podu, podžbukno u PVC cijevima u zidovima.

Sva međusobna spajanja vodiča treba izvesti stezalkama, vijčanim spojevima ili originalnim tvorničkim priborom koji ima odgovarajući atest.

II.3.4. Instalacija rasvjete

Instalaciju rasvjete izvesti vodovima tipa NYM položenim u ojačane PVC cijevi unutar stropa, odnosno podžbukno u PVC cijevima u zidovima.

Za rasvjetu su predviđeni izvodi za svjetiljke s LED izvorom svjetla.

Upravljanje rasvetom u hodnicima i stubištu izvesti preko senzora pokreta. U ostalim prostorijama upravljanje se vrši preko instalacijski sklopki za rasvjetu.

Predviđene su i svjetiljke sigurnosne rasvjete (protupanike) montirane na strop u hodnicima i stubištu s ugrađenim baterijama autonomije 3h.

Instalacijske sklopke ugraditi na 120cm od poda.

Instalaciju rasvjete izvesti prema priloženim nacrtima i shemama.

II.3.5. Instalacija priključnica

Instalacije priključnica u svim prostorijama građevine izvesti podžbukno sa instalacijskim NYM-vodičima položenim u instalacijske cijevi za lijevani beton.

Sve priključnice razmjestiti prema priloženim nacrtima i montirati ih na visini od 0,35m od gotovog poda osim kod:

- priključnice s poklopcem u kuhinji koje se montiraju na visini 1,1m od gotovog poda
- priključnice s poklopcem u spremištu i prostoriji za instalacije koje se montiraju na visini od 1,2m od gotovog poda ili prema potrebi tehnoloških potrošača strojarske opreme
- priključnice s poklopcem u kupaoni koje se montiraju na visini od 1,5m od gotovog poda

Instalacije priključnica izvesti prema nacrtima i shemama.


II.3.6. Instalacije za zaštitu od previsokog napona dodira

Sustav zaštite od previsokog napona dodira izveden je TN sustavom primjenom zaštitnih uređaja nadstrujne zaštite. Električne instalacije izvedene su vodovima i kabelima sa zaštitnim vodičem. Na zaštitni vodič (žuto-

 elektroimber info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.3.6.	Instalacije za zaštitu od previsokog napona dodira		Stranica 31 od 74	

zelene boje) spojeni su svi metalni dijelovi električnih uređaja i trošila, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a u slučaju kvara mogu doći pod napon. Zaštitni vodič je drugim krajem spojen na zaštitnu sabirnicu u odgovarajućoj razdjelnici. Sve zaštitne sabirnice u razdjelnicama spojene su s temeljnim uzemljivačem građevine. Svi metalni dijelovi električnih uređaja i metalni dijelovi drugih instalacija spojeni su vodičem (P/F 6 mm² u instalacijske cijevi) na stezaljke sabirne kutije.

II.3.7. Izjednačenje potencijala u objektu



II.3.8. Izvođenje instalacije

Sve radove izvesti vrlo pažljivo, pravovremeno i izbjegavati nepotrebna bušenja i druge radove. Postizati propisane razmake između elektroenergetskih, komunikacijskih i drugih instalacija.

Sve svjetiljke moraju imati poseban vijak za spajanje sa zaštitnim vodičem koji se spaja sa zaštitnim vodičem.

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Datum: siječanj 2021.g.
II.3.9.	Mjerenja i ispitivanje		Stranica 32 od 74	

II.3.9. Mjerenja i ispitivanje

Prije stavljanja cijelokupne električne instalacije u pogon i tehničkog pregleda, izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:

- izmjeriti otpor izolacije el. instalacije
- izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira
- ispitivanje razine osvijetljenosti
- ispitivanje funkcioniranje protupanične rasvjete
- ispitivanje da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa u objektu i spajanje na sabirnicu za izjednačenje potencijala
- ispitivanje funkcioniranja svih elemenata za isključenje u slučaju hitnosti
- ispitivanje sustava zaštite od munje

O izvršenim mjeranjima i ispitivanjima načiniti odgovarajuća izvješća. Izvođač je dužan investitoru predati izvedbenu dokumentaciju i upoznati ga s načinom korištenja održavanja izvedene instalacije.

II.4. Elektroničko komunikacijska mreža

II.4.1. Priključak na elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)

Predviđena je izgradnja pristupne kabelske kanalizacije (PKK) od projektiranog objekta do ruba građevinske parcele za priključak na EKI. PKK se izvodi u obliku dvije cijevi PEHD 50 položene podzemno do pristupne točke parcele (PTP) u vidu kabelskog zdenca na rubu parcele.

II.4.1.1. Opći uvjeti

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima i pravilnicima koji obrađuju ovu tematiku, s naglaskom na *Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13)*.

Prije početka radova izvođač je dužan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inženjeru.

II.4.1.2. Položaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije

Paralelno vođenje/približavanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:

Minimalna udaljenost drugih objekata od najbliže cijevi kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture odnosno zdenca kabelske kanalizacije do najbližeg ruba druge instalacije:

- energetski kabel do 10 kV 0,5 m
- energetski kabel do 35 kV 1,0 m

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.4.1.2.	Položaj EKI u odnosu na ostale komunalne instalacije		Stranica 33 od 74	

- energetski kabel preko 35 kV 2,0 m
- vodovod 0,5 m
- magistralni opskrbni vodovod 1,0 m
- kanalizacija promjera do 0,6m 0,5 m
- kanalizacija promjera 0,6m i više 1,5 m
- plinovod tlaka 0,4 MPa i manje 0,5m
- plinovod tlaka više od 0,4 MPa 1,0m

Križanje EK infrastrukture i ostalih instalacija:

Minimalna udaljenost (razmak između najbljižih vanjskih rubova instalacija):

- energetski kabel do 1kV 0,3 m
- energetski kabel 1kV do 35kV 0,5 m
- vodovod - glavni cjevovod 0,5 m
- vodovod - kućni priključak 0,3 m
- kanalizacijska cijev 0,3 m
- plinovod 0,5 m
- plinovod (kućni priključak – iznimno!) 0,3 m

II.4.1.3. Elementi, tehnički uvjeti i građenje kabelske kanalizacije

Za izgradnju EKI koristi se slijedeći materijal:

- PEHD cijevi
- spojnice
- držaci udaljenosti (češljevi)
- gumena brtva
- klizno sredstvo
- poklopac (čep)
- ostali građevinski materijal

PEHD cijevi

Pri izgradnji EKI koriste se PEHD cijevi promjera 50 mm.

PEHD spojnice

Upotrebljavaju se za nastavljanje cijevi bez proširenja i za uvođenje cijevi u zdence kabelske kanalizacije. Izrađene su od PEHD-a iste kvalitete kao i PEHD cijevi.

Držaci udaljenosti (češljevi)

Upotrebljavaju se kod izgradnje EKI za održavanje potrebne udaljenosti između cijevi po širini i visini. Češljevi se postavljaju na udaljenosti ne većoj od 1,5m, kod zasipavanja cijevi sa pijeskom i 3,0m kod oblaganja cijevi mješavinom cementa i pijeska. Uporaba češljeva osigurava stalni raspored cijevi u segmentu trase kabelske kanalizacije, tako da nije potrebno označavanje cijevi.

Gumena brtva

Izrađena je od sintetičkog kaučuka, a upotrebljava se kod spajanja cijevi kabelske kanalizacije. Služi za premazivanje krajeva PEHD cijevi pred uvlačenje cijevi kada se spajanje izvodi pomoću gumene brtve.

Obično za klizno sredstvo se uzima kalijev sapun.

PVC poklopac (čep)

Koristi se za zatvaranje krajeva cijevi u koje nije uvučen kabel radi sprječavanja prodora i taloženja nečistoća u cijevi.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.4.1.3.	Elementi, tehnički uvjeti i građenje kabelske kanalizacije		Stranica 34 od 74	

Ostali građevinski materijal

Prema potrebi koristi se pjesak veličine zrna 3-7 mm, cement, betonsko željezo i eventualno drugi građevinski materijali koji moraju odgovarati uputstvu za izgradnju kabelske kanalizacije od PEHD cijevi i standardima za građevinski materijal.

Izbor trase

Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, moguće je da kanalizacija između dva zdenca ne mora uvijek biti pravocrtna.

Kopanje rova

Predviđeno je polaganje kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture u rov dubine 80cm. Trasa rova između dva zdenca može biti pravocrtna ili s izvjesnim zakriviljenjima. Na ulazu u zdenac cijevi podignuti na nivo otvora za cijevi u uvodnoj ploči.

Prilikom određivanja dubine rova treba uzeti u obzir i debljinu podloge od pjeska (5 cm), broj redova cijevi i međusobnu udaljenost između redova (3 cm). Širina rova ovisi o broju cijevi u jednom redu, razmaku između cijevi (3 cm), širine prostora za manipulaciju (po 10 cm s obje strane krajnjih cijevi).

Kod iskopa rova kabelske kanalizacije za potrebe EK infrastrukture iskopani materijal treba deponirati duž rova s jedne strane na udaljenost 1 m od rova, odnosno deponirati u neposrednoj blizini izgradnje ukoliko nema mjesta za deponiranje uz sam rov, jer će se rov zatrpatiti zemljom iz iskopa. Višak zemlje se odmah odvozi.

Podloga za PEHD cijevi

Podloga za PEHD cijevi postavlja se nakon iskopa rova na isplanirano dno. Podloga ispod cijevi sastoji se od sloja pjeska debljine 5 cm.

Polaganje cijevi

Na nabijenu i izravnalu podlogu postavlja se prvi red cijevi. Udaljenost između cijevi od tri cm po širini rova održava se pomoću držača udaljenosti (češljeva). Češljevi se postavljaju na udaljenost svakih 1.5 m. Prije polaganja cijevi treba pregledati podlogu da ne sadrži kamenje ili strane oštре predmete koji mogu oštetiti cijevi. Prije polaganja cijevi, potrebno je, također, pregledati da li su rubovi cijevi i spojnice oštećene ili nepravilno obrađene, jer se smiju ugraditi samo potpuno ispravne cijevi. Spajanje cijevi se vrši utiskivanjem ravnog kraja cijevi u kolčak u koji je prethodno postavljena gumena brtva i kolčak s unutarnje strane namazan kliznim sredstvom.

Zatrpatavanje rova

Za rov u nogostupu oko cijevi, te 10 cm iznad cijevi ugrađuje se pjesak, ostatak rova se ispunjava zamjenskim materijalom.

Uvođenje PEHD cijevi u zdence

Uvođenje PEHD cijevi u zdence obavlja se pomoću spojnica. Ove spojnice postavljaju se u uvodnim pločama.

Savijanje PEHD cijevi

Ako je trasa kanalizacije zakriviljena potrebno je vršiti savijanje cijevi. Na mjestu zakriviljenosti potrebno je upotrijebiti što dulje komade cijevi, a broj nastavaka treba biti što manji. Iza svakog spojnog mjesto u krivini treba postaviti drveni kolčić da spojnica ne bude opterećena u toku dalnjih radova. Cijevi se savijaju polako i ravnomjerno, a savijene cijevi pričvrste se kolčićima, a između cijevi se postavljaju češljevi i zasipava se pjeskom. Dozvoljeni radius savijanja cijevi ovisi o dimenziji cijevi, vanjskoj temperaturi i postupku savijanja. Pri temperaturi većoj od +5 stupnjeva celzija mogu se cijevi vanjskog promjera 110 mm i debljine stijenki 2.2 mm savijati s polumjerom krivine r=5 m. Manji radius savijanja nije dozvoljen, jer dolazi do promjene promjera cijevi.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.4.2.	Instalacija EKM i ZAU građevine		Stranica 35 od 74	

II.4.2. Instalacija EKM i ZAU građevine

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama ovim projektom predviđena je izvedba instalacije EKMI (elektroničko komunikacijska mreža s pripadajućom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanim opremom) i zajednički antenski uređaj (ZAU).

Kao sustav kabliranja sukladno predviđeno je generičko kabliranje (GC) stambenih zgrada sukladno normi HRN:EN 50173-4. Predviđena je izvedba zajedničkog antenskog sustava s distribucijom iz razdjelnika BD sukladno priloženoj preglednoj shemi.

Sustav generičkog kabliranja se sastoji od:

- razdjelnika građevine (BD)
- elemenata etažnog kabliranja

Od razdjelnika građevine BD do telekomunikacijskih utičnica predviđeni su kabeli tipa FTP Cat6 sukladno priloženim grafičkim prikazima.

Unutar objekta kabele položiti u samogasive PVC cijevi položene podžbukno i unutar stropa.

Mjesta križanja EK infrastrukture sa ostalom infrastrukturom izvesti prema Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine.

Elementi sustava generičkog kabliranja sukladno priloženim grafičkim prikazima povezuju se u hijerarsku zvjezdasto razgranatu strukturu.

U prostoru objekta predviđene su telekomunikacijske priključnice (TO) RJ45 cat.6, ugrađene podžbukno u zidu, te access pointovi u hodnicima.

U razdjelniku građevine BD smješten je i zajednički antenski sustav (ZAU) koji služi kao centralno mjesto granjanja antenski kablova prema sobama.

Detaljnije o izvođenju i ostalim elementima instalacije vidi u priloženim grafičkim prikazima.

II.5. Instalacija sustava zaštite od munje

II.5.1. Općenito

Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN br 87/08 i 33/10) u okviru bitnih zahtjeva za građevinu, propisuje tehnička svojstva sustava za zaštitu od djelovanja munje, zahtjeve za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za sustav, te tehnička svojstva i druge zahtjeve za proizvode namijenjene za ugradnju u sustav.

Odredbe ovog tehničkog propisa koje se odnose na građevinu, odnose se i na instalacijsku opremu te građevine, kao i na opskrbne vodove građevine u mjeri određenoj normama na koje upućuje propis.

Sustav je dio građevnog sklopa građevine.

S obzirom na razinu zaštite od djelovanja munje sustav može biti razine zaštite I (vjerojatnost štete najviše 0,02), II (vjer.štete najviše 0,05), III (vjer. štete najviše 0,1), IV (vjerojatnost štete najviše 0,2).

S obzirom na položaj sustav se može izvoditi kao sustav vanjske zaštite ili sustav unutarnje zaštite ili kao njihova kombinacija, u kojem slučaju moraju kao jedinstvena cjelina biti međusobno usklađeni.

Odarvana razina zaštite od munje mora biti usklađena s procjenjenim rizikom od djelovanja munje.

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Datum: siječanj 2021.g.
II.5.1.	Općenito		Stranica 36 od 74	

Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

- nerazmjerno velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje
- požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite,
- opasnost, smetnju ili štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine,
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine

Građevni proizvod se smije ugraditi u sustav odnosno u građevinu vezano za izvedbu sustava ako ispunjava zahtjeve propisane prilogom "A" tehničkog Propisa i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

II.5.2. Tehnički opis

Za građevinu: **GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA** potrebno je projektirati sustav zaštite od munje a prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10).

Zgrada samostana je tlocrtne površine cca 365 m².

U blizini ima drugih građevina.

Prema dostupnim podacima kod proračuna je uzeta u obzir prosječna učestalost olujnih dana 33 dana godišnje.

Razina zaštite je grupa III i temeljem toga je projektiran sustav zaštite od munje.

Pri izvođenju sustava izvođač je dužan pridržavati se dijela projekta građevine koji se odnosi na sustav i tehničke upute za ugradnju i upotrebu proizvoda koji se ugrađuju u sustav te odredaba tehničkog propisa.

Kod preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje izvođač mora utvrditi da li je građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom, da li je proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, da li su svojstva, uključivo i rok uporabe u skladu sa podacima u projektu. Sve potrebno treba upisivati u građevni dnevnik (vidi Prilog C).

Sustav zaštite od munje potrebno je kontrolirati. Razlikujemo redovite i izvanredne pregledе sustava. Detaljnije je opisano u programu kontrole i osiguranja kvalitete.

Građevni proizvodi, koji se ugrađuju u sustav moraju zadovoljavati uvjete normi HRN EN 50164 i HRN EN 31643 kao što je navedeno u prologu A tehničkog propisa.

II.5.3. Proračun rizika sustava zaštite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zaštite od munje (LPS) učinkovitosti:

$$E \geq E_c:$$

$$E_c = 1 - N_c / N_d$$

, gdje je:

N_c – prihvaćena učestalost udara munje

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.5.3.	Proračun rizika sustava zaštite od munje		Stranica 37 od 74	

N_d – očekivana učestalost udara munja u objekt

$$\text{Gustoća udara munja iznosi: } N_g = 0,04 \cdot T_d^{1,25}$$

T_d = broj olujnih dana godišnje dobiven iz izokerauničkih karata

Uz $T_d = 38$ Dobiva se:

$$N_g = 3,8 \quad \text{po km}^2 \text{ godišnje}$$

Za izradu proračuna razine zaštite od munje i proračuna rizika korišten je softverski alat "IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeći rezultati:

- Razina zaštite od munje (LPS) – Razina III (91%)**
- Izračunani rizici:

	Tolerirani rizik Rt	Rizik od direktnog udara Rd	Rizik od indirektnog udara Ri	Izračunati rizik R
Gubitak ljudskog života	1,00E-05	7,79E-08	4,16E-08	1,20E-07
Ekonomski gubitak	1,00E-03	7,08E-07	1,33E-04	1,33E-04

II.5.4. Uzemljivač i izvodi

Uzemljivač građevine izvesti polaganjem inox trake RH1 Rf 30x3,5mm u temelje i temeljnu ploču.

Traku položiti tako da užom plohom leži u sloju betona na dubini od 10 cm od dna temelja ili ispod temelja.

Na traci u ploči izvesti sve potrebne izvode; za zemljovode, za spoj s uzemljivačem susjedne građevine, za instalaciju za izjednačenje potencijala, za spoj s metalnim masama u i na građevini.

Od uzemljivača izvesti izvode trakom RH1 Rf 30x3,5 mm kao dozemne spojeve do mjernih spojeva građevine. Od mjernih spojeva građevine sve do krova i po krovu izvesti žicom, gromobranski vodič AH1 Al Ø8mm.

Prije zalijevanja betonom, na uzemljivaču sve spojeve potrebno je zaliti vrućim bitumenom.

Sve izvesti prema priloženim grafičkim prikazima.

II.5.5. Odvodi i hvataljke

Za odvode položiti žicu AH1 Al Ø8mm po fasadi.

Odvodi moraju ostvariti najkraću vezu između hvataljki i uzemljivača, te ih treba položiti okomito bez promjene smjera. Radi sprečavanja preskoka i prevelikih elektrodinamičkih sila, ne smije se izvoditi lukove s polumjerom manjim od 200 mm, promjena smjera polaganja ne smije biti veća od 90°.

Metalne mase na pročeljima građevine, čija je površina veća od 2 m² ili koje su duže od 2 m, spojiti (vijkom ili zavarivanjem) direktno na uzemljivač ili zemljovod ili odvod gromobranske instalacije.

Za hvataljku koristiti žicu od legure AH1 Al promjera 8mm koju preko spojnice spojiti na odvode.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

II.6. Vijek uporabe i održavanje građevine

Vijek uporabe predviđa se najmanje 25 godina.

Održavanje

Uz periodični pregled el. instalacija svakih 6 mjeseci i rukovanje prema uputama isporučioca opreme, te redovito održavanje, zamjenu dotrajalih el. instalacija vijek trajanja instalacija zadovoljiti će vijek trajanja građevine.

Preporuča se svakih dvije godine, najduže četiri godine, a i nakon svakog dodatnog zahvata na el. instalaciji ispitati el. instalaciju po ovlaštenoj firmi.

Tijekom uporabe, a u slučaju potrebe bilo kakvih radova na izvedenoj elektroinstalaciji potrebno je pridržavati se Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH 5/2010), kao i ostalih važećih pravilnika i tehničkih propisa.

II.6.1. Instalacija sustava zaštite od munje

Uporabni vijek građevine je najmanje 50 godina.

Kada je radi ispunjavanja zahtjeva Propisa potrebna zaštita sustava, ta će se zaštita smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja sustava.

Tijekom uporabe potrebno je redovito pregledavati sustav, a najmanje u razmacima kako je programom kontrole određeno.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava (npr. Udari munje ili neki drugi događaj) ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava , te po inspekcijskom nadzoru (ako to zahtjeva).

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.7.	Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva		Stranica 39 od 74	

II.7. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

II.7.1. Primijenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja

Investitor:

**SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB:
78265547561
Virovska 21, Molve**

Građevina:

**GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI -
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA
ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I
AKTIVNOSTI KORISNIKA**

Lokacija:

**novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih k.č.br. 5,
6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja Tomislava, Molve**

Broj projekta:

TD 2004-07-izm, siječanj 2021.g.

Projektant:

ELEKTRO IMBER d.o.o.

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/2010)
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/18, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/18, 102/15, 68/18)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

II.7.1. Primjenjeni zakoni i propisi prilikom projektiranja

Stranica 40 od 74

- Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)
- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/170, 34/18, 36/19, 98/19)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 116/19)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
- Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)
- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18)
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 056/1999)
- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.l. 62/73)
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br.16/2016)
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/2016)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12)
- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06)
- Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br 29/2013)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br 5/2010)
- Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
- HRN IEC 60364-1 Niskonaponske električne instalacije – Osnovna načela, određivanje općih značajki, definicije
- HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zaštita- Zaštita od električnog udara
- HRN HD 384.4.42 S1Električna instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zaštita, Zaštita od toplinskih učinaka
- HRN HD 384.4.43 S2 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita, Nadstrujna zaštita
- HRN HD 384.4.442.S1 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita- 44 poglavlje -Prenaponska zaštita, Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrežama
- HRN HD 60364-4-443 Električna instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zaštita – Zaštita od naponskih smetanja i elektromagnetskih smetanja
- HRN HD 384.4.45 S1 Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Podnaponska zaštita
- HRN HD 384.4. - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita, 4 dio
- HRN HD 60364-5-51 Električne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba električne opreme.
- HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije zgrada 6.dio-Provjjeravanje
- HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mesta – 1.dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:

DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.



 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.2.	Proračun trajno dopuštene struje kroz kabele		Stranica 41 od 74	

II.7.2. Proračun trajno dopuštene struje kroz kabele

Najprije se određuje najveća trajno dopuštena struja kroz kabele. Podaci dani u donjoj tablici su dani u tablicama norme HRN HD 384.5.523 S2:2002.

Za temperaturu tla uzima se 25°C a okoline 30°C. To su najveće temperature koje se očekuju u normalnom radu.

Jednadžbe za izračun nazivne struje su kako slijede:

- Monofazni krug: $I_{naz} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$
- Trofazni krug: $I_{naz} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$

Mora vrijediti uvjet da je trajno podnosiva struja kabela (I_z) veća od nazivne struje (I_{naz})

Naziv strujnog kruga	Pretpostavljeno opterećenje P[kW]	Faktor snage cos(φ)	Napon U(V)	Nazivna struja I_{naz} (A)	Način polaganja kabela	Presjek kabela i materijal	Tip izolacije	Maksimalna podnosiva struja (A)	Faktor okolne temperature C1	Redukcijski faktor za grupno polaganje kabela C2	Trajno podnosiva struja kabela I_z (A)	$I_z > I_{naz}$
GRO	27,60 kW	0,95	400	41,93 A	D	4x35mm ² (bakar)	PVC	125,00 A	1	1	125,00 A	DA
ROK	6,50 kW	0,95	400	9,88 A	A2	5x10mm ² (bakar)	PVC	43,00 A	1	1	43,00 A	DA
ROP	4,00 kW	0,95	400	6,08 A	A2	5x10mm ² (bakar)	PVC	43,00 A	1	1	43,00 A	DA

II.7.3. Proračun pada napona

Proračun pada napona u pojedinom strujnom krugu vrši se prema HRN HD 384.5.52 S1.

Dopušteni pad napona između točke napajanja električne instalacije i bilo koje druge točke ne smije biti veći od slijedećih vrijednosti:

- 3% za strujne krugove rasvjete, 5% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže
- 5% za strujne krugove rasvjete, 8% za sve ostale strujne krugove ako se električna instalacija napaja direktno iz transformatorske stanice.

Pad napona se računa prema izrazu: $\Delta u = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\gamma \cdot S \cdot U^2}$

gdje je:

$$\Delta u \quad \text{pad napona u \%}$$

$$P \cdot l \quad \text{suma momenata opterećenja [Wm]}$$

$$S \quad \text{presjek vodiča [mm}^2\text{]}$$

$$\gamma \quad \text{vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)}$$

$$U \quad \text{nazivni napon [V]}$$

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

II.7.3.

Proračun pada napona

Stranica 42 od 74

Naziv strujnog kruga	Pretpostavljen o opterećenje P[kW]	U [V]	l [m]	γ [S/m]	S [mm ²]	Δu [%]	Δu _{uk} [%]	Δu _{doz} [%]	ZADOVOLJAVA
GRO	27,60 kW	400	60	56	35	0,53	0,53	3	DA
ROK	6,50 kW	400	6	56	10	0,04	0,57	3	DA
ROP	4,00 kW	400	12	56	10	0,05	0,58	3	DA

II.7.4. Proračun zaštite od preopterećenja

Proračun zaštite od preopterećenja vrši se sukladno normi HRN HD 384.4.43.

Uredaj za nadstrujnu zaštitu postavlja se na početku svakog strujnog kruga, odnosno na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja. Postavljanje uređaja na mjestima promjene presjeka kabela i vodiča može se izbjegći ako uređaj ispred tih mesta štiti i kabel manjeg presjeka. Odabrani zaštitni uređaji (automatski i rastalni osigurači) prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje temperature.

Radne značajke naprava koje štite kabele od preopterećenja moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

$$I_b \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_Z$$

I_b – projektirana (pogonska) struja strujnog kruga

I_Z – trajno podnosiva struja kabela

I_n – nazivna struja zaštitne naprave

(NAPOMENA: Za podesive zaštitne naprave nazivna struja I_n je odabrana podešena struja.)

I_2 – struja koja osigurava učinkovitu proradu u dogovorenom vremenu zaštitne naprave

$$I_2 = k \cdot I_n$$

gdje je koeficijent k definiran tablicom (uzet iz norme HRN HD 384.5.54):

I_n [A]	<4	4 < ... < 10	10 < ... < 25	> 25
k	2,1	1,9	1,75	1,6

Također se mora provjeriti da temperatura faznog, neutralnog i zaštitnog vodiča ne prekorači najveću dopuštenu temperaturu u uvjetima kratkog spoja i kvara. Najviša temperatura će se dogoditi pri najmanjoj struci kvara, jer je iskloplno vrijeme najdulje.

Za toplinsko naprezanje vodiča potrebno je provjeriti da vrijeme isklopa zaštitne naprave ne prijeđe:

a) za izolirane vodiče i kabele: $t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_k} \right)^2 [s]$

t iskloplno vrijeme za struju I_k [s]

k koeficijent (faktor) iz donje tablice

S presjek vodiča [mm²]

I_k za aktivne vodiče, najmanja struja kratkog spoja $I_{k1\min}$ ili $I_{k2\min}$

za zaštitni vodič i PEN vodič, struja kvara I_f [A]

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRADJVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

II.7.4.

Proračun zaštite od preopterećenja

Stranica 43 od 74

	Vrijednosti koeficijenta k	Materijal vodiča	
		bakar	aluminij
Aktivni vodiči i zaštitni vodiči koji su dio istog sustava razvođenja u istom omotaču	Izolirani s 70°C PVC $\leq 300\text{mm}^2$	115	76
	Izolirani s 70°C PVC $> 300\text{mm}^2$	103	68
	Izolirani s 90°C XLPE ili EPR	143	94
	Izolirani s 85°C gumom	134	89
Odijeljeni zaštitni vodiči	Izolirani s 70°C PVC $\leq 300\text{mm}^2$	143	95
	Izolirani s 70°C PVC $> 300\text{mm}^2$	133	88
	Izolirani s 90°C XLPE ili EPR	176	116
	Izolirani s 85°C gumom	166	110
	Goli (kad nema opasnosti od požara)	159	105

$$\text{b) Za sustave sabirničkog razvoda (BTS): } t \leq \frac{(I_0^2 \cdot t_0)}{I_k^2} [\text{s}]$$

$(I_0^2 \cdot t_0)$ je vrijednost podnosivog toplinskog naprezanja vodiča

(faznih, neutralnog, zaštitnog PE ili PEN) za sustav sabirničkog razvoda (BTS).

Kako se traži pouzdano isklapanje zaštitnog uređaja u vremenu koje neće uzrokovati štetne posljedice po čovjeka, tada se najveće isklopno vrijeme navedeno u donjoj tablici mora primijeniti na krajne strujne krugove koji ne prelaze 32A.

Sustav	50V < U ₀ ≤ 120V		120V < U ₀ ≤ 230V		230V < U ₀ ≤ 400V		U ₀ > 400V	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
TN	0,8	Napomena 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	Napomena 2	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Kad se u TT sustavima isklop postiže nadstrujnom zaštitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na zaštitno izjednačivanje potencijala, smiju se uporabljati najveća isklopna vremena za TN sustave.

U₀ je nazivni napon linijskog vodiča prema zemlji izmjenične struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

Napomena 1: Isklop se može zahtijevati iz drugog razloga osim zaštite od električnog udara.

Napomena 2: Kad se isklop postiže s RCD-om vidi donji tekst

U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopušta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i za strujne krugove veće od 32A.

U TT sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 1s dopušta se za razdiobne (distribucijske) strujne krugove i za strujne krugove veće od 32A.

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:

Naziv strujnog kruga	Pretpostavljeno opterećenje P[kW]	U [V]	Osigurač	I _b [A]	I _n [A]	I _Z [A]	ZADOVOLJAVA $I_b < I_n < I_Z$	k	I ₂ [A] ($k \cdot I_n$)	1,45 * I ₂	ZADOVOLJAVA $I_Z < 1,45 * I_Z$
GRO	27,60 kW	400	80A 3p	41,93 A	80,00 A	125,00 A	DA	1,60	128,00	181,25	DA
ROK	6,50 kW	400	40A 4p	9,88 A	32,00 A	43,00 A	DA	1,60	51,20	62,35	DA
ROP	4,00 kW	400	40A 4p	6,08 A	32,00 A	43,00 A	DA	1,60	51,20	62,35	DA

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRADJEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.5.	Proračun zaštite od kratkog spoja i toplinska naprezanja u vodičima		Stranica 44 od 74	

II.7.5. Proračun zaštite od kratkog spoja i toplinska naprezanja u vodičima

Da bi mogli izračunati jednopolnu struju kratkog spoja za koju se uzima da će biti najmanja struja kratkog spoja koja se može pojaviti i kao takva je mjerodavna u odabiru zaštitnih naprava, moramo prvo izračunati impedanciju petlje. Uz opravdanu pretpostavku da je radna komponenta impedancije dominantna, zanemarujemo jalovu komponentu i izračunavamo otpor petlje za pojedine strujne krugove.

$$\text{Otpor petlje dobiva se iz slijedeće jednadžbe: } R = \frac{2 \cdot l}{\gamma \cdot S} (\Omega)$$

gdje je:

- 1 duljina kabela [m]
- S presjek vodiča [mm²]
- γ vodljivost (56 S/m za Cu, 37 S/m za Al)

$$\text{Jednopolna struja kratkog spoja se dobije iz jednadžbe: } I_k = \frac{U}{R} (A)$$

Osigurači su raspoloživi s tri karakteristike djelovanja – „B”, „C” i „D”. Karakteristika definira brzinu odaziva na razne iznose nadstruje kako je prikazano na slici, odnosno kako slijedi:


B karakteristika – primarno namijenjeno za zaštitu signalnih uređaja kao PLC-ova i sl.

Odaziv je 3-5 I_n (u proračunu se uzima I_{os} = 4xI_n)

C karakteristika – primarno za aplikacije kao što su rasvjeta, kontrolni strujni krugovi, računala i uređaji. Odaziv je 5-10 I_n

(u proračunu se uzima I_{os} = 7,5xI_n)

D karakteristika – primarno za aplikacije kao što su transformatori, napajanja, grijaci i sl. Odaziv je 10-20 I_n (u proračunu se uzima I_{os} = 15xI_n)



Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:

Naziv strujnog kruga	Pretpostavljeno opterećenje P[kW]	U [V]	I [m]	I _n [A]	γ [S/m]	S [mm ²]	Prethodni otpor [Ω]	R [Ω]	Ukupni otpor [Ω]	I _k [A]	Pouzdanost struje djelovanja I _{os} [A]	ZADOVOLJJAVA I _k > I _{os}	Koefficijent k	Iskl. vrijeme t [s]	Iskl. vrijeme zadovoljava
GRO	27,60 kW	400	60	80,00 A	56	35	0,050	0,061	0,111	3596,33	800	DA	115	1,25	DA
ROK	6,50 kW	400	6	32,00 A	56	10	0,111	0,021	0,133	3015,38	240	DA	115	0,15	DA
ROP	4,00 kW	400	12	32,00 A	56	10	0,133	0,043	0,176	2279,07	240	DA	115	0,25	DA

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.6.	Proračun najveće dopuštene struje kratkog spoja		Stranica 45 od 74	

II.7.6. Proračun najveće dopuštene struje kratkog spoja

Potrebno je izračunati najveću struju kratkog spoja koja se može dogoditi. Ovaj podatak je potreban radi odabira snage kratkog spoja zaštitnih naprava.

Općenito, najveća očekivana struja kratkog spoja jednaka je simetričnoj tropolnoj struji kratkog spoja I_{k3} . Za kratki spoj između sve tri faze, najveća očekivana struja kratkog spoja će biti kad se kratki spoj dogodi na stezalkama zaštitne naprave i kada su uzvodni strujni krugovi na dogovorenoj temperaturi okoline od 20°C.

$$\text{Struja tropolnog kratkog spoja jednaka je: } I_{k3\max} = \frac{C_{\max} \cdot m \cdot U_0}{\sqrt{(R^2 + X^2)}} \text{ (kA)}$$

C_{\max} naponski faktor = 1,05

m naponski faktor praznog hoda = 1,05

R radni otpor (Ω) koji se računa iz jednadžbe $R = \frac{\rho_0}{S \cdot n} \cdot l [\Omega]$

X jalovi otpor (Ω) koji se računa iz jednadžbe $X = \frac{\lambda}{n} \cdot l [\Omega]$, može se zanemariti za presjeke kabela do 25mm²

S presjek vodiča u mm²

λ linearni jalovi otpor (reaktancija) vodiča, [mΩ/m]

ρ_0 specifični električni otpor vodiča pri 20°C [mΩ x mm²/m]

n broj usporednih vodiča

Napomena: jalovi otpor se može zanemariti za presjeke kabela do 25mm²

Iz gore navedenih podataka dolazi se do slijedeće tabele:

Naziv strujnog kruga	S [mm ²]	ρ_0 [mΩ x mm ² /m]	λ [mΩ/m]	n	l [m]	R [mΩ]	X [mΩ]	U ₀ [\Omega]	I _{k3max} [kA]
GRO	35	0,387	0,077	1	35	0,3870	2,6950	400	161,97
ROK	10	1,830	0,088	1	20	3,6600	1,7600	400	108,59
ROP	10	1,830	0,088	1	30	5,4900	2,6400	400	72,39

II.7.7. Proračuni zaštite od munje

Prema normi HRN IEC 62305-1 potrebno je izabrati razinu zaštite od munje (LPS) učinkovitosti:

$E \geq E_c$:

$$E_c = 1 - N_c / N_d$$

, gdje je:

N_c – prihvaćena učestalost udara munje

N_d – očekivana učestalost udara munja u objekt

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.7.7.	Proračuni zaštite od munje		Stranica 46 od 74	

Gustoća udara munja iznosi: $N_g = 0,04 \cdot T_d^{1,25}$

T_d = broj olujnih dana godišnje dobiven iz izokerauničkih karata

Uz $T_d = 37$ Dobiva se:

$N_g = 3,7$ po km² godišnje

Za izradu proračuna razine zaštite od munje i proračuna rizika korišten je softverski alat "IEC Risk Assessment Calculator: Version 3.0.3" kojim su dobiveni slijedeći rezultati:

- Razina zaštite od munje (LPS) – Razina III (91%)**

U nastavku prilažemo kompletan izvještaj iz navedenog softvera na engleskom jeziku (prethodno su navedeni glavni rezultati).

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

Stranica 47 od 74



NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC

62305-2
Edition-1
2004-01

Structure's Attributes:

Length of structure (m): 35
Width of structure (m): 32
Height of roof plane (m)*: 5
Equivalent area (m²): 4.781 m²

Structure's Dimensions:

Location relative to surroundings: Exposed hilltop
Location density (service line density): Suburban
Number thunderdays: 35 days/year
Equivalent annual flash density: 3,5 flashes/km²

Structure's Attributes:

Risk of fire or physical damage: Ordinary
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Protection Measures:

LPS type: Level III - 91%
Fire protection level: Manual systems
Surge protection: Full SPD set IEC62305-4

Conductive Service Lines:

Power Line:

Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:

Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:

Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Loss Categories:

Category 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life: Low panic level
Life loss due to fire: Churches, museums...
Life loss due to overvoltages: No safety critical systems

Category 3 - Loss of Cultural Heritage:

Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Category 4 - Economic Loss:

Special economic hazards: No special hazards
Economic loss due to fire: Prison, church
Economic loss due to overvoltage: Church, prison, public site
Step - touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000 yrs

Category 2 - Loss of Essential Services:

Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Calculated Risks:

	Tolerable Risk R _t	Direct Strike Risk R _d	Indirect Strike Risk R _i	Calculated Risk R
Loss of Human Life:	1,00E-05	7,03E-07	3,07E-07	1,01E-06
Loss of Essential Services:	1,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Loss of Cultural Heritage:	1,00E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Economic Loss:	1,00E-03	4,35E-06	3,79E-05	4,23E-05


 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 48 od 74	

II.7.8. Proračun rasvjete

1 Prizemlje_strojarske instalacije

1.1 Sažetak, Prizemlje_strojarske instalacije

1.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.60 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

6040 lm

Ukupna snaga

43.4 W

Ukupna snaga po površini (17.96 m²)

2.42 W/m² (1.22 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg
Emin
Emin/Eavg (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.5H 4.1H)
Pozicija

197 lx

175 lx

0.89

0.77

<=21.6

0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Thorn


1 2 Tipska oznaka : 92901967
Naziv svjetiljke : AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD]
Žarulje : 1 x Z_AQ2900-840 3020 22 W / 3020 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 49 od 74	

2 Prizemlje_Hodnik2

2.1 Sažetak, Prizemlje_Hodnik2

2.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

1657 lm

Ukupna snaga

20.0 W

Ukupna snaga po površini (6.41 m²)

3.12 W/m² (2.59 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	121 lx
Emin	87 lx
Emin/Eav (Uo)	0.73
Emin/Emaks (Ud)	0.57
Pozicija	0.00 m

Tip Kom. Proizvod


PETRIDIS	
2	1
Tipska oznaka	: !880812
Naziv svjetiljke	: TOWER LED 1x20W WARM
Žarulje	: 1 x LED TOWER 20 W / 1657 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 50 od 74	

3 Prizemlje_hodnik 1

3.1 Sažetak, Prizemlje_hodnik 1

3.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Faktor održavanja

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

8285 lm

Ukupna snaga

100.0 W

Ukupna snaga po površini (37.20 m²)

2.69 W/m² (2.27 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	119 lx
Emin	79 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.67
Emin/Emaks (Ud)	0.52
Pozicija	0.00 m

Tip Kom. Proizvod


		PETRIDIS	
2	5	Tipска oznaka	: I880812
		Naziv svjetiljke	: TOWER LED 1x20W WARM
		Žarulje	: 1 x LED TOWER 20 W / 1657 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 51 od 74	

4 Prizemlje_kuhinja

4.1 Sažetak, Prizemlje_kuhinja

4.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.60 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	20720 lm
Ukupna snaga	166.8 W
Ukupna snaga po površini (21.78 m ²)	7.66 W/m ² (1.47 W/m ² /100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	520 lx
Emin	397 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.76
Emin/Emaks (Ud)	0.64
UGR (3.0H 4.0H)	<=23.9
Pozicija	0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Thorn


4	4	Tipska oznaka	: 92901935
		Naziv svjetiljke	: AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD]
		Žarulje	: 1 x Z_AQ5200-840 5180 42 W / 5180 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 52 od 74	

5 Prizemlje_djelatnici

5.1 Sažetak, Prizemlje_djelatnici

5.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.60 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	3700 lm
Ukupna snaga	32.6 W
Ukupna snaga po površini (9.74 m ²)	3.35 W/m ² (1.51 W/m ² /100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	222 lx
Emin	186 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.84
Emin/Emaks (Ud)	0.72
UGR (2.2H 2.4H)	<=20.0
Pozicija	0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Thorn


6	2	Tipska oznaka : 96631305
		Naziv svjetiljke : KAT RD 2000-830 HF [STD]
		Žarulje : 1 x KATO_HO_83 16 W / 1850 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 53 od 74	

6 Prizemlje_dnevni boravak

6.1 Sažetak, Prizemlje_dnevni boravak

6.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.60 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (39.42 m²)

12164 lm
115.0 W
2.92 W/m² (1.32 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Eavg 220 lx
Emin 98 lx
Emin/Eavg (Uo) 0.44
Emin/Emaks (Ud) 0.27
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0°)

Tip Kom. Proizvod

PETRIDIS
2 4


Tipska oznaka : !880812
Naziv svjetiljke : TOWER LED 1x20W WARM
Žarulje : 1 x LED TOWER 20 W / 1657 lm

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		<i>Datum:</i> siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 54 od 74	

7 Prizemlje_med.djelatnik

7.1 Sažetak, Prizemlje_med.djelatnik

7.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.50 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

8800 lm

Ukupna snaga

80.0 W

Ukupna snaga po površini (15.69 m²)

5.10 W/m² (1.10 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg 465 lx

Emin 314 lx

Emin/Eavg (Uo) 0.68

Emin/Emaks (Ud) 0.51

UGR (2.2H 4.2H) <=17.1

Pozicija 0.75 m

Tip Kom. Proizvod

THORNeco


8	2	Tipska oznaka : !96631380 (STD - standard)
		Naziv svjetiljke : ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
		Žarulje : 1 x LED-TE293 40W 40 W / 4400 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 55 od 74	

8 Prizemlje_blagovaonica

8.1 Sažetak, Prizemlje_blagovaonica

8.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.60 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	11100 lm
Ukupna snaga	97.8 W
Ukupna snaga po površini (32.95 m ²)	2.97 W/m ² (1.26 W/m ² /100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Eavg	235 lx
Emin	196 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.83
Emin/Emaks (Ud)	0.71
UGR (3.9H 4.5H)	<=22.6
Pozicija	0.75 m

Tip Kom. Proizvod


Thorn	
6	Tipska oznaka : 96631305
6	Naziv svjetiljke : KAT RD 2000-830 HF [STD]
	Žarulje : 1 x KATO_HO_83 16 W / 1850 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Mlove	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 56 od 74	

9 Prizemlje_rukotvorine

9.1 Sažetak, Prizemlje_rukotvorine

9.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.50 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

17600 lm

Ukupna snaga

160.0 W

Ukupna snaga po površini (32.39 m²)

4.94 W/m² (1.07 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	460 lx
Emin	308 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.67
Emin/Emaks (Ud)	0.48
UGR (4.2H 4.6H)	<=17.9
Pozicija	0.75 m

Horizontalno

Tip Kom. Proizvod

THORNeco


8	4	Tipska oznaka	: !96631380 (STD - standard)
		Naziv svjetiljke	: ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
		Žarulje	: 1 x LED-TE293 40W 40 W / 4400 lm

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 57 od 74	

10 Prizemlje_ženskki wc

10.1 Sažetak, Prizemlje_ženskki wc

10.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.60 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	1850 lm
Ukupna snaga	16.3 W
Ukupna snaga po površini (3.14 m ²)	5.19 W/m ² (2.67 W/m ² /100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	194 lx
Emin	166 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.86
Emin/Emaks (Ud)	0.75
UGR (2.0H 2.0H)	<=19.4
Pozicija	0.75 m

Tip Kom. Proizvod


6	1	Thorn	
		Tipska oznaka	: 96631305
		Naziv svjetiljke	: KAT RD 2000-830 HF [STD]
		Žarulje	: 1 x KATO_HO_83 16 W / 1850 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 58 od 74	

11 Prizemlje_inval

11.1 Sažetak, Prizemlje_inval

11.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.60 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

3700 lm

Ukupna snaga

32.6 W

Ukupna snaga po površini (4.27 m²)

7.63 W/m² (2.39 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg

319 lx

Emin

261 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.82

Emin/Emaks (Ud)

0.70

UGR (2.0H 2.0H)

<=19.4

Pozicija

0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Thorn

6 2

Tipska oznaka : 96631305

Naziv svjetiljke : KAT RD 2000-830 HF [STD]




Žarulje : 1 x KATO_HO_83 16 W / 1850 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Datum: siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 59 od 74	

12 Kat_dnevni odmor

12.1 Sažetak, Kat_dnevni odmor

12.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.40 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

27680 lm

Ukupna snaga

175.0 W

Ukupna snaga po površini (47.01 m²)

3.72 W/m² (1.22 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg

306 lx

Emin

130 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.43

Emin/Emaks (Ud)

0.29

UGR (4.6H 8.3H)

<=21.7

Pozicija

0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Tip Kom. Proizvod

Petridis Lighting S.A.



Tipska oznaka : !82630182

Naziv svjetiljke : DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm


Žarulje : 1 x SMD LED 35 W / 5536 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 60 od 74	

13 Kat_dnevni oddmor 3

13.1 Sažetak, Kat_dnevni oddmor 3

13.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.40 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

38752 lm

Ukupna snaga

245.0 W

Ukupna snaga po površini (53.72 m²)

4.56 W/m² (1.28 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg

356 lx

Emin

157 lx

Emin/Eav (Uo)

0.44

Emin/Emaks (Ud)

0.31

UGR (4.6H 10.1H)

<=21.9

Pozicija

0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Tip Kom. Proizvod

Petridis Lighting S.A.




7 7
Tipska oznaka : !82630182
Naziv svjetiljke : DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm
Žarulje : 1 x SMD LED 35 W / 5536 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 61 od 74	

14 Kat_posteljina

14.1 Sažetak, Kat_posteljina

14.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.40 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (24.64 m²)

11100 lm
97.8 W
3.97 W/m² (1.27 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	313 lx
Emin	278 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.89
Emin/Emaks (Ud)	0.78
UGR (3.9H 4.6H)	<=22.5
Pozicija	0.75 m

Tip Kom. Proizvod

Thorn


6	6	Tipska oznaka : 96631305
		Naziv svjetiljke : KAT RD 2000-830 HF [STD]
		Žarulje : 1 x KATO_HO_83 16 W / 1850 lm

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 62 od 74	

15 Kat_ured

15.1 Sažetak, Kat_ured

15.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.40 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

17600 lm

Ukupna snaga

160.0 W

Ukupna snaga po površini (26.12 m²)

6.13 W/m² (1.09 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg

561 lx

Emin

402 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.72

Emin/Emaks (Ud)

0.54

UGR (4.0H 4.5H)

<=17.9

Pozicija

0.75 m

Tip Kom. Proizvod

THORNeco

8 4

Tipska oznaka

: !96631380 (STD - standard)

Naziv svjetiljke

: ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384

Žarulje


: 1 x LED-TE293 40W 40 W / 4400 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Datum: siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 63 od 74	

16 Potkr.prostor za rekr.korisnika

16.1 Sažetak, Potkr.prostor za rekr.korisnika

16.1.1 Pregled rezultata, Mjerna površina 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina mjerne površine
Faktor održavanja

Svetiljke s dir./indirektnom raspodjelom
0.75 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
26639 lm
Ukupna snaga
248.3 W
Ukupna snaga po površini (131.20 m²)
1.89 W/m²

Rasvjetljenosti

Srednja rasvjetljenost	Esr	269 lx
Minimalna rasvjetljenost	Emin	109 lx
Maksimalna rasvjetljenost	Emax	457 lx
Jednolikost Uo	Emin/Em	1:2.48 (0.4)
Jednolikost Ud	Emin/Emax	1:4.21 (0.24)

Tip Kom. Proizvod

THORNeco

8	6	Tipska oznaka : !96631380 (STD - standard)
[]		Naziv svjetiljke : ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384
[]		Žarulje : 1 x LED-TE293 40W 40 W / 4400 lm

TM Technologie sp. z o.o.


9	1	Tipska oznaka : !ONTEC S_M1_301
[]		Naziv svjetiljke : ONTEC S_M1_301
[]		Žarulje : 7 x LED / 27 lm
10	1	Tipska oznaka : 030_ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram.ldt
[]		Naziv svjetiljke : ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram
[]		Žarulje : 7 x LED / 7.14286 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 64 od 74	

17 Potkr._hodnik

17.1 Sažetak, Potkr._hodnik

17.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.80 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	6628 lm
Ukupna snaga	80.0 W
Ukupna snaga po površini (26.46 m ²)	3.02 W/m ² (1.94 W/m ² /100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno
Eavg
Emin
Emin/Eavg (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

156 lx
67 lx
0.43
0.31
0.75 m

Tip Kom. Proizvod


PETRIDIS	
2	Tipska oznaka : !880812
4	Naziv svjetiljke : TOWER LED 1x20W WARM
	Žarulje : 1 x LED TOWER 20 W / 1657 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		Datum: siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 65 od 74	

18 Potkr._hodnik_panik

18.1 Sažetak, Potkr._hodnik_panik

18.1.1 Pregled rezultata, Područje vrednovanja 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.80 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

204 lm

Ukupna snaga

3.4 W

Ukupna snaga po površini (26.46 m²)

0.13 W/m² (3.62 W/m²/100lx)

Područje vrednovanja 1

Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg

3.55 lx

Emin

1.64 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.46

Emin/Emaks (Ud)

0.29

Pozicija

0.00 m

Tip Kom. Proizvod

TM Technologie sp. z o.o.


11	1	Tipska oznaka	: !ONTEC S_C1_302_M_AT
		Naziv svjetiljke	: ONTEC S_C1_302_M_AT
		Žarulje	: 1 x LED 3.4 W / 204 lm

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO		<i>Datum:</i> siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 66 od 74	

1 Vanjska instalacija 1

1.2 Sažetak, Vanjska instalacija 1

1.2.1 Pregled rezultata, Mjerna površina 1



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina mjerne površine
Visina (fot. centar) [m]:
Faktor održavanja

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.00 m
5.94 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (15897.75 m^2)

41904 lm
336 W
0.02 W/m²

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost	Esr	10.4 lx
Minimalna rasvijetljenost	Emin	4.8 lx
Maksimalna rasvijetljenost	Emax	19.8 lx
Jednolikost Uo	Emin/Em	1:2.18 (0.46)
Jednolikost Ud	Emin/Emax	1:4.17 (0.24)



Tip Kom. Proizvod

		Thorn
1	12	Tipska oznaka : !96275976
		Naziv svjetiljke : IP 12L70-730 WR
		Žarulje : 1 x IP12L70-730WR 28 W / 3492 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.7.8.	Proračun rasvjete		Stranica 67 od 74	

1.2 Sažetak, Vanjska instalacija 1

1.2.2 Pregled rezultata, Mjerna površina 2



Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina mjerne površine

0.00 m

Visina (fot. centar) [m]:

5.94 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

41904 lm

Ukupna snaga

336 W

Ukupna snaga po površini (15897.75 m²)

0.02 W/m²

Rasvijetljenosti

Srednja rasvijetljenost

Esr 10.4 lx

Minimalna rasvijetljenost

Emin 5 lx

Maksimalna rasvijetljenost

Emax 19.4 lx

Jednolikost Uo

Emin/Em 1:2.08 (0.48)

Jednolikost Ud

Emin/Emax 1:3.88 (0.26)

Tip Kom. Proizvod

Thorn

1 12

Tipska oznaka : !96275976



Naziv svjetiljke : IP 12L70-730 WR

Žarulje : 1 x IP12L70-730WR 28 W / 3492 lm

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.

II.7.9. Elaborat zaštite na radu

Opći zahtjev osnovnih pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je upotreba vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primjenjena slijedeća tehnička rješenja za zadovoljavanje tog uvjeta:

- Kod dimenzioniranja vodova i opreme vođeno je računa o toplinskim i električnim naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prašina, vlaga, mehanička, električka i toplinska naprezanja), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta upotrebe.
- Električni vodovi i oprema zaštićeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zaštitnim napravama (instalacionim osiguračima sa toplivim umetkom i prekidačima sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja), odabranim prema nazivnim vrijednostima trošila. Takvo dimenzioniranje omogućuje upotrebu vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti.
- Električni vodovi zaštićeni su na mjestima gdje su moguća mehanička oštećenja zaštitnim cijevima od tvrdog PVC, savitljivim metalnim cijevima SAPA, odnosno metalnim ili alkaten cijevima položenim u pod. Kabeli položeni u zemlju označeni su upozoravajućom trakom.
- U prostorijama sa prašnjavom, vlažnom ili eksplozivnom atmosferom upotrijebljena je oprema u odgovarajućoj zaštiti.

Opći dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje od udara električne struje je sprečavanje nastanka previsokog napona dodira na uređaju u kvaru, odnosno ograničavanje vremena trajanja takvog napona i sprečavanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama koje ne pripadaju električnom uređaju, a moglo bi se rukom premostiti ili dohvatići sa mjesta stajališta. U projektu su primjenjena slijedeća tehnička rješenja tog zahtjeva:

- Predviđen je sistem zaštite od previsokog napona dodira automatskim isključivanjem primjenom zaštitnih uređaja diferencijalne struje (ZUDS). Svi uređaji u električnoj instalaciji obuhvatiti će se navedenom zaštitom, vezivanjem svojih metalnih masa sa zaštitnim vodičem koji je spojen sa uzemljivačem.
- Zaštitni vodič će biti u žuto zelenoj boji, a u razdjelnici će se svi spojevi zaštitnih vodiča izvesti pristupačno i sa mogućnošću pojedinačnog isključenja.
- Za eliminiranje mogućnosti nastanka razlike potencijala između metalnih masa koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, predviđeno je njihovo međusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom spojenim preko sabirničke kutije na uzemljivač.

Dopunski zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu, za osiguranje od udara električne struje putem slučajnog dodira s dijelovima pod naponom, riješen je na slijedeći način:

- Na električnim uređajima primjenjena je odgovarajuća mehanička zaštita (od prašine i vlage), koja ujedno sprječava slučajni dodir dijelova pod naponom. Električni vodovi zaštićeni su svojim izolacionim plaštem, a na posebno ugroženim mjestima dodatnom mehaničkom zaštitom.
- Uredaji u otvorenoj izvedbi (osigurači, priključci, kontakti prekidača i sl.) postavljeni su u zatvoreno kućište, odnosno razdjelnici. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe alata, a na vratima će se postaviti natpis s upozorenjem o približavanju dijelova pod naponom. Sa unutarnje strane vratiju preko aparata sa otvorenim kontaktima postavit će se izolaciona pregrada.
- Ispred razdjelnica predviđen je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.


Za omogućavanje sigurnog pristupa kod intervencije na električnoj instalaciji i na građevini u slučaju požara ili potrebe za brzom intervencijom predviđeno je postavljanje glavnog prekidača u glavnom razvodu građevine, a s kojim se može kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidač ili preko tipkala za daljinski isklop postavljenim kraj ulaza u građevinu (za poslovne prostore).

Zahtjev osnovnog pravila zaštite na radu za osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete obzirom na potreban nivo rasvjjetlenosti. Također je vođeno računa o odgovarajućoj dispoziciji svjetiljki i instalacijskih sklopki kako bi se omogućio ulaz u osvijetljen prostor, odnosno postigao odgovarajući kvalitet rasvjete.

Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:

DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.



 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.7.10.	Prikaz mjera zaštite od požara		Stranica 69 od 74	

II.7.10. Prikaz mjera zaštite od požara

Uzroci nastajanja požara zbog djelovanja električne struje za projektiranu građevinu su opasnosti koje se odnose na preopterećenje vodiča, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od kratkih spojeva izazvanim kvarom na uređajima ili probojem izolacije na elementima instalacije, te opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog korištenja i održavanja instalacija. Osnovni vid zaštite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne instalacije i svih elemenata instalacije u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uređajima i redovno održavanje instalacija u ispravnom stanju. Posebne mjere za zaštitu od preopterećenja vodiča, kabela i sklopnih aparata izvedene su kod trošila niskonaponskim osiguračima za upotrebu u domaćinstvima i slične svrhe. Zaštita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom odgovarajućih osigurača sa topljivim umetkom ili automatskih osigurača na početku svakog napojnog voda.

Na vidnom zaštićenom mjestu mora biti uputstvo, pregledna shema iz koje je jasno vidljivo što treba isključiti u slučaju nužde. Također je poželjno da su istaknuti i brojevi osoba koje treba nazvati u slučaju nužde (dežurni elektroinstalater, vatrogasac ili sl.). Broj 112 je broj za intervencije.

Za omogućavanje sigurnog pristupa kod intervencije na električnoj instalaciji i na građevini u slučaju požara ili potrebe za brzom intervencijom predviđeno je postavljanje glavnog prekidača u razvodima, a s kojim se može kompletna instalacija iza njega staviti u beznaponsko stanje bilo direktnim djelovanjem na prekidač.

Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala.

Da bi sve navedene mjere zaštite od nastanka požara bile djelotvorne potrebno je da se izvođač radova na elektroinstalacijama pridržava danih tehničkih rješenja, a radove izvede pažljivo i u skladu sa važećim propisima.



Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

 info@elektro-imber.hr	Investitor:	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	Knjiga:	KNJIGA 1.
	Građevina:	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	Z.O.P.:	CB-PRODEKSUZ
	Projekt:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	TD:	2004-07-izm
	Dio projekta:	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	Datum:	siječanj 2021.g.
II.8.	Program kontrole i osiguranja kvalitete		Stranica 70 od 74	

II.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Ugovor za izradu instalacija se sklapa na temelju troškovnika, a u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima , Zakonom o gradnji, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Cijenom pojedine stavke troškovnika izvođač je dužan obuhvatiti i izvedbu kompletne instalacije prema troškovniku, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvođač je dužan ukalkulirati cijenu rada i materijala za izradu instalacija, transportne troškove, troškove uskladištenja, dnevnice, terenske dodatke, osiguranja i sl.

Kakvoća ugrađenog materijala treba zadovoljavati uvjete odgovarajućeg standarda. Radove treba izvesti u skladu sa postojećim propisima i pravilnicima, savjesno i uredno u skladu sa pravilima zanata.

Ako izvođač kod pregleda projekta ili izvedene instalacije ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da rješenje dano projektom nije funkcionalno ili ekonomično, dužan je o tome obavijestiti investitora.

Izmjena projektne dokumentacije ili izvođenje radova mimo rješenja datih projektom od strane izvođača, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera investitora, nije dozvoljeno. Preporuča se investitoru da za svaku promjenu savjetuje projektanta. U slučaju da investitor u dogovoru sa izvođačem, izvrši izmjenu u projektu ili radove ne izvede prema rješenjima danim u projektnoj dokumentaciji, projektant se neće smatrati odgovornim za funkcionalnost tako izvedene instalacije.

Tokom izvođenja radova na instalacijama i montaže opreme izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik. U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu sa Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14) .

Radi normalnog odvijanja radova investitor je dužan osigurati prostorije za smještaj alata i materijala izvođača, te osigurati radnu snagu za transport teških predmeta, probijanje većih probaja, izgradnju velikih konzola i pričvrstnika i sl., a što nije obuhvaćeno troškovnikom i pojavilo se kao potreba uslijed specifičnosti gradilišta. Iste radove može izvesti i izvođač uz posebnu naknadu.

Svaka stavka sa rasvjetnim armaturama podrazumijeva dobavu, montažu i spajanje armature na podlogu. Način montaže ako nije dan posebnim detaljem, podrazumijeva montažu na način koji određuje isporučilac armatura. Izvođač je dužan montažu izvesti tako da se postigne stabilan i čvrst položaj armature i nakon višestruke izmjene sijalice ili dijelova, koji se uporabom normalno troše.

Svaka stavka vodiča ili kabela, kao i ostalog elektromaterijala podrazumijeva da je isti sukladan s nizom normi IEC 60364 (HRN HD 384).

Svaka stavka vodiča ili kabela podrazumijeva polaganje na jedan od slijedećih načina: direktno pod žbuku, uvlačenjem u plastične cijevi položene u armirano - betonske zidove i stropove, učvršćenjem na zid obujmicama u razmaku od 20 cm ili polaganjem u limene perforirane kabel kanale.

Međusobno spajanje vodiča je dozvoljeno samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Obujmicama položeni vodovi se od ulaza u instalacionu sklopku ili priključnicu do 250 cm od nivoa gotovog poda dodatno mehanički zaštićuju plastičnim cijevima.

Cijevi se polazu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad cijevi bude 1 cm. Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm.

Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon uvlačenja voda prostor između voda i stjenke cijevi ispuni elektro kitom.

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnom oznakom. Oznaka treba biti takva, i učvršćena na takav način da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice obuhvaćena je nabava specificiranog materijala, izrada razdjelnice u skladu sa Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN br 5/2010), tehničkom opisu, dobava razdjelnice na gradilište, montaža u zid, te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.8.	Program kontrole i osiguranja kvalitete		Stranica 71 od 74	

Instalacione osigurače ugraditi komplet sa kapom, topljivim umetkom i kalibarskim prstenom. Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu ploču od izolacionog materijala radi zaštite od slučajnog dodira.

Ovisno o tipu i izvedbi treba obuhvatiti bojenje temeljnom i dekorativnom bojom, izradu i postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu sa jednopolnom shemom, sitni spojni materijal, plastične kanale, nosač rednih stezaljki, vodič za označenje glavnih strujnih krugova, natpis o prisutnosti napona prema standardu N.A3.011 točka 6.5 natpis sa nazivom razdjelnice jednopolna shema zaštićena crnim koricama i plastičnom folijom.

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način koji osigurava trajnu čitljivost teksta i prijanljivost pločice.

Razdjelnice treba ispitati u pogledu ispravnosti montaže elemenata i funkcionalnosti svakog elementa.

Električna se instalacija mora provjeriti prije stavljanja u rad kao i nakon svake znatnije preinake kako bi se potvrdilo propisano izvođenje radova u skladu normom IEC 60364, a normom IEC 60364-1/2005 4.4.2 preporuča se povremenu (periodičnu) provjeru električne instalacije.

Ispitivanje električne instalacije može izvoditi za to ovlaštena organizacija, a između ostalog treba izvršiti:

- pregled očevodom
- ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala
- ispitivanje električnog izolacijskog otpora vodiča
- ispitivanje zaštite od indirektnog dodira
- ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja diferencijalne struje
- ispitivanje otpora uzemljenja

Prije tehničkog pregleda izvođač je dužan provjeriti da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji treba dati pismeni izvještaj u kojem je opisano koji dio instalacije nije u funkciji i navesti razlog zašto instalacija nije završena.

Sudionici u gradnji u obvezi su pridržavati se u potpunosti Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 7/14, NN 107/15) i Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN br.43/14)

Izvođač jamči za kvalitet izvedenih radova i ispravno funkcioniranje instalacije dvije godine, ukoliko s investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok počinje od dana tehničkog prijema građevine, odnosno od dana predaje građevine na upotrebu investitoru, ukoliko je isti zatražio prijem građevine prije tehničkog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovao nekvalitetnim ugrađenim materijalom ili nesolidnim radovima.

Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju kao što su osigurački ulošci, žarulje, fluo cijevi i sl. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti da otkloni nedostatke, investitor ima pravo iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača. Po isteku garantnog roka investitor treba održati superkolaudaciju, te razriješiti izvođača obaveza iz garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.
II.9.	Iskaz procijenjenih troškova gradnje		Stranica 72 od 74	

II.9. Iskaz procijenjenih troškova gradnje

Investitor:

**SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE
MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB:
78265547561
Virovska 21, Molve**

Građevina:

**GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U
SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI
CENTAR I POMOĆNA ZGRADA
NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI
KORISNIKA**

Lokacija:

**novoformirana k.č.br. 5 (formirana od cijelih
k.č.br. 5, 6/1, 12/3), k.o. Molve; Trg kralja
Tomislava, Molve**

Projektant:

ELEKTRO IMBER d.o.o.

Broj projekta:

TD 2004-07-izm, siječanj 2021.g.

1. Za izgradnju građevine predviđa se cijena elektroinstalacija **od 600.000,00 kn sa PDV-om.**



Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CEJODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	II. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

II.10.

Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Stranica 73 od 74

II.10. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

II.10.1. Posebni tehnički uvjeti gradnje

Izvođač radova dužan je upotrebljavati za gradnju, a kasnije za održavanje građevine samo one proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost.

Izvođač radova se mora pridržavati svih važećih propisa, standarda i normativa za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni za pojedine stavke, pridržavati se pravila struke kod izvođenja radova.

Svi sudionici u gradnji su se dužni pridržavati traženih uvjeta projektom i strukom, a sve da bi kvaliteta ugrađenog materijala i kvaliteta izvršenih radova zadovoljavala tražene uvjete.

II.10.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom

Otpad se klasificira prema:

– **svojstvima:**

- opasni otpad
- neopasni otpad
- interni otpad

– **mjestu nastanka:**

- komunalni
- proizvodni
- posebne kategorije

Kod izvođenja radova na predmetnoj građevini očekuje se pojava proizvodnog otpada, koji je neopasni i kao takav je potrebno da se zbrinjava na pravilan način.

Sav otpad od demontažnih radova postojeće instalacije se razvrstava na gradilištu po kategorijama i vrsti, odnosno tako se i deponira ili na hrpu ili u pripremljeni metalni nepropusni kontejner. Nakon dovršetka radova je potrebno takav otpad deponirati na službenu deponiju, s naznakom da prijevoz otpada vrši osoba registrirana za prijevoz neopasnog otpada.

Otpad kod izvođenja radova također spada u proizvodni neopasni otpad koji se zbrinjava na isti način.

II.10.3. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Kod izvođenja radova na predmetnoj građevini ne očekuje se pojava opasnog otpada tako da nisu predviđeni posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom.

Zagreb, siječanj 2021.g.

Projektant:

DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.



 info@elektro-imber.hr	<i>Investitor:</i>	SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, OIB: 78265547561 - Virovska 21, Molve	<i>Knjiga:</i>	KNJIGA 1.
	<i>Građevina:</i>	GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA	<i>Z.O.P.:</i>	CB-PRODEKSUZ
	<i>Projekt:</i>	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA -izmjena i dopuna	<i>TD:</i>	2004-07-izm
	<i>Dio projekta:</i>	III. TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI	<i>Datum:</i>	siječanj 2021.g.

III.

TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI

Stranica 74 od 74

III. TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI

III.1. Situacija – Priklučak na NN i EKI

III.2. Sustav zaštite od munje

- III.2.1. Tlocrt temelja
- III.2.2. Jugo-zapadno i sjevero-istočno pročelje

III.3. Elektrotehnička instalacija


- III.3.1. Tlocrt prizemlja
- III.3.2. Tlocrt kata
- III.3.3. Tlocrt potkovlja


III.4. Jednopolne sheme razdjelnica

- III.4.1. GRO
- III.4.2. ROK
- III.4.3. ROP

III.5. Pregledne sheme


- III.5.1. Elektroenergetskih razvoda
- III.5.2. Elektroničko komunikacijske mreže i ZAU
- III.5.3. SOS sustava
- III.5.4. Sustava za odimljavanje stubišta






LEGENDA:

- gromobrinski vodič AH1 Al Ø8mm
- - - traka za uzemljenje RH1 Rf 30x3,5mm
- A** spona za međusobno povezivanje gromobranskih vodiča KON04
- D** spona za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča KON02
- G** spona za povezivanje trake za uzemljenje KON01
- M.S.** Mjerni spoj izveden spojnicom KON01 traka-traka u podnom mjernom ormariću ZON07
- Izvod od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja





elektroimber	info@elektro-imber.hr	Naziv / Struk. odrednica:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
		Projekt:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjeni i dopuna
GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIJALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUG U ZAJEDNICI - SOCIJALNO EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTRESNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA novootvoren k.o. br. 5, k.o. Molive			
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARJE FRANJEVACA KONVENTUALACA Viroska 21, Molive			
Sadržaj: JUGO-ZAPADNO I SJEVERO-ISTOČNO PROČELJE SUSTAV ŽAŠTITE OD MUNJE		Projektant:	DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
		Mjerilo:	III.2.2.
		TD:	2004-07-izm
		Datum:	siječanj 2021.
		ZOP:	CB-PRODEKSUZ
		Mapa:	KNJIGA 1.
		List/listova:	1/1



Prel.=500 W; Z30V				
Simbol	Kol.	Naziv	Snaga svjetiljke	Uk.snaga
	7	AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD]	22 W	152 W
	25	TOWER LED 1x20W WARM	20 W	500 W
	47	KAT RD 2000-830 HF [STD]	16 W	766 W
	18	DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm	35 W	630 W
	22	ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384	40 W	880 W
	4	AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD]	42 W	167 W
	1	ONTEC S_M1_301	4 W	4 W
	5	ONTEC S_C1_302_M_AT	3 W	17 W
	4	ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram	4 W	17 W
	3	ONTEC S_M1_nadgr_piktogram + AKC.OS002	4 W	13 W
Sumarna snaga = 3146 W				

KAZALO			
Blok	Ime	Blok	Ime
	Glavni razvodni ormar		RTV priključnica
	Isklopna sklopka		Socket, Telecommunications
	Stropni senzor pokreta 360 stupnjeva		Kutija za izjednačenje potencijala
	Izvodu u kuhinji za napu		Tipkalo JPr-10 za isklop napajanja
	Priključnica 2x230V, N+PE		SOS potezno tipkalo
	Priključnica 3x230V, N+PE		Napojna SOS jedinica
	Priključnica 230V N+PE s poklopcom		Signalizacija SOS poziva
	Priključnica 230V, N+PE		Izvod za napajanje razdjelnika podnog grijanja
	Priključnica 400V, 3P+N+PE, 3f		Izvod za napajanje ventilokonvektora






KAZALO	
Blok	Ime
■	Razvodni ormari potkrovija
♂	Iskljupna sklopka
⊕	Stropni senzor pokreta 360 stupnjeva
✚	Priklučnica 2x230V, N+PE
✚	Priklučnica 3x230V, N+PE
✚	Priklučnica 230V, N+PE s poklopcom
✚	Priklučnica 230V, N+PE
✚	Socket, Telecommunications
●	Izvod za napajanje razdjelnika podnog grijanja
■	Izvod za napajanje ventilokonvektora
▣	Centrala za odimljavanje zapornice s integriranim ručnim aktivatorom
◎	El. pogon kupole za odimljavanje
▢	Optički automatski javljač požara


Simbol	Kol.	Naziv	Snaga svjetiljke	Uk.snaga
S1	7	AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF [STD]	22 W	152 W
S2	25	TOWER LED 1x20W WARM	20 W	500 W
S3	47	KAT RD 2000-830 HF [STD]	16 W	766 W
S4	18	DISCUS 35W WARM MICROPR. D440mm	35 W	630 W
S5	22	ANNA LED 1200x300 4400 840 + 96631384	40 W	880 W
S6	4	AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF [STD]	42 W	167 W
Em1	1	ONTEC S_M1_301	4 W	4 W
Em2	5	ONTEC S_C1_302_M_AT	3 W	17 W
P1	4	ONTEC S_M1_7LED_CB_pictogram	4 W	17 W
P2	3	ONTEC S_M1_nadgr_piktogram + AKC.OS002	4 W	13 W
Sumarna snaga = 3146 W				



info@elektro-imber.hr
Nova cesta 184, Zagreb
 Naziv / Struk. odrednica:
IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
 Projekt:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
Dopr. GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIJALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.c.br. 5. k.o. Molve
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve
Sadržaj: TLOCRT POTKROVLJA ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA
 Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.
 TD: 2004-07-izm
 Datum: siječanj 2021.
 ZOP: CB-PRODEKSUZ
 Mapa: KNJIGA 1.
 Mjerilo: 1:100
 List/istova: 1/1



Str. krug	0	JPr	ROK	ROP	R-DIZ	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	SOS
Potrošač	dovod od SSPMO	tipkalo za daljinsko isključenje	odvod do ROK	odvod do ROP	odvod do razvoda dizala	rasvjeta dnevni boravak	rasvjeta prostor za djelatnike	rasvjeta sanitarie	rasvjeta kuhinja	rasvjeta strojarnica i spremište	rasvjeta blagovaona	rasvjeta hodnik i stubište	sigurnosna rasvjeta	SOS sustav za invalide
Snaga (kW)	27,60		6,50	4,00	4,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30		0,10
Tip kabela	NYY	NYM	NYY	NYY	NYY	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM
Presjek (mm²)	4x35	3x1,5	5x10	5x10	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Duzina (m)														



R-8	P-17	P-18	UJ	VJ	VENT
vanjska rasvjeta	prikљučnice prostorija za instalacije	prikљučnice prostorija za instalacije	unutarnja jedinica dizalice topline	vanjska jedinica dizalice topline	tlacični ventilator kuhinje
0,50	1,00	1,00	1,00	10,60	0,40
NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x6	3x1,5




info@elektro-imber.hr
Naziv / Struk. odrednica: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Nova cesta 184, Zagreb Projekt:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna

TD: 2004-07-izm Mjerilo:
Datum: siječanj 2021.
ZOP: CB-PRODEKSUZ List/listova:
Mapa: KNJIGA 1. 1/2

III.4.1.

Doprinos građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa de-institucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - socijalni i edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstrelšnice za druženje i aktivnosti korisnika; novoformirana k.c.br. 5. k.o. Molve
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve
Sadržaj: JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICE GRO
Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing. el.




PG1	VK1	VK2	SJENICA	OGRADA	Proračun snage
razdjelnik podnog grijanja	ventilokonvektori	ventilokonvektori	napajanje sjenice	napajanje el pogona ograde	$P(v) = 27,6 \text{ kW}$ $i = 0,24$
0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	$P(i) = 67,00 \text{ kW}$
NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	$\cos(\phi) = 0,95$
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	$I = 26,21 \text{ A}$




info@elektro-imber.hr
Naziv / Struk. odrednica: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Nova cesta 184, Zagreb
Projekt: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna

Djelatnost: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.c.br. 5. k.o. Molve
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve
Sadržaj: JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICE GRO
Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing. el.
TD: 2004-07-izm
Datum: siječanj 2021.
ZOP: CB-PRODEKSUZ
Mapa: KNJIGA 1.
III.4.1.
Mjerilo:
List/listova:
2/2



Str. krug	0	P-1	P-2	P-7	P-8	P-9	PG1	PG2	VK1	VK2			P-3	P-4	P-5	P-6	R-2	
Potrošač	dovod od GRO		priklučnice ured	priklučnice praonica	priklučnice dnevni odmor 1	priklučnice dnevni odmor 2	priklučnice dnevni odmor 3	razdjelnici podnog grijanja	razdjelnici podnog grijanja	ventilokonvektori	ventilokonvektori			priklučnice prostorija s računalima	rasvjeta sanitarije i tuševi			
Snaga (kW)	6,50		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,20	0,20			1,00	1,00	1,00	0,20	
Tip kabela	NYY		NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM			NYM	NYM	NYM	NYM	
Presek (mm²)	5x10		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	
Dužina (m)																		



	R-1	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	Proračun snage
	rasvjeta ured	rasvjeta pravonice	rasvjeta dnevni odmor 1	rasvjeta dnevni odmor 2	rasvjeta dnevni odmor 3	rasvjeta hodnik i stubište	sigurnosna rasvjeta	
	0,20	0,10	0,40	0,40	0,40	0,20		$P(v) = 6,5 \text{ kW}$ $i = 0,53$
	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM		$P(i) = 12,20 \text{ kW}$
	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		$\cos(\phi) = 0,95$
								$I = 9,88 \text{ A}$

elektroimber

info@elektro-imber.hr
Naziv / Struk. odrednica: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Nova cesta 184, Zagreb Projekt: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna


OGRADJENJA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI - SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA; novoformirana k.c.br. 5. k.o. Molve

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve


Sadržaj: JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNICE ROK Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

TD: 2004-07-izm Mjerilo:
Datum: siječanj 2021.
ZOP: CB-PRODEKSUZ List/listova:
Mapa: KNJIGA 1. 1/1

III.4.2.



Str. krug	0		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	PG1	VK1	VK2		R-1	R-2	R-3	R-4		Proračun snage
Potrošač	dovod od GRO		priklučnice prostorija radionice	priklučnica prostorija za rekreaciju	priklučnica prostorija za rekreaciju	priklučnice prostorija s računalima	priklučnice prostorija s računalima	razdjelnici podnog grjanja	ventilokonvektori	ventilokonvektori		rasvjeta prostorija radionice i prostorija za rekreaciju	rasvjeta prostorija za rekreaciju	rasvjeta hodnik	sigurnosna rasvjeta		P(v) = 4 kW i = 0,59
Snaga (kW)	4,0000		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,20	0,20		0,40	0,40	0,20			P(i) = 6,80 kW
Tip kabela	NYY		NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM	NYM		NYM	NYM	NYM	NYM		cos(φi) = 0,95
Presjek (mm²)	5x10		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		I = 9,88 A
Dužina (m)																	




LEGENDA:

- 0 - 4x35 mm²
- 1 - NYY 5x10 mm²
- 2 - NYY 5x6 mm²
- 3 - NYY 3x2,5 mm²

elektroimber	info@elektro-imber.hr Nova cesta 184, Zagreb	Naziv / Struk. odrednica: IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA Projekt: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing. el.	ID: 2004-07-izm Datum: siječanj 2021. ZOP: CB-PRODEKSUZ	Mjerilo: List/istova: KNJIGA 1.
Sadržaj:	Virovska 21, Molve	
PREGLEDNA SHEMA		
ELEKTROENERGETSKIH RAZVODA		

ANTENSKI STUP



KAZALO


DOVOD OD PTP 2xPHD CIJEV

- 1 - FTP Cat6 / d20
- 2 - svjetlovodni kabel SM 2 niti / d25
- 3 - 2xFTP Cat6 / d20
- 4 - 5x DG 113 / d40
- 5 - KOKA 3000 SAT / d20

HD - EK razdjelnik

ZAU - zajednički antenski uređaj

elektroimber	info@elektro-imber.hr	Naziv / Struk. odrednica:	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA
Nova cesta 184, Zagreb		Projekt:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
Građevina za cijelodnevni boravak u svrhu procesa deinsticucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - Socijalni Edukacijski Centar i Pomoćna Zgrada Nadstresnice za druženje i aktivnosti korisnika; novootvorena k.c.br. 5, k.o. Molve			III.5.2.
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve			
Sadržaj: PREGLEDNA SHEMA ELEKTRONIČKO KOMUNIKACIJSKE MREŽE I ZAU		Projektant:	TD: 2004-07-izm Mjerilo:
			Datum: siječanj 2021.
			ZOP: CB-PRODEKSUZ List/listova:
			Mapa: KNJIGA 1. 1/1



KAZALO:



- BIS-SOS C1 T - SOS centrala (iznad vrata wc-a)



- BIS-TPR SOS T - tipkalo pozivno-razriješno potezno (u wc-u uz školjku)



- BIS-SS 01CBT - Signalna svjetiljka (iznad vrata wc-a)

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:

- razvod u standardnim podžbuknim cijevima
- BIS-SOS C1T montiramo u podžbuknu kutiju 4 mod okomito iznad vrata WC-a
- BIS - TPR SOS T montiramo u razvodnu kutiju fi 60 mm na visinu 60 cm od poda

elektroimber	info@elektro-imber.hr	Naziv / Struk. odrednica: Nova cesta 184, Zagreb	IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna
Gradnja zgrade za cijelodnevni boravak u svrhu procesa deinsticucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomocna zgrada nadstresnice za druzenje i aktivnosti korisnika; novoformirana k.c.br. 5, k.o. Molve			III.5.3.
Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovatska 21, Molve		Projektant: DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.	TD: 2004-07-izm Datum: siječanj 2021. ZOP: CB-PRODEKSUZ Mapa: KNJIGA 1.
Sadržaj: PREGLEDNA SHEMA SOS SUSTAVA			List/listova: 1/1

NYM 3x2,5mm²
GRO

AUTOMATIKA
ODIMLJAVANJA STUBIŠTA
S REZERVNIM NAPAJANJEM – BATERIJOM



JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm²/CSS20



OPTIČKI AUTOMATSKI
JAVLJAČ POŽARA

JB-Y(St)Y 4x2x0,8mm²/CSS25



RUČNI
AKTIVATOR
(u prizemlju)

NYM 3x4mm²/CSS25



EL. POGON PROZORA
ZA ODIMLJAVANJE



info@elektro-imber.hr

Nova cesta 184, Zagreb

Naziv / Struk. odrednica:

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA - izmjena i dopuna

Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinsticucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici - socijalni edukacijski centar i pomoćna zgrada nadstresnice za druženje i aktivnosti korisnika; novootvoren k.c.br. 5, k.o. Molve

Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA Virovska 21, Molve

Sadržaj: **PREGLEDNA SHEMA
SUSTAVA ZA ODIMLJAVANJE STUBIŠTA**

Projektant:
DRAŽEN VOLARIĆ, mag.ing.el.

III.5.4.

TD: 2004-07-izm Mjerilo:

Datum: siječanj 2021.

ZOP: CB-PRODEKSUZ List/listova:

Mapa: KNJIGA 1.

1/1