

Duga ulica 35
42223 Varaždinske Toplice
OIB: 98611931145
mob: 098/657-004
mail: z.bahunek@gmail.com



| | |
|--|---|
| INVESTITOR: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21 OIB : 78265547561 | |
| GRAĐEVINA: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| LOKACIJA: Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA - GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA | |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: CB-PRODEKSUZ | BROJ PROJEKTA: 137/2020 |
| GLAVNI PROJEKTANT: Zdravko Ljubić dip. ing. arh. br.ovl.: A1726 | PROJEKTANT: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. br.ovl.: S1699 |
| e-potpis: | e-potpis: |
| SURADNIK: Marko Barbir, bacc.ing.mech. Zdravko Koščak bacc.ing.aedif. | DIREKTOR: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. |
| | e-potpis: |
| MJESTO I DATUM: Varaždinske Toplice, 08.2020. | REVIZIJA: 0 |

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

1. OPĆI DIO

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

1.1. Popis mapa glavnog projekta

Popis suradnika na izradi knjige i popis svih knjiga projekta :

| Oznaka knjige | Red. br. knj. | Struka projekta | Pravna osoba : | Projektant : |
|---------------|---------------|--|---|--|
| GPA-2020-01 | 1. | ARHITEKTONSKI PROJEKT | "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA | Zdravko Ljubić, dipl. ing. arh. Broj upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata – 1726 |
| | | GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE | | |
| | | GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE | | |
| GPG-2020-01 | 2. | GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VANJSKOG UREĐENJA I PROMETA | "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA | Dejan Stojaković, mag.ing.aedif. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva – 5253 |
| | | GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE ZGRADE | | |
| | | GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA | | |
| PD-2020-01 | 3. | PROJEKT DIZALA | "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA | Mladen Jakopović, ing.stroj. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva – 847 |
| 2004-07 | 4. | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA | "ELEKTRO IMBER " d.o.o. ZAGREB | Dražen Volarić , mag. ing. el., Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike – 2261 |
| 137/2020 | 5. | PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA | "ECO Projekt" d.o.o., VARAŽDINSKE TOPLICE | Zoran Bahunek, dipl. ing.stroj. Broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva – 1699 |

POPIS ELABORATA:

GEODETSKI ELABORAT

Izradio: "GEOTRA" d.o.o., ĐURĐEVAC
Projektant: Ilija Evačić, dipl. ing. geod.
Oznaka knjige: 2020-017-1

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Izradio: "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA
Projektant: Miroslav Premec, dipl. ing. arh.
Oznaka knjige: EzoP-2020-01

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Izradio: "ABRA" d.o.o., KOPRIVNICA
Projektant: Duško Borojević, dipl. ing. stroj.
Oznaka knjige: ZnR-2020-01

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

1.2. Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| 1. OPĆI DIO | 3 |
| 1.1. Popis mapa glavnog projekta | 4 |
| 1.2. Sadržaj | 5 |
| 1.3. Izvod iz sudskog registra | 6 |
| 1.4. Rješenje o imenovanju projektanta | 11 |
| 1.5. Izjava o usklađenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima | 12 |
| 1.6. Projektni zadatak | 15 |
| 1.7. Uvjeti projektiranja | 16 |
| 2. TEHNIČKI DIO | 20 |
| 2.1. Tehnički opis | 21 |
| 2.1.1. <i>Zajednički tehnički opis</i> | 21 |
| 2.1.2. <i>Plinska instalacija</i> | 23 |
| 2.1.2. <i>Instalacija grijanja</i> | 27 |
| 2.1.3. <i>Instalacija hlađenja</i> | 31 |
| 2.1.4. <i>Ventilacija</i> | 33 |
| 2.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva | 35 |
| 2.2.1. <i>Proračun plinske instalacije</i> | 35 |
| 2.2.2. <i>Proračun grijanja</i> | 40 |
| 2.2.3. <i>Proračun hlađenja</i> | 55 |
| 2.2.4. <i>Proračun ventilacije</i> | 57 |
| 2.2.5. <i>Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevina i uvjeti za održavanje</i> | 62 |
| 2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete | 63 |
| 2.4. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenje otpadom | 67 |
| 2.5. Procjena troškova gradnje | 69 |
| 3. GRAFIČKI DIO | 70 |

| List br. | Naziv | |
|----------|---|----|
| 001 | Situacija – plinska instalacija | 66 |
| 002 | Tlocrt prizemlja – plinska instalacija | 67 |
| 003 | Shema plinske instalacija | 68 |
| 004 | Shema dimnjaka | 69 |
| 005 | Prikaz plinske MRS | 70 |
| 006 | Tlocrt prizemlja – instalacija grijanja | 71 |
| 007 | Tlocrt kata – instalacija grijanja | 72 |
| 008 | Tlocrt potkrovlja – instalacija grijanja | 73 |
| 009 | Shema strojarnice | 74 |
| 010 | Tlocrt prizemlja – hlađenje | 75 |
| 011 | Tlocrt kata – hlađenje | 76 |
| 012 | Tlocrt potkrovlja – hlađenje | 77 |
| 013 | Tlocrt prizemlja – ventilacija | 78 |
| 014 | Tlocrt kata – ventilacija | 79 |
| | Prazna stranica za ovjeru javnopravnog tijela | 80 |

1.3. Izvod iz sudskog registra

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS: 070124216
 TT-14/2589-2 Datum: 06.08.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
 (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1. za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
 ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge
 ECO PROJEKT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
 Varaždinske Toplice (Grad Varaždinske Toplice)
 Duga ulica 35

PRAVNI OBLIK:
 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

| | |
|---|--|
| * | Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu |
| * | Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu |
| * | Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu |
| * | Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu |
| * | Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu |
| * | Prijevoz za vlastite potrebe |
| * | Kupnja i prodaja robe |
| * | Pružanje usluga u trgovini |
| * | Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu |
| * | Zastupanje inozemnih tvrtki |
| * | Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| * | Računovodstveni poslovi |
| * | Knjigovodstvene usluge |
| * | Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
| * | Tehničko ispitivanje i analiza |
| * | Znanstveno istraživanje i razvoj |
| * | Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj |
| * | Promidžba (reklama i propaganda) |
| * | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti |
| * | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja |
| * | Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja |
| * | Usluge informacijskog društva |
| * | Usluge vezane uz poslove kreditiranja |

REPUBLIKA HRVATSKA MBS: 070124216
 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU TT-14/2589-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Varaždinu po sucu pojedincu Ksenija Flack-Makitan u registarskom predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću po prijedlogu predlagatelja ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge, Varaždinske Toplice, Duga ulica 35, 06.08.2014. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:
 osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge, sa sjedištem u Varaždinske Toplice, Duga ulica 35, u registarski uložak s MBS 070124216, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

U Varaždinu, 6. kolovoza 2014. godine


 Ksenija Flack-Makitan

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerkata, putem prvostupanskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS: 070124216
 Datum: 06.08.2014
 Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
 (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

| SUBJEKT UPISA | PREDMET POSLOVANJA |
|---------------|---|
| * | - Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacija i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju |
| * | - Proizvodnja, servis i održavanje elektroinstalacija, vodovodnih instalacija i instalacija za centralno grijanje |
| * | - Proizvodnja, servis i održavanje bojlera, kotlova i drugih plinskih i električnih potrošača |
| * | - Proizvodnja, ugradnja i popravak električnih rasklopnih i razdjelnih uređaja i ploča |
| * | - Proizvodnja, instaliranje, popravak i održavanje standardne i protueksplozijski zaštićene opreme i uređaja |
| * | - Proizvodnja, instaliranje, popravak i održavanje opreme instalacija centralnog grijanja, ventilacije i klimatizacije |
| * | - Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih sustava |
| * | - Ispitivanje plinskih instalacija |
| * | - Popravak i instaliranje industrijskih strojeva i opreme |
| * | - Popravak komunikacijske opreme |
| * | - Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju |
| * | - Proizvodnja i montaža metalnih konstrukcija i njihovih dijelova |
| * | - Pregledi i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija te strojeva i uređaja |
| * | - Utrđivanje kvalitete električnih i gromobranskih postrojenja i instalacija |
| * | - Proizvodnja električne opreme, opreme za distribuciju i kontrolu električne energije |
| * | - Popravak električnih aparata za kućanstvo uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu |
| * | - Proizvodnja energije |
| * | - Prijenos, odnosno transport energije |
| * | - Skladištenje energije |
| * | - Distribucija energije |
| * | - Upravljanje energetskim objektima |
| * | - Opskrba energijom |
| * | - Trgovina energijom |
| * | - Organiziranje tržišta energijom |
| * | - Proizvodnja naftnih derivata |
| * | - Transport nafte naftovodima |
| * | - Transport naftnih derivata produktovodima |

D002, 2014-08-06 15:04:33 Stranica: 3 od 8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU MBS: 070124216
 Datum: 06.08.2014
 Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
 (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

| SUBJEKT UPISA | PREDMET POSLOVANJA |
|---------------|--|
| * | - prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost; |
| * | - Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima |
| * | - Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu |
| * | - Posredovanje u prometu nekretnina |
| * | - Poslovanje nekretninama |
| * | - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| * | - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina |
| * | - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina |
| * | - Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja |
| * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi |
| * | - Stručni poslovi prostornog uređenja |
| * | - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom |
| * | - Organizacija izvedbe projekata za zgrade |
| * | - Zasnivanje i izrada nacrt (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrt (projektiranje) i industrijskih postrojenja, strojeva i inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti |
| * | - Sigurnosni inženjering, izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor, izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projektiranje sanitarne kontrole i kontrole zadržavanja i projekata akustičnosti |
| * | - Uređenje i opremanje interijera |
| * | - Arhitektonske djelatnosti |
| * | - Iznajmljivanje automobila i motornih vozila lake kategorije |
| * | - Iznajmljivanje strojeva, opreme i materijalnih dobara |
| * | - Elektroinstalacijski radovi |
| * | - Instalacijski radovi |

D002, 2014-08-06 15:04:33 Stranica: 2 od 8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
MBS: 070124216
Datum: 06.08.2014
Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - Proizvodnja prirodnog plina
- * - Transport plina
- * - Skladištenje plina
- * - Upravljanje terminalom za UPP
- * - Distribucija plina
- * - Organiziranje tržišta plina
- * - Trgovina plinom
- * - Opskba plinom
- * - Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * - Izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * - Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
- * - Djelatnost druge obrade otpada
- * - Djelatnost oporabe otpada
- * - Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * - Djelatnost prijevoza otpada
- * - Djelatnost sakupljanja otpada
- * - Djelatnost trgovanja otpadom
- * - Djelatnost zbrinjavanja otpada
- * - Gospodarenje otpadom
- * - Djelatnost ispitivanja i analize otpada
- * - Izrada i izdavanje softvera
- * - Računalno programiranje
- * - Savjetovanje u vezi s računalima
- * - Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- * - Internetni portali
- * - Iznajmljivanje web stranica
- * - Upravljanje računalnom opremom i sustavom
- * - Proizvodnja i popravak računala i periferne opreme
- * - Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
- * - Usluge oporavka podataka nakon pada računalnog sustava
- * - Usluge instaliranja (postavljanja) osobnih računala
- * - Usluge instaliranja softvera
- * - Projektiranje, montaža, servisiranje i ispitivanje telekomunikacijske opreme
- * - Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * - Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * - Ostale turističke usluge
- * - Turističke usluge koje uključuju sportsko-

D002, 2014-08-06 15:04:33 Stranica: 5 od 8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
MBS: 070124216
Datum: 06.08.2014
Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- * - Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- * - Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima
- * - Trgovina na veliko naftnim derivatima
- * - Trgovina na malo naftnim derivatima
- * - Skladištenje nafte i naftnih derivata
- * - Skladištenje ukapljenog naftnog plina
- * - Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- * - Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- * - Proizvodnja električne energije
- * - Prijenos električne energije
- * - Distribucija električne energije
- * - Organiziranje tržišta električne energije
- * - Opskba električnom energijom
- * - Trgovina električnom energijom
- * - Proizvodnja toplinske energije
- * - Opskba toplinske energijom
- * - Distribucija toplinske energije
- * - Djelatnost kupca toplinske energije
- * - Transfer tehnologije iz obnovljivih izvora energije
- * - Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije (biomasa, energija sunca, energija vjetera, geotermalna energija)
- * - Ugradnja i održavanje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije
- * - Instaliranje postrojenja za energetsku učinkovitost
- * - Proizvodnja i postavljanje opreme za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša
- * - Organiziranje montaže i servisiranja solarnih sustava i solarne opreme i instalacija
- * - Proizvodnja, razvoj i servisiranje elektroničkih sklopova, uređaja i tehnoloških sistema, te stručna ispitivanja iz elektroničkih sklopova i uređaja, kao i izrada i poprava elektroničkih proizvoda
- * - Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja, te solarnih sistema
- * - Razvoj i izrada elaborata i studija energetskih sustava
- * - Gospodarsko korištenje prirodnih dobara
- * - Proizvodnja plina

D002, 2014-08-06 15:04:33 Stranica: 4 od 8

Građevina:

GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE

Razina razrade:

KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I
POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

ECO PROJEKT d.o.o.

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Varaždinske Toplice

Datum:
08.2020.

Br.proj.:
137/2020

Rev.:
0

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
MBS: 070124216
Datum: 06.08.2014
Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - protuprovalnih i CCTV sistema
- * - projektiranje, izvođenje i nadzor nad ugradnjom sustava tehničke zaštite
- * - instalacije protupožarnih i protuprovalnih alarmnih sustava
- * - montaža trezorskih vrata, blagažna, trezorskih sefova i ostale trezorske opreme
- * - te opreme za tehničku i tjelesnu zaštitu
- * - djelatnost ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme koja može stvarati elektromagnetske smetnje sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti na temelju tehničkog konstrukcijskog dokumenta
- * - Osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
- * - Osposobljavanje pučanstva i radnika za provedbu evakuacije i spašavanja
- * - Izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
- * - Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
- * - Pregledi i ispitivanja električnih instalacija i uređaja u protueksplozijskoj zaštiti
- * - Pregledi i ispitivanja skloništa
- * - Izrada i procjene opasnosti iz zaštite na radu
- * - Izrada procjena opasnosti pri radu s računalom
- * - Pregledi novoproduzvedenih i novouvezanih strojeva te izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu
- * - Mjerenje parametara radne okoline: buka, osvjetljenost, mikroklima, kemijske štetnosti
- * - Savjetodavne usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
- * - Savjetodavne usluge u području kvalitete i sigurnosti u tehničkim djelatnostima
- * - Savjetodavne usluge u području implementacije sustava upravljanja sigurnošću hrane i okoliša
- * - Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
- * - Osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika, povjerenika zaštite na radu

D002, 2014-08-06 15:04:33
Stranica: 7 od 8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
MBS: 070124216
Datum: 06.08.2014
Tt-14/2589-2

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * - Pružanje usluga smještaja
- * - Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * - Savjetovanje i procjene rizika na području industrijske, javne i osobne sigurnosti, te zaštite na radu i zaštite od požara
- * - Akustička mjerenja: mjerenje razine buke, mjerenje zvučne izolacije
- * - Projektiranje, odnosno predviđanje razine buke
- * - Izrada karata buke i akcijskih planova
- * - Izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornog uređenja svih razina i akata za njihovo provođenje
- * - Stručni poslovi zaštite od buke
- * - Izrada procjene utjecaja buke na okoliš
- * - Stručni poslovi planiranja u području zaštite i spašavanja: izrada procjena ugroženosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada planova zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada vanjskih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrada vanjskih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari; izrada raččlambi o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i sprječavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrade posebnih elaborata proračuna i projekcija u sustavu zaštite i spašavanja
- * - Izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
- * - Izrada planova zaštite od požara
- * - Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
- * - Ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
- * - Razvoj, proizvodnja, montaža, održavanje i servisiranje elemenata i sustava zaštite od požara
- * - Instalacija, servisiranje i održavanje protupožarnih i alarmnih uređaja i trezorske opreme
- * - Projektiranje i servisiranje vatrodajavnih,

D002, 2014-08-06 15:04:33
Stranica: 6 od 8

Građevina:

GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE
KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I
POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

ECO PROJEKT d.o.o.

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.

Datum:
08.2020.

Br.proj.:
137/2020

Rev.:
0

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Varaždinske Toplice

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Tt-14/2589-2

MBS: 070124216
Datum: 06.08.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ECO PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - Obavljanje poslova zaštite na radu
- * - Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
- * - Stručni poslovi zaštite okoliša
- * - Izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
- * - Izrada elaborata iz zaštite okoliša
- * - Izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
- * - Izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
- * - Djelatnost privatne zaštite

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Ivana Šijak-Bahunek, OIB: 09658805389
Koprivnica, Čarda 60/C
- jedini osnivač d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Ivana Šijak-Bahunek, OIB: 09658805389
Koprivnica, Čarda 60/C
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Zoran Bahunek, OIB: 34940913603
Varaždinske Toplice, Kralja Tomislava 49

- prokurist
- pojedinačna prokura, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:
Izjava o osnivanju trgovačkog društva ECO PROJEKT d.o.o. od 30.07.2014.

U Varaždinu, 06. kolovoza 2014.



D002, 2014-08-06 15:10:33 Stranica: 8 od 8

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

1.4. Rješenje o imenovanju projektanta

Na temelju "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, i 118/18.) donosim:

RJEŠENJE br. 137/2020

o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. **137/2020**

za građevinu: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA
DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI –
SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA
DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA

na lokaciji: Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve)

za investitora: SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA
KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21

faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.- PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

imenuje se:

br.ovl.: S1699 Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu za izdavanje građevinske dozvole.

Varaždinske Toplice, 08.2020.

Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

ECO PROJEKT d.o.o.
42223 Varaždinske Toplice • Duga ulica 35
OIB: 98611931145

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 Varaždinske Toplice |

1.5. Izjava o usklađenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima

U skladu s člankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se

IZJAVA br. 137/2020

kojom se potvrđuje da je projekt br. **137/2020**

| | |
|-----------------|--|
| za građevinu: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA |
| na lokaciji: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) |
| za investitora: | SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21 |
| faza projekta: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5.- PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA |

usklađen sa

II. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od ožujka 2011.g.),

III. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od srpnja, 2014.g.).

IV. izmjene i dopune „PPU“ OPĆINE MOLVE“ (Sl. Glasnik KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE od ožujka, 2019.g.)

te sa odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevina (NN br. 46/18, 98/19)
- Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građ.dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadz.inž. (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10)
- Pravilnik zaštite na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br 92/19)
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cesti (NN br. 92/19)
- Pravilnik o održavanju građevina (NN br. 122/14, 98/19)
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN br. 78/15, i 118/18, 110/2019)
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08)
- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17)
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN br. 113/08)

| | | |
|------------------------|--|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | ECO PROJEKT doo. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11)
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)
- Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 79/16)
- Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73,17, 14/19, 98/19)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 97/14 130/14 70/18,73/18, 86/18)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
- Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN br. 58/10, 140/12)
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
- Plinska goriva (HN H.F1.001)
- Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovođenih kotlova na tekuće i plinsko gorivo (NN br. 135/05, 140/12)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
- Njemačkim tehničkim propisima za plinske instalacije DWGV-TRGI 1986 (izdanje 1996)
- Pravilnikom za projektiranje, izgradnju i održavanje plinovoda i kućnih priključaka od tvrdog polietilena TP-P 531
- Pravilnik o radovima na plinskoj mreži s pogonskim tlakom do 4 bar - G 465-II
- Pravilnikom HSUP-P 600, II izdanje
- Plinarskim priručnikom 6. izdanje (Strelec & suradnici)
- Pravilnicima i smjernicama GPZ-a
- Pravilnikom za plinske aparate (NN 55/10)
- Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110 C (HRN M.E7.201-1976.)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08)
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/2015, 70/18, 73/18, 86/18)
- Sustavi grijanja u zgradama i građevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN 14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)
- Ventilacija u zgradama (HRN EN 15241, HRN EN 15242, HRN EN 15243, HRN EN 1297, HRN EN 13456, HRN EN 13779)
- Dimnjaci (HRN EN 1443:2003, HRN EN 13384-1:2003, HRN DIN 18160-1:2003)
- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)
- Tehnički propis sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)
- Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN br. 03/07)
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br.101/11, 74/13)
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11)
- Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11)
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl.list br. 10/90 i 52/90)

Varaždinske Toplice, 08.2020.

Projektant:

Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

| | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice 08.2020. | 137/2020 | 0 |

ECO PROJEKT d.o.o.
42223 Varaždinske Toplice • Duga ulica 35
OIB: 98611931145

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

1.6. Projektni zadatak

U projektu će biti obuhvaćena tehnička rješenja, a koja se odnose na slijedeće strojarske instalacije:

- Plinska instalacija
 - Novi plinski priključak
 - odabir nove mjerno redukcijske opreme
 - mjereni dio plinske instalacije

- Instalacija grijanja
 - proračun toplinskih gubitaka
 - odabir opreme za podno grijanje

- Instalacija hlađenja
 - proračun toplinskih dobitaka
 - odabir ventilokonvektora za hlađenje
 - instalacija dvocjevnog sustava hlađenja

- Instalacija ventilacije
 - ventiliranje sanitarnih prostorija
 - ventilacija kuhinje
 - ventilacija praonice

U građevinu projektirati dizalicu topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski kondenzacijski uređaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i primarni izvor za pripremu PTV.

Za potrebe hlađenja će se koristiti dizalica topline koja služi ujedno i za grijanje građevine, a kao rashladna tijela zidne ventilokonvektore.

Sustav grijanja zgrade biti će podno grijanje.

Sanitarne prostore bez vanjskih otvora i praonicu potrebno je ventilirati mehaničkom ventilacijom.

Kuhinju ventilirati preko kuhinjske nape prema pravilim struke.

Detalje prikazati u grafičkom dijelu projekta.

Kod projektiranja potrebno je pridržavati se postojećih zakona, normi i propisa za tu vrstu gradnje.

Projektant:

Investitor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

1.7. Uvjeti projektiranja

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | 08.2020. | 137/2020 | 0 |
| | | Varaždinske Toplice | | |



Đurđevac, Radnička cesta 61
 MB: 2369796
 TEL: 048/ 812-662
 FAX: 048/812-663

BROJ: U1-PUG-292/20
 Đurđevac, 24.06.2020.

**SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE
 FRANJEVACA KONVENTUALACA**

Virovska 21
 48327 Molve

Predmet: Uvjeti priključenja

Prema zahtjevu gore navedenog Ureda, za zahvat u prostoru: IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI, na k.č.br. 5, 6/1 k.o. Molve, u Molvama, na Trgu kralja Tomislava, za investitora SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE FRANJEVACA KONVENTUALACA, Molve, Virovska 21, a prema idejnom rješenju TD: IR-2020-01, ZOP: CB-PRODEKSUZ od svibnja 2020, dajemo slijedeće uvjete:

U blizini zahvata nema plinske mreže profila većeg od čelik DN25, a tlaka plina u plinskoj mreži 2 bara. Ako je za potrebe budućeg objekta taj profil dovoljan, moguće je priključenje plina na tu plinsku mrežu uz predočene dozvole za prekop javne površine (skica u prilogu).

Prema zahtjevu za izdavanje energetske uvjeta definiraju se slijedeći podaci:

- Priključni vod izvodi se od PEHD cijevi profila dobivenog proračunom. Priključni vod zavaruje se na plinovod upotrebom PEHD/čelik prijelaza. Izradu priključnog voda može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima ovlaštenje ODS-a (Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac) ili će priključak izraditi ODS.
- Preko i uz priključni vod ne smiju se saditi biljke velikog korijena, niti stabla na manjoj udaljenosti od 3 m'. Priključak se izvodi u česticu s položajem MRS-a do 2 metra od regulacijske linije (uz pristupnu cestu).
- Plinsku instalaciju potrebno je projektirati i izvesti nadžbukno samo s prodorima kroz zidove.
- Predvidjeti ugradnju plinomjera G4 s mjehom s ugrađenom mehaničkom temperaturnom korekcijom.
- Ulaz zraka i izlaz dimnih plinova od plinskog uređaja za grijanje i PTV izvesti na krov ili sukladno pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica

Plinsku instalaciju potrebno je projektirati i izvesti prema pravilima struke. Plinsku instalaciju može izraditi samo ovlašteno plinoinstalater (ovlaštenje Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac).

Energetski uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

Previdivo je da će tarifni model biti TM2. Ukupna snaga trošila biti 36 kW.

Projektant je dužan u strojarskom dijelu projektne dokumentacije uvažiti naše uvjete, uvezati ih u projekt sa svim potrebnim detaljima i dati projektno rješenje na Potvrdu prije izdavanja akta o gradnji.

Referent održavanja distributivne mreže:
 Zoran Rendula, ing. stroj.

Direktor:
 Tomislav Kolarić dipl.oec.


KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
ĐURĐEVAC 2

Napomena: Podnositelj zahtjeva kojem je odbijen zahtjev za izdavanje energetske uvjeta ili je nezadovoljan uvjetima iz izdanih energetske uvjeta ima pravo izjaviti žalbu HERA-i. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana primitka rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje energetske uvjeta ili rješenja kojim se izdaju energetske uvjeti. Odluka HERA-e o žalbi je izvršna, a nezadovoljna strana može protiv odluke Agencije pokrenuti upravni spor.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

plin

Komunalije Plin d.o.o.
Prilog
SITUACIJA PLINA



Sastavio: Zoran Rendula, ing.

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA |  | | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | | | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | Datum: 08.2020. | Br.proj.: 137/2020 | Rev.: 0 |

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

2. TEHNIČKI DIO

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

2.1. Tehnički opis

2.1.1. Zajednički tehnički opis

Postojeće stanje

Na neizgrađenim parcelama u Molvama, na k.è.br. 5 i 6/1, k.o. Molve, površine 4.858 m², izgraditi će se zgrada za cjelodnevni boravak korisnika. Jugo-zapadni pristup predmetnim parcelama je postojećom asfaltiranom nerazvrstanom cestom. Na parcelama će biti uređene pješačke staze i prilazi. Izgradnja zgrade cjelodnevnog boravka za žštićenike Veličina i oblik nove građevine proizašao je prema projektnom zadatku, traženju investitora i odrednicama važećeg prostornog plana. Kod projektiranja zgrade uzeto je u obzir specifičan oblik i konfiguracija terena, orijentacija prema stranama svijeta, vizure, položaj i izgled susjednih građevina i ostali arhitektonski elementi. Posebna pažnja posvećena je odnosu prema postojećoj žšupnoj crkvi Blažene Djevice Marije koja dominira svojim položajem, veličinom i izgledom. Novoprojektirana samostojeća zgrada za poludnevni boravak korisnika etažnosti: prizemlje, 1. kat i potkrovlje, smještena je u jugo-zapadnom dijelu predmetnih parcela. Glavni ulaz u zgradu je iz prizemlja sa jugo-zapadne strane.

Volumen zgrade je kompaktan s istaknutim dijelovima te s fasadama koje izražavaju unutrašnju dispoziciju prostora. Krovšte je dvostrešno. Arhitektonsko oblikovanje građevine kao i upotrebljeni građevinski materijali u skladu su s tradicionalnim načinom građenja na tom području. Građevina je udaljena min. 6 m od jugo-istočne međe i min. 7 m od sjevero-zapadne međe. Unutarnje stepenište i dizalo povezuje sve etaže u zgradi : prizemlje, 1. kat i potkrovlje. Pješački pristup je sa jugo-zapadne strane zgrade. Vidljivi dijelovi sokla prizemlja su obloženi pločama ekstrudiranog polistirena (XPS). Vanjske površine preko kojih se ulazi u zgradu obložene su protukliznom keramikom. Fasadu zgrade treba izvesti od ETICS sustava od mineralne vune debljine ploča prema proračunu, sa završnim oplemenjenim vodoodbojnim slojem silikatne žbuke, granulacije 0-2 mm, a u boji prema odabiru investitora. Vanjske površine će biti uređene za potrebe pješačkih staza i prilaza, pristupnih površina te zelenila i sadnju bilja.

Konstrukcija

Građevina je konstruktivno neovisna i statički otporna na sve utjecaje i predviđena opterećenja. Građevina se temelji na armirano-betonskim trakama. Nosiva konstrukcija je kombinacija arm-bet. okvirne i zidane konstrukcije. Nosivi vanjski zidovi prizemlja, 1. kata i potkrovlja su od šuplje blok opeke 30 cm te obrubljeni i ukrućeni s arm-betonskim serklažima. Nosivi unutarnji poprečni zidovi dijela prizemlja će biti od arm-betona d = 20 cm. Ostali nosivi unutarnji poprečni i uzdužni zidovi su od blok opeke 25 cm i 30 cm. Pregradni zidovi su od porobetona 20 cm i 10 cm. Iznad otvora su arm-bet. grede i nadvoji. Međukatne konstrukcije su izvedene kao polumontažni FERT stropovi i leže na vanjskim i unutarnjim nosivim zidovima i gredama. Stropna konstrukcija iznad potkrovlja te ploče stubište će biti monolitne armiranobetonske ploče, oslonjena na vanjske i unutarnje nosive zidove i grede. Drveno krovšte je dvostrešno i učvršćeno u arm. betonske grede i serklaže. Nosivi dijelovi krovšta su izrađeni od drvenih rogova i greda. Zidovi, stropovi i krov su međusobno povezani horizontalnim, vertikalnim i kosim armirano - betonskim serklažima.

Namjena

Građevina za cjelodnevni boravak u svrhu procesa deinstitucionalizacije korisnika socijalnih usluga u zajednici. Građevina će biti namijenjena za organizirano pružanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe kroz usluge smještaja, boravka, prehrane, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provođenja slobodnog vremena. Kapacitet cjelodnevnog boravka je 18 korisnika. U cjelodnevnom boravku će biti osiguran dnevni smještaj korisnika.

Detaljan opis smještaja građevine na građevnoj čestici

Novoprojektirana samostojeća zgrada za cjelodnevni boravak korisnika smještena je u jugo-zapadnom dijelu parcele. Glavni ulaz u zgradu je sa jugo-zapadne strane parcele u prizemlje. Građevina je udaljena min. 6 m od jugo-istočne međe i min. 7 m od sjevero-zapadne međe. Pješački pristup je sa jugo-zapadne strane zgrade.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 0 |

Detaljan opis namjene građevine

Građevina je projektirana prema želji investitora glede namjene i sadržaja: zgrada za cjelodnevni boravak s prostorima za aktivnosti korisnika i dnevni odmor koja će zadovoljiti potrebe korisnika. Građevina će biti namijenjena za organizirano pružanje usluga cjelodnevnog boravka za odrasle osobe kroz usluge smještaja, boravka, prehrane, radne terapije, socijalne rehabilitacije i usluge provođenja slobodnog vremena. Kapacitet cjelodnevnog boravka je 18 korisnika. U cjelodnevnom boravku će biti osiguran dnevni smještaj korisnika. Glavni ulaz u zgradu je sa jugo-zapadne strane parcele u prizemlje. Unutarnje stepenište i dizalo povezuje sve etaže u zgradi : prizemlje, 1. kat i potkrovlje. U prizemlju se nalazi soba za medicinskog djelatnika, dnevni boravak s čajnom kuhinjom, prostorija za djelatnike sa sanitarnim čvorovima, kuhinja s ostavom, spremište vrtno opreme i alata, prostorija za strojarske instalacija, blagovaonica, prostorija za aktivnosti ručnih radova korisnika te prostori sanitarija za korisnike.

U 1. katu nalaze se prostorije za dnevni odmor korisnika s kupaonicama, ured za prijem, muški i ženski sanitarni blokovi i praonica rublja i spremište posteljine. U potkrovlju ispod dvostrešnog krova nalazi se prostor za društvene igre i radionice korisnika, prostor za rekreaciju korisnika, prostor s računalima za korisnike, i spremište opreme za rekreaciju. Svijetla visina prizemlja iznosi 2,65 m, kata 2,45 m, a potkrovlja od 1,56 m do 2,79 m. Vanjska i unutarnja stolarija je plastična, ostakljena izo staklom i zaštićena roletama. Podovi u prostorima za dnevni boravak, dnevni odmor i za aktivnosti korisnika su od parketa, a u stepeništu i hodnicima od kamenih ploča. Zidovi i podovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji obloženi su keramičkim pločicama. Zidovi su žbukani grubom i finom žbukom i obojani su poludisperzivnim bojama u svijetlim tonovima. Stropovi su od gips-kartonskih ploča na laganoj limenoj podkonstrukciji. Vanjske površine preko kojih se ulazi u zgradu obložene su protukliznom keramikom, a ograde su metalne.

Opis načina priključenja na prometnu površinu

Kolni prilaz do parcele je po kosom javnom slijepom putu dužine cca 180 m i širine 5,5 m. koji dolazi na jugo-zapadni dio predmetnih parcela. Rješenje prometa u mirovanju zadovoljava potrebe korisnika, djelatnika i posjetitelja izgradnjom vanjskih parkirališnih mjesta na parcelama k.è.br. 5 i 6/1. Ukupno je osigurano 47 garažno - parkirališnih mjesta (veličine 2,5m x 5,0m) na parceli. Predmetna građevina ima osiguran i uređen kolni prilaz na javnu prometnicu, koji je dovoljne protočnosti.

Strojarske instalacije

U građevinu je predviđena ugradnja dizalice topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski kondenzacijski uređaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i primarni izvor za pripremu PTV. Za potrebe hlađenja će se koristiti dizalica topline koja služi ujedno i za grijanje građevine, a kao rashladna tijela zidni ventilokonvektori.

Sustav grijanja zgrade biti će podno grijanje.

Sanitarne prostore bez vanjskih otvora i praonicu potrebno je ventilirati mehaničkom ventilacijom.

Kuhinju ventilirati preko kuhinjske nape prema pravilima struke.

| | | |
|------------------------|--|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

2.1.2. Plinska instalacija

Uvod

U sklopu projekta strojarskih instalacije potrebno je izraditi projekt plinske instalacije za zgradu društvene namjene. U građevinu će se ugraditi plinski zidni kondenzacijski uređaj snage $Q=45$ kW u strojarnicu za potrebe grijanja, te plinski štednjak snage 24 kW i plinski roštilj snage 12 kW u prostor kuhinje.

Priključni plinovod, redukcija tlaka, mjerenje potrošnje i razvodni plinovod

Predviđeno je da se novo projektirana građevina spoji na priključak plina projektiran za potrebe planiranog Pastoralnog centra projektom TD 259/2019 poduzeća Eco projekt d.o.o., 2019.g. Navedeni priključni plinovod će zadovoljavati nove potrebe potrošnje plina.

Dalje se plinski priključak vodi do nove MRS koja je smještena na rubu parcele u samostojećem zaštitnom ormariću pored planirane MRS za potrebe Pastoralnog centra. Prije izlaza plinskog priključka iz zemlje ugraditi prijelazni komad PE/Č d32/DN25. U novu plinsku MRS će se ugraditi plinski ventil DN25, plinski Y-filtar DN25, a zatim plinski regulator tlaka tip kao Fiorentini FE10 koji ima sljedeće tehničke karakteristike:

$$\begin{aligned} p_e &= 2 \text{ bar} \\ p_a &= 22 \text{ mbar} \\ Q_{\max} &= 10 \text{ m}^3/\text{h} \end{aligned}$$

Nakon plinskog regulatora tlaka ugradit će se plinomjer na mijeh tip kao Itron G-6 koji ima sljedeće tehničke karakteristike:

$$\begin{aligned} Q_{\text{naz}} &= 6 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\max} &= 10 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\min} &= 0,06 \text{ m}^3/\text{h} \\ &\text{dimenzija DN25, sa integriranim temperaturnim korektorom.} \end{aligned}$$

Dalje će se plinska instalacija DN50 voditi nazad pod zemlju, gdje će se ugraditi prijelazni komad PE/Č d63/DN50. Pod zemljom će se prema građevini voditi plinovod PE d63. Pod zemljom će se plinska instalacija granati na instalaciju prema kuhinji i prema strojarnici. Prije izlaza ogranaka iz zemlje ugradit će se prijelazni komadi, a zatim plinske kuglaste slavine prije ulaza u građevinu u zidnom zaštitnom ormaru.

Instalacija u građevini će se nadžbukno i pod stropom voditi do kuhinje i strojarnice.

U kuhinju će se ugraditi plinski štednjak snage 24 kW i plinski roštilj snage 12 kW. Prije ulaza plinske instalacije u kuhinju potrebno je ugraditi plinski elektromagnetski ventil, koji će se upariti sa krilnom zaklopkom kuhinjske nape.

U prostor strojarnice će se ugraditi plinski zidni kondenzacijski uređaj snage 45 kW. Spoj plinskog kondenzacijskog uređaja na plinsku instalaciju vrši sa čeličnim bešavnim cijevima, kao i odgovarajućim spojnim i brtvenim materijalom atestiranim za upotrebu u plinskim instalacijama. Sve metalne dijelove plinske instalacije potrebno je spojiti sa najbliže izvedenim uzemljenjem. Prodore cjevovoda kroz zid potrebno je izvesti u zaštitnoj cijevi, zabrtvljenom neutralnim silikonskim kitom.

Prije polaganja plinovoda u zemljani rov, potrebno je postaviti pješčanu posteljicu min 10 cm, a i nakon polaganja plinovoda cca 10 cm iznad cijevi. Iznad plinovoda obavezno treba postaviti traku sa natpisom «POZOR-PLIN» na dubini oko 60 cm ispod razine tla. Prije plinskih trošila ugraditi će se plinske kuglaste slavine radi mogućnosti brzog zatvaranja dotoka plina. Na mjestima gdje se plinska instalacija križa sa ostalim instalacijama potrebno je ugraditi zaštitnu kolonu. Plinska instalacija se ne smije polagati ispod kanalizacije.

Prije izvođenja radova potrebno je dobiti suglasnost distributera plina. Za svu ugrađenu opremu potrebno je dobiti valjane ateste na hrvatskom jeziku. Detalji razvodnog plinovoda prikazani su u grafičkom dijelu projekta. Prije puštanja prirodnog plina u plinsku instalaciju, potrebno je distributeru plina dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera. Prije puštanja plina u građevinu potrebno je ishoditi pozitivan nalaz (atest) od ovlaštenog dimnjačara.

Ispitivanje instalacije plina

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Instalaciju plina nakon izvršene montaže potrebno je ispitati tlačnom probom. Instalacija plina mora biti nepropusna, mehanički otporna i zaštićena od atmosferilija i korozije.

U niskotlačno području do 100 mbar plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. Prethodno ispitivanje je ispitivanje na čvrstoću, a glavno na nepropusnost.

Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom pritisku od 1 bar, pa se zbog toga moraju skinuti plinomjer i armature koje su predviđene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature većeg ispitnog pritiska od 1 bar, tada se one mogu uključiti u ispitivanje. Za vrijeme prethodnog ispitivanja čelični dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim čekićem, da bi prašina ili prljavština oslobodila eventualno začepljene pore, kao i da se otkriju greške na materijalu i zavarima. Nakon završenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba uspješno odstraniti iz cjevovoda. Prilikom tlačne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu.

Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110 mbar, a obuhvaća i zaporne uređaje ispred trošila. Ovo ispitivanje treba provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevana točnost očitavanja 0,1 mbar. Vrijeme čekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju točni rezultati.

Puštanje u pogon

Radove na postojećoj plinskoj instalaciji voditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se sa sigurnošću utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu vršiti samo atestirani zavarivači. Posebno važna sigurnosno tehnička mjera kod puštanja u rad novoizgrađene plinske instalacije je da se neposredno prije puštanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuće tlačne probe za predviđeni radni pritisak i da se pregleda da li su otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon što se donese zaključak da se plin može pustiti u instalaciju, potrebno je cjevovode propuhati plinom, tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjera i instalacije je nesvršishodno jer može oštetiti plinomjer. Nakon što je plin pušten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. To su svakako priključci plinomjera i izlazna strana priključaka plinskih trošila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalacije koji su naknadno montirani.

Materijal plinskih cijevi

Sve čelične cijevi koje će se koristiti su crne bešavne cijevi prema DIN-u 2448 normalne debljine stjenke, kvaliteta St 35 prema DIN 1700, s tehničkim uvjetima isporuke prema DIN-u 1629 odnosno iz materijala Č1212. s tehničkim uvjetima izrade i isporuke prema HRN C.B2.071. ili bešavne čelične srednje teške cijevi navojne prema DIN 2440 kvalitete St 00, a s tehničkim uvjetima isporuke prema DIN 1629, odnosno prema HRN C.B5.225, materijal Č.0000 prema HRN C.B5.020.

Razvodna plinska mreža pod zemljom izvodi se iz cijevi od tvrdog polietilena za plinovode prema ISO 4437, ISO S8, DIN 8074 i DVGW 477. U slučaju oborina ili vjetera, zavarivanje nije dozvoljeno, ako spoj pripremljen za zavarivanje i zavarivač nisu dobro zaštićeni od navedenih nepogoda. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena potrebno je provesti mjere zaštite ukoliko je vanjska temperatura ispod +5°C, nepovoljan utjecaj vlage ili postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog sunčevog zračenja.

Ispitivanje cijevi na nepropusnost izvodi se ovisno o visini tlaka koji vlada u plinovodu. Za tlačno područje 20 mbar ispitivanje se vrši komprimiranim zrakom tlaka 2 bar u trajanju 24 h.

Antikorozivna zaštita plinovoda

Ukopani čelični dijelovi plinovoda bit će nakon ispitivanja nepropusni, čvrstih zavara, antikorozivno izolirani na terenu klasičnom izolacijom: osnovni premaz ibitolom i impregnirano dekorodal ili plastizol trakom na površini očišćenju od svih nečistoća do metalnog sjaja.

Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova plinovoda i nosivih elemenata sastojati će se od premaza temeljnom bojom na prethodno očišćenu površinu od svih nečistoća do metalnog sjaja i od dva premaza zaštitne boje, žute za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda i opremu.

Za vješanje cijevi izvodi se jednostrukim cijevnim pričvrscnicama, sidrenim u nosive zidove građevine, stropnu konstrukciju građevine ili konzolne nosače cijevi, sa horizontalnim razmakom kako slijedi:

| | |
|-----------------|---------------|
| Nazivni promjer | Razmak nosača |
|-----------------|---------------|

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | 08.2020. | 137/2020 | 0 |
| | | Varaždinske Toplice | | |

| (DN) | (m) |
|------|------|
| 15 | 2,75 |
| 20 | 3,00 |
| 25 | 3,50 |
| 32 | 3,75 |
| 40 | 4,25 |
| 50 | 4,75 |
| 65 | 5,50 |
| 80 | 6,00 |
| 100 | 6,00 |
| 125 | 6,00 |

Zaporni organi

Zaporni organi upotrebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su :

- standardni navojni s unutrašnjim (ženskim) cilindričnim cijevnim navojem prema DIN 2999 odnosno HRN M.BO.056 za specificirane nazivne otvore od min. NP 10.

Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su ili standardni navarni čelični prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i pritisak NP 16 ili standardni navojni od kovkastog (temper) lijeva s cilindričnim cijevnim navojem prema DIN 2999 ili DIN 2950, odnosno HRN M.BO.056 za specificirane nazivne otvore do min. NP 10.

Plinska trošila

Predviđeno je da se u predmetnoj građevini ugrade slijedeća plinska trošila:

- plinski kondenzacijski uređaj za grijanje snage 45 kW – kom 1
- plinski štednjak snage 24 kW – kom 1
- plinski roštilj snage 12 kW – kom 1
-

Odvod produkata izgaranja

Odvod dimnih plinova i dovod zraka za izgaranje sa plinskog kondenzacijskog uređaja izvesti će se zrako-dimovodnom cijevi Φ 100/150 koja će se voditi vertikalno preko krova građevine.

Odvod produkata izgaranja sa plinskih trošila u kuhinji izvesti će se preko kuhinjske nape. Prije ulaza plinske instalacije u kuhinju potrebno je ugraditi plinski elektromagnetski ventil, koji će se upariti sa krilnom zaklopkom (ili presostatom) kuhinjske nape.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

Osnovni podaci o prirodnom plinu

Prirodni plin je mješavina ugljikovodika uobičajenog sastava :

CO₂ ⇒ 0,41 %.....uglj. dioksid
N₂ ⇒ 1,53 %.....dušik
CH₄ ⇒ 95,31%.....metan
C₂H₆ ⇒ 0,41%.....etan
C₃H₈ ⇒ 0,32%.....propan
C₄H₁₀ ⇒ 0,06%.....n-butan
C₅H₁₂ ⇒ 0,03%.....n-pentan
C_mH_n ⇒ preostalo do 100 %.....teži ugljikovodici

Osnovne fizikalne karakteristike su mu slijedeće:

- Donja ogrjevna moć.....H_d = 33,8 MJ/m³ (9,38 kWh/m³)
- Gustoća (0°C; 1013,25 mbar).....ρ = 0,753 kg/m³
- Rel. gustoća.....d_v = 0,590 < 1 (lakši od zraka !)

Prirodni plin je zapaljiv, bezbojan, bez mirisa i lakši je od zraka. U slučaju propuštanja plinovoda, neće se taložiti, već će odlaziti u zrak. Karakterističan miris daje mu dodani odorans (neugodan miris po sumporu).

-Radni tlak plina u instalaciji je:

$$p = 22 \text{ mbar}$$

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

2.1.2. Instalacija grijanja

Za potrebe grijanja zgrade ugradit će se centralni sustav grijanja.

U građevinu će se ugraditi dizalica topline zrak/voda kao primarni izvor toplinske energije, plinski kondenzacijski uređaj kao sekundarni izvor toplinske energije za grijanje prostora i isti plinski uređaj kao primarni izvor za pripremu PTV.

Za grijanje građevine predviđen je sustav podnog grijanja

Grijanje

Strojarskim instalacijama predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:

- Temperatura prostorija 20 °C

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proračunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj temperaturi -15°C, te željenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije. Kao osnovni sustav grijanja prostorija građevine predviđen je sustav podnog grijanja.

Projektirana temperatura polaznog voda podnog grijanja je 40°C, dok je temperatura povrata 35°C.

Projektirana temperatura polaznog voda grijanja unutar strojarnice je 50°C, dok je temperatura povrata 45°C.

Strojarnica

Za potrebe grijanja ogrjevnice vode u strojarnicu će se ugraditi dizalica topline zrak/voda i plinski zidni kondenzacijski uređaj.

Za potrebe grijanja će se ugraditi razdjelivač i sabirnik sa dva miješajuća kruga grijanja.

Režim rada grijanja će biti 50/45°C.

U sklopu strojarnice ugradit će se: plinski uređaj, unutarnja jedinica dizalice topline, ekspanzijska posuda za grijanje, ekspanzijska posuda za PTV, razdjelivač, sabirnik, ionski omekšivač vode, spremnik PTV, te cirkulacijske crpke za pojedini krug grijanja sa pripadajućom armaturom (zaporni, nepovratni i balans ventili), te sva regulacijska i upravljačka armatura.

Upravljanje radom strojarnice i vođenje krugova grijanja vršiti će se preko automatike strojarnice sa potrebnim dodatnim modulima koja je kompatibilna sa ugrađenim plinskim uređajem i dizalicom topline.

Plinski zidni uređaj za grijanje

Za potrebe grijanja prostora i pripreme PTV ugradit će se plinski kondenzacijski uređaj snage 45 kW (1 kom).

Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugrađen predmješajući modulirajući plinski plamenik od nehrđajućeg čelika, izmjenjivač topline izrađen od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, graničnik temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vođenje jednog direktnog i miješajućeg kruga grijanja prema vanjskom osjetinku.

Karakteristike kotla:

- rezred en. učinkovitosti: A
- integriran plamenik
- potrošnja el. energije (29-66 W)

Opseg isporuke:

- tijelo kotla kompletno oklopljeno
- materijal za montažu
- uputstva za upotrebu
- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.

Tehnički podaci:

- maksimalni toplinski učin 45,0 kW
- radni tlak 3 bara
- stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %

Dizalica topline

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora ugradit će se dizalica topline u split izvedbi sljedećih karakteristika:

Qh ukupno = 40 kW

Priključna snaga:

N ukupno = 10,59 kW / 380-415 V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterećenja)

ESEER: 6,83

Tv = 35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno = 9,88 kW / 380-415 V - 50 Hz

COP: 4,55 (100% opterećenja)

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

radno područje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno područje: hlađenje: od -5° do 52°C

Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

"dimenzije ukupno:

d x š = 940 x 460 mm ; h = 1630 mm

masa ukupno: 162 kg

Podno grijanje

Svaki priključak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je topmetrom, kojom je omogućena regulacija svakog kruga podnog grijanja podešavanjem protoka vode sustava podnog grijanja. Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je u proračunu.

Svaki priključak pojedinog kruga na polaznom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom sa ručnim regulacijskom kapom, koja će se zamijeniti sa termoelektričnim pogonom. S elektrotermičkim pogonom predregulacija je osigurana u skladu sa signalom sa sobnog termostata.

Broj krugova razdjelnika ovisi o broju krugova podnog grijanja. Razdjelnik će se smjestiti u ormarić predviđen za podžbuknu ugradnju. Razdjelnik treba biti opremljen sa glavnim slavinama na polaznom i povratnom vodu, sa čepovima, sa termometrima te sa ručnim odzračnim i ispusnim ventilima.

Odzračivanje cijevne mreže grijanja vršit će se na razdjelniku, te na najvišim točkama instalacije.

Polaganje cjevovoda podnog grijanja

Na zahtjev investitora u građevinu će se ugraditi sustav podnog grijanja. Sve cijevi podnog grijanja, raster ploče te ostalu opremu i armaturu obavezno je potrebno ugrađivati prema uputama proizvođača sustava podnog grijanja. Prije postavljanja estriha potrebno je pregledati cijevi od eventualnih oštećenja. Za vrijeme nanošenja estriha svi ogrjevni krugovi moraju biti pod normalnim radnim tlakom. Estrih treba pripremiti sa dodatnim aditivom za estrihe.

Ispitivanje instalacije podnog grijanja

Nakon završetka polaganja cijevi i priključnih vodova treba krugove grijanja ispitati pod tlakom. Tlačno ispitivanje se može provesti vodom ili komprimiranim zrakom. Ispitivanje komprimiranim zrakom se preporučuje u slučajevima kad postoji opasnost od smrzavanja, odnosno kad još nije određeno točno vrijeme puštanja sustava u rad. Punjenje sustava grijanja treba provesti za svaki krug grijanja posebno. Voda koja se koristi u sustavu mora besprijekorna. Krugove grijanja treba puniti tako dugo dok se ne pojavi voda bez mjehurića. Zatim se krug grijanja mora zatvoriti, a slijedeći krug grijanja napuniti na isti način. Tlačno ispitivanje se treba provesti u skladu s priloženim protokolom ispitivanja i pismeno zabilježiti. Energetsku centralu treba prije tlačnog ispitivanja odvojiti od dijela koji se ispituje. Kod tlačnog ispitivanja treba obratiti pažnja na to da razlike u temperaturi uzrokuju promjene tlaka (orijentacijska vrijednost: 10 K promjene u temperaturi uzrokuje promjenu tlaka od cca 0,5 bara). Ispitni tlak bi trebao iznositi min. 8 do 10 bara. Za vrijeme glavnog ispitivanja smije tlak pasti za maksimalno 0,5 bara. Potrebna točnost prikaza manometra: 0,1 bar. Nakon završetka tlačnog ispitivanja treba sve do završetka radova na polaganju estriha sigurnosni tlak podesiti na 3 do 4 bara, a nakon završetka radova treba još jednom ispitati nepropusnost.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Regulacija grijanja

U građevinu će se ugraditi automatika koja će upravljati sustavom grijanja. Osjetnik vanjske temperature ugraditi će se na pročelje građevine. Automatika upravlja krugovima grijanja i radom plinskog uređaja i dizalice topline.

Regulacija temperature u prostorima gdje su ugrađeni ventilokonvektori izvesti će se ugradnjom prostornih termostata, koji upravljaju s radom konvektora ovisno o temperaturi u prostoru.

Prostorni termostat je spojen sa pogonom tlačno neovisnog regulacijskog ventila (ABQM), koji u slučaju potrebe hlađenja otvara. Na navedenom regulacijskom ventilu podešava se protok kojim se ograničava najveći protok kroz svaki ventilokonvektor i time balansira sustav.

Regulacija podnog grijanja izvesti će se ugradnjom sobnog termostata u svakoj pojedinoj prostoriji. Miješajući sklopovi ograničavati će temperaturu polaza na 40°C. Prostorni termostati povezat će se sa podesnim pogonom preko regulacijskog razdjeljivača. Podesni pogoni (elektrotermički pogon) smješteni su u razdjelniku grijanja i to na svakom krugu. Podesni pogon spaja se na regulacijski razdjeljivač smješten u podžbuknom ormaru podnog grijanja. Ovisno o željenoj temperaturi prostora, sobni termostat daje signal regulacijskom razdjeljivaču dok on dalje upravlja sa podesnim pogonom (otvara ili zatvara).

Ventilokonvektori

Ventilatorski konvektori su 2-cijevni i namijenjeni za grijanje/hlađenje prostorija. Ventilatorski konvektori su parapetne izvedbe, a predviđeni su za ugradnju na pod. Predviđa se rad ventilatorskih konvektora s recirkulacijom zraka (100%) i rad uređaja u mreži dvocijevnog sustava grijanja/hlađenja.

Svaki ventilokonvektor biti će opremljen zapornim slavinama, pipcem za odzračivanje, te regulacijskim ventilom s pred reguliranjem. Za regulaciju temperature prostora ugraditi će se sobni uređaj za upravljanje radom ventilatora i regulacijskog ventila na ventilokonvektoru. Zavisno od broja ventilokonvektora u prostoru ugraditi će se odgovarajući tip sobnog regulacijskog uređaja (termostat, sobna stanica za pogon više konvektora i sl.)

Cijevna mreža

Cijevna mreža grijanja izvesti će se iz čeličnih/bakrenih cijevi. Cijevi će biti antikorozivno zaštićene i toplotno izolirane na glavnim vertikalama i na prolasku kroz negrijane dijelove građevine. Odzračivanje glavnih vertikala će se izvesti na najvišem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, zavisno od konfiguracije cijevnog razvoda. Pražnjenje će se osigurati na vertikali na najnižem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, ukoliko su niži od cijevnog priključka. Za kompenzaciju rastezanja cjevovoda zbog promjena u temperaturi medija ugraditi će se cijevni U, odnosno L, kompenzatori. Osim cjevovoda grijanja na svaki ventilokonvektor se dovode i cjevovodi hlađenja i cjevovodi za odvod kondenzata.

Cijevni razvod potrebno je izolirati toplinskom izolacijom od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture.

Sve cijevi za transport tople vode izolirat će se izolacijom tipa kao Armstrong tip HT debljine stjenke 13 mm (koeficijent otpora difuziji vodene pare: $m \geq 3000$ mm, vodljivost $l \leq 0,045$ W/mK).

Sve cijevi za transport rashladne vode izolirat će se izolacijom tipa kao Armstrong tip AF debljine stjenke 19 mm (koeficijent otpora difuziji vodene pare: $m \geq 7000$ mm, vodljivost $l \leq 0,036$ W/mK). Izolaciju koja se vodi s vanjske strane potrebno je dodatno obojiti bojom za zaštitu protiv pucanja površine izolacije.

Kompenzacija širenja vode u sustavu grijanja

Uslijed toplinskog rastezanja vode dolazi do porasta tlaka u sustavu pa "višak" vode izlazi u membransku ekspanzijsku posudu. S prestankom rada izvora topline, sustav se hladi, tlak sustava pada, a pretlak posude vraća vodu ponovno u sustav. Stoga je potrebno u sustav ugraditi ekspanzijske posude. Prije svake ekspanzijske posude potrebno je ugraditi ventil sa zaštitom protiv zatvaranja. Na vod prema ekspanzijskoj posudi potrebno je ugraditi sigurnosni ventil. U strojarnicu će se ugraditi ekspanzijska posuda sa pripadajućim sigurnosnim ventilom.

Priprema sanitarne tople vode

Priprema PTV će se odvijati preko indirektno grijanog spremnika potrošne tople vode grijanog preko plinskog kondenzacijsko uređaja, kapaciteta 1500 litara.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

2.1.3. Instalacija hlađenja

Za potrebe hlađenja prostora u građevinu će se ugraditi 2- cijevi ventilokonvektori (koji će ujedno služiti i za grijanje u zimskom režimu rada), a kao izvor rashladnog učina biti će dizalica topline koja će ujedno služiti i za grijanje građevine. Strojarskim instalacijama predviđeno je održavanje sljedećih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:

- Temperatura hlađenja prostorija 26 °C

Instalacija hlađenja dimenzionirana je prema proračunu dobitaka topline VDI 2078 i unutarnjoj projektnoj temperaturi od 26°C, te ovisno o položaju prostorije u odnosu na strane svijeta.

Kao osnovni sustav hlađenja prostorija građevine predviđen je 2-cijevni sustav. Cijevni razvod hlađenja izvest će se cijevima iz čelika/bakra koje se vode nadžbukno. Projektna temperatura polaznog voda prema ventilokonvektorima je 7°C, dok je temperatura povrata 12°C. Hlađenje prostorija izvest će se ventilokonvektorima, koji se spajaju na dizalicu topline. Odzračivanje instalacije hlađenja izvest će se na samim ventilokonvektorima te na najvišim mjestima instalacije. U grafičkom dijelu projekta nalazi se prikaz položaja rashladnih tijela kao i cijevna mreža hlađenja, te odvoda kondenzata.

Dizalica topline i oprema hlađenja u strojarnici

Za potrebe hlađenja građevine će se ugraditi dizalica topline zrak/voda. U strojarnici će se ugraditi međuspremnik rashladne vode. Dalje će se instalacija hlađenja voditi prema ventilokonvektorima. Prebacivanje režima rada (ljet/zima) izvoditi će se ručno zatvaranjem/otvaranjem zapornih ventila na krugu grijanja/hlađenja upravne zgrade.

Odabrana dizalica topline ima sljedeće tehničke karakteristike:

Qh ukupno = 40 kW

Priključna snaga:

N ukupno = 10,59 kW / 380-415 V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterećenja)

ESEER: 6,83

Tv = 35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno = 9,88 kW / 380-415 V - 50 Hz

COP: 4,55 (100% opterećenja)

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

radno područje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno područje: hlađenje: od -5° do 52°C

Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

"dimenzije ukupno:

d x š = 940 x 460 mm ; h = 1630 mm

masa ukupno: 162 kg

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

Ventilokonvektori

Ventilatorski konvektori su 2-cijevni i namijenjeni za hlađenje prostorija. Ventilatorski konvektori su zidne izvedbe, a predviđeni su za ugradnju na zid. Predviđa se rad ventilatorskih konvektora s recirkulacijom zraka (100%) i rad uređaja u mreži dvocijevnog sustava hlađenja.

Svaki ventilokonvektor biti će opremljen zapornim slavinama, pipcem za odzračivanje, te regulacijskim ventilom s pred reguliranjem. Za regulaciju temperature prostora ugraditi će se sobni uređaj za upravljanje radom ventilatora i regulacijskog ventila na ventilokonvektoru. Zavisno od broja ventilokonvektora u prostoru ugraditi će se odgovarajući tip sobnog regulacijskog uređaja (termostat, sobna stanica za pogon više konvektora i sl.)

Cijevna mreža

Cijevna mreža hlađenja izvesti će se iz čeličnih/bakrenih cijevi. Cijevi će biti antikorozivno zaštićene i toplotno izolirane na glavnim vertikalama i na prolasku kroz negrijane dijelove građevine. Odzračivanje glavnih vertikala će se izvesti na najvišem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, zavisno od konfiguracije cijevnog razvoda. Pražnjenje će se osigurati na vertikali na najnižem mjestu, odnosno na ventilokonvektorima, ukoliko su niži od cijevnog priključka. Za kompenzaciju rastezanja cjevovoda zbog promjena u temperaturi medija ugraditi će se cijevni U, odnosno L, kompenzatori. Osim cjevovoda grijanja na svaki ventilokonvektor se dovode i cjevovodi hlađenja i cjevovodi za odvod kondenzata.

Cijevni razvod potrebno je izolirati toplinskom izolacijom od spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka (elastomer), zatvorene čelijaste strukture.

Sve cijevi za transport rashladne vode izolirat će se izolacijom tipa kao Armstrong tip AF debljine stjenke 19 mm (koeficijent otpora difuziji vodene pare: $m \geq 7000$ mm, vodljivost $l \leq 0,036$ W/mK). Izolaciju koja se vodi s vanjske strane potrebno je dodatno obojiti bojom za zaštitu protiv pucanja površine izolacije.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 0 |

2.1.4. Ventilacija

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi ovim projektom predviđena je ugradnja sustava prisilne ventilacije. Provjetravanje građevine je prisilno i prirodno zavisno od namjene i položaja unutar građevine. Prisilna ventilacija u građevini će se ugrađivati u:

- Sanitarni čvorovi – odsisna ventilacija
- Praonica – odsisna ventilacija
- Kuhinja – ventilacija preko kuhinjske nape

SANITARNI ČVOROVI

Odsis zraka iz navedenih prostorija prema okolini predviđen je ugradnjom odsisnih ventilatora. Ventilatori će se ugraditi na ventilacijske cijevi koje će se voditi vertikalno preko krova objekta te na pročelje objekta. Na kraju cijevi ugradit će se zaštitna mrežica sa protukišnom kapom. Na kanale će se ugraditi zračni ventili za usis zraka iz prostora.

Ventilatori u sanitarnim čvorovima upravljat će se preko rasvjete. Dobava zraka u tretirane prostorije predviđena je ugradnjom prestrujnih rešetki na vrata.

PRAONICA

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi ovim projektom predviđena je ugradnja sustava prisilne ventilacije. Ventilacija u građevini će biti odsisna, a ugrađivati će se u prostor praonica.

U tretiranom prostoru će se ugraditi cijevni ventilatori za odsis zraka sa pripadajućim kanalnim razvodom i zračnim ventilima, a dovod zraka u prostoriju osiguran je preko prestrujne rešetke koja se ugrađuje u vratno krilo.

Ventilacijski kanal će se voditi na fasadu građevine.

Povezivanje cijevi se vrši pomoću spojnic ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivim trakama ili gumom. Koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamičkim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala. Za male poprečne presjeke koljena su prešana dok za veće presjeke izrađuju se pertlanjem.

KUHINJA

Ventilacija kuhinje izvest će se sa sistemom standardne odsisne nape. Zidna napa montirat će se u kuhinji i pokrivat će termički blok.

Za odvod zraka sa nape predviđen je jedan ventilator na krovu objekta. Otpadni zrak se odvodi ventilacijskim kanalom preko krova objekta. Na ventilacijskim kanalima će se ugraditi revizijski otvori predviđeni za redovnu inspekciju i pranje ventilacijskih kanala. Za dovod zraka predviđen je tlačni kanalni ventilator namjene za dobavu 100% svježeg zraka u kuhinjske i druge prostore gdje se zbog velike količine masnoća i drugih nečistoća otpadni zrak odvodi odvojenim putem.

Poslije ventilatora ugradit će se vodeni grijač zraka spojen na centralni sustav grijanja građevine.

Ventilacijski kanali će biti izvedeni iz pocinčanog čeličnog lima i toplinski izolirani. Za dovod zraka u prostorije će se ugraditi platneni kanali. U ventilacijski kanal za odvod zraka sa nape će se ugraditi krilna zaklopka vezana na pogon termoblokova za pripremu hrane.

Šavovi odsisnih pocinčanih limenih kanala se izvode s preklopom, a u koljena se ugrađuju skretne lopatice. Spojevi na donjoj strani kanala moraju biti izvedeni da spriječe curenje masnoće i kondenzata (lemljenje ili sl. postupak). Na svim mjestima račvanja kanala i na dionicama dužim od 3 m ugraditi vratašca minimalnih dimenzija 300 x 300 mm. Na najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Kanalni razvod

Ovjes cijevi će se izvesti navojnim čeličnim šipkama koje će se pričvrstiti na strop/zid lokala. Dimenzije cijevi prikazane su u grafičkom djelu projekta.

Kanalni razvod u centralnim sustavima ventilacije i klimatizacije služi za odvođenje pripremljenog zraka u prostorije i odvođenje onečišćenog zraka iz njih natrag u komoru za pripremu ili okolicu. Kanalni razvod može se usporediti s vodovima sustava toplovodnog grijanja: kanalima svježeg zraka odgovaraju polazni, a kanalima onečišćenog zraka odgovaraju povratni vodovi grijanja. Osnovni dijelovi kanalnog razvoda su:


- kanali (pravokutnog, četverokutnog i kružnog poprečnog presjeka)
- kutni (lukovi, koljena), prijelazni (suženja, proširenja, spojevi) i elementi za grananje razvoda (T-komadi) te usmjereni limovi
- prigušivači buke i vibracija (npr. jedreno platno kojim se izlazna ili usisna cijev ventilatora spaja na kanalni razvod za sprečavanje vibracija)
- regulacijski uređaji za upravljanje svim dijelovima sustava.

Povezivanje cijevi se vrši pomoću spojnice ili uvlačenjem, a brtvljenje ljepljivim trakama ili gumom. Koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamičkim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala. Za male poprečne presjeke koljena su prešana dok za veće presjeke izrađuju se pertlanjem.

Kanalni grijač

Kako u prostor kuhinje u zimskom periodu ne bi bio ubačen hladan zrak, ugrađuje se kanalni grijač, kapaciteta grijanja prema potrebi pokrivanja gubitaka topline, koji se spaja na instalaciju grijanja u strojarnici građevine. Kanalni grijači dizajnirani su tako da koriste vodu kao medij za grijanje. Izmjenjivač topline grijača sastoji se od bakrenih cijevi i aluminijskih lamela.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

2.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.2.1. Proračun plinske instalacije

PLINSKA TROŠILA – NA ZAJEDNIČKOM PRIKLJUČKU:

| Redni broj | Vrsta trošila | Mjesto ugradnje | Broj trošila | Vršni protok | Faktor istovremenosti | Vršni protok | Snaga | Ukupna snaga |
|------------|---|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------|--------------|
| | | | kom | m ³ /h | | m ³ /h | | |
| 1 | Plinski kondenzacijski uređaj | strojarnica | 1 | 5 | 1 | 5,0 | 45 | 45 |
| 2 | Plinski štednjak | kuhinja | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 24 | 24 |
| 3 | Plinski roštilj | kuhinja | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 12 | 12 |
| 4 | Plinska trošila planiranog pastoralnog centra | planirani pastoralni centar | 1 | 22,8 | 1 | 22,8 | 207 | 207 |

UKUPNO VRŠNI PROTOK: **31,7** m³/h

UKUPNA SNAGA: **288** kW

PLINSKA TROŠILA U NOVO PROJEKTIRANOJ ZGRADI:

| Redni broj | Vrsta trošila | Mjesto ugradnje | Broj trošila | Vršni protok | Faktor istovremenosti | Vršni protok | Snaga | Ukupna snaga |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------|--------------|
| | | | kom | m ³ /h | | m ³ /h | | |
| 1 | Plinski kondenzacijski uređaj | strojarnica | 1 | 5 | 1 | 5,0 | 45 | 45 |
| 2 | Plinski štednjak | kuhinja | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 24 | 24 |
| 3 | Plinski roštilj | kuhinja | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 12 | 12 |

UKUPNO VRŠNI PROTOK: **8,9** m³/h

UKUPNA SNAGA: **81** kW

REGULATOR TLAKA I PLINOMJER

Na osnovu potrošnje plina od 8,9 m³/h te regulacije plina sa 2 bar na 22 mbar odabran je plinski regulator tlaka tip kao Fiorentini FE10 koji ima sljedeće tehničke karakteristike:

pe=2 bar

pa= 22 mbar

Qmax=10 m³/h

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Na osnovu potrošnje plina od 8,9 m³/h odabran je plinomjer na mijeh tip kao Itron G-6 koji ima sljedeće tehničke karakteristike:

Q_{naz}=6 m³/h
 Q_{max}=10 m³/h
 Q_{min}=0,06 m³/h
 dimenzija DN25, sa integriranim tempereturnim korektorom

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--------------------|
| Donja ogrjevna moć plina | H _d = | 9,26 | kWh/m ³ |
| Stupanj iskoristivosti | η= | 0,98 | |
| Atmosferski tlak (normalno stanje) | p _o = | 1,0133 | bar |
| Srednja temperatura plina | T _{sr} = | 288 | K |
| Temperatura okoline (normalno stanje) | T _o = | 273 | K |
| Koeficijent trenja (ST) | λ= | 0,03 | |
| Faktor kompresibilnosti | Z= | 1 | |
| Gustoća plina pri normalnom stanju | ρ= | 0,752 | kg/m ³ |
| Dopuštena brzina pri srednjem tlaku | w _d = | 20 | m/s |
| Koeficijent trenja (NT) | λ= | 0,03 | |
| Ubrzanje sile teže | g= | 9,81 | m/s ² |
| Gustoća zraka | ρ _z = | 1,293 | kg/m ³ |
| Tlak plina u plinskoj mreži | p= | 2 | bar |

KONTROLA I DIMENTIONIRANJE PLINSKOG PRIKLJUČKA

| Br. dionice | Redni broj | Broj trošila | Faktor istovremenosti | Vršni protok | Dimenzija cijevi | Radni protok | Dužina dionice | Visinska razlika | Brzina | Pad tlaka na dionici |
|-------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|----------------------|
| (D) | | kom | | m ³ /h | | m ³ /h | m | m | m/s | Pa |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | PE32 | 11,2 | 14,0 | 0,0 | 5,9 | 36 |
| | 2 | 1 | 1 | 2,6 | | | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 1,3 | | | | | | |
| | 4 | 1 | 1 | 22,8 | | | | | | |

| Br. dionice | Redni broj | Broj trošila | Faktor istovremenosti | Vršni protok | Dimenzija cijevi | Radni protok | Dužina dionice | Visinska razlika | Brzina | Pad tlaka na dionici |
|-------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|----------------------|
| (D) | | kom | | m ³ /h | | m ³ /h | m | m | m/s | Pa |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | PE32 | 3,2 | 3,3 | 0,0 | 1,7 | 2 |
| | 2 | 1 | 1 | 2,6 | | | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 1,3 | | | | | | |

Plinski priključak PE d32 će zadovoljavati.

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

DIMENZIONIRANJE MJERENOG DJELA PLINSKE INSTALACIJE

| Br. dionice | Redni broj | Broj trošila | Faktor istovremenosti | Vršni protok | Tlak u razvodnom plinovodu | Dimenzija cijevi | Ukupni protok | Dužina dionice | Visinska razlika | Brzina | Lokalni otpori (Σ _{kupno}) | Pad tlaka na dionici |
|-------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| (d) | | kom | | m ³ /h | mbar | | m ³ /h | m | m | m/s | | mbar |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22 | PE63 | 8,9 | 71,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 0,23 |
| | 2 | 1 | 1 | 2,6 | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 1 | 1,3 | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2,6 | 22 | PE32 | 3,9 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2 | 0,12 |
| | 3 | 1 | 1 | 1,3 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2,6 | 22 | DN25 | 3,9 | 9,0 | 0,0 | 1,7 | 11 | 0,22 |
| | 3 | 1 | 1 | 1,3 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2,6 | 22 | DN20 | 2,6 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 2 | 0,03 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1,3 | 22 | DN20 | 1,3 | 1,5 | 0,0 | 0,9 | 3,5 | 0,02 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22 | PE40 | 5,0 | 38,0 | 0,0 | 1,7 | 4,5 | 0,41 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22 | DN32 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | -0,06 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22 | DN25 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,08 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

2.2.2. Proračun grijanja

Podaci o koeficijentima prolaza topline „K“ nalaze se u arhitektonskom projektu.

Izračun toplinskih gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlaštenog poduzeća IMPULS RIJEKA, a prema EN 12 831 i vanjskoj projektnoj temperaturi -15°C, te željenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije. Detaljan proračun nalazi se u digitalnom obliku u bazi podataka poduzeća.

TOPLINSKA BILANCA

| 1 P | prizemlje Prostorija | A (m ²) | tu (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) | (W) | Qi(pod) (W) |
|--------|------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 001 | blagavaonica | 37 | 20 | 965 | 388 | 577 | 0 | 1910 |
| 002 | radna prostorija | 36 | 20 | 840 | 274 | 566 | 0 | 1902 |
| 003 | wc m | 3 | 20 | 92 | 33 | 59 | 0 | 167 |
| 004 | wc z | 7 | 20 | 158 | 48 | 110 | 0 | 393 |
| 005 | predprostor | 5 | 20 | 89 | 9 | 80 | 0 | 92 |
| 006 | wc ind | 5 | 20 | 79 | 0 | 79 | 0 | 275 |
| 007 | hodnik | 41 | 20 | 1161 | 516 | 645 | 0 | 1795 |
| 008 | hodnik | 34 | 20 | 588 | 59 | 529 | 0 | 3818 |
| 009 | kuhinja | 24 | 20 | 772 | 388 | 384 | 0 | 910 |
| 010 | prostor za djelatnike | 11 | 20 | 260 | 85 | 175 | 0 | 494 |
| 011 | wc z | 3 | 20 | 137 | 77 | 60 | 0 | 0 |
| 012 | wc m | 3 | 20 | 92 | 33 | 59 | 0 | 0 |
| 013 | dnevni boravak | 50 | 20 | 1145 | 365 | 780 | 0 | 2382 |
| 014 | soba medicinska | 19 | 20 | 555 | 253 | 302 | 0 | 862 |
| 015 | hodnik | 7 | 20 | 121 | 0 | 121 | 0 | 417 |
| | Ukupno: prizemlje | | | 7054 | 2528 | 4526 | 0 | 15417 |

| 2 P | kat Prostorija | A (m ²) | tu (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) | (W) | Qi(pod) (W) |
|--------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 101 | prostor za odmor | 54 | 20 | 1471 | 626 | 845 | 0 | 2693 |
| 102 | wc | 5 | 20 | 79 | 0 | 79 | 0 | 221 |
| 103 | prostor za odmor | 61 | 20 | 1342 | 391 | 951 | 0 | 3134 |
| 104 | wc | 5 | 20 | 77 | 0 | 77 | 0 | 221 |
| 105 | hodnik | 40 | 20 | 721 | 90 | 631 | 0 | 2838 |
| 106 | stubiste | 33 | 20 | 850 | 329 | 521 | 0 | 575 |
| 107 | prostor za odmor | 49 | 20 | 1550 | 786 | 764 | 0 | 2519 |
| 108 | wc | 5 | 20 | 77 | 0 | 77 | 0 | 221 |
| 109 | wc | 5 | 20 | 77 | 0 | 77 | 0 | 221 |
| 110 | spremiste posteljine | 28 | 20 | 738 | 303 | 435 | 0 | 1012 |
| 111 | kupaonica | 14 | 24 | 449 | 192 | 257 | 0 | 464 |
| 112 | kupaonica | 15 | 24 | 451 | 192 | 259 | 0 | 464 |
| 113 | ured | 31 | 20 | 785 | 304 | 481 | 0 | 1488 |
| | Ukupno: kat | | | 8667 | 3213 | 5454 | 0 | 16071 |

| 3 P | potkrovlje Prostorija | A (m ²) | tu (°C) | Qn (W) | PhiT (W) | PhiV (W) | (W) | Qi(pod) (W) |
|--------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----|----------------|
| 201 | prostor za rekreaciju | 108 | 20 | 2875 | 1203 | 1672 | 0 | 5969 |
| 202 | prostor za racunala | 47 | 20 | 1184 | 443 | 741 | 0 | 3285 |
| 203 | hodnik | 53 | 20 | 1331 | 497 | 834 | 0 | 1902 |

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----|----|--------------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 204 | radionica | 51 | 20 | 1393 | 599 | 794 | 0 | 2457 |
| 205 | spremiste | 13 | 20 | 355 | 125 | 230 | 0 | 669 |
| Ukupno: | | | | 7138 | 2867 | 4271 | 0 | 14282 |
| potkrovlje | | | | | | | | |
| Ukupno: | | | | 22859 | 8608 | 14251 | 0 | 45770 |

ODABIR IZVORA TOPLINE

Na osnovu potrebe građevine za toplinskim energijom za potrebe grijanja odabrani su sljedeći uređaji:

Zidni plinski kondenzacijski kotao. Ugrađen predmješajući modulirajući plinski plamenik od nehrđajućeg čelika, izmjenjivač topline izrađen od aluminijske legure otporne na koroziju. Integriran manometar, graničnik temperature dimnih plinova i kotlovska regulacija za vođenje jednog direktnog i miješajućeg kruga grijanja prema vanjskom osjetinku.

Karakteristike kotla:

- rezred en. učinkovitosti: A
- integriran plamenik
- potrošnja el. energije (29-66 W)

Opseg isporuke:

- tijelo kotla kompletno oklopljeno
- materijal za montažu
- uputstva za upotrebu
- automatska regulacija, spajanje na internet i upravljanje radom sustava preko kompjutera il pametnih telefona.

Tehnički podaci:

- maksimalni toplinski učin 45,0 kW
- radni tlak 3 bara
- stupanj djelovanja ovisan o donjoj ogrjevnoj vrijednosti 109,0 %

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora ugradit će se dizalica topline u split izvedbi sljedećih karakteristika:

Qh ukupno = 40 kW

Priključna snaga:

N ukupno = 10,59 kW / 380-415 V - 50 Hz

EER: 3,78 (100% opterećenja)

ESEER: 6,83

Tv = 35°C ST

Tp = 27°C ST, 46%RH

Qg ukupno = 45,00 kW

N ukupno = 9,88 kW / 380-415 V - 50 Hz

COP: 4,55 (100% opterećenja)

Tv= 7°C ST

Tp = 20°C ST

radno područje: grijanje: od -25° do 24 °C

radno područje: hlađenje: od -5° do 52°C

Nivo zvučnog tlaka: 62 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

"dimenzije ukupno:

d x š = 940 x 460 mm ; h = 1630 mm

masa ukupno: 162 kg

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

PODNO GRIJANJE

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

G1-Instalacija grijanja \ Ulaz na prizemlje (1.1)

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 11 (1.1).1

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 103,9 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 803,7 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 7844 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 8931 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 90,90 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 1535,60 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38,57 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RiA (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| prizemlje \ 001 blagavaonica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-1 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 10,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 66,0 | 12,0 | 625 | 859 | 147,7 | 0,4 | 15,4 | 2,50 |
| PP-2 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 10,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 66,0 | 12,0 | 625 | 859 | 147,7 | 0,4 | 15,4 | 2,50 |
| PP-3 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 10,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 66,0 | 17,0 | 625 | 900 | 154,8 | 0,4 | 17,8 | 2,50 |
| PP-3X1 | X | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 5,0 | | 35 | | | | | |
| prizemlje \ 002 radna prostorija | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-4 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 9,8 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 64,7 | 17,0 | 613 | 883 | 151,8 | 0,4 | 16,9 | 2,50 |
| PP-5 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 9,8 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 64,7 | 14,0 | 613 | 858 | 147,5 | 0,4 | 15,5 | 2,50 |
| PP-6 | B | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | 9,8 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 64,7 | 11,0 | 613 | 833 | 143,3 | 0,4 | 14,2 | 2,50 |
| PP-4X1 | X | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 6,0 | | 42 | | | | | |
| PP-5X1 | X | Parquet (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 3,0 | | 21 | | | | | |
| prizemlje \ 003 wc m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-7 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 1,7 | 100 | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 17,0 | 23,0 | 167 | 332 | 57,1 | 0,1 | 1,6 | 2,50 |
| prizemlje \ 004 wc z | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-8 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 4,0 | 100 | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 40,0 | 23,0 | 393 | 584 | 100,4 | 0,2 | 6,4 | 2,50 |
| prizemlje \ 005 predprostor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-7X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 8,0 | | 46 | | | | | |
| PP-8X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 8,0 | | 46 | | | | | |
| prizemlje \ 006 wc ind | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-9 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 2,8 | 100 | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 28,0 | 19,0 | 275 | 427 | 73,5 | 0,2 | 2,8 | 2,50 |
| prizemlje \ 007 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-10 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 8,4 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 55,4 | 32,0 | 714 | 1147 | 197,1 | 0,5 | 28,6 | 2,75 |
| PP-11 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 11,1 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 73,3 | 18,0 | 944 | 1249 | 214,7 | 0,5 | 34,6 | 6,00 |
| PP-10X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 14,0 | | 137 | | | | | |
| prizemlje \ 008 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-11X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 12,0 | | 118 | | | | | |
| PP-12X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 12,0 | | 118 | | | | | |
| PP-13X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 12,0 | | 118 | | | | | |
| PP-14X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 11,0 | | 108 | | | | | |
| PP-15X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 11,0 | | 108 | | | | | |
| PP-16X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 11,0 | | 108 | | | | | |
| PP-17X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 15,0 | | 85 | | | | | |
| PP-18X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 15,0 | | 85 | | | | | |
| PP-19X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 19,0 | | 108 | | | | | |
| PP-20X2 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 18,0 | | 177 | | | | | |
| PP-21X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 18,0 | | 177 | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

| TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 9 (1.1).2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura polazne vode | | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura povratne vode | | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | | 104,6 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | | 702,6 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | | 7573 (W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | | 8624 (W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | | 79,46 (l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | | 1483,00 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 37,44 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RiAB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| prizemlje \ 008 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-12 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 10,3 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 68,0 | 0,0 | 876 | 976 | 167,8 | 0,4 | 16,8 | 2,50 |
| PP-13X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 11,0 | | 142 | | | | | |
| PP-14X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 3,0 | | 29 | | | | | |
| PP-15X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 13,0 | | 167 | | | | | |
| PP-16X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 13,0 | | 167 | | | | | |
| PP-17X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 20,0 | | 258 | | | | | |
| PP-20X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 17,0 | | 97 | | | | | |
| PP-18X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 30,0 | | 386 | | | | | |
| PP-19X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 30,0 | | 386 | | | | | |
| prizemlje \ 009 kuhinja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-13 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 10,7 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 70,6 | 11,0 | 910 | 1172 | 201,5 | 0,5 | 27,7 | 2,75 |
| prizemlje \ 010 prostor za djelatnike | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-14 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 7,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 52,1 | 3,0 | 494 | 607 | 104,4 | 0,3 | 6,0 | 2,50 |
| prizemlje \ 013 dnevni boravak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-15 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 12,7 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 83,8 | 13,0 | 794 | 1111 | 191,0 | 0,5 | 29,9 | 3,00 |
| PP-16 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 13,4 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 88,4 | 13,0 | 838 | 1162 | 199,8 | 0,5 | 33,9 | 6,00 |
| PP-17 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 12,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 79,2 | 20,0 | 750 | 1160 | 199,5 | 0,5 | 33,1 | 5,00 |
| prizemlje \ 014 soba medicinska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-18 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 6,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 45,5 | 30,0 | 431 | 932 | 160,3 | 0,4 | 17,2 | 2,50 |
| PP-19 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 6,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 45,5 | 30,0 | 431 | 932 | 160,3 | 0,4 | 17,2 | 2,50 |
| prizemlje \ 015 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-20 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 4,9 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 32,3 | 17,0 | 417 | 572 | 98,4 | 0,2 | 4,9 | 2,50 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).1

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 45,0 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 320,3 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 2914 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 3381 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 36,23 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 581,40 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16,87 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| kat \ 101 prostor za odmor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-21 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 59,4 | 22,0 | 563 | 836 | 143,7 | 0,4 | 15,3 | 6,00 |
| PP-22 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 59,4 | 11,0 | 563 | 745 | 128,1 | 0,3 | 10,8 | 2,50 |
| PP-23 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,5 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 56,1 | 0,0 | 531 | 619 | 106,4 | 0,3 | 6,3 | 2,50 |
| PP-24 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,5 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 56,1 | 2,0 | 531 | 635 | 109,2 | 0,3 | 6,8 | 2,50 |
| PP-25 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 5,0 | 163 | 230 | 39,6 | 0,1 | 0,3 | 2,50 |
| PP-21X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 22,0 | | 155 | | | | | |
| PP-22X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 11,0 | | 78 | | | | | |
| PP-24X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 2,0 | | 14 | | | | | |
| PP-25X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 5,0 | | 35 | | | | | |
| PP-26X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 27,3 | 79,7 | 5,0 | 15,0 | | 60 | | | | | |
| kat \ 102 wc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-26 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 2,6 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 17,2 | 15,0 | 221 | 316 | 54,4 | 0,1 | 0,7 | 2,50 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).2

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 52,0 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 362,9 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 3355 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 3895 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 41,05 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 669,80 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18,25 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| kat \ 103 prostor za odmor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-27 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 58,7 | 22,0 | 556 | 829 | 142,5 | 0,4 | 15,0 | 3,00 |
| PP-28 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 58,7 | 11,0 | 556 | 738 | 126,9 | 0,3 | 10,6 | 2,50 |
| PP-29 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 76,6 | 0,0 | 725 | 844 | 145,1 | 0,4 | 14,6 | 3,00 |
| PP-30 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 76,6 | 4,0 | 725 | 876 | 150,7 | 0,4 | 16,5 | 6,00 |
| PP-31 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 5,0 | 163 | 230 | 39,6 | 0,1 | 0,3 | 2,50 |
| PP-27X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 22,0 | | 155 | | | | | |
| PP-28X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 11,0 | | 78 | | | | | |
| PP-30X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 4,0 | | 28 | | | | | |
| PP-31X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 5,0 | | 35 | | | | | |
| PP-32X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 16,0 | | 113 | | | | | |
| kat \ 104 wc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-32 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 2,6 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 17,2 | 16,0 | 221 | 378 | 65,0 | 0,2 | 1,6 | 2,50 |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 4 (2.1).3

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 42,8 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 282,2 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 2789 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 3224 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 31,91 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 554,40 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21,21 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| kat \ 105 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-33 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 10,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 66,0 | 10,0 | 625 | 871 | 149,8 | 0,4 | 15,4 | 2,75 |
| PP-34 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 60,7 | 0,0 | 575 | 669 | 115,1 | 0,3 | 7,8 | 2,50 |
| PP-35 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 60,7 | 4,0 | 575 | 727 | 125,0 | 0,3 | 9,6 | 2,50 |
| PP-33X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 10,0 | | 129 | | | | | |
| PP-35X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 4,0 | | 52 | | | | | |
| PP-36X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 20,0 | | 258 | | | | | |
| kat \ 106 stubiste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-36 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 60,7 | 20,0 | 575 | 957 | 164,5 | 0,4 | 19,2 | 6,00 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).4

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 44,8 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 321,3 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 2961 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 3426 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 36,34 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 589,00 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16,87 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RiA (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| kat \ 107 prostor za odmor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-37 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 59,4 | 22,0 | 563 | 836 | 143,7 | 0,4 | 15,3 | 6,00 |
| PP-38 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 59,4 | 11,0 | 563 | 745 | 128,1 | 0,3 | 10,8 | 2,50 |
| PP-39 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,5 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 56,1 | 0,0 | 531 | 619 | 106,4 | 0,3 | 6,3 | 2,50 |
| PP-40 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,5 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 56,1 | 2,0 | 531 | 635 | 109,2 | 0,3 | 6,8 | 2,50 |
| PP-37X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 22,0 | | 155 | | | | | |
| PP-38X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 11,0 | | 78 | | | | | |
| PP-40X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 2,0 | | 14 | | | | | |
| PP-41X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 27,3 | 79,7 | 5,0 | 16,0 | | 64 | | | | | |
| PP-42X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 27,3 | 79,7 | 5,0 | 5,0 | | 20 | | | | | |
| kat \ 108 wc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-41 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 2,6 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 17,2 | 16,0 | 221 | 321 | 55,2 | 0,1 | 0,7 | 2,50 |
| kat \ 109 wc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-42 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 2,6 | 150 | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 17,2 | 5,0 | 221 | 270 | 46,4 | 0,1 | 0,4 | 2,50 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 6 (2.1).5

| Temperatura polazne vode | | | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|--|
| Temperatura povratne vode | | | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | | | 57,4 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | | | 534,0 (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | | | 4052 (W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | | | 4673 (W) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | | | 60,39 (l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | | | 803,50 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30,24 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. | |
| kat \ 105 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-43X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 14,0 | | 137 | | | | | | |
| PP-44X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 12,0 | | 118 | | | | | | |
| PP-46X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 30,1 | 114,0 | 5,0 | 6,0 | | 34 | | | | | | |
| PP-47X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 11,0 | | 142 | | | | | | |
| PP-48X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 27,8 | 85,0 | 5,0 | 15,0 | | 193 | | | | | | |
| kat \ 110 spremiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-43 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,1 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 53,5 | 14,0 | 506 | 742 | 127,6 | 0,3 | 10,3 | 2,50 | |
| PP-44 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,1 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 53,5 | 12,0 | 506 | 721 | 123,9 | 0,3 | 9,5 | 2,50 | |
| kat \ 111 kupaonica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-45 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 5,3 | 50 | 32,0 | 87,5 | 5,0 | 106,0 | 0,0 | 464 | 533 | 91,7 | 0,2 | 9,3 | 2,50 | |
| kat \ 112 kupaonica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-46 | B | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | 5,3 | 50 | 32,0 | 87,5 | 5,0 | 106,0 | 6,0 | 464 | 572 | 98,3 | 0,2 | 11,0 | 2,50 | |
| kat \ 113 ured | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-47 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 78,5 | 11,0 | 744 | 1024 | 176,1 | 0,4 | 24,0 | 3,00 | |
| PP-48 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 78,5 | 15,0 | 744 | 1081 | 185,9 | 0,5 | 27,6 | 6,00 | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 6

| Temperatura polazne | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 87,4 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 624,8 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 5969 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 6877 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 70,66 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 1182,40 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36,96 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| potkrovlje \ 201 pro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-49 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 12,7 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 83,8 | 20,0 | 794 | 1143 | 196,5 | 0,5 | 33,7 | 6,00 |
| PP-50 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 13,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 85,8 | 13,0 | 813 | 1089 | 187,2 | 0,5 | 29,5 | 2,75 |
| PP-51 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 25,0 | 163 | 462 | 79,5 | 0,2 | 2,9 | 2,50 |
| PP-52 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 18,0 | 163 | 386 | 66,4 | 0,2 | 1,8 | 2,50 |
| PP-53 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 73,9 | 3,0 | 700 | 847 | 145,7 | 0,4 | 14,8 | 2,50 |
| PP-54 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 13,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 85,8 | 18,0 | 813 | 1144 | 196,6 | 0,5 | 33,8 | 6,00 |
| PP-55 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 13,0 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 85,8 | 8,0 | 813 | 1034 | 177,8 | 0,4 | 25,6 | 2,50 |
| PP-56 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 22,0 | 163 | 430 | 73,9 | 0,2 | 2,4 | 2,50 |
| PP-57 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 14,0 | 163 | 342 | 58,8 | 0,1 | 1,3 | 2,50 |
| PP-49X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 20,0 | | 196 | | | | | |
| PP-50X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 13,0 | | 128 | | | | | |
| PP-51X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 25,0 | | 245 | | | | | |
| PP-52X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 18,0 | | 177 | | | | | |
| PP-53X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 3,0 | | 29 | | | | | |
| PP-54X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 18,0 | | 177 | | | | | |
| PP-55X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 8,0 | | 79 | | | | | |
| PP-56X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 22,0 | | 216 | | | | | |
| PP-57X1 | X | Keramičke pločice | 13 | 0,012 | | | 28,8 | 98,2 | 5,0 | 14,0 | | 137 | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 6

| Temperatura polazne | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 54,8 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 361,9 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 3285 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 3824 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 40,93 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 657,70 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18,80 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RiA (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| potkrovlje \ 202 prostor za racunala | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-58 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 58,7 | 22,0 | 556 | 890 | 153,1 | 0,4 | 17,0 | 6,00 |
| PP-59 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 8,9 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 58,7 | 11,0 | 556 | 769 | 132,3 | 0,3 | 11,4 | 2,50 |
| PP-60 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 76,6 | 0,0 | 725 | 844 | 145,1 | 0,4 | 14,6 | 3,00 |
| PP-61 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 76,6 | 4,0 | 725 | 888 | 152,7 | 0,4 | 16,8 | 6,00 |
| PP-62 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 15,0 | 163 | 189 | 32,5 | 0,1 | 0,4 | 2,50 |
| PP-63 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 2,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 17,2 | 5,0 | 163 | 244 | 42,0 | 0,1 | 0,4 | 2,50 |
| PP-58X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 22,0 | | 208 | | | | | |
| PP-59X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 11,0 | | 104 | | | | | |
| PP-61X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 4,0 | | 38 | | | | | |
| PP-62X1 | Y | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | | | 5,0 | 15,0 | | | | | | | |
| PP-63X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 5,0 | | 47 | | | | | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

TTO Razdjelnik Top 69 E - (kutni 1") - 8 (3.1).3

| Temperatura polazne vode | 40,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Temperatura povratne vode | 35,0 (°C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. površina petlji | 79,8 (m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. duljina cijevi | 542,5 (m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalirani učin | 5028 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. instalirani učin | 5851 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. volumen medija | 61,35 (l) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uk. protok | 1005,90 (kg/h) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22,83 (kPa) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | Tip | Obloga | D (mm) | RlaB (m ² K/W) | A (m ²) | T (mm) | tp (°C) | q (W/m ²) | Δt (°C) | l (m) | ld (m) | Qi(k) (W) | Quk (W) | m (kg/h) | w (m/s) | Δp (kPa) | Poz. vent. |
| potkrovlje \ 203 hodnik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-64 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 76,6 | 0,0 | 725 | 844 | 145,1 | 0,4 | 14,6 | 2,50 |
| PP-65 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 73,9 | 0,0 | 700 | 815 | 140,1 | 0,3 | 13,3 | 2,50 |
| PP-66X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 12,0 | | 85 | | | | | |
| PP-68X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 10,0 | | 71 | | | | | |
| PP-69X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 18,0 | | 127 | | | | | |
| PP-70X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 26,6 | 70,5 | 5,0 | 6,0 | | 42 | | | | | |
| PP-71X1 | X | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | | | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 16,0 | | 152 | | | | | |
| potkrovlje \ 204 radionica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-66 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 9,6 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 63,4 | 12,0 | 600 | 797 | 137,0 | 0,3 | 13,0 | 2,50 |
| PP-67 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,5 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 75,9 | 0,0 | 719 | 837 | 143,9 | 0,4 | 14,3 | 2,50 |
| PP-68 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 11,8 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 77,9 | 10,0 | 738 | 941 | 161,7 | 0,4 | 20,3 | 5,00 |
| PP-69 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 3,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 21,1 | 18,0 | 200 | 380 | 65,4 | 0,2 | 1,9 | 2,50 |
| PP-70 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 3,2 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 21,1 | 6,0 | 200 | 282 | 48,5 | 0,1 | 0,5 | 2,50 |
| potkrovlje \ 205 spremiste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-71 | B | Parket (hrast) | 16 | 0,076 | 10,7 | 150 | 25,9 | 62,5 | 5,0 | 70,6 | 16,0 | 669 | 955 | 164,2 | 0,4 | 20,6 | 6,00 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

DIMENZIONIRANJE CIJEVNE MREŽE

| Temp. polaza | Temp. povrata | Srednja temp. | Razlika temp. | Gustoća | Spec. topl. koef. | Topl. vodljivost | Dinam. žilavost | Hrapavost |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------|
| T _{pol} °C | T _{pov} °C | T _{sr} °C | ΔT °C | ρ kg/m ³ | cp kJ/kgK | λ W/mK | η Ns/m ² | ε mm |
| 50 | 45 | 47,5 | 5,0 | 990,2 | 4,176 | 0,64 | 0,0006 | 0,045 |

| Dionica od - do | dužina dionice | snaga | Potreban protok | | | Tip cijevi | Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Stvarna brzina | Koef. trenja | Linijski otpor |
|-----------------|----------------|---------|-----------------|------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| | L m | Q kW | ms kg/s | mh kg/h | V m ³ /h | | D mm | d mm | w m/s | I | R Pa/m |
| d1 | 3 | 5,028 | 0,24 | 867 | 0,88 | Cu | 28 | 25,6 | 0,47 | 0,029 | 133,3 |
| d2 | 3 | 3,285 | 0,16 | 566 | 0,57 | Cu | 28 | 25,6 | 0,31 | 0,032 | 61,4 |
| d3 | 3 | 8,313 | 0,40 | 1433 | 1,45 | Cu | 35 | 32,6 | 0,48 | 0,027 | 101,6 |
| d4 | 3 | 5,969 | 0,29 | 1029 | 1,04 | Cu | 35 | 32,6 | 0,35 | 0,029 | 55,5 |
| d5 | 3 | 14,282 | 0,68 | 2462 | 2,49 | Cu | 42 | 39,0 | 0,58 | 0,025 | 113,6 |
| d6 | 3 | 2,961 | 0,14 | 511 | 0,52 | Cu | 28 | 25,6 | 0,28 | 0,032 | 51,0 |
| d7 | 3 | 2,914 | 0,14 | 502 | 0,51 | Cu | 28 | 25,6 | 0,27 | 0,033 | 49,5 |
| d8 | 3 | 5,875 | 0,28 | 1013 | 1,02 | Cu | 35 | 32,6 | 0,34 | 0,029 | 53,9 |
| d9 | 3 | 4,052 | 0,19 | 699 | 0,71 | Cu | 28 | 25,6 | 0,38 | 0,031 | 89,9 |
| d10 | 3 | 3,355 | 0,16 | 576 | 0,58 | Cu | 28 | 25,6 | 0,31 | 0,032 | 63,3 |
| d11 | 3 | 7,407 | 0,36 | 1278 | 1,291 | Cu | 35 | 32,6 | 0,43 | 0,028 | 82,3 |
| d12 | 3 | 2,789 | 0,13 | 468 | 0,47 | Cu | 28 | 25,6 | 0,26 | 0,033 | 43,6 |
| d13 | 3 | 10,196 | 0,49 | 1764 | 1,78 | Cu | 42 | 39,0 | 0,41 | 0,027 | 61,4 |
| d14 | 3 | 16,071 | 0,77 | 2772 | 2,80 | čelik | 60,3 | 53,0 | 0,35 | 0,026 | 31,1 |
| d15 | 3 | 30,353 | 1,45 | 5220 | 5,27 | čelik | 76,1 | 68,8 | 0,39 | 0,023 | 27,5 |
| d16 | 3 | 7,573 | 0,36 | 1296 | 1,31 | Cu | 35 | 32,6 | 0,44 | 0,028 | 84,5 |
| d17 | 3 | 37,926 | 1,82 | 6552 | 6,62 | čelik | 76,1 | 68,8 | 0,49 | 0,023 | 41,8 |
| d18 | 3 | 7,844 | 0,38 | 1368 | 1,38 | Cu | 35 | 32,6 | 0,46 | 0,028 | 93,3 |
| d19 | 3 | 45,770 | 2,19 | 7884 | 7,96 | čelik | 76,1 | 68,8 | 0,59 | 0,022 | 58,9 |

ODABIR CIRKULACIJSKIH CRPKI

| R.BR. | KRUG | pad tlaka kPa | ukupni protok m ³ /h |
|-------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | cijevna mreža | 11 | - |
| | ABQM | 16 | - |
| | armatura u strojarnici | 20 | - |
| | razdjelnik | 12 | - |
| | rezerva (15%) | 8,85 | - |
| | UKUPNO | 67,85 | 7,93 |
| | pumpa tip kao: el. podaci | 30...300 W | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 2 | Grijanje- grijač zraka kuhinja | cijevna mreža | 4 | - |
| | | ABQM | 16 | - |
| | | armatura u strojarnici | 20 | - |
| | | izmjenjivač topline | 35 | - |
| | | rezerva (15%) | 11,25 | - |
| | | UKUPNO | 86,25 | 2,97 |
| | | pumpa: el. podaci | 30...300 W | |
| 3 | Primarni krug - DT | cijevna mreža | 3 | - |
| | | unutarnja jedinica DT | 65 | - |
| | | hvatač nečistoća | 20 | - |
| | | armatura u strojarnici | 10 | - |
| | | rezerva (15%) | 14,7 | - |
| | | UKUPNO | 112,7 | 9 |
| | | pumpa: el. podaci | 30...300 W | |
| 4 | Hlađenje - ventilokonvektori | cijevna mreža | 9 | - |
| | | ABQM | 16 | - |
| | | ventilokonvektor | 15 | - |
| | | armatura u strojarnici | 20 | - |
| | | rezerva (15%) | 9 | - |
| | | UKUPNO | 69 | 5,47 |
| | | pumpa: el. podaci | 30...300 W | |
| 5 | recirkulacija PTV | cijevna mreža | 10 | - |
| | | armatura u strojarnici | 10 | - |
| | | spremnik PTV | 15 | - |
| | | rezerva (15%) | 3 | - |
| | | UKUPNO | 38 | 0,8 |
| | | pumpa: el. podaci | 9...80 W | |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE I SIGURNOSNOG VENTILA

| | | | |
|---|--------------------------|-----------|----------|
| Srednja temperatura | T= | 50 | °C |
| koef.eksp. kod srednje temp. | C _m = | 0,0119 | |
| koef.eksp. kod temp. punjenja | C _r = | 0,0004 | |
| Instalirana snaga: | Q= | 45 | kW |
| | | 2000 | l |
| Volumen instalacije: | V _{sist} = | 2000 | l |
| Rastezni volumen: | V _e = | 23 | l |
| predpunjenje (min 3 lit.) | V _v = | 10 | l |
| Max. radni tlak: | p _{max} = | 3 | bar |
| razlika radnih tlakova | p _Δ = | 0,5 | bar |
| radni tlak | p _e = | 3 | bar |
| visina instalacije | h= | 11 | m |
| statički tlak | p _s = | 1,1 | bar |
| Pretlak | p ₀ = | 1,1 | bar |
| Volumen ekspanzijske posude | V _{uk} : | 69,474 | l |
| Odabrana je ekspanzijska posuda kapaciteta: | V_{eksp}= | 80 | l |

ODABIR SIGURNOSNOG VENTILA:

d_{min.}=15 +vQ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------|----|
| Instalirani učin sustava: | Q= | 50 | kW |
| Minimalni unitarnji promjer ventila: | d _{min.} = | 22,07 | mm |

| | | |
|------------------|----|----|
| Odabrani ventil: | DN | 25 |
|------------------|----|----|

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

2.2.3. Proračun hlađenja

BILANCA HLAĐENJA

| | 21. Lipanj | 23. Srpanj | 24. Kolovoz | 22. Rujan |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 prizemlje \ 001 blagavaonica | 2242 | 2254 | 2246 | 2227 |
| 1 prizemlje \ 002 radna prostorija | 2424 | 2436 | 2428 | 2409 |
| 1 prizemlje \ 003 wc m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 004 wc z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 005 predprostor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 006 wc ind | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 007 hodnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 008 hodnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 009 kuhinja | 1905 | 1915 | 1922 | 1918 |
| 1 prizemlje \ 010 prostor za djelatnike | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 1 prizemlje \ 011 wc z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 012 wc m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 prizemlje \ 013 dnevni boravak | 2851 | 2878 | 2895 | 2885 |
| 1 prizemlje \ 014 soba medicinska | 621 | 642 | 679 | 702 |
| 1 prizemlje \ 015 hodnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 101 prostor za odmor | 1468 | 1485 | 1465 | 1429 |
| 2 kat \ 102 wc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 103 prostor za odmor | 1436 | 1448 | 1440 | 1421 |
| 2 kat \ 104 wc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 105 hodnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 106 stubiste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 107 prostor za odmor | 1739 | 1765 | 1766 | 1741 |
| 2 kat \ 108 wc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 109 wc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 110 spremiste posteljninje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 111 kupaonica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 112 kupaonica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 kat \ 113 ured | 787 | 812 | 852 | 873 |
| 3 potkrovlje \ 201 prostor za rekreaciju | 5279 | 5216 | 4946 | 4511 |
| 3 potkrovlje \ 202 prostor za racunala | 3711 | 3663 | 3498 | 3230 |
| 3 potkrovlje \ 203 hodnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 potkrovlje \ 204 radionica | 3076 | 3053 | 2957 | 2778 |
| 3 potkrovlje \ 205 spremiste | 674 | 661 | 620 | 553 |
| Sat | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ukupno (W) | 28722 | 28737 | 28223 | 27186 |

ODABIR DIZALICE TOPLINE:

Na osnovu potrebe građevine za rashladnim učinkom za potrebe hlađenja odabrana je ista dizalica topline koja se koristi i za grijanje građevine

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

DIMENZIONIRANJE CJEVNE MREŽE HLAĐENJA

| Temp. polaza | Temp. povrata | Srednja temp. | Razlika temp. | Gustoća | Spec. topl. koef. | Topl. vodljivost | Dinam. žilavost | Hrapavost |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------|
| T _{pol} °C | T _{pov} °C | T _{sr} °C | ΔT °C | ρ kg/m ³ | cp kJ/kgK | λ W/mK | η Ns/m ² | ε mm |
| 12 | 7 | 9,5 | 5 | 1000 | 4,207 | 0,57 | 0,0015 | 0,00013 |

| <u>Hlađenje</u> | dužina dionice | snaga | Potrebna n protok | | | Tip cijevi | Vanjski promjer | Unutarnji promjer | Stvarna brzina | Koef. trenja | Linijski otpor | |
|-----------------|----------------|--------|-------------------|------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| | L | Q | ms | mh | V | | D | d | w | I | R | |
| - | m | kW | kg/s | kg/h | m ³ /h | | mm | mm | m/s | | Pa/m | |
| a1 | 5 | 1,800 | 0,086 | 310 | 0,31 | Cu | 22 | 20,0 | 0,27 | 0,0413 | 81,2 | |
| a2 | 5 | 1,700 | 0,081 | 292 | 0,29 | Cu | 22 | 20,0 | 0,26 | 0,0421 | 73,4 | |
| a3 | 5 | 3,500 | 0,166 | 598 | 0,60 | Cu | 28 | 25,6 | 0,32 | 0,0366 | 78,1 | |
| a4 | 5 | 1,800 | 0,086 | 310 | 0,31 | Cu | 22 | 20,0 | 0,27 | 0,0413 | 81,2 | |
| a5 | 5 | 5,300 | 0,252 | 907 | 0,91 | Cu | 35 | 32,6 | 0,30 | 0,0349 | 51,2 | |
| a6 | 5 | 1,200 | 0,057 | 205 | 0,21 | Cu | 22 | 20,0 | 0,18 | 0,0469 | 40,5 | |
| a7 | 5 | 1,200 | 0,057 | 205 | 0,21 | Cu | 22 | 20,0 | 0,18 | 0,0469 | 40,5 | |
| a8 | 5 | 2,400 | 0,114 | 410 | 0,41 | Cu | 28 | 25,6 | 0,22 | 0,0409 | 41,1 | |
| a9 | 5 | 1,200 | 0,06 | 216 | 0,22 | Cu | 22 | 20,0 | 0,19 | 0,0461 | 44,2 | |
| a10 | 5 | 1,200 | 0,06 | 216 | 0,22 | Cu | 22 | 20,0 | 0,19 | 0,0461 | 44,2 | |
| a11 | 5 | 4,800 | 0,23 | 828 | 0,83 | Cu | 35 | 32,6 | 0,28 | 0,0358 | 43,7 | |
| a12 | 5 | 1,700 | 0,08 | 288 | 0,29 | Cu | 22 | 20,0 | 0,25 | 0,0422 | 71,8 | |
| a13 | 5 | 6,500 | 0,31 | 1116 | 1,12 | Cu | 35 | 32,6 | 0,37 | 0,0329 | 73,1 | |
| a14 | 5 | 11,800 | 0,56 | 2016 | 2,02 | Cu | 42 | 39,0 | 0,47 | 0,0295 | 87,3 | |
| a15 | 5 | 0,900 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 | |
| a16 | 5 | 0,800 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 | |
| a17 | 5 | 1,700 | 0,08 | 288 | 0,29 | Cu | 22 | 20,0 | 0,25 | 0,0422 | 71,8 | |
| a18 | 5 | 0,800 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 | |
| a19 | 5 | 0,900 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 | |
| a20 | 5 | 1,700 | 0,08 | 288 | 0,29 | Cu | 22 | 20,0 | 0,25 | 0,0422 | 71,8 | |
| a21 | 5 | 0,900 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 | |
| 21 | a22 | 5 | 0,800 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,0526 | 22,4 |
| | a23 | 5 | 3,400 | 0,16 | 576 | 0,58 | Cu | 28 | 25,6 | 0,31 | 0,03701 | 73,3 |
| | a24 | 5 | 8,100 | 0,39 | 1404 | 1,40 | Cu | 35 | 32,6 | 0,47 | 0,03095 | 108,8 |
| | a25 | 5 | 0,800 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,05258 | 22,4 |
| | a26 | 5 | 20,700 | 0,98 | 3528 | 3,53 | čelik | 60,3 | 53,0 | 0,44 | 0,02765 | 54,1 |
| | a27 | 5 | 0,800 | 0,04 | 144 | 0,14 | Cu | 22 | 20,0 | 0,13 | 0,05258 | 22,4 |
| | a28 | 5 | 3,000 | 0,14 | 504 | 0,50 | Cu | 28 | 25,6 | 0,27 | 0,03847 | 58,4 |
| | a29 | 5 | 3,800 | 0,18 | 648 | 0,65 | Cu | 28 | 25,6 | 0,35 | 0,03579 | 89,8 |
| | a30 | 5 | 2,500 | 0,12 | 432 | 0,43 | Cu | 28 | 25,6 | 0,23 | 0,04025 | 44,9 |
| | a31 | 5 | 0,600 | 0,03 | 108 | 0,11 | Cu | 22 | 20,0 | 0,10 | 0,05797 | 13,9 |
| | a32 | 5 | 6,900 | 0,33 | 1188 | 1,19 | Cu | 35 | 32,6 | 0,40 | 0,03237 | 81,5 |
| | a33 | 5 | 27,600 | 1,31 | 4716 | 4,72 | čelik | 60,3 | 53,0 | 0,59 | 0,02573 | 89,9 |
| | a34 | 5 | 2,000 | 0,10 | 360 | 0,36 | Cu | 28 | 25,6 | 0,19 | 0,04251 | 32,9 |
| | a35 | 5 | 2,300 | 0,11 | 396 | 0,40 | Cu | 28 | 25,6 | 0,21 | 0,04131 | 38,7 |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|----------|------|-------|------|------|------|---------|-------|
| a36 | 5 | 31,90 0 | 1,52 | 547 2 | 5,47 | čelik | 60,3 | 53,0 | 0,69 | 0,02482 | 116,7 |
|-----|---|------------|------|----------|------|-------|------|------|------|---------|-------|

2.2.4. Proračun ventilacije

Popis ventiliranih prostorija:

| Prostor | površina | visina | volumen | broj izmjena | protok | Br. distr. | Protok po dist. |
|---------|----------------|--------|----------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|
| | m ² | m | m ³ | izm/h | m ³ /h | | |
| 001 | 3,8 | 2,6 | 10,0 | 4,0 | 40,0 | 1 | 40,0 |
| 002 | 9,7 | 2,6 | 26,0 | 4,0 | 120,0 | 1 | 120,0 |
| 003 | 3,1 | 2,6 | 9,0 | 4,0 | 40,0 | 1 | 40,0 |
| 004 | 2,6 | 2,6 | 7,0 | 4,0 | 40,0 | 1 | 40,0 |
| 005 | 1,1 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 20,0 | 1 | 20,0 |
| 006 | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | 1 | 20,0 |
| 007 | 4,2 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 008 | 1,2 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 1 | 20,0 |
| 009 | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | 1 | 20,0 |
| 010 | 3,1 | 2,6 | 9,0 | 4,0 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 011 | 4,3 | 2,6 | 12,0 | 4,0 | 48,0 | 1 | 48,0 |
| 003 | 4,0 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 44,0 | 1 | 44,0 |
| 101 | 4,1 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 44,0 | 1 | 44,0 |
| 102 | 4,1 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 44,0 | 1 | 44,0 |
| 103 | 4,0 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 44,0 | 1 | 44,0 |
| 104 | 4,0 | 2,6 | 11,0 | 4,0 | 44,0 | 1 | 44,0 |
| 105 | 25,0 | 2,6 | 65,0 | 10,0 | 660,0 | 1 | 660,0 |
| 106 | 12,5 | 2,6 | 33,0 | 4,0 | 150,0 | 1 | 150,0 |
| 107 | 12,5 | 2,6 | 33,0 | 4,0 | 150,0 | 1 | 150,0 |

Sanitarni prostori

Za potrebe odsisa zraka iz sanitarnih prostorija ugradit će se odsisni ventilatori sljedećih tehničkih karakteristika:

- Ø100
- q=90/75 m³/h
- dp=25/5 Pa
- 230V / 50Hz / 9 W
- s ugrađenom nepovratnom zaklopkom
- s vremenskim relejem
- upravljanje preko rasvjete

Dobava zraka u tretirane prostorije predviđena je ugradnjom prestrujnih rešetki na vrata 325x125 mm.

| | | |
|------------------------|---|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

Ostali prostori i praonica

Za potrebe odsisa ostalih prostorija u građevini ugradi će se ventilatori sljedećih tehničkih karakteristika:

Cijevni odsisni ventilator

Q=650 m³/h

dp=200 Pa

Pel= 99W / 230V / 50Hz

-upravljanje preko ON/OFF upravljača

Cijevni odsisni ventilator

Q=200 m³/h

dp=192 Pa

Pel= 90W / 230V / 50Hz

-upravljanje preko ON/OFF upravljača

Dobava zraka u tretirane prostorije predviđena je ugradnjom prestrujnih rešetki na vrata 325x125 mm.

Ventilacija kuhinje

VENTILACIJA KUHINJE

Ventilacija kuhinje izvesti će se sa sistemom zidne kuhinjske nape. U kuhinju će se ugraditi:

Kuhinjska zidna napa 1400x1000x450 mm

Odabir kuhinjskih napa:

| Kuhinjski elementi | Elementi zagrijavani na struju ili paru | | | Elementi zagrijavani plinom | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | Priključna snaga P ₁ | Senzibilna toplina Q _{S1} | Para D ₁ | Priključna snaga P ₂ | Senzibilna toplina Q _{S2} | Para D ₂ |
| | (kW) | (W) | (g/h) | (kW) | (W) | (g/h) |
| Pečnica za pečenje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 4.200,00 | 3.528,00 |
| Štednjak - (po točkama) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 6.000,00 | 3.528,00 |
| Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 10.200,00 | 7.056,00 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| 1. Q_{SK} ... toplinska emisija svih elemenata | | |
| $Q_{SK} = b \times (Q_1 + Q_2)$ | | |
| Q _{SK} = | 5.100,00 | W |
| 2. V_{th} ... termični protok zraka za odvod energije | | |
| $V_{th} = k \times Q_{SK}^{1/3} \times (z + 1,7 \times d_{hydr})^{5/3} \times r \times \varphi$ | | |
| V _{th} = | 1.016,00 | m ³ /h |
| z ... visina između termičkog bloka i kuhinjske nape (m) | | |
| z = | 1,25 | m |
| r ... redukcijski faktor s obzirom na postavljanje termičkog bloka | | |
| r = | 0,63 | |
| d _{hydr} ... faktora dimenzij termičkog bloka | | |
| $d_{hydr} = (2 \times L \times B) / (L + B)$ | | |
| d _{hydr} = | 1,07 | m |
| L ... dužina cijelog termičnoga bloka (m) | | |
| L = | 1,60 | m |
| B ... širina celotnoga termičkog bloka (m) | | |
| B = | 0,80 | m |
| φ ... faktor istodobnosti | | |
| φ = | 0,80 | |
| 3. V_{erf} ... odvod zraka iz nape | | |
| $V_{erf} = V_{th} \times a$ | | |
| V _{erf} = | 1.219,20 | m ³ /h |
| a ... faktor povećanja odvedenoga zraka s obzirom na smetnje kod različitih načina upuhivanja | | |
| a = | 1,20 | |
| 4. V_{ab} ... kontrola izračuna odvedenoga zraka iz nape s obzirom na količinu vodenih para | | |
| $V_{ab} = ((D_1 + D_2) \times \varphi) / ((X_{Ab} - X_{zu}) \times \rho)$ | | |
| V _{ab} = | 790,00 | m ³ /h |
| ρ ... gostota zraka | | |
| ρ = | 1,20 | kg/m ³ |
| X _{Ab} - X _{zu} = 6,00 g/kg | | |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice |
| | | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

Prema dobivenom podacima potrebno je vršiti odsis 1500 m³/h zraka sa kuhinje nape

Ventilator za odsis zraka ugradit će se na krov građevine, a ventilator za tlak zraka ugradit će se pod strop kuhinje, a povezati će se sa ventilacijskim kanalima. Kanali će se izvesti iz pocinčanog lima. Na kanalima će se osigurati revizioni otvori za čišćenje i održavanje.

Dimenzioniranje kanala:

| protok | tip kanala | visina A | širina B | promjer d | Površina popr. Presjeka | stvarna brzina |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------|-------------------------|----------------|
| m ³ /h | | mm | mm | mm | m ² | m/s |
| | kvad. | | | | 0,000 | |
| 1500 | spiro | | | 200 | 0,032 | 13,2 |
| 1500 | kvad. | 250 | 500 | | 0,125 | 3,3 |


Za potrebe odvoda zraka iz kuhinje ugradit će se odsisni ventilator sljedećih karakteristika:

Ventilator - na krovu

q=1500 m³/h


dp=260 Pa

Pel.=651 W; 230V



Za potrebe dovoda zraka u kuhinju ugradit će se ventilator sljedećih karakteristika:

q=1500 m³/h
dp=200 Pa
Pel.=247 W; 230V



| | | | |
|------------------------|--|---------------------|---|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE | | ECO PROJEKT d.o.o. |
| | KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |

2.2.5. Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar građevina i uvjeti za održavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina korištenja, različita djelovanja ne prouzroče nedopuštene deformacije te oštećenja opreme. Kvalitetna izvedba završnih instalaterskih radova, uvjet su za pravilno funkcioniranje građevine, a ujedno se olakšavaju postupci održavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito održavanje predviđeni vijek trajanja građevine je minimalno 25 godina. Na građevini je potrebno redovito, izvršiti kontrole nepropusnosti i tlačne probe te otkloniti ih u slučaju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uređaje te sigurnosne elemente prema važećim zakonima i pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovisne elemente.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | Varaždinske Toplice | |

2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona o gradnji tehnička svojstva građevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu, odnosno smiju se ugrađivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima. Takav materijal i oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajućim specifikacijama, standardima i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedeće:

- Investitor je dužan osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
- Projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti.
- Nadzorni inženjer je odgovoran za poštivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.
- Izvođač je dužan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu iz Zakona o gradnji, ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za građevinu iz ovog Zakona, osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima iz projekta.
- Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s važećim normama prema Zakonu o normizaciji kao i propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.
- Za sve ugrađene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajuće ateste materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.
- Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inženjeru, koji vrši provjeru i dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predviđena projektnom dokumentacijom.
- Za vođenje radova izvoditelj je dužan imenovati osobu voditelja gradilišta koja zadovoljava zakonske uvjete.
- Prije početka radova izvoditelj je dužan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarne opreme i instalacija prema rješenju iz projekta.
- Instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom građenja prati i kontrolira nadzorni inženjer i unosi ih u obliku zapažanja u građevni dnevnik.
- Izmjene se mogu vršiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otežati mogućnost demontaže i ponovne montaže opreme.
- Prilikom izvođenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi građevinski dnevnik prema postojećim propisima.
- Isporučitelj opreme i izvoditelj dužni su kroz probni pogon obučiti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem instalacija.
- Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji osigurava bitne zahtjeve za građevinu, a to su: mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, sigurnost u korištenju, zaštita od buke i ušteda energije i toplinska zaštita.
- Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na čvrstoću i nepropusnost.
- Ispitivanje na čvrstoću izvršiti hladnom tlačnom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno definirano drugačije.
- Ispitivanje na nepropusnost izvršiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije propisima drugačije definirano.
- Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zaštitni termostati, zaštitni presostati, presostati visokog tlaka, regulatori razine i slično) koji bitno utječu na sigurnost osoblja i opreme, izvršiti prije puštanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podešavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost nadzornog inženjera. Za svako podešavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podešenosti sigurnosnih elemenata.
- Za sva ispitivanja; tlačna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, sačiniti zapisnik uz prisustvo nadzornog inženjera i voditelja radova.
- Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.
- Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i nadzorom i to:
- mjerenje postignutih tehničkih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni režimi, kapaciteti...)

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAČAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 Varaždinske Toplice |

- kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.
- Nakon mjerenja izrađuje se elaborat izvršenih mjera i kod primopredaje građevine predaje investitoru.
- Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvršenim mjerenjima, a koje mora izvršiti neovisna i registrirana organizacija.
- Prilikom internog tehničkog pregleda potrebno je kao prilog građevnom dnevniku priložiti kompletnu atestnu dokumentaciju.
- Plinovod mogu izgrađivati samo ovlaštene zaposlenici registriranih pravnih osoba uz prethodnu suglasnost distributera plina.
- Materijali koji se koristi za izradu plinovoda mora zadovoljavati DIN norme i DVGW propise.
- Za izradu kvalitetnih spojeva potrebno je vršiti nadzor na gradilištu. Kontrolu kvalitete spojeva treba vršiti vizualno i metodama bez razaranja spoja (prozračivanjem, ultrazvučno). Za svaki spoj potrebno je izraditi dokumentaciju koja sadrži podatke o djelatniku koji je spoj izradio, osobi koja je vršila nadzor, firmi koja je izvodila radove, rezultatima ispitivanja te datumu i satu kada je izvršeno ispitivanje.
- Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom građenju mora uključivati vizualnu provjeru i tlačnu probu.
- Tlačnom probom se ispituje instalacija na čvrstoću i nepropusnost na propisani način ovisno o radnom tlaku instalacije.
- O uspješno izvedenoj tlačnoj probi sačinjava se zapisnik uz prisustvo nadzornog inženjera. Prilikom primopredaje se jedan primjerak zajedno sa svom ostalom tehničkom dokumentacijom predaje naručitelju
- Čelični podzemni i nadzemni plinovod se izrađuje od bešavnih cijevi standardnih profila i debljina stjenke u skladu sa DIN 2448 standardom. Antikorozivna zaštita podzemnog čeličnog plinovoda se izvodi pomoću plastizol i dekorodal trake, a nadzemnog zaštitnim premazima temeljnom i uljenom bojom.
- Spajanje čeličnih bešavnih cijevi vrši se isključivo zavarivanjem, osim kod spojeva sa zapornom armaturom i regulacijskom opremom, gdje se koriste rastavljivi (navojni ili prirubnički) spojevi.
- Zavari čeličnih bešavnih cijevi se izvode prema DIN 2448, a zavarivanje mogu izvoditi isključivo atestirani zavarivači.
- Ateste zavarivača treba prije početka radova predočiti predstavniku investitora. Bez odgovarajućeg atesta, niti jedan zavarivač ne smije izvoditi zavare na plinovodu
- Svaki zavar na plinovodu najprije se kontrolira vizualno, a zapažanja se unose u knjigu zavarivanja. Ako je neki zavar na izgled loš, potrebno ga je prioritetno odrediti za kontrolu nepropusnosti, odnosno eventualno radiografsko snimanje
- Za eventualno radiografsko snimanje potrebno je angažirati specijalizirano i potpuno opremljeno poduzeće sa stručnjacima koji nude kompletnu uslugu
- Navojni spojevi do NO 50 izvode se prema HRN M.BO.057, odnosno DIN 2999-1 za radni tlak plina do 100 mbar. Brtveni materijal u navojnom spoju su fina vlakna kudjelje od konoplje ili lana uz primjenu sredstava za brtvljenje, koja imaju trajna elastična svojstva prema normi DIN 30660, ili se primjenjuju trake od sintetskih vlakana natopljene navedenim sredstvima za brtvljenje.
- Prirubnički spojevi se izvode prema DIN 2566, 2631, 2641 i 2673.
- Navojni fitinzi iz temper-lijeva ugrađuju se prema DIN EN 10242.
- Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanke konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm veći od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako da ne može doći do čvrstog dodira između tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i tavanice.
- Sve cijevi mreže (razvodne i povratne) moraju odgovarati Hrvatskim normama ili drugim priznatim normama DIN 4262, DIN 17458.
- Horizontalna razvodna i povratna mreža mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, priključci ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omogući dobro odzračivanje cijele instalacije.
- Cjelokupnu cijevnu mrežu treba položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed topline, kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata, a i zbog lake montaže i demontaže cijevi.
- Na svim najvišim mjestima instalacije ugraditi odzračne lonce sa ručnim ili automatskim odzračnim ventilima, a na najnižim mjestima treba ostaviti slavine za pražnjenje.
- Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.
- Nakon završene montaže, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod hladnim probnim ispitnim tlakom. Poželjan je probni tlak od 1.4xputa veći od radnog tlaka do visine stupca od 4.0 bara,

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 Varaždinske Toplice |

a sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veći od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba otkopčati ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.

- Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti praktički konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome pumpa probnog tlaka otkopčana.
- Instalacija se mora oprati prije puštanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavština. Pri tome treba imati u vidu maksimalni probni tlak, što znači da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.
- Svi elementi instalacija koji mogu doći pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni utjecaj iste.
- Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uređaji i automatika odgovara projektiranim uvjetima za zimski i ljetni režim rada, ocjenu kvalitete montažnih radova, brzine i tlaka u karakterističnim točkama postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi $\pm 10\%$.
- Izvršeni objekt se ne može koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvršenog tehničkog prijema radi provjeravanja tehničke ispravnosti. Tehnički pregled se vrši na zahtijeva investitora i izvoditelja.
- Razmak između oslonaca mora biti usklađen sa samonosivošću cjevovoda, zavisno od dimenzija cijevi, medija koji se transportira, izolacija kao i bilo kojeg drugog opterećenja na cjevovod. Pri tome kontinuitet pada cjevovoda mora biti konstantan. Ukoliko u projektu nije drugačije propisano, razmak između oslonaca treba biti od 1.5-5.9 m, dok se vertikalni vodovi načelno učvršćuju na sredini zidova.
- Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi računa da se osi cijevi podudaraju i da var bude propisane debljine, te da je po obodu čist i izveden ravnomjerno, tako da se unutarnji svijetli otvor cijevi ne smanji bilo kakvim ostacima materijala prilikom zavarivanja.
- Kod svakog spajanja zavarivanjem je potrebno obaviti pripremu (skošavanje) rubova koji se zavaruju. Rubove cijevi debljine do 30 mm posebno se ne pripremaju prije zavarivanja, dok je kut skošenja za rubove cijevi debljine preko 30 mm 60 do 70 stupnjeva. Skošenje izvesti tako da debljina skošene cijevi na kraju skošenja iznosi 2 do 3 mm. Zračnost između pripremljenih cijevi za zavarivanje iznosi 2 do 3 mm.
- Obujmice, držači, fiksne i klizne točke moraju biti izvedene tako da je omogućena pravilna dilatacija cijevnih vodova.
- Kod montaže cjevovoda voditi računa o usponu odnosno padu cijevne mreže.
- Zavareni spojevi na cijevima ne smiju ležati na osloncima.
- Elektrode za zavarivanje moraju posjedovati odgovarajuća mehanička i druga propisana svojstva.
- Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanke konstrukcije, moraju se postaviti prolazni tuljci sa rozetama, kod kojih je otvor najmanje 10 mm veći od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako da ne može doći do čvrstog dodira između tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i tavanice.
- Spajanje bakrenih cijevi vrši se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fittingom prema EN 1254-1 i -4
- Cjelokupnu cijevnu mrežu treba položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed topline, kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata, a i zbog lake montaže i demontaže cijevi.
- Karakteristike bešavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057
- Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1
- Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dođe do propuštanja zraka.
- Voditi računa da šavovi sa unutrašnje kao i sa vanjske strane budu čisti i da se unutrašnji profili kanala ne smanjuju nikakvim materijalom.
- Poprečne šavove kanala izvesti sa glatkim preklapom vodeći računa o nepropusnosti.
- Poslije završene montaže pojedinih sekcija, kanale očistiti od otpadaka.
- Vješanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.
- Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske i zvučne izolacije.
- Otvore za uzimanje svježeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kiša ili snijeg, a ukoliko je moguće potrebno je riješiti odvođenje atmosferskih padalina.
- Izvršeni objekt se ne može koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvršenog tehničkog pregleda radi provjeravanja tehničke ispravnosti. Tehnički pregled se vrši na zahtjev investitora i izvoditelja.
- Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocinčanog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to prema slijedećoj tablici: (DIN 1946; ako nije drugačije definirano projektom):

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Najveća unutrašnja mjera (mm) | Najmanja debljina lima (mm) |
|-------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 Varaždinske Toplice |


| | |
|------------|------|
| do 250 | 0,55 |
| 250 - 800 | 0,75 |
| 800 - 1500 | 1,00 |
| preko 1500 | 1,25 |

- Kanali se spajaju prirubicama od čeličnog profila L i to prema slijedećoj tablici (DIN 24159):

| Unutarnja mjera kanala (mm) | "L" profili | Vijci |
|-----------------------------|-------------|----------|
| do 1000 | 25 x 25 x 4 | M 6 x 25 |
| do 1400 | 30 x 25 x 4 | M 6 x 25 |
| do 2000 | 35 x 25 x 5 | M 6 x 25 |
| preko 2000 | 40 x 40 x 5 | M 8 x 30 |

- Sve spojeve između prirubnica treba izvesti nepropusne pomoću odgovarajućeg brtvenog materijala; koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamičkim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.
- U slučaju da izvoditelj raspolaže sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala sa spojnim letvicama.

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | |
|------------------------|---|--|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Datum: 08.2020. Br.proj.: 137/2020 Rev.: 0 |
| | | Varaždinske Toplice |

2.4. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenje otpadom

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE

Izvođač radova dužan je rabiti za gradnju i održavanje zgrade samo građevinske proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju mora se osigurati sigurnost od oštećenja. Kod skladištenja treba osigurati stabilnost, deformacije i spriječiti nalijeganje materijala i elemenata direktno na tlo.

Izvoditelj radova dužan je poduzeti mjere zaštite postojećeg i susjednih objekata, uređaja, opreme i radnika na gradilištu, te osigurati pomoćne konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

GOSPODARENJE OTPADOM

Izgradnjom i eksploatacijom predviđene građevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji prema važećim zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom moraju se uvažiti načela:

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15),
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13),
Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),
Zakon o otpadu (NN 178/04, Uredba-153/05, 111/06, 60/08, 87/09),
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, 137/08),
Uredba o klasifikaciji vode (NN 77/98, 137/08).

Na ovaj način uređenim okolišem zgrade, te uklapanjem u okoliš osigurava se zaštita čovjekove okoline i zaštita prirode bez bitnog oštećivanja i nagrđivanja, te poremećaja u prirodi.

NAČIN SANACIJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Nakon izgradnje i otklanjanja eventualnih nedostataka na predmetnoj zgradi, te nakon završenih ostalih radova na izgradnji pratećih zgrada i vanjske infrastrukture, potrebno je otkloniti otpad i izvršiti uređenje gradilišta i okoliša gradilišta:

- ukloniti sav preostali materijal
- ukloniti štu i smeće s odvozom na gradsku deponiju
- urediti prostor koji je služio kao skladište materijala, te sve treba dovesti u sređeno stanje, prije stavljanja okućnice u uporabu
- privremene deponije za odlaganje suvišnog materijala urediti da ne ugrožavaju okoliš zgrade
- projektom je određeno hortikulturno uređivanje površina zasijavanjem trave i autohtonih biljaka
- zemljište gradilišta, treba dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno bolje najkasnije do tehničkog pregleda predmetne zgrade
- prilaznu cestu treba sanirati, popraviti oštećenja kolnika i bankine, te asfaltirati i dovesti u ispravno stanje

GOSPODARENJE OTPADOM TIJEKOM KORIŠTENJA GRAĐEVINE

Prikupljeni miješani komunalni otpad se razvrstava i odvozi prema režimu nadležnog komunalnog poduzeća. Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, metali, trošno ulje i ostalo) odlagati će se u za to postavljene kontejnere, odnosno spremnike raspoređene po naselju ili u sabirnim centrima.

Otpad odložen u za to predviđena mjesta odvoziti će se na deponije ili na direktnu preradu, odnosno na reciklažu prema programu komunalnih službi.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

Postupanje s otpadom predviđeno je rješavati u skladu sa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

posebnim uvjetima nadležnog tijela i ostalom važećom regulativom koja uređuje to područje.

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 |
| | | | | 0 |

2.5. Procjena troškova gradnje

Procjena troškova izgradnje strojarskih instalacija za potrebe izdavanja građevinske dozvole za predmetnu građevinu iznosi:


1.276.163,00 kn + PDV

Projektant:
Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.



| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTREŠNICE ZA DRUŽENJE I AKTIVNOSTI KORISNIKA | | ECO PROJEKT d.o.o. | | |
| Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT - MAPA 5. | | Datum: | Br.proj.: | Rev.: |
| Projektant: | Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. | Varaždinske Toplice | 08.2020. | 137/2020 | 0 |

3. GRAFIČKI DIO




- postojeća plinska instalacija
- nova plinska instalacija
- plinska instalacija - PROJEKTIRANA ZA POTREBE PLANIRANOG PASTORALNOG CENTRA PROJEKTOM TD 259/2019 poduzeća ECO PROJEKT d.o.o., 2019.g.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
 dipl. ing. stroj.
 Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. | |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIČIĆ, dipl.ing.arh. | | | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | | | |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Lokacija: Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | Broj projekta: 137/2020 | |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Investitor: SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Z.O.P.: CB-PRODEKSUZ | Mapa/knjiga: 5. |
| Sadržaj nacrta: | Situacija - plinska instalacija | Mjerilo: 1:100 | Datum: 08.2020. | List br.: - Nacr. br.: 001 |





Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
 dipl. ing. stroj.
 Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | - | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | List br.: - |
| Sadržaj nacrta: | SHEMA PLINSKE INSTALACIJE | | | Nacr. br.: 003 |



Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | - | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | List br.: |
| Sadržaj nacrt: | SHEMA DIMNJAKA | | | Nacrt br.: |
| | | | | 004 |


Zaštitni samostojeći ormarić

Regulator tlaka
Fiorentini FE-10
3 bar/22 mbar

Plinski filter N020

Plinska kug.
slavina N025

Plinsko brojilo na mješ
G-6 sa temp. korektorom




Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|--------|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:10 | Datum: | 08.2020. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | | Mapa/knjiga: 5. |
| Sadržaj nacrta: | PRIKAZ PLINSKE MRS | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | | List br.: - |
| | | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | | Nacrtr br.: 005 |

Tlocrt prizemlja
M 1:100




Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



| | | | | |
|--------------------|---|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Projektant: | Lokacija: Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | Broj projekta: 137/2020 |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Mapa/knjiga: 5. |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt prizemlja -instalacija grijanja | Mjerilo: | 1:100 | Datum: 08.2020. |
| | | | | List br.: - |
| | | | | Nacrt br.: 006 |


Tlocrt kata
M 1:100



Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
 dipl. ing. stroj.
 Ovlašteni inženjer strojarstva

 S 1699

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | Nacr. br.: 007 |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt kata -instalacija grijanja | List br.: | - | |




Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIČIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | Nacr. br.: 008 |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt potkrovlja -instalacija grijanja | List br.: | - | |



- P1. Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Grijanje- PODNO
-P=30...300 W, 230V
q=7,93 m³/h; dp= 6,8 m
- P2. Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Grijanje- grijaač zraka kuhinja
-P=9...125 W, 230V
q=2,97 m³/h; dp= 8,7 m
- P3. Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Primarni krug - DT
-P=30...300 W, 230V
q=9,0 m³/h; dp= 11,3 m
- P4. Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. Hlađenje - ventilokonvektori
-P=30...300 W, 230V
q=5,47 m³/h; dp= 7,0 m
- P5. Visokoučinkovita elektronska cirkulacijska crpka. recirkulacija PTV
-P=9...80 W, 230V
q=0,8 m³/h; dp= 4,0 m

- Topla sanitarna voda
- Hladna sanitarna voda
- - - Recirkulacija sanitarne vode
- solarna instalacija
- - - instalacija hlađenja
- - - instalacija grijanja

- ⊗ ventil sa zaštitom od zatvaranja
- ⊗ zaporni ventil
- ⊗ filter
- ⊗ nepovratni ventil
- ⊗ sigurnosni ventil
- ⊗ cirkulacijska crpka
- ⊗ T termometar
- ⊗ ručni balans ventil
- ⊗ odzraka
- ⊗ manometar
- ⊗ temperaturni osjetnik
- ⊗ prestrujni ventil


Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Gradjevina: | GRADEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.è.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | - | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | List br.: |
| Sadržaj nacрта: | SHEMA STROJARNICE | | | Nacr. br.: |
| | | | | 009 |

Tlocrt prizemlja
M 1:100



- projektna temp. 20/26°C
1.04
- oznaka prostorije
- odvod kondenzata PP Ø32
- [ZS] Zidni sifon
- instalacija hlađenja
- [A] Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 1,03/1,12/1,23 kW
Dimenzije (DxŠxV): 880x205x298 mm, Pel=29 W/ 230V
- [D] Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 2,04/2,31/2,49 kW
Dimenzije (DxŠxV): 1172x220x360 mm, Pel=51 W/ 230V

rampa, 8,3 %
l=467cm;
h=38,79cm


rampa, 8,3 %
l=376cm;
h=31,21cm

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIČIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | Nacrt br.: 010 |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt prizemlja -hlađenje | List br.: | - | |




- projektna temp. 20/26°C
1.04
- oznaka prostorije
- odvod kondenzata PP Ø32
- [ZS] Zidni sifon
- instalacija hlađenja
- [A] Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 1,03/1,12/1,23 kW
Dimenzije (DXŠxV): 880x205x298 mm,
Pel=29 W/ 230V
- [D] Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 2,04/2,31/2,49 kW
Dimenzije (DXŠxV): 1172x220x360 mm,
Pel=51 W/ 230V

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|----------|-----------|---|------------|-----|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice | | | | | |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIČIĆ, dipl.ing.arh. | | | | | | | | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | Broj projekta: 137/2020 | | | | | |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Mapa/knjiga: 5. | | | | | |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Datum: | 08.2020. | List br.: | - | Nacr. br.: | 011 |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt kata -hlađenje | | | | | | | | |



- projektna temp.
20/26°C
1.04
- oznaka prostorije
- odvod kondenzata PP Ø32
- ZS** Zidni sifon
- instalacija hlađenja
- B** Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 1,24/1,34/1,49 kW
Dimenzije (DXŠXV): 990x210x304 mm,
Pel=29 W/ 230V
- C** Ventilokonvektor za hlađenje sa maskom predviđen za montažu na zid
Qh = 1,68/1,90/2,09 kW
Dimenzije (DXŠXV): 1172x220x360 mm,
Pel=48 W/ 230V


Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1699

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIČIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | Nacr. br.: |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt potkrovlja -hlađenje | List br.: | - | 012 |

Tlocrt prizemlja
M 1:100



OV Odsisni ventilator Ø100
 q=90/75 m3/h
 dp=5/25 Pa
 230V / 50Hz / 13 W
 - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom
 - s vremenskim relejem
 - upravljanje preko rasvjete

Prestrujna rešetka za ugradnju u donji dio vrata 325x125

volumen zraka u prostoriji

64 m3/h 001

oznaka prostorije VENTILACIJSKA KANAL

VENTILACIJSKA KANAL

rampa, 8,3 %
 l=467cm;
 h=38,79cm


rampa, 8,3 %
 l=376cm;
 h=31,21cm

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
 dipl. ing. stroj.
 Ovlašteni inženjer strojarstva



| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Lokacija: | Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | |
| Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Broj projekta: 137/2020 |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Mjerilo: | 1:100 | Mapa/knjiga: 5. |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Datum: | 08.2020. | Nacr. br.: |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt prizemlja -ventilacija | List br.: | - | Nacr. br.: |
| | | | | 013 |

Tlocrt kata
M 1:100



- Prestrujna rešetka za ugradnju u donji dio vrata 325x125
- volumen zraka u prostoriji
- oznaka prostorije
- VENTILACIJSKA KANAL
- VENTILACIJSKA KANAL
- Odsisni ventilator Ø100
 q=90/75 m³/h
 dp=5/25 Pa
 230V / 50Hz / 13 W
 - s ugrađenom nepovratnom zaklopkom
 - s vremenskim relejem
 - upravljanje preko rasvjete

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Zoran Bahunek
 dipl. ing. stroj.
 Ovlašteni inženjer strojarstva
 S 1699

| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|---|---|
| Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. | Građevina: | GRAĐEVINA ZA CJELODNEVNI BORAVAK U SVRHU PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-SOCIJALNI EDUKACIJSKI CENTAR I POMOĆNA ZGRADA NADSTR. ZA DRUŽENJE I AKTIVNOST KORISNIKA | ECO PROJEKT d.o.o. Duga ulica 35 Varaždinske Toplice |
| Glavni projektant: | ZDRAVKO LJUBIĆ, dipl.ing.arh. | Suradnik: | Marko Barbir bacc.ing.mech. | |
| Projekt : | STROJARSKI PROJEKT | Projektant: | Lokacija: Molve, Trg kralja Tomislava (k.č.br. 5, 6/1, 12/3, k. o. Molve) | Broj projekta: 137/2020 |
| Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT | Investitor: | SAMOSTAN UZNESENJA BLA ŽENE DJEVICE MARIJE | Mapa/knjiga: 5. |
| Sadržaj nacrta: | Tlocrt kata -ventilacija | Mjerilo: | 1:100 | Datum: 08.2020. |
| | | | List br.: | Nacrt br.: 014 |

Stranica za ovjeru javnopravnog tijela