



## ELEKTRO – GRUPA d.o.o.

za proizvodnju i održavanje elektroinstalacija,  
trgovinu i zastupanje  
10310 IVANIĆ-GRAD, Pokupska 3  
OIB: 78706758989  
tel./fax.: 01 28 83 190, 091 2883 190  
[elektro-grupa@zg.t-com.hr](mailto:elektro-grupa@zg.t-com.hr)

## GLAVNI PROJEKT

MAPA: 4

### ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

- Sustav zaštite od munje

PROJEKT CJELOVITE OBNOVE ZGRADE JAVNE NAMJENE

FAZA 1 – PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – POJAČANJE

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

ZOP:	7/22
TD:	7 / 23
INVESTITOR:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO
GRAĐEVINA:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKOG
LOKACIJA:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica

GLAVNI PROJEKTANT:	LOVRO BAUER, dipl.ing.arch. A3573		
PROJEKTANT:	IVAN SOVIĆ ,ing.el. E684 OIB: 95749224959		
DIREKTOR:	IVAN SOVIĆ, ing.el. OIB: 95749224959		

Ivanić-Grad, veljača 2023.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 2
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 1. POPIS MAPA I PROJEKTANATA

### POPIS MAPA PROJEKTA OBNOVE:

#### MAPA 1

#### **GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE**

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA TARNIK KREŠIMIR, Višnjica 29, Zagreb  
OIB 18177519666  
TD 07/02-23  
projektant: Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.  
br. ovlaštenja G3556

#### MAPA 2

#### **ARHITEKTONSKI PROJEKT**

FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb  
OIB 64639141070  
B.P.: 7/22-GP  
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.  
br. ovlaštenja A3573

#### MAPA 3

#### **GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAŽE**

GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o., Zelengaj 45 e, Zagreb  
OIB 86696312393  
B.P.: 06/23  
projektant: Vladimir Šilhard, dipl.ing.grad.  
br. ovlaštenja G-1176

#### MAPA 4

#### **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT ZAŠTITE OD MUNJE**

ELEKTRO – GRUPA d.o.o., Pokupska 3, 10 310 IVANIĆ-GRAD  
OIB 78706758989  
TD 7/23  
projektant: Ivan Sović ing.el.  
br. ovlaštenja E684

#### MAPA 5

#### **GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE**

CADPROJEKT d.o.o., Gojlanska ulica 46, Zagreb  
OIB 81501166437  
B.P.: 23009  
projektant: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif.  
br. ovlaštenja G5358

#### MAPA 6

#### **TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA KONSTRUKCIJE**

FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb  
OIB 64639141070  
B.P.: 7/22-GP  
projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.  
br. ovlaštenja A3573

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 3
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## POPIS ELABORATA PROJEKTA:

### ELABORAT 1 GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ

GRASA PROJEKT d.o.o.

Kalinovica 3, Zagreb

OIB: 69626060306

Broj projekta: 709/22

izradio: Živko Mihovilović, dipl. ing. građ. G 4300

### ELABORAT 2 KONZERVATORSKI ELABORAT

FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb

OIB 64639141070

Broj projekta: 7/22-K

izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlaštenja A3573

### ELABORAT 3 ELABORAT OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA TARNIK KREŠIMIR,

Zagreb, Višnjica 29,

OIB 18177519666

Broj projekta: 119/12-21

izradio: KREŠIMIR TARNIK, dipl.ing.građ., ovl.ing.građ. G 3556

### ELABORAT 4 ELABORAT TEHNIČKOG RJEŠENJA ZA HITNE MJERE ZAŠTITE OD POTRESA

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA TARNIK KREŠIMIR,

Zagreb, Višnjica 29,

OIB 18177519666

Broj projekta: 91/08-21

izradio: KREŠIMIR TARNIK, dipl.ing.građ., ovl.ing.građ. G 3556

### ELABORAT 4 ELABORAT ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA

FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb

OIB 64639141070

Broj projekta: 7/22-IP

izradio: Lovro Bauer, dipl.ing.arh., br. ovlaštenja A3573

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 4
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:

- MAPA 1            GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE CRKVE**  
 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA TARNIK KREŠIMIR, Višnjica 29, Zagreb  
 projektant: Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.  
 suradnici: Nikša Ivanović, mag.ing.aedif  
 Monika Bukač, mag.ing.aedif
- MAPA 2            ARHITEKTONSKI PROJEKT**  
 FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb  
 projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.  
 suradnik: Jurana Hraste, dipl.ing.arh.  
 Petra Šipilj, mag.ing.arch.
- MAPA 3            GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DRENAŽE**  
 GEOEXPERT-G.T.B. d.o.o., Zelengaj 45 e, Zagreb  
 projektant: Vladimir Šilhard, dipl.ing.grad.
- MAPA 4            ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ZAŠTITE OD MUNJE**  
 ELEKTRO – GRUPA d.o.o., Pokupska 3, 10 310 IVANIĆ-GRAD  
 projektant: Ivan Sović ing.el.
- MAPA 5            GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE**  
 CADPROJEKT d.o.o., Gojlanska ulica 46, Zagreb  
 projektant: Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif.
- MAPA 6            TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRITNIČKIH RADOVA KONSTRUKCIJE**  
 FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Kačićeva 6A, Zagreb  
 projektant: Lovro Bauer, dipl.ing.arh.  
 suradnici: Jurana Hraste, dipl.ing.arh.  
 Petra Šipilj, mag.ing.arch.  
 Krešimir Tarnik, dipl.ing.građ.  
 Vladimir Šilhard, dipl.ing.grad.  
 Ivan Sović, ing.el.  
 Irena Borošak, struč.spec.ing.aedif.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 5
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 2. SADRŽAJ

NASLOVNA STRANA	1
1. POPIS MAPA I PROJEKTANATA	2
2. SADRŽAJ	5
3. REGISTRACIJA PODUZEĆA	6
4. RJEŠENJE KOMORE HKIE	9
5. IMENOVANJE PROJEKTANTA	11
6. IZJAVA O USKLAĐENOSTI S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA	12
7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	14
8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU	14
9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	15
9.1 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU .....	15
9.2 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA.....	16
9.3 VIJEK TRAJANJA.....	16
9.4 Održavanje sustava .....	16
10. TEHNIČKI OPIS – sustav zaštite od munje	18
10.1 OPĆENITO .....	18
10.2 ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA .....	18
10.3 UZEMLJENJE.....	18
10.4 DOZEMNI VODOVI .....	19
10.5 ODVODI.....	19
10.6 HVATALJKE .....	19
10.7 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA .....	19
10.8 PROCJENA UGROŽENOSTI.....	20
10.9 UZEMLJENJE.....	24
10.10 GRANJANJE STRUJE MUNJE .....	25
10.11 SIGURNOSNI RAZMAK .....	26
10.12 PORAST TEMPERATURE VODIČA.....	28
10.13 ELEKTRODINAMIČKA SILA .....	29
10.14 ZAKLJUČAK .....	29
11. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE	30

### NACRTI

SITUACIJA	NACRT	1.
SHEMA UZEMLJENJA	NACRT	2.
SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE - KROV	NACRT	3.
SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE - PROČELJE	NACRT	4.
SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE - PROČELJE	NACRT	5.
SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE – PROČELJE	NACRT	6.
SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE – PROČELJE	NACRT	7.
ELEMENTI	NACRT	8.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 6
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

### 3. REGISTRACIJA PODUZEĆA



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Željkica Kirin  
Ivanić-Grad, Moslavačka 12

#### IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

##### SUJEKT UPISA

MBS:  
080108323

OIB:  
78706758989

EUID:  
HRSR.080108323

##### TVRTKA:

- 1 ELEKTRO - GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i održavanje elektroinstalacija, trgovinu i zastupanje  
1 ELEKTRO - GRUPA d.o.o.

##### SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad)  
Pokupska ulica 3

##### ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

- 3 elektro-grupa@zg.t-com.hr

##### PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

##### PREDMET POSLOVANJA:

- |         |   |
|---------|---|
| 1 29.56 | - Proizv. ost. strojeva posebne namjene, d. n.  |
| 1 30.02 | - Proizv. računala i dr. opr. za obradu podat.  |
| 1 31.5  | - Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki  |
| 1 45    | - Građevinarstvo  |
| 1 51    | - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima |
| 1 52.1  | - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.   |
| 1 55    | - Ugostiteljstvo  |
| 1 72.20 | - Savjet. i pribav. programske opr.(software-a)   |
| 1 72.50 | - Održavanje uredskih strojeva i računala   |
| 1 74.20 | - Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.   |
| 1 *     | - električna mjerjenja i ispitivanja strojeva i uređaja                                       |
| 1 *     | - zastupanje stranih tvrtki   |

##### OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 2 Ivan Sović, OIB: 95749224959  
Ivanić-Grad, Pokupska 3  
2 - jedini osnivač d.o.o.

##### OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Ivan Sović, OIB: 95749224959

Izrađeno: 2023-01-10 14:17:12  
Podaci od: 2023-01-10

D004  
Stranica: 1 od 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 7
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Željkica Kirin  
Ivanić-Grad, Moslavačka 12

#### IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

##### SUJEKT UPISA

##### OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Ivanić-Grad, Pokupska 3  
 2 - direktor  
 2 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

##### TEMELJNI KAPITAL:

- 1 18.000,00 kuna / 2.389,01 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

##### Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovackim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

##### PRAVNI ODNOŠI:

##### Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 18.11.1996. godine.  
 2 Društveni ugovor od 18.11.1996. odlukom skupštine društva od 02.02.1999. izmijenjen i to čl. 1. o osnivaču i čl. 5. o broju članova koji drže temeljni kapital, sačinjen u novom obliku pročišćenog teksta kao Izjava od 02.02.1999. godine koja je dostavljena sudu i položena u zbirku isprava.

##### FINANSIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	27.06.22	2021 01.01.21 - 31.12.21	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-96/3148-2	27.02.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-99/769-4	09.02.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-20/44261-2	16.11.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	18.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	27.06.2012	elektronički upis
eu /	24.06.2013	elektronički upis
eu /	23.06.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	27.06.2016	elektronički upis
eu /	29.06.2017	elektronički upis
eu /	28.06.2018	elektronički upis
eu /	27.06.2019	elektronički upis
eu /	07.05.2020	elektronički upis

Izrađeno: 2023-01-10 14:17:12  
 Podaci od: 2023-01-10

D004  
 Stranica: 2 od 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 8
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Željkica Kirin

Ivanić-Grad, Moslavačka 12

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	14.06.2021	elektronički upis
eu	/	27.06.2022	elektronički upis

Pristojba: \_\_\_\_\_

JAVNI BILJEŽNIK

Željkica Kirin

Ivanić-Grad, Moslavačka 12

Nagrada: \_\_\_\_\_

Župan Plešivice  
Pristojbenik  
Tijana Anteković  
Bočić

Župan Plešivice  
Pristojbenik  
Tijana Anteković  
Bočić

Izrađeno: 2023-01-10 14:17:12  
Podaci od: 2023-01-10

D004  
Stranica: 3 od 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 9
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 4. RJEŠENJE KOMORE HKIE



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-34/99-01/ 684  
Urbroj: 314-01-99-1  
Zagreb, 1999-10-08

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovlaštenih inženjera elektrotehnike, rješavajući po zahtjevu koji je podnio **Ivan Sović, ing.el.**, Ivanić Grad, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, donio je slijedeće:

### RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike upisuje se **Ivan Sović**, (JMBG 3008955390301), ing.el., Ivanić Grad, u stručni smjer ovlaštenih inženjera elektrotehnike, pod rednim brojem 684, s danom upisa **1999-10-08**.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, Ivan Sović, (JMBG 3008955390301), ing.el., Ivanić Grad, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "*ovlašteni inženjer elektrotehnike*" i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se "*inženjerska iskaznica*" i stječe pravo na uporabu "*pečata*".

### Obrázloženje

Ivan Sović, (JMBG 3008955390301), ing.el., Ivanić Grad, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 10
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

Odbor za upise razreda ovlaštenih inženjera elektrotehnike proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "inženjerske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

### Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom судu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.



### Dostaviti:

- Ivan Sović, ing.el.  
Pokupska 3  
44310 Ivanić Grad

uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi

- U Zbirku isprava Komore
- Pismohrana Komore

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 11
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 5. IMENOVANJE PROJEKTANTA

### Odluka br. 7 / 23/ OP

#### o imenovanju projektanta

Na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) imenuje se

### PROJEKTANT

**IVAN SOVIĆ, ing.el.**

1. Imenovani projektant odgovoran je za cijelovitost projekta za:

Investitor: ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676 | PLEŠIVICA 48 | 10450 JASTREBARSKO

Građevina: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE

Lokacija: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica

2. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike broj E 684 od 08.10.1999. god.

Ivanić-Grad, veljača 2023.

Direktor:

IVAN SOVIĆ, ing.el.

 Elektro-Grupa

D.o.o. za proizvodnju i održavanje  
elektroinstalacija, trgovinu i zastupanje  
IVANIĆ GRAD, Pokupska 3

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 12
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 6. IZJAVA O USKLAĐENOSTI S PROSTORNIJIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA

Na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) izdaje se:

### IZJAVA br. 7 / 23/ PP

#### o usklađenosti s prostornim planom i drugim propisima

1. IVAN SOVIĆ, ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike obavio je provjeru projekta za :

#### GLAVNI PROJEKT – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE

ZOP: 7/22

MAPA: 4

TD: 7 / 23

Investitor: ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676 | PLEŠIVICA 48 | 10450 JASTREBARSKO

Građevina: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE

Lokacija: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica

2. Ovaj projekt izrađen je u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen i to:

PPUG Grada Jastrebarskog – Pročišćeni tekst (Službeni vjesnik br. 2/2019)

#### Zakoni

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, NN 114/22 )
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 94/18, NN 96/18)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

#### Pravilnici:

- Pravilnik o zaštiti na radu za mesta rada ( NN 105/20 )
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Sl.I. 62/73)
- Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, NN 31/19)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom ( NN 106/22)
- Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, NN 87/15)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, NN 65/20)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20, NN 74/22)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 13
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

- Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ( NN 137/21 )
- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije ( NN 127/20 )

Tehnički propisi:

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ( NN 87/08, NN 33/10 )

Norme:

- 62305-1:2011)
- HRN EN 62305-1:2013/Ispr.1:2016 Zaštita od munje -- 1. dio: Opća načela (EN 62305-1:2011/AC:2016)
- HRN EN 62305-2:2013 Zaštita od munje -- 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC 62305-2:2010, MOD; EN 62305-2:2012)
- HRN EN 62305-3:2013 Zaštita od munje -- 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011)
- HRN EN 62305-4:2013 Zaštita od munje -- 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011)
- HRN EN 62305-4:2013/Ispr.1:2016 Zaštita od munje -- 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina (EN 62305-4:2011/AC:2016)

3. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike broj E 684 od 08.10.1999. god.

Ivanić-Grad, veljača 2023.

Projektant:  
IVAN SOVIĆ, ing.el.



ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 14
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovi Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10) daje se prikaz mjera zaštite od požara.

Na crkvi treba izvesti sustav zaštite od munje.

Uzemljenje se izvodi Fe-Zn trakom 30x4 mm položenom u rov oko crkve.

Izvršeno je izjednačenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajednički uzemljivač prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Sl.I. 62/73).

Dozemni spojevi se izvode trakom Fe-Zn 30x4 mm.

Odvodi se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm, a na tornju D10 mm.

Hvataljke se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm na nosačima za drvene pokrove..

Pregled i ispitivanje stanja izvedenih zaštita od statičkog elektriciteta vrši se prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta.

## 8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

Na osnovi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14, NN 94/18, NN 96/18) daje se slijedeći orikaz mjera zaštite na radu.

Na crkvi treba izvesti sustav zaštite od munje.

Opasnosti:

- Opasnost od statičkog elektriciteta
- Opasnost od atmosferskog pražnjenja

Uzemljenje se izvodi Fe-Zn trakom 30x4 mm .

Izvršeno je izjednačenje potencijala svih metalnih masa povezivanjem na zajednički uzemljivač prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ( Sl.I. 62/73).

Dozemni spojevi se izvode trakom Fe-Zn 30x4 mm.

Odvodi se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm, a na tornju D10 mm.

Hvataljke se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm.

Pregled i ispitivanje stanja izvedenih zaštita od statičkog elektriciteta vrši se prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta.

Prilikom izvođenja radova treba se pridržavati svih zaštitnih mjera, zaštite na radu i za rad na visini.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 15
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 9. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosi se slijedeći program kontrole i osiguranja kvalitete.

1. Svi materijali i oprema specificirani u projektu u skladu su s važećim tehničkim propisima.
2. Izvođač je dužan izvesti radove u skladu s projektnom dokumentacijom pridržavajući se propisa i normi.
3. Po završetku radova izvođač je dužan izvršiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja, te zajedno sa predstavnikom investitora i s nadzornim inženjerom zapisnički utvrditi izvedeno stanje.
4. Izvođač je dužan predati investitoru certifikate o ispitivanju kvalitete za sve uređaje za koje to zahtjeva propis i atestnu dokumentaciju o ispitivanju instalacije.
5. Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate i ateste za vrijeme dok predmetni objekt postoji.
6. Za tehnički pregled objekta investitor je dužan pribaviti slijedeće ispitivanja:
  - pregled sustava zaštite od munje
  - projekt izvedenog stanja

### 9.1 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu.

Temeljni zahtjevi za građevinu su:

1. mehanička otpornost i stabilnost

Instalacije su postavljene tako da ne narušavaju mehaničku otpornost i stabilnost građevine.

2. sigurnost u slučaju požara

Primjenjena rješenja na temelju Propisa prikazana su u ovom Elektrotehničkom projektu u poglaviju Prikaz mjera zaštite od požara .

Izbor elektrotehničkih proizvoda i opreme izvršeni su na temelju elektrotehničkih proračuna prikazanim u ovom projektu u poglaviju Proračuni.

3. higijena, zdravlje i okoliš

Instalacije nemaju utjecaj na higijenu.

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Mjerni spojevi su pristupačni. Na dozemne vodove je postavljena mehanička zaštita.

5. zaštita od buke

Projektirane instalacije ne proizvode buku.

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline

Sustav zaštite od munje ne koristi energiju.

7. održiva uporaba prirodnih izvora.

Sustav zaštite od munje ne koristi energiju.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 16
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 9.2 NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Tijekom gradnje treba prikupiti sve nastale količine otpada odvojeno ovisno o vrsti otpada i njegovim svojstvima.

Vrste otpada:

Beton, cigla, crijepljep i keramika, mješavine betona, cigle, crijeplja/pločica i keramike, vodiči, izolacijski materijali, građevinski materijali na bazi gipsa.

Treba organizirati pravovremeni odvoz otpada, te ga zbrinjavati sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom ( NN 84/21 ) i Pravilniku o gospodarenju otpadom ( NN 107/22 ).

## 9.3 VIJEK TRAJANJA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosi se slijedeći zaključak o vijeku trajanja građevine.

Uz pravilno i redovito održavanje vijek trajanja sustava zaštite od munje iznosi **50** godina, prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ( NN 87/08, NN 33/10 ).

## 9.4 Održavanje sustava

Radnje u okviru održavanja sustava treba obavljati prema odredbama Tehničkih propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ( NN 87/08, 33/10 ).

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od razdoblja navedenih u tablici.

Način obavljanja redovitih pregleda sustava određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

- a) pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,
- b) mjerjenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom normi , a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na zatečena tehnička svojstva građevine koja nisu u vezi sa zaštitom od djelovanja munje.

Proizvodi kojima se zamjenjuju pojedini dijelovi postojećeg sustava moraju ispunjavati zahtjeve .

Zamjena sastavnica postojećeg sustava te njihova ugradnja mora biti takva da sustav nakon ugradnje ispunjava zahtjeve iz projekta građevine .

Dokumentaciju o pregledima , te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o održavanju sustava dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 17
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava

Razina zaštite sustava	Razdoblje između pregleda	Razdoblje između ispitivanja i mjerjenja	Razdoblje između pregleda kritičnih dijelova*	
I	1 godina	2 godine	1 godina	
II	1 godina	4 godine	2 godine	
III, IV	<b>2 godine</b>	<b>6 godina</b>	<b>3 godine</b>	<b>Period pregleda</b>

\*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 18
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 10. TEHNIČKI OPIS – sustav zaštite od munje

### 10.1 OPĆENITO

Ovim projektom je obuhvaćen sustav zaštite od munje.

Poduzeti sve mјere zaštite na radu za rad na visini.

### 10.2 ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA

Prije početka radova potrebno je zatražiti iskolčenje postojećih podzemnih instalacija.

Paralelno vođenje i križanje s drugim instalacijama i energetskim kabelima vrši se na propisanoj udaljenosti.

Izvođenje radova u blizini podzemnih instalacija treba vršiti ručno, a položaj vodova prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika vlasnika instalacija.

### 10.3 UZEMLJENJE


Uzemljenje se izvodi pocićanjem željeznom trakom 30x4 mm.

Traka se polaže u **rov oko** građevine u rov dubine 60-80 cm.

Zemlja oko trake mora biti dobro nabijena, bez zračnih mjehura. Iz uzemljivača se izvode vodovi za mjerne spojeve.

Traku koja izlazi iz zemlje treba premazati vrućim bitumenom.

Po standardu HRN IEC 61024-1 su dane dužine pojedinih uzemljivača s obzirom na zaštitni nivo:



Iz dijagrama vidimo, da je dužina uzemljivača za III. i IV. zaštitni nivo neovisna o specifičnoj otpornosti, pri čemu za I. i II. zaštitni nivo ta dužina s porastom specifične otpornosti zemlje raste.

Dužina  $l_1(m)$  je dužina trakastog uzemljivača, a u slučaju štapnog uzemljivača dužinu  $l_1$  prepolovimo, da bi dobili pravu dužinu štapnog uzemljivača.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 19
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 10.4 DOZEMNI VODOVI

Iz uzemljivača se izvode vodovi trakom Fe-Zn 30x4 mm do spojnih mjesta na fasadi građevine , na visini 1,5 m. Traku koja izlazi iz zemlje treba premazati vrućim bitumenom.

Mjerni – rastavni spojevi se izvode inox spojnicama na visini 1,5 m od tla.

Dozemni vodovi se postavljaju na zid građevine trakom Fe-Zn 30x4 mm.

Sve spojeve treba antikorozivno zaštititi.

## 10.5 ODVODI

Odvodi se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm, te na toranj D10 mm.

Odvodi se stavljaju po zidu, ili po vertikalnim olucima. S tim je pojednostavljena montaža odvoda na objekt, a ujedno su tako uzemljeni i vertikalni oluci. To znači, da vertikalni oluk isto tako sudjeluje pri odvodu struje groma. Vertikalni oluci, po kojima nisu montirani odvodi moraju biti uzemljeni pri tlu i kao takvi služe kao pomoćni odvodi.

Na svim odvodima moraju postojati rastavni spojevi, čija je osnova namjena odvajanje lovećeg sustava od sustava uzemljenja. S tim je omogućeno mjerjenje i provjera sustava zaštite od munje.

## 10.6 HVATALJKE

Hvataljke se izvode žicom od nehrđajućeg čelika D 8 mm. Žica se postavlja na krovne nosače.

Okapni limovi se spajaju na žicu spojnicama za okapnice.

Na vrhu tornja uz križ se postavlja štapna hvataljka od nehrđajućeg čelika D10 mm, najmanje 100 cm iznad križa. Metalni križ se spaja na odvod.

Hvataljke se postavljaju na krovne nosače za drveni pokrov. Nosači su izrađeni od hrastovine visine 400 mm.

## 10.7 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

Svi metalni dijelovi građevine trebaju biti spojeni na uzemljivač.

**Poduzeti sve mjere zaštite na radu za rad na visini.**

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 20
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 10.8 PROCJENA UGROŽENOSTI

(prema normi HRN EN 62305-2 Upravljanje rizikom)

PODACI PROJEKTIRANE GRAĐEVINE				
DULJINA	m	Lb	24,7900000000000	
ŠIRINA	m	Wb	19,5900000000000	
VISINA	m	Hb	23,8700000000000	
KOEFICIJENT LOKACIJE	usamljena građevina, u blizini nema drugih građevina	Cdg	2,0000000000000	
LPS	građevina ima sustav zaštite LPS IV	Pb	0,2000000000000	
ZASLON NA GRANICI	LPS IV	Ks1g	0,0300000000000	
ZGRADE	LPS IV	Ks2g	0,0300000000000	
ZASLON UNUTAR ZGRADE				
PROSJEČNI BROJ GRMLJAVINSKIH DANA		Td	35,0000000000000	
UDAR GROMA PO km2		Ng	3,5000000000000	
GODIŠNJE		nt	200,0000000000000	
BROJ LJUDI U ZGRADI				

PODACI I ZNAČAJKE OPSKRBNIH VODOVA I UNUTARNJE OPREME				
otpornost tla	$\Omega m$	p	100,0000000000000	
ZNAČAJKE ZONE				
vrsta poda	asfalt, drvo, linoleum - otpor više od 100 KW	ru	0,00001000000	
rizik požara	mali rizik - požarno opterećenje manje od 400 MJ/m <sup>2</sup>	rf	0,001000000000	
posebna opasnost	nema posebne opasnosti poduzeta je jedna od slijedećih mjera: aparati za gašenje požara, instalacija za gašenje s ručnim posluživanjem, automatsko gašenje, instalacija ručnog alarma, hidranti, požarno otporni odjelci, zaštićeni putovi za evakuaciju	hz	1,000000000000	
zaštita od požara		rp	0,500000000000	
prostorni zaslon	LPS IV	Ks2	0,030000000000	
unutarnji EE sustav	spojen na NN opskrbni vod		0,000000000000	
unutarnja te. Inst.	spojen na tel.opskrbni vod		0,000000000000	
koeficijent			0,000000000000	
Kms =Ks1 x Ks2 x Ks3 x Ks4	0,0000108	Pms	0,000100000000	

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 21
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

IZBOR PARAMETARA GUBITAKA NA GRAĐEVINU			
PARAMETAR	OPIS	OZNAKA	VRIJEDNOST
gubitak zbog povreda uslijed dodirnog napona i napona koraka	sve vrste - ljudi unutar građevine	Ltg	0,000100000000
gubitak zbog fizičkih šteta	zabavišta, crkve, muzeji	Lfg	0,500000000000
gubitak zbog kvarova unutarnjih sustava	muzeji, poljoprivredne građevine, škole, crkve, javna zabavišta	Log	0,001000000000
faktor rizika građevine	nema	frg	1,000000000000

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 22
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

IZRAČUN RIZIKA R1 - GUBITAK LJUDSKIH ŽIVOTA				
OZNAKE SASTAVNICE RIZIKA	OPIS OZNAKE	VRIJEDNOST	POSTOTAK	
Ra	udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama povrede živih bića	0,000000000002	0,000019999996	
Rb	udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama	0,000008032964	99,999980000004	
Ru	udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom Ruee+Rutk	0,000000000000	0,000000000000	
Rv	udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama Rvee+Rvtk	0,000000000000	0,000000000000	
UKUPAN RIZIK R1	R1 =Ra +Rb +Ru +Rv	0,000008032966	100,000000000000	
PRIHVATLJIV RIZIK R1		0,000010000000		
<b>S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI DODATNU ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE.</b>				

IZRAČUN RIZIKA R2 - GUBITAK JAVNE OPSKRBE				
OZNAKE SASTAVNICE RIZIKA	OPIS OZNAKE	VRIJEDNOST	POSTOTAK	
Rb	udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama	0,000008032964	62,500000000000	
Rc	kvarovi unutarnjih sustava za udare u građevinu	0,000004819779	37,500000000000	
Rm	kvarovi unutarnjih sustava za udare pokraj građevine	0,000000000000	0,000000000000	
Ru	kvarovi unutrašnjeg sustava za udar pored priključnog opskrbnog TK voda	0,000000000000	0,000000000000	
Rv	udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama Rvee+Rvtk	0,000000000000	0,000000000000	
Rw	kvarovi unutrašnjeg sustava - za udar u priključni opskrbni vod Rwee+Rwtk	0,000000000000	0,000000000000	
Rz	kvarovi unutrašnjeg sustava za udar pored priključnog opskrbnog voda Rzee+Rztk	0,000000000000	0,000000000000	
UKUPAN RIZIK R2	R2 =Rb +Rc +Rm +Ru +Rv +Rw +Rz	0,000012852743	100,000000000000	
PRIHVATLJIV RIZIK R2		0,001000000000		
<b>S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI DODATNU ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE.</b>				

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 23
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

### IZRAČUN RIZIKA R3 - GUBITAK KULTURNOG NASLJEĐA

OZNAKE SASTAVNICE RIZIKA	OPIS OZNAKE	VRIJEDNOST	POSTOTAK
Rb	udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama	0,000008032964	100,000000000000
Rv	udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama Rvee+Rvtk	0,000000000000	0,000000000000
UKUPAN RIZIK R3	R3 =Rb +Rv	0,000008032964	100,000000000000
PRIHVATLJIV RIZIK R3		0,001000000000	

**S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI DODATNU ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE.**

### IZRAČUN RIZIKA R4 - GUBITAK GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI

OZNAKE SASTAVNICE RIZIKA	OPIS OZNAKE	VRIJEDNOST	POSTOTAK
Rb	udar u građevinu s posljedičnim fizičkim štetama	0,000008032964	62,500000000000
Rc	kvarovi unutarnjih sustava za udare u građevinu	0,000004819779	37,500000000000
Rm	kvarovi unutarnjih sustava za udare pokraj građevine	0,000000000000	0,000000000000
Rv	udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama Rvee+Rvtk	0,000000000000	0,000000000000
Ru	udar u opskrbni vod s posljedičnim električnim udarom Ruee+Rutk	0,000000000000	0,000000000000
Rv	udar u opskrbni vod s posljedičnim fizičkim štetama Rvee+Rvtk	0,000000000000	0,000000000000
Rw	kvarovi unutrašnjeg sustava - za udar u priključni opskrbni vod Rwee+Rwtk	0,000000000000	0,000000000000
Rz	kvarovi unutrašnjeg sustava za udar pored priključnog opskrbnog voda Rzee+Rztk	0,000000000000	0,000000000000
UKUPAN RIZIK R4	R4 =Ra +Rb +Rc +Rm +Ru +Rv +Rw +Rz	0,000012852743	100,000000000000
PRIHVATLJIV RIZIK R4		0,001000000000	

**S OBZIROM DA JE UKUPNI RIZIK MANJI OD PRIHVATLJIVOOG RIZIKA, NIJE POTREBNO POSTAVITI DODATNU ZAŠTITU OD DJELOVANJA MUNJE.**

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 24
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 10.9 UZEMLJENJE


Uzemljenje se izvodi za zaštitu od statičkog elektriciteta i atmosferskih pražnjenja . Uzemljenje se izvodi pocićanom željeznom trakom 30 x 4 mm.

$$R_r = \frac{\rho}{2 * \pi * l} \ln \frac{2 * l^2}{h * d} \quad [\Omega]$$

SPECIFIČNI OTPOR TLA	r	100	Ωm
P	P	3,1415	
DUŽINA TRAKE	l	75	m
DUBINA UKAPANJA	h	0,5	m
DEBLJINA TRAKE	d	0,0124	m
OTPOR RASPROSTIRANJA	Rr	3,06	Ω

### PROVJERA OTPORA UZEMLJENJA

#### RAZRED ZAŠTITE IV



Oz dijagrama za razred zaštite IV i specifični otpor tla 100 Ωm dovoljna dužina uzemljivača iznosi 5 m, odnosno sonde dužine 2,5 m ( 2 X 1,5 m ).

OTPOR UZEMLJIVAČA ZADOVOLJAVA.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 25
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 10.10 GRANJANJE STRUJE MUNJE

### PRORAČUN GRANJANJA STRUJE MUNJE

Zgrada je zaštićena sustavom zaštite , za koji se računa s amplitudom struje munje od:

razine IV I 100 kA

Razred LPS	Prvi kratki udar I (kA)
LPS I	200
LPS II	150
LPS III	100
LPS IV	100

Koeficijent raspodjele struje munje među vodičima odvoda kc ovisi o ukupnom broju tih vodiča n i njihovu položaju, o (vodoravnim) prstenovima vodiča, vrsti sustava hvataljki kao i vrsti sustava uzemljivača (kako je navedeno u HRN EN 62305-3, tablica C.1. i formula na slici C.2)

Razred LPS	Veličina oka mreže m	Tipični razmaci odvoda m
LPS I	5x5	10
LPS II	10x10	10
LPS III	15x15	15
LPS IV	20x20	20

ukupan broj odvoda	n	6	
razmak između susjednih odvoda	c	15	m
razmak (ili visina) između prstenastih vodiča (od zemlje do ruba krova)	h	12	m

Sada koeficijent kc prema formuli na slici C.2 u HRN EN 62305-3, iznosi

$$kc = (1/2 * n) + 0,1 + (0,2 * (\text{power}1/3(c/h))) = 0,399$$

Kroz pojedini odvod u najgorem slučaju proteći će samo određeni dio struje munje (formula D.1 u HRN 62305-1):

$$ip = k * I = 39,88 \text{ kA}$$

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 26
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 10.11 SIGURNOSNI RAZMAK

### IZRAČUN POTREBNOG SIGURNOSNOG RAZMAKA

Na krovu:

Iznos sigurnosnog razmaka provjerit će se na štapnoj hvataljki na krovu građevine. Štapne su hvataljke postavljene za zaštitu opreme na krovu. Električna izolacija između hvataljke ili odvoda i unutarnjeg sustava, može se postići odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je veća od sigurnosne udaljenosti.

UKUPAN BROJ VODIČA ODVODA	n	6	kom
RAZMAK IZMEĐU SUSJEDNIH VODIČA ODVODA	l1	15	m
RAZMAK ILI VISINA IZMEĐU PRSTENASTIH VODIČA	l2	12	m
DULJINA DUŽ HVATALJKE ILI ODVODA	l3	18	m
RAZMAK OD VANJSKOG LPS - VRIJEDNOST KOEFICIJENTA Ki	Ki	0,04	
	nema LPS	0	
	LPS I	0,08	
	LPS II	0,06	
	LPS III-IV	0,04	
ODVAJANJE VANJSKOG LPS - VRIJEDNOST KOEFICIJENTA Km	Km	1	
	ZRAK	1	
	BETON		
	OPEKA	0,5	
KOEFICIJENT RASPODJELE STRUJE MUNJE KC ZA VRSTU A UZEMLJIVAČA	Kc	0,40	
POTREBAN SIGURNOSNI RAZMAK u m	s>	0,29	m

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 27
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

**Na zidu:**

Iznos sigurnosnog razmaka provjerit će se na zidnom odvodu građevine. Električna izolacija između odvoda i unutarnjeg sustava, može se postići odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost koja je veća od sigurnosne udaljenosti.

UKUPAN BROJ VODIČA ODVODA	n	6	kom
RAZMAK IZMEĐU SUSJEDNIH VODIČA ODVODA	I1	15	m
RAZMAK ILI VISINA IZMEĐU PRSTENASTIH VODIČA	I2	12	m
DULJINA DUŽ HVATALJKE ILI ODVODA	I3	18	m
RAZMAK OD VANJSKOG LPS - VRIJEDNOST KOEFICIJENTA KI	Ki	0,04	
	nema LPS	0	
	LPS I	0,08	
	LPS II	0,06	
	LPS III-IV	0,04	
ODVAJANJE VANJSKOG LPS - VRIJEDNOST KOEFICIJENTA KM	Km	0,5	
	ZRAK	1	
	BETON		
	OPEKA	0,5	
KOEFICIJENT RASPODJELE STRUJE MUNJE KC ZA VRSTU A UZEMLJIVAČA	Kc	0,40	
POTREBAN SIGURNOSNI RAZMAK u m	s>	0,57	m

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 28
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676	PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO		
Građevina:		KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE		
Lokacija:		K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica		

## 10.12 PORAST TEMPERATURE VODIČA

### Proračun porasta temperature vodiča odvoda za određeni dio struje munje

Temperatura vodiča LPS-a izračunava se iz sljedećeg izraza:

$$\Theta - \Theta_0 = (1/\alpha) * (e^{((W/R)*\alpha * r_0) / (q * q * \gamma * C_w)} - 1) \quad K$$

gdje pojedine oznake znače:

baza prirodnih logaritama,	e	2,71828
----------------------------	---	---------

temperaturni koeficijent otpora	$\alpha$	1/K	8,00E-04
specifična energija strujnog udarnog vala	$W/R$	J/ $\Omega$	4,60E-04
električna otpornost vodiča na temperaturi okoline	$\rho_0$	$\Omega m$	7,00E-07
presjek vodiča	$q$	mm <sup>2</sup>	5,00E+01
presjek vodiča	$q$	m <sup>2</sup>	0,00005
gustoča gradiva vodiča (specifična masa),	$\gamma$	kg/m <sup>3</sup>	8000
specifični toplinski kapacitet vodiča	$C_w$	J/kgK	500
specifični toplinski kapacitet	$C_s$	J/kgK	2,72E+05

Djelomična struja munje i energija kroz pojedini odvod iznosi:

ip	kA	39,88
----	----	-------

koeficijent granjanja struje munje: kao i specifična energija vala:	k (W/R)p	J/ $\Omega$	0,40 7,32E-05
--	-------------	-------------	------------------

porast temperature vodiča	$Q - Q_0$	K	5,12E-09
---------------------------	-----------	---	----------

uz temperaturu okoline	$^{\circ}C$		3,50E+01
------------------------	-------------	--	----------

ukupna temperatura vodiča iznosi	$^{\circ}C$		3,50E+01
----------------------------------	-------------	--	----------

**pa, dakle, nema opasnosti od zapaljenja.**

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 29
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 10.13 ELEKTRODINAMIČKA SILA

### ELEKTRODINAMIČKA SILA

Elektrodinamičke sile nastale zbog struje "i" koja teče kroz paralelno položene vodiče na odsječku duljine l i razmaku d (duga i mala petlja), mogu se približno izračunati iz jednadžbe:

$$F(t) = (\mu_0/2\pi) * i * i * (l/d)$$

struja	i	150000	A
struja	i(t)	75000	A
		$4\pi \cdot 10^{-7}$	
magnetska permeabilnost vakuma	$\mu_0$	7	H/m
duljina vodiča	l	18	m
razmak između ravnih paralelnih odjeljaka vodiča,	d	15	m
elektrodinamička sila	F(t)	1350	N

## 10.14 ZAKLJUČAK

Projektirani sustav zaštite od munja u potpunosti zadovoljava kako u procjeni rizika, tako i u elektrotehničkim proračunima.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	TD: 7 / 23	ZOP: 7/22	Datum: veljača 2023.	List: 30
Investitor:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
Građevina:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
Lokacija:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			

## 11. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Na osnovu Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) donosi se slijedeća procjena troškova građenja.

KUNE

UKUPNO ZAŠTITA OD MUNJE	97.647,12 kn
PDV:	25,00 % 24.411,78 kn
IZNOS S PDV-om	122.058,90 kn

EURI

UKUPNO ZAŠTITA OD MUNJE	12.960,00 €
PDV:	25,00 % 3.240,00 €
IZNOS S PDV-om	16.200,00 €

Ivanić-Grad, veljača 2023.

PROJEKTANT:  
Ivan Sović, ing. el., E684  
OIB: 95749224959



# U.O.I.G. VIDMAR d.o.o.


za geodetsku djelatnost i trgovinu

Ivana Gorana Kovačića 174, 51314 Ravna Gora  
Tel. +385 51 818 277 / Faks +385 51 818 316  
E-mail: Info@uoig-vidmar.hr  
www.uoig-vidmar.hr

IBAN HR2223400091110642946  
OIB 03876513661


Investitor:  
Fabrika arhitekti d.o.o.  
Kačićeva 6a, Zagreb  
OIB:64639141070

Katastarska općina: Plešivica  
MBR: 312754




## GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA

Crkva Sv.Franje Ksaverskog  
Mjerilo 1:250  
(k.č.br. 2009)




Izradio/la:  
Tomislav Vidmar, mag.ing.geod.et geolinf.  
Ravna Gora, srpanj, 2022. godine  
Broj elaborata: 2022-1203

## TLOCRT KROVA




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989			
INVESTITOR: ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			
SADRŽAJ: SHEMA UZEMLJENJA			
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22
PROJEKTANT:	IVAN SOVIĆ, ing.el. E684	MJERILO:	1:100
IZMJENA BROJ:			
E 684	IVAN SOVIĆ ing.el.	OVLASTENI INŽENJER	ELEKTROTEHNIKE
			NACRT:
			2

## TLOCRT KROVA




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989			
ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
INVESTITOR:			
GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			
SADRŽAJ: SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE			
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22
PROJEKTANT:	IVAN SOVIĆ, ing.el. E684	MJERILO:	1:100
IZMJENA BROJ:			
E 684	IVAN SOVIĆ ing.el.		
OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE			
NACRT:	3		

## ZAPADNO PROČELJE




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989			
INVESTITOR: ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			
SADRŽAJ: SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE			
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22
PROJEKTANT:	IVAN SOVIĆ, ing.el. E684	MJERILO:	1:100
IZMJENA BROJ:			
NACRT:	4		
IVAN SOVIĆ ing.el. E 684		OVLASTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	

## SJEVERNO PROČELJE




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989			
ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			
SADRŽAJ: SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE			
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22
DATUM:	02.2023.	MJERILO:	1:100
PROJEKTANT:	IVAN SOVIĆ, ing.el. E684	IZMJENA BROJ:	
E 684	IVAN SOVIĆ ing.el.	OVLASTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE	
NACRT:	5		


## ISTOČNO PROČELJE




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT			
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989			
ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO			
GRAĐEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG			
LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica			
SADRŽAJ: SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE			
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22
DATUM:	02.2023.	MJERILO:	1:100
PROJEKTANT: IVAN SOVIĆ, ing.el. E684		IZMJENA BROJ:	
E 684		IVAN SOVIĆ ing.el.	
OVLAŠTENI INŽENJER		ELEKTROTEHNIKE	
		NACRT:	6

ZAPADNO PROČELJE




GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT					
ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989					
INVESTITOR:	ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676   PLEŠIVICA 48   10450 JASTREBARSKO				
GRAĐEVINA:	KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKE				
LOKACIJA:	K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica				
SADRŽAJ:	SHEMA ZAŠTITE OD MUNJE				
BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22	DATUM:	02.2023.
PROJEKTANT: IVAN SOVIĆ, ing.el. E684			MJERILO:	1:100	
			Izmjena broj:		
			NACRT:	7	
 <b>E 684</b>			<b>IVAN SOVIĆ</b> ing.el.  <b>OVLASTENI INŽENJER</b> <b>ELEKTROTEHNIKE</b>		

**SON20 L Rf-V 8-10 mm KROV.**  
nosač za drveni pokrov




SON20 L sljemenski nosač, izrađen od hrastovine, primijeren za drvene pokrove SKODLA i slične te ostale zapaljive pokrove.

**LOP-P34 A nosač**




Element za obuhvat/pričvršćivanje namijenjen povezivanju konstrukcije/štićenog elementa i LOP "I" DIST po narudžbi. Prikladna kombinacija LOP-P34 + LOP-P34 A + LOP "I" DIST

**LOP-P34 obujmica/nosač LOP**



LOP-P34 pričvrsni element za pričvršćivanje lovećih palica i LOP-«I» DIST

**KON06 ŽLJEBNA SP.48X85 Rf-V 8-10 mm**



KON06 žlijebna spojnica, sastavljena od pločica dimenzija 48 mm x 85 mm te matice M6, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između okruglih  $\Phi 8 - \Phi 10$  mm i žlijebastih korita.

**SON02 Rf-Al LOV. PALICA 0,5 m**  
podesivi obujmeni nosač



SON02 montažni pričvršćujući komplet za postavljanje lovećih palica po sljemenim krovovima. Komplet sadrži montažni obujmeni nosač i loveću palicu dužine 0,5 m ili 1 m.

**LOP2,0 LOVEČA PALICA**  
2 m Al fi 16/10mm




LOP02 LOP LOVEĆE PALICE su namijenjene za zaštitu manjih klimatskih naprava, svjetlosnih kupola ili onih dijelova krova koje nije moguće učinkovito zaštititi s montiranjem gromobranske instalacije.

**LOP4,0 LOVEČA PALICA**  
4 m Al fi 16/10 mm




LOP04 LOP LOVEĆE PALICE su namijenjene za zaštitu manjih klimatskih naprava, svjetlosnih kupola ili onih dijelova krova koje nije moguće učinkovito zaštititi s montiranjem gromobranske instalacije.

**LOP "I" DIST 1 m pričvrst.**  
kompl.fi 16-35 mm




LOP-«I» DIST element za distanciranje za postavljanje lovećih palica LOP04, LOP05, LOP06, LOP07, LOP08, LOP09. Komplet sadrži jedan element za distanciranje koji se pričvrsti na loveću palicu. Za loveće palice visine 7, 8 ili 9 m je potrebno za dostizanje odgovarajuće stabilnosti namjestiti dva elementa za distanciranje.

**KON03 KRIŽNA SP.3x48 Rf-V**  
16-35 mm<sup>2</sup> / 25x4 mm




KON03 križna spojnica, sastavljena od 3 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i 4 vijke te matice M6, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između okruglih plosnatih vodiča do širine 20 mm nad zemljom.

**KON07 SPONA 3X58**  
RF-V 8-10 mm / 8-10 mm



KON07 spojnica, sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijke te matice M8, namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između okruglih vodiča različitih dimenzija u zemlji i nad njom.

**KON02 MJERNA SP.3X58**  
RF-V 8-10 mm / 30x3.5 mm



KON02 mjerna križna spojnica, sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijke te matice M8, namijenjena izvedbi mjernih i ostalih spojeva između okruglih i plosnatih vodiča do širine 30 mm u zemlji i nad njom.

**GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT**

ELEKTRO-GRUPA d.o.o. Ivanić-Grad, Pokupska 3, OIB: 78706758989

INVESTITOR: ŽUPA PLEŠIVICA, OIB: 13220081676 | PLEŠIVICA 48 | 10450 JASTREBARSKO

GRADEVINA: KAPELA SV. FRANJE KSAVERSKEG

LOKACIJA: K.Č.BR. 2008/1 i 2009 K.O. Plešivica

**SADRŽAJ: ELEMENTI**

BROJ:	TD7/23	ZOP:	7/22	DATUM:	02.2023.
-------	--------	------	------	--------	----------

PROJEKTANT: IVAN SOVIĆ, ing.el. E684

MJERILO:

IZMJENA BROJ:

E 684  
IVAN SOVIĆ  
ing.el.  
OVLAŠTENI INŽENJER  
ELEKTROTEHNIKE

NACRT: 8